

消防消第205号
消防災第344号
平成24年10月1日

各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 } 殿

消防庁消防・救急課長
消防庁国民保護・防災部防災課長
(公 印 省 略)

消防活動時等における消防職団員の安全管理の再徹底について

平成24年9月29日、株式会社日本触媒姫路製造所において、消防活動中の消防職員1名が死亡、23名を含む35名が負傷する（平成24年9月30日18時30分現在）爆発火災が発生するという極めて憂慮すべき事故が発生しました。（別紙参照）

現時点において、事故の詳細については調査中ですが、今回の事故に鑑み、各消防本部等については、「安全管理体制の整備について」（昭和58年7月26日付消防消第90号）及び「警防活動時等における安全管理マニュアル（改訂版）」（平成23年3月30日付消防消第40号・消防防第129号）等に基づき、安全管理体制の再点検及び安全管理マニュアルの再徹底を図るなど、事故の再発防止に万全を期するようお願いいたします。

貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。）に対してこの旨周知されるようお願いいたします。

なお、本通知は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第37条の規定に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。

消防庁消防・救急課
職員第一係 城田・小池
TEL：03-5253-7522
FAX：03-5253-7532
E-mail：shokuin@soumu.go.jp

消防庁国民保護・防災部防災課
消防団係 伊藤・金丸
TEL：03-5253-7525
FAX：03-5253-7535
E-mail：syobodan@ml.soumu.go.jp

株式会社日本触媒姫路製造所爆発火災（第9報）

消 防 庁
平成24年9月30日
18時30分現在

1 発生日時等

発生時刻：平成24年9月29日（調査中）
覚知時刻：平成24年9月29日 14時05分
鎮圧時刻：平成24年9月29日 22時36分
鎮火時刻：平成24年9月30日 15時30分

2 発生場所

特別防災区域名：姫路臨海
住 所：兵庫県姫路市網干区興浜字西沖992-1
特定事業所名：株式会社日本触媒姫路製造所（第1種特定事業所 レイアウト）

3 施設概要等

施設名称： アクリル酸製造施設（3AA）
（プロピレンを酸化反応させてアクリル酸（おむつ等の吸水性樹脂）を製造する施設）
施設区分： 危険物施設
危険物施設区分： 製造所

4 火災の概要

アクリル酸混じりの廃液（第4類第2石油類）を一時貯蔵するタンク（許可容量70m³）の異常な温度上昇により爆発炎上、隣接しているアクリル酸タンクとトルエンタンクに延焼したもの。また、爆発警戒中の消防車両にも延焼（台数等調査中）。

5 死傷者等

(1) 人的被害

死者 1名（消防吏員）
重症 5名（消防吏員2、従業員3）
中等症 9名（消防吏員5、警察1、従業員3）
軽症 21名（消防吏員16、警察1、従業員4）

(2) 物的被害

焼損面積： 確認中

6 消防機関等の活動状況

(1) 姫路市消防局 28台、112人

(2) その他車両19台(周辺消防本部からの応援16台、ドクターカー3台)

・周辺消防本部からの応援車両の内訳については以下のとおり

神戸市消防局：消防車4台、救急車3台

相生市消防本部：救急車1台

加古川市消防本部：消防車1台

赤穂市消防本部：消防車1台、救急車2台

高砂市消防本部：救急車1台

たつの市消防本部：消防車1台、救急車2台

・ドクターカーの内訳については以下のとおり

災害医療センター：1台

加古川医療センター：1台

姫路医療センター：1台

(3) ヘリ2機

兵庫県消防防災航空隊 ヘリ(偵察、負傷者の救急搬送)

7 火災原因等

調査中

8 その他

姫路市にて事業所内全ての危険物施設の使用停止命令(29日(土)15時50分)

9 消防庁の対応

29日(土)16時10分 消防庁で災害対策室を設置(特殊災害室長)

20時20分 消火活動に関する支援とともに、姫路市消防局からの要請を受けた火災原因調査のため、消防庁職員の現地への派遣を決定。

23時30分 消防庁危険物保安室課長補佐他計4名が出発。

23時50分 消防庁消防研究センター特殊災害研究室長他計5名が出発。

30日(日)08時00分 消防庁危険物保安室課長補佐他計4名が姫路市消防局に到着。

09時10分 消防庁消防研究センター特殊災害研究室長他計5名が姫路市消防局に到着。

10時30分 消防庁現地派遣職員が日本触媒姫路製造所に到着。

<連絡先> 消防庁特殊災害室 古澤・渡邊

Tel (03)5253-7528 内線42731 Fax (03)5253-7538