

消防予第460号  
平成30年7月6日

各都道府県消防防災主管部長  
東京消防庁・各指定都市消防長 } 殿

消防庁予防課長  
( 公 印 省 略 )

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について（通知）

「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査について」（平成30年3月29日付け消防予第252号。以下「252号通知」という。）により実施した「重大違反対象物の措置状況等調査表」の調査結果を別添のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

つきましては、下記に留意し、引き続き各消防本部における重大違反対象物の早期是正の徹底を図られますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。以下同じ。）に対して、この旨周知していただきますようお願いいたします。また、貴都道府県内の市町村等における調査結果の詳細については、必要に応じ各市町村等における事務の参考となるよう情報共有いただきますようお願いいたします。

記

1 重大違反対象物に対する是正指導・是正措置

- (1) 重大な消防法令違反対象物に対しては、「重大な消防法令違反対象物に係る調査の結果について」（平成28年12月28日付け消防予第391号。以下「391号通知」という。）により、引き続き、是正指導を行うとともに時機を逸することなく必要な是正措置を講じられたいこと。

<391号通知のポイント>

- (1) 履行期限・改修計画日が到来したにもかかわらず、未是正となっている重大違反対象物については、警告・命令等の上位措置に速やかに移行されたいこと。また、違反処理を一定期間留保する場合には、当該留保の理由を明確にされたいこと。
- (2) 履行期限・改修計画日は、立入検査標準マニュアル「9 報告内容の指導」を参考とし、適切に設定されたいこと。

なお、履行期限については、社会通念上可能と認められる最短の期限を定めることが適当であり、履行期限・改修計画日を著しく長期間に設定する場合は、極めて特殊な事例に限定されることから、その理由を明確にするとともに、履行・改修までの間、適切な安全担保措置を講じることが必要と考えられること。

(2) 「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について」(平成29年8月9日付け消防予第239号。以下「239号通知」という。)と比較して、覚知から長期間経過している重大違反対象物は減少しているものの、未だ多数となっていること。

また、上位措置への移行状況(警告に移行していない場合は、違反調査予定日)が具体的に定められていないものや長期に設定し、是正指導が停滞している状況となっていること。

このことを踏まえ、特に違反覚知から10年以上のものについては、早急に違反処理への移行を前提とした立入検査を実施し、違反調査を行われたいこと。

なお、上位措置への移行状況が具体的に定められていないものについて個別に調査を行うことを検討していること。

## 2 フォローアップ調査

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査については、引き続き、フォローアップ調査を実施する予定であること(次回調査基準日:平成30年9月30日現在。)

## 3 その他

(1) 調査結果のフィードバックについては、239号通知別添2に示すとおりであること。

○平成31年度～

管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

○平成32年度～

管轄人口20万人以上の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

○平成34年度～

管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

※過去の調査結果は、消防庁ホームページ (<http://www.fdma.go.jp>) に掲載しており、本調査の結果についても同様に掲載する予定であること。

(2) 違反是正において疑義等が生じた際は、必要に応じて弁護士相談事業(平成30年3月20日付け消防予第78号通知参照)や違反是正支援アドバイザー制度(平成30年4月27日付け消防予第345号通知参照)を積極的に活用されたいこと。

なお、個別具体的な重大違反対象物に対する違反処理のため、違反是正支援アドバイザーの派遣を検討する場合は、消防庁予防課まで相談されたいこと。

消防庁予防課 企画調整・制度・防災管理係  
鈴木違反処理対策官、坂本係長、木村総務事務官  
電話 : 03-5253-7523 FAX : 03-5253-7533  
電子メール : k2.kimura@soumu.go.jp

## 目 次

別紙 1	重大な消防法令違反对象物に係る実態等の調査結果について（概要）	1
別紙 2-1	重大違反对象物の状況（特定防火対象物／防火対象物別）	2
別紙 2-2	重大違反对象物の状況（非特定防火対象物／防火対象物別）	12
別紙 3-1	重大違反对象物の状況（特定防火対象物／消防用設備等別）	14
別紙 3-2	重大違反对象物の状況（非特定防火対象物／消防用設備等別）	38

# 重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について(概要)

重大違反対象物数(特定用途) ※ 前回調査基準日(H29.3.31) 今回調査基準日 (H30.3.31)

別紙1


## <前回調査結果との比較>

調査回	A	重大違反対象物数 C(C/G)	違反覚知からの経過年数						(参考)是正指導・是正措置の状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明	是正指導・ 是正措置中 の対象物数 H(H/A)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 I(I/A)	改修期限を 定めている 対象物数 J(J/A)	警告 対象物数 K(K/A)	命令 対象物数 L(L/A)	告発 対象物数 L(L/A)
			D(D/C)	E(E/C)	F(F/C)	G(G/C)	H(H/C)	I(I/C)						
今回	合計	5,035 (100.0%)	1,335 (26.5%)	870 (17.3%)	410 (8.1%)	739 (14.7%)	1,669 (33.1%)	12 (0.2%)	5,035 (100.0%)	4,597 (91.3%)	3,977 (86.5%)	362 (7.2%)	75 (1.5%)	1 (0.0%)
前回	合計	7,247 (100.0%)	1,449 (20.0%)	1,151 (15.9%)	625 (8.6%)	1,244 (17.2%)	2,654 (36.6%)	124 (1.7%)	7,247 (100.0%)	6,909 (95.3%)	6,108 (88.4%)	295 (4.1%)	41 (0.6%)	2 (0.0%)

## <覚知から10年以上の措置状況>

	重大違反対象物数	違反覚知から10年以上の対象物数(不明含む)	是正指導・是正措置中 の対象物数	警告前段の行政指導実施中 の対象物数		警告対象物数	命令・告発対象物数	
				違反調査実施対象物数	違反調査予定日を定めている数			
全国	5,035 (100.0%)	1,681 (33.1%)	1,681 (100.0%)	1,540 (91.6%)	117 (7.6%)	1,266 (75.3%)	108 (6.4%)	33 (2.0%)

## <前回調査結果との比較>



## 重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(G+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
北海道		218 (100.0%)	44 (20.2%)	28 (12.8%)	20 (9.2%)	31 (14.2%)	95 (43.6%)	0 (0.0%)	218 (100.0%)	206 (94.5%)	166 (80.6%)	8 (3.7%)	4 (1.8%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	9 (17.0%)	44 (83.0%)	262 (100.0%)	88 (33.6%)	174 (66.4%)
	札幌市消防局	13 (100.0%)	10 (76.9%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	8 (61.5%)	8 (100.0%)	3 (23.1%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	4 (28.6%)	10 (71.4%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	3 (30.0%)
	旭川市消防本部	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	とから広域消防局	14 (100.0%)	9 (64.3%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	12 (85.7%)	12 (100.0%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	21 (100.0%)	16 (76.2%)	5 (23.8%)
	20万人未満消防本部 合計	186 (100.0%)	21 (11.3%)	21 (11.3%)	20 (10.8%)	31 (16.7%)	93 (50.0%)	0 (0.0%)	186 (100.0%)	182 (97.8%)	142 (78.0%)	3 (1.6%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	4 (16.0%)	21 (84.0%)	228 (100.0%)	63 (27.6%)	165 (72.4%)
青森県		130 (100.0%)	31 (23.8%)	12 (9.2%)	23 (17.7%)	24 (18.5%)	40 (30.8%)	0 (0.0%)	130 (100.0%)	121 (93.1%)	119 (98.3%)	8 (6.2%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	53 (63.1%)	31 (36.9%)	166 (100.0%)	67 (40.4%)	99 (59.6%)
	青森地域広域事務組合消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	45 (93.8%)	3 (6.3%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	0 (0.0%)
	弘前地区消防事務組合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	18 (100.0%)	14 (77.8%)	4 (22.2%)
	20万人未満消防本部 合計	119 (100.0%)	25 (21.0%)	12 (10.1%)	21 (17.6%)	23 (19.3%)	38 (31.9%)	0 (0.0%)	119 (100.0%)	115 (96.6%)	115 (100.0%)	3 (2.5%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	5 (16.7%)	25 (83.3%)	119 (100.0%)	25 (21.0%)	94 (79.0%)
岩手県		89 (100.0%)	15 (16.9%)	14 (15.7%)	6 (6.7%)	18 (20.2%)	36 (40.4%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)	84 (94.4%)	61 (72.6%)	4 (4.5%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	1 (6.3%)	15 (93.8%)	99 (100.0%)	25 (25.3%)	74 (74.7%)
	盛岡地区広域消防組合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	87 (100.0%)	14 (16.1%)	13 (14.9%)	6 (6.9%)	18 (20.7%)	36 (41.4%)	0 (0.0%)	87 (100.0%)	82 (94.3%)	59 (72.2%)	4 (4.6%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	1 (6.7%)	14 (93.3%)	97 (100.0%)	24 (24.7%)	73 (75.3%)
宮城県		35 (100.0%)	15 (42.9%)	10 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (5.7%)	8 (22.9%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	29 (82.9%)	29 (100.0%)	5 (14.3%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	6 (28.6%)	15 (71.4%)	42 (100.0%)	22 (52.4%)	20 (47.6%)
	仙台市消防局	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	大崎地域広域行政事務組合消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	29 (100.0%)	12 (41.4%)	8 (27.6%)	0 (0.0%)	2 (6.9%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	25 (86.2%)	25 (100.0%)	3 (10.3%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	5 (29.4%)	12 (70.6%)	36 (100.0%)	19 (52.8%)	17 (47.2%)
秋田県		115 (100.0%)	16 (13.9%)	15 (13.0%)	9 (7.8%)	19 (16.5%)	56 (48.7%)	0 (0.0%)	115 (100.0%)	107 (93.0%)	107 (100.0%)	7 (6.1%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	3 (15.8%)	16 (84.2%)	158 (100.0%)	59 (37.3%)	99 (62.7%)
	秋田市消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	16 (100.0%)	12 (75.0%)	4 (25.0%)
	20万人未満消防本部 合計	109 (100.0%)	14 (12.8%)	15 (13.8%)	7 (6.4%)	19 (17.4%)	54 (49.5%)	0 (0.0%)	109 (100.0%)	104 (95.4%)	104 (100.0%)	5 (4.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	2 (12.5%)	14 (87.5%)	142 (100.0%)	47 (33.1%)	95 (66.9%)
山形県		51 (100.0%)	15 (29.4%)	9 (17.6%)	3 (5.9%)	9 (17.6%)	15 (29.4%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)	48 (94.1%)	47 (97.9%)	3 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	5 (25.0%)	15 (75.0%)	47 (100.0%)	11 (23.4%)	36 (76.6%)
	山形市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	50 (100.0%)	14 (28.0%)	9 (18.0%)	3 (6.0%)	9 (18.0%)	15 (30.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	48 (96.0%)	47 (97.9%)	2 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	5 (26.3%)	14 (73.7%)	47 (100.0%)	11 (23.4%)	36 (76.6%)
福島県		174 (100.0%)	45 (25.9%)	51 (29.3%)	4 (2.3%)	14 (8.0%)	60 (34.5%)	0 (0.0%)	174 (100.0%)	149 (85.6%)	149 (100.0%)	23 (13.2%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)	59 (100.0%)	14 (23.7%)	45 (76.3%)	223 (100.0%)	94 (42.2%)	129 (57.8%)
	福島市消防本部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	6 (50.0%)	6 (50.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5					不明 ※8	(参考)是正指導・是正措置の状況等							(参考)重大違反対象物の是正状況等				
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)		F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)
	いわき市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	10 (100.0%)	9 (90.0%)	1 (10.0%)
	郡山地方広域消防組合消防本部	31 (100.0%)	7 (22.6%)	4 (12.9%)	0 (0.0%)	4 (12.9%)	16 (51.6%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	12 (38.7%)	12 (100.0%)	18 (58.1%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	66 (100.0%)	42 (63.6%)	24 (36.4%)
	20万人未満消防本部 合計	135 (100.0%)	37 (27.4%)	47 (34.8%)	4 (3.0%)	10 (7.4%)	37 (27.4%)	0 (0.0%)	135 (100.0%)	134 (99.3%)	134 (100.0%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	9 (19.6%)	37 (80.4%)	135 (100.0%)	37 (27.4%)	98 (72.6%)
茨城県		227 (100.0%)	45 (19.8%)	40 (17.6%)	22 (9.7%)	36 (15.9%)	84 (37.0%)	0 (0.0%)	227 (100.0%)	212 (93.4%)	208 (98.1%)	15 (6.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	62 (100.0%)	17 (27.4%)	45 (72.6%)	297 (100.0%)	115 (38.7%)	182 (61.3%)
	水戸市消防本部	29 (100.0%)	6 (20.7%)	10 (34.5%)	1 (3.4%)	3 (10.3%)	9 (31.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	28 (96.6%)	28 (100.0%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	8 (57.1%)	6 (42.9%)	65 (100.0%)	42 (64.6%)	23 (35.4%)
	つくば市消防本部	24 (100.0%)	3 (12.5%)	1 (4.2%)	7 (29.2%)	11 (45.8%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	24 (100.0%)	22 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	37 (100.0%)	16 (43.2%)	21 (56.8%)
	茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部	13 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	13 (50.0%)	13 (50.0%)
	稲敷広域消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	160 (100.0%)	36 (22.5%)	20 (12.5%)	13 (8.1%)	22 (13.8%)	69 (43.1%)	0 (0.0%)	160 (100.0%)	147 (91.9%)	145 (98.6%)	13 (8.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)	4 (10.0%)	36 (90.0%)	166 (100.0%)	42 (25.3%)	124 (74.7%)
栃木県		80 (100.0%)	13 (16.3%)	17 (21.3%)	9 (11.3%)	8 (10.0%)	33 (41.3%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)	80 (100.0%)	80 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	1 (7.1%)	13 (92.9%)	84 (100.0%)	17 (20.2%)	67 (79.8%)
	宇都宮市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	那須地区消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	77 (100.0%)	12 (15.6%)	17 (22.1%)	9 (11.7%)	8 (10.4%)	31 (40.3%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	77 (100.0%)	77 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	1 (7.7%)	12 (92.3%)	81 (100.0%)	16 (19.8%)	65 (80.2%)
群馬県		61 (100.0%)	21 (34.4%)	14 (23.0%)	2 (3.3%)	7 (11.5%)	17 (27.9%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)	54 (88.5%)	47 (87.0%)	7 (11.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	8 (27.6%)	21 (72.4%)	123 (100.0%)	83 (67.5%)	40 (32.5%)
	前橋市消防局	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	18 (100.0%)	15 (83.3%)	3 (16.7%)
	高崎市等広域消防局	18 (100.0%)	8 (44.4%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	15 (83.3%)	15 (83.3%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	29 (100.0%)	19 (65.5%)	10 (34.5%)
	伊勢崎市消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (85.7%)	2 (85.7%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (22.2%)	3 (77.8%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)	0 (0.0%)
	太田市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)
	20万人未満消防本部 合計	34 (100.0%)	8 (23.5%)	11 (32.4%)	1 (2.9%)	4 (11.8%)	10 (29.4%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	33 (97.1%)	28 (84.8%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	41 (100.0%)	15 (36.6%)	26 (63.4%)
埼玉県		146 (100.0%)	43 (29.5%)	27 (18.5%)	15 (10.3%)	29 (19.9%)	32 (21.9%)	0 (0.0%)	146 (100.0%)	119 (81.5%)	108 (90.8%)	22 (15.1%)	5 (3.4%)	0 (0.0%)	79 (100.0%)	36 (45.6%)	43 (54.4%)	207 (100.0%)	104 (50.2%)	103 (49.8%)
	さいたま市消防局	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	川口市消防局	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)
	春日部市消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)
	上尾市消防本部	6 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	18 (100.0%)	13 (72.2%)	5 (27.8%)
	越谷市消防本部	14 (100.0%)	2 (14.3%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	7 (50.0%)	7 (100.0%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	24 (100.0%)	12 (50.0%)	12 (50.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等						
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
			A(O/R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
埼玉県	埼玉県南西部消防本部	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	16 (80.0%)	4 (20.0%)	18 (100.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	
	入間東部地区事務組合消防本部	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	6 (50.0%)	6 (50.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	
	川越地区消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	埼玉県中央広域消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	埼玉西部消防局	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	
	埼玉東部消防組合	10 (100.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	6 (85.7%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	24 (100.0%)	18 (75.0%)	6 (25.0%)	
	草加八潮消防局	8 (100.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	77 (100.0%)	14 (18.2%)	11 (14.3%)	13 (16.9%)	19 (24.7%)	20 (26.0%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	72 (93.5%)	70 (97.2%)	5 (6.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	3 (17.6%)	14 (82.4%)	87 (100.0%)	24 (27.6%)	63 (72.4%)	
	千葉県	286 (100.0%)	91 (31.8%)	41 (14.3%)	10 (3.5%)	28 (9.8%)	116 (40.6%)	0 (0.0%)	286 (100.0%)	263 (92.0%)	260 (98.9%)	21 (7.3%)	2 (0.7%)	0 (0.0%)	118 (100.0%)	27 (22.9%)	91 (77.1%)	333 (100.0%)	138 (41.4%)	195 (58.6%)	
千葉市消防局	6 (100.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)	16 (100.0%)	14 (87.5%)	2 (12.5%)		
市川市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)		
船橋市消防局	15 (100.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	4 (26.7%)	9 (60.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	8 (53.3%)	8 (100.0%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	58 (100.0%)	44 (75.9%)	14 (24.1%)		
松戸市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)		
柏市消防局	13 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	12 (92.3%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	11 (45.8%)	13 (54.2%)		
市原市消防局	33 (100.0%)	25 (75.8%)	6 (18.2%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	9 (26.5%)	25 (73.5%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)		
佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)		
20万人未満消防本部 合計	216 (100.0%)	60 (27.8%)	23 (10.6%)	7 (3.2%)	20 (9.3%)	106 (49.1%)	0 (0.0%)	216 (100.0%)	205 (94.9%)	202 (98.5%)	10 (4.6%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	70 (100.0%)	10 (14.3%)	60 (85.7%)	206 (100.0%)	50 (24.3%)	156 (75.7%)		
東京都	136 (100.0%)	65 (47.8%)	47 (34.6%)	16 (11.8%)	7 (5.1%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	136 (100.0%)	119 (87.5%)	118 (99.2%)	15 (11.0%)	2 (1.5%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)	33 (33.7%)	65 (66.3%)	130 (100.0%)	59 (45.4%)	71 (54.6%)		
東京消防庁	135 (100.0%)	65 (48.1%)	47 (34.8%)	16 (11.9%)	6 (4.4%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	135 (100.0%)	118 (87.4%)	118 (100.0%)	15 (11.1%)	2 (1.5%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)	33 (33.7%)	65 (66.3%)	129 (100.0%)	59 (45.7%)	70 (54.3%)		
20万人未満消防本部 合計	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)		
神奈川県	89 (100.0%)	40 (44.9%)	26 (29.2%)	9 (10.1%)	9 (10.1%)	5 (5.6%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)	72 (80.9%)	70 (97.2%)	12 (13.5%)	5 (5.6%)	0 (0.0%)	65 (100.0%)	25 (38.5%)	40 (61.5%)	110 (100.0%)	61 (55.5%)	49 (44.5%)		
横浜市消防局	18 (100.0%)	10 (55.6%)	7 (38.9%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	12 (66.7%)	12 (100.0%)	5 (27.8%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	5 (33.3%)	10 (66.7%)	22 (100.0%)	14 (63.6%)	8 (36.4%)		
川崎市消防局	8 (100.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	6 (85.7%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)	8 (100.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)		
相模原市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)		
横須賀市消防局	13 (100.0%)	8 (61.5%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	9 (69.2%)	9 (100.0%)	2 (15.4%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	9 (52.9%)	8 (47.1%)	24 (100.0%)	19 (79.2%)	5 (20.8%)		

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
新潟県	平塚市消防本部	20 (100.0%)	1 (5.0%)	9 (45.0%)	6 (30.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	22 (100.0%)	3 (13.6%)	19 (86.4%)
	藤沢市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	小田原市消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	茅ヶ崎市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	厚木市消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	9 (100.0%)	7 (77.8%)	2 (22.2%)
	大和市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	19 (100.0%)	11 (57.9%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)	1 (5.3%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	18 (94.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	4 (26.7%)	11 (73.3%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)
新潟県	新潟市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	長岡市消防本部	9 (100.0%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	5 (100.0%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	23 (100.0%)	15 (65.2%)	8 (34.8%)
	上越地域消防事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	81 (100.0%)	6 (7.4%)	14 (17.3%)	5 (6.2%)	15 (18.5%)	41 (50.6%)	0 (0.0%)	81 (100.0%)	81 (100.0%)	81 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	2 (25.0%)	6 (75.0%)	94 (100.0%)	19 (20.2%)	75 (79.8%)
	富山県	35 (100.0%)	10 (28.6%)	7 (20.0%)	1 (2.9%)	6 (17.1%)	11 (31.4%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	31 (100.0%)	6 (19.4%)	25 (80.6%)
富山県	富山市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	33 (100.0%)	9 (27.3%)	7 (21.2%)	1 (3.0%)	6 (18.2%)	10 (30.3%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	30 (100.0%)	6 (20.0%)	24 (80.0%)
	石川県	104 (100.0%)	8 (7.7%)	10 (9.6%)	17 (16.3%)	28 (26.9%)	41 (39.4%)	0 (0.0%)	104 (100.0%)	102 (98.1%)	76 (74.5%)	1 (1.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)	135 (100.0%)	39 (28.9%)	96 (71.1%)
石川県	金沢市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)
	20万人未満消防本部 合計	102 (100.0%)	7 (6.9%)	10 (9.8%)	16 (15.7%)	28 (27.5%)	41 (40.2%)	0 (0.0%)	102 (100.0%)	101 (99.0%)	75 (74.3%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)	126 (100.0%)	31 (24.6%)	95 (75.4%)
	福井県	37 (100.0%)	5 (13.5%)	4 (10.8%)	7 (18.9%)	12 (32.4%)	9 (24.3%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	32 (86.5%)	31 (96.9%)	4 (10.8%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	47 (100.0%)	15 (31.9%)	32 (68.1%)
福井県	福井市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	37 (100.0%)	5 (13.5%)	4 (10.8%)	7 (18.9%)	12 (32.4%)	9 (24.3%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	32 (86.5%)	31 (96.9%)	4 (10.8%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	47 (100.0%)	15 (31.9%)	32 (68.1%)
	山梨県	89 (100.0%)	23 (25.8%)	9 (10.1%)	6 (6.7%)	11 (12.4%)	40 (44.9%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)	85 (95.5%)	85 (100.0%)	4 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	18 (43.9%)	23 (56.1%)	118 (100.0%)	52 (44.1%)	66 (55.9%)
山梨県	甲府地区広域行政事務組合消防本部	18 (100.0%)	14 (77.8%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	17 (94.4%)	17 (100.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	13 (48.1%)	14 (51.9%)	28 (100.0%)	24 (85.7%)	4 (14.3%)
	20万人未満消防本部 合計	71 (100.0%)	9 (12.7%)	9 (12.7%)	4 (5.6%)	10 (14.1%)	39 (54.9%)	0 (0.0%)	71 (100.0%)	68 (95.8%)	68 (100.0%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	5 (35.7%)	9 (64.3%)	90 (100.0%)	28 (31.1%)	62 (68.9%)
	長野県	287 (100.0%)	37 (12.9%)	19 (6.6%)	18 (6.3%)	51 (17.8%)	161 (56.1%)	1 (0.3%)	287 (100.0%)	278 (96.9%)	138 (49.6%)	4 (1.4%)	5 (1.7%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	9 (19.6%)	37 (80.4%)	359 (100.0%)	109 (30.4%)	250 (69.6%)



重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等						
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めていた 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
			A(O+R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	長野市消防局	14 (100.0%)	4 (28.6%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	8 (57.1%)	8 (100.0%)	2 (14.3%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)	47 (100.0%)	37 (78.7%)	10 (21.3%)	
	松本広域消防局	9 (100.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	33 (100.0%)	26 (78.8%)	7 (21.2%)	
	佐久広域連合消防本部	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上田地域広域連合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	14 (93.3%)	1 (6.7%)	
	20万人未満消防本部 合計	257 (100.0%)	25 (9.7%)	13 (5.1%)	16 (6.2%)	51 (19.8%)	151 (58.8%)	1 (0.4%)	257 (100.0%)	255 (99.2%)	120 (47.1%)	2 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	1 (3.8%)	25 (96.2%)	264 (100.0%)	32 (12.1%)	232 (87.9%)	
岐阜県	岐阜市消防本部	118 (100.0%)	24 (20.3%)	32 (27.1%)	4 (3.4%)	18 (15.3%)	40 (33.9%)	0 (0.0%)	118 (100.0%)	89 (75.4%)	88 (98.9%)	14 (11.9%)	15 (12.7%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)	15 (38.5%)	24 (61.5%)	268 (100.0%)	174 (64.9%)	94 (35.1%)	
	大垣消防組合消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	
	可茂消防事務組合消防本部	20 (100.0%)	1 (5.0%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	11 (55.0%)	11 (100.0%)	3 (15.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	67 (100.0%)	48 (71.6%)	19 (28.4%)	
	20万人未満消防本部 合計	94 (100.0%)	19 (20.2%)	27 (28.7%)	4 (4.3%)	16 (17.0%)	28 (29.8%)	0 (0.0%)	94 (100.0%)	76 (80.9%)	75 (98.7%)	10 (10.6%)	8 (8.5%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	7 (26.9%)	19 (73.1%)	190 (100.0%)	115 (60.5%)	75 (39.5%)	
	静岡市消防局	93 (100.0%)	24 (25.8%)	4 (4.3%)	12 (12.9%)	21 (22.6%)	32 (34.4%)	0 (0.0%)	93 (100.0%)	85 (91.4%)	80 (94.1%)	6 (6.5%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	9 (27.3%)	24 (72.7%)	123 (100.0%)	54 (43.9%)	69 (56.1%)	
静岡県	浜松市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	
	富士市消防本部	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	7 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	
	駿東伊豆消防本部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	志太広域事務組合志太消防本部	35 (100.0%)	7 (20.0%)	0 (0.0%)	6 (17.1%)	9 (25.7%)	13 (37.1%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	34 (97.1%)	34 (100.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	61 (100.0%)	33 (54.1%)	28 (45.9%)	
	富士山南東消防本部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	4 (40.0%)	6 (60.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	
	愛知県	42 (100.0%)	8 (19.0%)	3 (7.1%)	4 (9.5%)	9 (21.4%)	18 (42.9%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)	41 (97.6%)	37 (90.2%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	44 (100.0%)	10 (22.7%)	34 (77.3%)	
愛知県	名古屋市消防局	345 (100.0%)	110 (31.9%)	53 (15.4%)	30 (8.7%)	54 (15.7%)	97 (28.1%)	1 (0.3%)	345 (100.0%)	311 (90.1%)	246 (79.1%)	29 (8.4%)	5 (1.4%)	0 (0.0%)	225 (100.0%)	115 (51.1%)	110 (48.9%)	583 (100.0%)	348 (59.7%)	235 (40.3%)	
	豊橋市消防本部	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	
	岡崎市消防本部	7 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (40.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	15 (100.0%)	11 (73.3%)	4 (26.7%)	
	一宮市消防本部	10 (100.0%)	2 (20.0%)	5 (50.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	7 (100.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)	41 (95.3%)	2 (4.7%)	71 (100.0%)	63 (88.7%)	8 (11.3%)	
	春日井市消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	19 (100.0%)	18 (94.7%)	1 (5.3%)	
	豊田市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	2 (18.2%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	
	豊田市消防本部	25 (100.0%)	5 (20.0%)	10 (40.0%)	2 (8.0%)	3 (12.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	19 (76.0%)	19 (100.0%)	4 (16.0%)	2 (8.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	19 (79.2%)	5 (20.8%)	108 (100.0%)	88 (81.5%)	20 (18.5%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等							(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
			A(O/R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	知多中部広域事務組合消防本部	21 (100.0%)	4 (19.0%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	3 (14.3%)	11 (52.4%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	25 (100.0%)	8 (32.0%)	17 (68.0%)	
	衣浦東部広域連合消防局	46 (100.0%)	23 (50.0%)	4 (8.7%)	8 (17.4%)	8 (17.4%)	3 (6.5%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	34 (73.9%)	34 (100.0%)	9 (19.6%)	3 (6.5%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)	20 (46.5%)	23 (53.5%)	82 (100.0%)	59 (72.0%)	23 (28.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	226 (100.0%)	65 (28.8%)	31 (13.7%)	13 (5.8%)	39 (17.3%)	77 (34.1%)	1 (0.4%)	226 (100.0%)	217 (96.0%)	157 (72.4%)	9 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	85 (100.0%)	20 (23.5%)	65 (76.5%)	257 (100.0%)	96 (37.4%)	161 (62.6%)	
三重県		189 (100.0%)	42 (22.2%)	25 (13.2%)	15 (7.9%)	47 (24.9%)	58 (30.7%)	2 (1.1%)	189 (100.0%)	179 (94.7%)	167 (93.3%)	7 (3.7%)	3 (1.6%)	0 (0.0%)	92 (100.0%)	50 (54.3%)	42 (45.7%)	275 (100.0%)	128 (46.5%)	147 (53.5%)	
	桑名市消防本部	7 (100.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	
	四日市市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	
	鈴鹿市消防本部	33 (100.0%)	9 (27.3%)	4 (12.1%)	3 (9.1%)	1 (3.0%)	16 (48.5%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	2 (18.2%)	9 (81.8%)	62 (100.0%)	38 (61.3%)	24 (38.7%)	
	津市消防本部	20 (100.0%)	5 (25.0%)	2 (10.0%)	2 (10.0%)	4 (20.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	19 (95.0%)	19 (100.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	14 (73.7%)	5 (26.3%)	62 (100.0%)	47 (75.8%)	15 (24.2%)	
	松阪地区広域消防組合消防本部	19 (100.0%)	12 (63.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	10 (52.6%)	10 (100.0%)	6 (31.6%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	25 (67.6%)	12 (32.4%)	15 (100.0%)	8 (53.3%)	7 (46.7%)	
	20万人未満消防本部 合計	109 (100.0%)	14 (12.8%)	17 (15.6%)	9 (8.3%)	37 (33.9%)	30 (27.5%)	2 (1.8%)	109 (100.0%)	109 (100.0%)	100 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	8 (36.4%)	14 (63.6%)	125 (100.0%)	30 (24.0%)	95 (76.0%)	
滋賀県		83 (100.0%)	27 (32.5%)	13 (15.7%)	4 (4.8%)	21 (25.3%)	18 (21.7%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)	64 (77.1%)	64 (100.0%)	18 (21.7%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)	29 (51.8%)	27 (48.2%)	95 (100.0%)	39 (41.1%)	56 (58.9%)	
	大津市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	7 (77.8%)	2 (22.2%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	
	湖南広域消防局	13 (100.0%)	11 (84.6%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	2 (15.4%)	2 (100.0%)	10 (76.9%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	21 (65.6%)	11 (34.4%)	19 (100.0%)	17 (89.5%)	2 (10.5%)	
	東近江行政組合消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	
	20万人未満消防本部 合計	65 (100.0%)	12 (18.5%)	10 (15.4%)	4 (6.2%)	21 (32.3%)	18 (27.7%)	0 (0.0%)	65 (100.0%)	59 (90.8%)	59 (100.0%)	6 (9.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	1 (7.7%)	12 (92.3%)	72 (100.0%)	19 (26.4%)	53 (73.6%)	
京都府		14 (100.0%)	7 (50.0%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	12 (63.2%)	7 (36.8%)	56 (100.0%)	49 (87.5%)	7 (12.5%)	
	京都市消防局	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	14 (100.0%)	7 (50.0%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	12 (63.2%)	7 (36.8%)	55 (100.0%)	48 (87.3%)	7 (12.7%)	
大阪府		218 (100.0%)	90 (41.3%)	54 (24.8%)	18 (8.3%)	20 (9.2%)	36 (16.5%)	0 (0.0%)	218 (100.0%)	197 (90.4%)	190 (96.4%)	18 (8.3%)	3 (1.4%)	0 (0.0%)	126 (100.0%)	36 (28.6%)	90 (71.4%)	299 (100.0%)	171 (57.2%)	128 (42.8%)	
	大阪市消防局	83 (100.0%)	51 (61.4%)	24 (28.9%)	6 (7.2%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)	77 (92.8%)	77 (100.0%)	6 (7.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)	17 (25.0%)	51 (75.0%)	102 (100.0%)	70 (68.6%)	32 (31.4%)	
	堺市消防局	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	3 (30.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	3 (30.0%)	3 (100.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	12 (100.0%)	4 (33.3%)	8 (66.7%)	
	豊中市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	吹田市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	
	高槻市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	茨木市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5					(参考)是正指導・是正措置の状況等							(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
	八尾市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	28 (93.3%)	2 (6.7%)
	東大阪市消防局	30 (100.0%)	1 (3.3%)	8 (26.7%)	2 (6.7%)	7 (23.3%)	12 (40.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	28 (93.3%)	28 (100.0%)	1 (3.3%)	1 (3.3%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	50 (100.0%)	21 (42.0%)	29 (58.0%)
	守口市門真市消防組合消防本部	11 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	5 (31.3%)	11 (68.8%)
	枚方寝屋川消防組合消防本部	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	泉州南広域消防本部	13 (100.0%)	5 (38.5%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	20 (100.0%)	12 (60.0%)	8 (40.0%)
	20万人未満消防本部 合計	56 (100.0%)	27 (48.2%)	16 (28.6%)	4 (7.1%)	3 (5.4%)	6 (10.7%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)	52 (92.9%)	49 (94.2%)	3 (5.4%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	11 (28.9%)	27 (71.1%)	48 (100.0%)	19 (39.6%)	29 (60.4%)
兵庫県	107 (100.0%)	46 (43.0%)	16 (15.0%)	10 (9.3%)	4 (3.7%)	31 (29.0%)	0 (0.0%)	107 (100.0%)	99 (92.5%)	98 (99.0%)	6 (5.6%)	2 (1.9%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)	22 (32.4%)	46 (67.6%)	113 (100.0%)	52 (46.0%)	61 (54.0%)	
	神戸市消防局	12 (100.0%)	11 (91.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	2 (15.4%)	11 (84.6%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	
	姫路市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	尼崎市消防局	21 (100.0%)	13 (61.9%)	7 (33.3%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	2 (13.3%)	13 (86.7%)	23 (100.0%)	15 (65.2%)	8 (34.8%)
	明石市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	西宮市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	加古川市消防本部	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	宝塚市消防本部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	67 (100.0%)	16 (23.9%)	7 (10.4%)	9 (13.4%)	4 (6.0%)	31 (46.3%)	0 (0.0%)	67 (100.0%)	63 (94.0%)	62 (98.4%)	3 (4.5%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	11 (40.7%)	16 (59.3%)	77 (100.0%)	26 (33.8%)	51 (66.2%)
	奈良県	15 (100.0%)	7 (46.7%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	13 (86.7%)	13 (100.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	7 (50.0%)	7 (50.0%)	51 (100.0%)	43 (84.3%)	8 (15.7%)
	奈良市消防局	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	2 (18.2%)	
	奈良県広域消防組合消防本部	12 (100.0%)	6 (50.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	11 (91.7%)	11 (100.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	7 (53.8%)	6 (46.2%)	38 (100.0%)	32 (84.2%)	6 (15.8%)
	20万人未満消防本部 合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
和歌山県	27 (100.0%)	9 (33.3%)	8 (29.6%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	9 (33.3%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	22 (81.5%)	18 (81.8%)	5 (18.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	4 (30.8%)	9 (69.2%)	25 (100.0%)	7 (28.0%)	18 (72.0%)	
	和歌山市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	25 (100.0%)	7 (28.0%)	8 (32.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	9 (36.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	20 (80.0%)	16 (80.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	4 (36.4%)	7 (63.6%)	25 (100.0%)	7 (28.0%)	18 (72.0%)
鳥取県	12 (100.0%)	8 (66.7%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	10 (100.0%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	6 (42.9%)	8 (57.1%)	12 (100.0%)	8 (66.7%)	4 (33.3%)	
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	3 (33.3%)	6 (66.7%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等							(参考)重大違反対象物の是正状況等				
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)
島根県		47 (100.0%)	33 (70.2%)	8 (17.0%)	0 (0.0%)	4 (8.5%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)	44 (93.6%)	42 (95.5%)	3 (6.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	51 (60.7%)	33 (39.3%)	29 (100.0%)	15 (51.7%)	14 (48.3%)
	松江市消防本部	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	47 (100.0%)	33 (70.2%)	8 (17.0%)	0 (0.0%)	4 (8.5%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)	44 (93.6%)	42 (95.5%)	3 (6.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)	45 (57.7%)	33 (42.3%)	22 (100.0%)	8 (36.4%)	14 (63.6%)
岡山県		86 (100.0%)	26 (30.2%)	30 (34.9%)	3 (3.5%)	6 (7.0%)	21 (24.4%)	0 (0.0%)	86 (100.0%)	80 (93.0%)	53 (66.3%)	6 (7.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	9 (25.7%)	26 (74.3%)	112 (100.0%)	52 (46.4%)	60 (53.6%)
	岡山市消防局	16 (100.0%)	7 (43.8%)	4 (25.0%)	2 (12.5%)	1 (6.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	14 (87.5%)	14 (100.0%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	8 (53.3%)	7 (46.7%)	18 (100.0%)	9 (50.0%)	9 (50.0%)
	倉敷市消防局	32 (100.0%)	8 (25.0%)	19 (59.4%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	28 (87.5%)	1 (3.6%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	50 (100.0%)	26 (52.0%)	24 (48.0%)
	20万人未満消防本部 合計	38 (100.0%)	11 (28.9%)	7 (18.4%)	1 (2.6%)	4 (10.5%)	15 (39.5%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	38 (100.0%)	38 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	44 (100.0%)	17 (38.6%)	27 (61.4%)
広島県		94 (100.0%)	18 (19.1%)	19 (20.2%)	1 (1.1%)	14 (14.9%)	42 (44.7%)	0 (0.0%)	94 (100.0%)	88 (93.6%)	86 (97.7%)	5 (5.3%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	25 (100.0%)	7 (28.0%)	18 (72.0%)	121 (100.0%)	45 (37.2%)	76 (62.8%)
	広島市消防局	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	呉市消防局	38 (100.0%)	9 (23.7%)	9 (23.7%)	0 (0.0%)	5 (13.2%)	15 (39.5%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	36 (94.7%)	36 (100.0%)	2 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	44 (100.0%)	15 (34.1%)	29 (65.9%)
	東広島市消防局	10 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	8 (80.0%)	7 (87.5%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 -	0 -	0 -	25 (100.0%)	15 (60.0%)	10 (40.0%)
	福山地区消防組合消防局	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	38 (100.0%)	3 (7.9%)	5 (13.2%)	1 (2.6%)	7 (18.4%)	22 (57.9%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	37 (97.4%)	36 (97.3%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	48 (100.0%)	13 (27.1%)	35 (72.9%)
山口県		13 (100.0%)	3 (23.1%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	11 (84.6%)	11 (100.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	32 (100.0%)	22 (68.8%)	10 (31.3%)
	下関市消防局	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	宇部・山陽小野田消防局	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 -	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	11 (100.0%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	26 (100.0%)	18 (69.2%)	8 (30.8%)
徳島県		79 (100.0%)	5 (6.3%)	7 (8.9%)	8 (10.1%)	8 (10.1%)	51 (64.6%)	0 (0.0%)	79 (100.0%)	75 (94.9%)	60 (80.0%)	4 (5.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	97 (100.0%)	23 (23.7%)	74 (76.3%)
	徳島市消防局	31 (100.0%)	5 (16.1%)	1 (3.2%)	1 (3.2%)	3 (9.7%)	21 (67.7%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	27 (87.1%)	27 (100.0%)	4 (12.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	45 (100.0%)	19 (42.2%)	26 (57.8%)
	20万人未満消防本部 合計	48 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (12.5%)	7 (14.6%)	5 (10.4%)	30 (62.5%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	48 (100.0%)	33 (68.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 -	0 -	0 -	52 (100.0%)	4 (7.7%)	48 (92.3%)
香川県		123 (100.0%)	25 (20.3%)	41 (33.3%)	9 (7.3%)	3 (2.4%)	41 (33.3%)	4 (3.3%)	123 (100.0%)	109 (88.6%)	108 (99.1%)	13 (10.6%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	13 (34.2%)	25 (65.8%)	183 (100.0%)	85 (46.4%)	98 (53.6%)
	高松市消防局	53 (100.0%)	16 (30.2%)	29 (54.7%)	5 (9.4%)	1 (1.9%)	2 (3.8%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	48 (90.6%)	48 (100.0%)	4 (7.5%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	13 (44.8%)	16 (55.2%)	111 (100.0%)	74 (66.7%)	37 (33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	70 (100.0%)	9 (12.9%)	12 (17.1%)	4 (5.7%)	2 (2.9%)	39 (55.7%)	4 (5.7%)	70 (100.0%)	61 (87.1%)	60 (98.4%)	9 (12.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	72 (100.0%)	11 (15.3%)	61 (84.7%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
愛媛県		180 (100.0%)	26 (14.4%)	17 (9.4%)	29 (16.1%)	39 (21.7%)	69 (38.3%)	0 (0.0%)	180 (100.0%)	169 (93.9%)	69 (40.8%)	8 (4.4%)	3 (1.7%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	1 (3.7%)	26 (96.3%)	266 (100.0%)	112 (42.1%)	154 (57.9%)
	松山市消防局	21 (100.0%)	7 (33.3%)	6 (28.6%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	6 (28.6%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	16 (76.2%)	9 (56.3%)	2 (9.5%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	94 (100.0%)	80 (85.1%)	14 (14.9%)
	20万人未満消防本部 合計	159 (100.0%)	19 (11.9%)	11 (6.9%)	28 (17.6%)	38 (23.9%)	63 (39.6%)	0 (0.0%)	159 (100.0%)	153 (96.2%)	60 (39.2%)	6 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	1 (5.0%)	19 (95.0%)	172 (100.0%)	32 (18.6%)	140 (81.4%)
高知県		66 (100.0%)	8 (12.1%)	6 (9.1%)	6 (9.1%)	29 (43.9%)	17 (25.8%)	0 (0.0%)	66 (100.0%)	65 (98.5%)	65 (100.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3 (27.3%)	8 (72.7%)	111 (100.0%)	53 (47.7%)	58 (52.3%)
	高知市消防局	46 (100.0%)	6 (13.0%)	6 (13.0%)	2 (4.3%)	25 (54.3%)	7 (15.2%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	45 (97.8%)	45 (100.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	2 (25.0%)	6 (75.0%)	87 (100.0%)	47 (54.0%)	40 (46.0%)
	20万人未満消防本部 合計	20 (100.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	4 (20.0%)	10 (50.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	24 (100.0%)	6 (25.0%)	18 (75.0%)
福岡県		116 (100.0%)	54 (46.6%)	24 (20.7%)	7 (6.0%)	10 (8.6%)	20 (17.2%)	1 (0.9%)	116 (100.0%)	111 (95.7%)	98 (88.3%)	4 (3.4%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	106 (100.0%)	52 (49.1%)	54 (50.9%)	175 (100.0%)	113 (64.6%)	62 (35.4%)
	北九州市消防局	18 (100.0%)	6 (33.3%)	5 (27.8%)	2 (11.1%)	2 (11.1%)	2 (11.1%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)	16 (88.9%)	16 (100.0%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	9 (60.0%)	6 (40.0%)	28 (100.0%)	16 (57.1%)	12 (42.9%)
	福岡市消防局	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	19 (70.4%)	8 (29.6%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)
	春日・大野城・那珂川消防本部	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	7 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	15 (65.2%)	8 (34.8%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	久留米広域消防本部	24 (100.0%)	9 (37.5%)	4 (16.7%)	1 (4.2%)	3 (12.5%)	7 (29.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	22 (91.7%)	22 (100.0%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	62 (100.0%)	47 (75.8%)	15 (24.2%)
	20万人未満消防本部 合計	58 (100.0%)	23 (39.7%)	15 (25.9%)	4 (6.9%)	5 (8.6%)	11 (19.0%)	0 (0.0%)	58 (100.0%)	58 (100.0%)	45 (77.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	8 (25.8%)	23 (74.2%)	73 (100.0%)	38 (52.1%)	35 (47.9%)
佐賀県		46 (100.0%)	19 (41.3%)	5 (10.9%)	2 (4.3%)	7 (15.2%)	13 (28.3%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	34 (73.9%)	31 (91.2%)	12 (26.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	77 (100.0%)	50 (64.9%)	27 (35.1%)
	佐賀広域消防局	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	46 (100.0%)	19 (41.3%)	5 (10.9%)	2 (4.3%)	7 (15.2%)	13 (28.3%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	34 (73.9%)	31 (91.2%)	12 (26.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	76 (100.0%)	49 (64.5%)	27 (35.5%)
長崎県		48 (100.0%)	6 (12.5%)	3 (6.3%)	4 (8.3%)	14 (29.2%)	21 (43.8%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	48 (100.0%)	43 (89.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	4 (40.0%)	6 (60.0%)	76 (100.0%)	34 (44.7%)	42 (55.3%)
	長崎市消防局	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	佐世保市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県中央地域広域市町村圏組合消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)
	20万人未満消防本部 合計	37 (100.0%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	4 (10.8%)	12 (32.4%)	20 (54.1%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	37 (100.0%)	34 (91.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	62 (100.0%)	26 (41.9%)	36 (58.1%)
熊本県		89 (100.0%)	11 (12.4%)	10 (11.2%)	11 (12.4%)	14 (15.7%)	40 (44.9%)	3 (3.4%)	89 (100.0%)	85 (95.5%)	41 (48.2%)	4 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	5 (31.3%)	11 (68.8%)	101 (100.0%)	23 (22.8%)	78 (77.2%)
	熊本市消防局	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	13 (100.0%)	9 (69.2%)	4 (30.8%)
	20万人未満消防本部 合計	84 (100.0%)	10 (11.9%)	9 (10.7%)	10 (11.9%)	13 (15.5%)	39 (46.4%)	3 (3.6%)	84 (100.0%)	82 (97.6%)	38 (46.3%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	1 (9.1%)	10 (90.9%)	88 (100.0%)	14 (15.9%)	74 (84.1%)
大分県		50 (100.0%)	7 (14.0%)	11 (22.0%)	4 (8.0%)	12 (24.0%)	16 (32.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	50 (100.0%)	21 (42.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	5 (41.7%)	7 (58.3%)	50 (100.0%)	7 (14.0%)	43 (86.0%)
	大分市消防局	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	9 (100.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
	20万人未満消防本部 合計	45 (100.0%)	5 (11.1%)	8 (17.8%)	4 (8.9%)	12 (26.7%)	16 (35.6%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)	45 (100.0%)	16 (35.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	41 (100.0%)	1 (2.4%)	40 (97.6%)
宮崎県		46 (100.0%)	8 (17.4%)	7 (15.2%)	0 (0.0%)	4 (8.7%)	27 (58.7%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	46 (100.0%)	46 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	2 (20.0%)	8 (80.0%)	49 (100.0%)	11 (22.4%)	38 (77.6%)
	宮崎市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	44 (100.0%)	6 (13.6%)	7 (15.9%)	0 (0.0%)	4 (9.1%)	27 (61.4%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)	44 (100.0%)	44 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	2 (25.0%)	6 (75.0%)	49 (100.0%)	11 (22.4%)	38 (77.6%)
鹿児島県		96 (100.0%)	5 (5.2%)	12 (12.5%)	15 (15.6%)	18 (18.8%)	46 (47.9%)	0 (0.0%)	96 (100.0%)	93 (96.9%)	92 (98.9%)	3 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	8 (61.5%)	5 (38.5%)	132 (100.0%)	41 (31.1%)	91 (68.9%)
	鹿児島市消防局	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	13 (100.0%)	9 (69.2%)	4 (30.8%)
	20万人未満消防本部 合計	91 (100.0%)	4 (4.4%)	12 (13.2%)	15 (16.5%)	17 (18.7%)	43 (47.3%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)	90 (98.9%)	89 (98.9%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)	119 (100.0%)	32 (26.9%)	87 (73.1%)
沖縄県		154 (100.0%)	96 (62.3%)	38 (24.7%)	12 (7.8%)	5 (3.2%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)	123 (79.9%)	103 (83.7%)	26 (16.9%)	5 (3.2%)	0 (0.0%)	124 (100.0%)	28 (22.6%)	96 (77.4%)	109 (100.0%)	51 (46.8%)	58 (53.2%)
	那覇市消防局	80 (100.0%)	50 (62.5%)	22 (27.5%)	7 (8.8%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)	63 (78.8%)	63 (100.0%)	17 (21.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)	26 (34.2%)	50 (65.8%)	67 (100.0%)	37 (55.2%)	30 (44.8%)
	20万人未満消防本部 合計	74 (100.0%)	46 (62.2%)	16 (21.6%)	5 (6.8%)	4 (5.4%)	3 (4.1%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)	60 (81.1%)	40 (66.7%)	9 (12.2%)	5 (6.8%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	2 (4.2%)	46 (95.8%)	42 (100.0%)	14 (33.3%)	28 (66.7%)
合計		5035 (100.0%)	1335 (26.5%)	870 (17.3%)	410 (8.1%)	739 (14.7%)	1669 (33.1%)	12 (0.2%)	5035 (100.0%)	4597 (91.3%)	3977 (86.5%)	362 (7.2%)	75 (1.5%)	1 (0.0%)	2111 (100.0%)	776 (36.8%)	1335 (63.2%)	6710 (100.0%)	3010 (44.9%)	3700 (55.1%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第11に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※

※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16項イ)、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。

※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)

※5 本調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※6 「新規」は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。

※7 前回調査は、平成29年3月31日を基準日とする。

※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

※9 「是正」(新規欄)とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。

※10 「継続」(新規欄)とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

※11 「是正」(前回調査欄)とは、平成29年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間において違反が是正されたものである。

※12 「継続」(前回調査欄)とは、平成29年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

## 重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等						
		1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正	継続	前回 調査 ※7	是正	継続	
																				A(O+R)
北海道	636 (100.0%)	72 (11.3%)	111 (17.5%)	64 (10.1%)	87 (13.7%)	302 (47.5%)	0 (0.0%)	636 (100.0%)	631 (99.2%)	552 (87.5%)	4 (0.6%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	5 (6.5%)	72 (93.5%)	642 (100.0%)	78 (12.1%)	564 (87.9%)	
青森県	432 (100.0%)	89 (20.6%)	127 (29.4%)	66 (15.3%)	52 (12.0%)	98 (22.7%)	0 (0.0%)	432 (100.0%)	430 (99.5%)	425 (98.8%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	96 (100.0%)	7 (7.3%)	89 (92.7%)	385 (100.0%)	42 (10.9%)	343 (89.1%)	
岩手県	145 (100.0%)	15 (10.3%)	17 (11.7%)	16 (11.0%)	30 (20.7%)	67 (46.2%)	0 (0.0%)	145 (100.0%)	145 (100.0%)	131 (90.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	18 (54.5%)	15 (45.5%)	149 (100.0%)	19 (12.8%)	130 (87.2%)	
宮城県	132 (100.0%)	19 (14.4%)	18 (13.6%)	13 (9.8%)	10 (7.6%)	72 (54.5%)	0 (0.0%)	132 (100.0%)	129 (97.7%)	128 (99.2%)	3 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	1 (5.0%)	19 (95.0%)	134 (100.0%)	21 (15.7%)	113 (84.3%)	
秋田県	217 (100.0%)	16 (7.4%)	24 (11.1%)	18 (8.3%)	41 (18.9%)	118 (54.4%)	0 (0.0%)	217 (100.0%)	216 (99.5%)	214 (99.1%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	4 (20.0%)	16 (80.0%)	250 (100.0%)	49 (19.6%)	201 (80.4%)	
山形県	100 (100.0%)	29 (29.0%)	4 (4.0%)	9 (9.0%)	13 (13.0%)	45 (45.0%)	0 (0.0%)	100 (100.0%)	91 (91.0%)	87 (87.0%)	8 (8.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	17 (37.0%)	29 (63.0%)	94 (100.0%)	23 (24.5%)	71 (75.5%)	
福島県	294 (100.0%)	15 (5.1%)	80 (27.2%)	6 (2.0%)	40 (13.6%)	153 (52.0%)	0 (0.0%)	294 (100.0%)	286 (97.3%)	286 (100.0%)	8 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	3 (16.7%)	15 (83.3%)	322 (100.0%)	43 (13.4%)	279 (86.6%)	
茨城県	539 (100.0%)	31 (5.8%)	53 (9.8%)	51 (9.5%)	70 (13.0%)	334 (62.0%)	0 (0.0%)	539 (100.0%)	478 (88.7%)	475 (89.4%)	61 (11.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	7 (18.4%)	31 (81.6%)	590 (100.0%)	82 (13.9%)	508 (86.1%)	
栃木県	216 (100.0%)	13 (6.0%)	18 (8.3%)	20 (9.3%)	23 (10.6%)	142 (65.7%)	0 (0.0%)	216 (100.0%)	216 (100.0%)	206 (95.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	210 (100.0%)	7 (3.3%)	203 (96.7%)	
群馬県	475 (100.0%)	39 (8.2%)	50 (10.5%)	25 (5.3%)	119 (25.1%)	239 (50.3%)	3 (0.6%)	475 (100.0%)	471 (99.2%)	462 (98.1%)	4 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	13 (25.0%)	39 (75.0%)	587 (100.0%)	151 (25.7%)	436 (74.3%)	
埼玉県	433 (100.0%)	51 (11.8%)	90 (20.8%)	59 (13.6%)	63 (14.5%)	170 (39.3%)	0 (0.0%)	433 (100.0%)	419 (96.8%)	408 (94.2%)	13 (3.0%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	66 (100.0%)	15 (22.7%)	51 (77.3%)	474 (100.0%)	92 (19.4%)	382 (80.6%)	
千葉県	318 (100.0%)	36 (11.3%)	96 (30.2%)	31 (9.7%)	48 (15.1%)	107 (33.6%)	0 (0.0%)	318 (100.0%)	307 (96.5%)	292 (91.5%)	9 (2.8%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	5 (12.2%)	36 (87.8%)	346 (100.0%)	64 (18.5%)	282 (81.5%)	
東京都	82 (100.0%)	32 (39.0%)	17 (20.7%)	23 (28.0%)	9 (11.0%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)	77 (93.9%)	77 (100.0%)	5 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	21 (39.6%)	32 (60.4%)	89 (100.0%)	39 (43.8%)	50 (56.2%)	
神奈川県	102 (100.0%)	40 (39.2%)	33 (32.4%)	5 (4.9%)	7 (6.9%)	17 (16.7%)	0 (0.0%)	102 (100.0%)	97 (95.1%)	97 (100.0%)	5 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	6 (13.0%)	40 (87.0%)	118 (100.0%)	56 (47.5%)	62 (52.5%)	
新潟県	594 (100.0%)	26 (4.4%)	77 (13.0%)	50 (8.4%)	122 (20.5%)	319 (53.7%)	0 (0.0%)	594 (100.0%)	593 (99.8%)	576 (97.1%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	3 (10.3%)	26 (89.7%)	641 (100.0%)	73 (11.4%)	568 (88.6%)	
富山県	127 (100.0%)	26 (20.5%)	11 (8.7%)	6 (4.7%)	24 (18.9%)	60 (47.2%)	0 (0.0%)	127 (100.0%)	127 (100.0%)	126 (99.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	3 (10.3%)	26 (89.7%)	138 (100.0%)	37 (26.8%)	101 (73.2%)	
石川県	247 (100.0%)	17 (6.9%)	26 (10.5%)	17 (6.9%)	23 (9.3%)	164 (66.4%)	0 (0.0%)	247 (100.0%)	242 (98.0%)	195 (80.6%)	5 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	1 (5.6%)	17 (94.4%)	264 (100.0%)	34 (12.9%)	230 (87.1%)	
福井県	103 (100.0%)	15 (14.6%)	8 (7.8%)	10 (9.7%)	14 (13.6%)	56 (54.4%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)	100 (97.1%)	100 (100.0%)	3 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	1 (6.3%)	15 (93.8%)	109 (100.0%)	21 (19.3%)	88 (80.7%)	
山梨県	204 (100.0%)	22 (10.8%)	23 (11.3%)	15 (7.4%)	42 (20.6%)	102 (50.0%)	0 (0.0%)	204 (100.0%)	204 (100.0%)	195 (95.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	3 (12.0%)	22 (88.0%)	218 (100.0%)	36 (16.5%)	182 (83.5%)	
長野県	406 (100.0%)	50 (12.3%)	35 (8.6%)	27 (6.7%)	65 (16.0%)	229 (56.4%)	0 (0.0%)	406 (100.0%)	381 (93.8%)	222 (58.3%)	22 (5.4%)	3 (0.7%)	0 (0.0%)	57 (100.0%)	7 (12.3%)	50 (87.7%)	441 (100.0%)	85 (19.3%)	356 (80.7%)	
岐阜県	1212 (100.0%)	80 (6.6%)	133 (11.0%)	74 (6.1%)	171 (14.1%)	754 (62.2%)	0 (0.0%)	1212 (100.0%)	1188 (98.0%)	1121 (94.4%)	18 (1.5%)	6 (0.5%)	0 (0.0%)	109 (100.0%)	29 (26.6%)	80 (73.4%)	1477 (100.0%)	345 (23.4%)	1132 (76.6%)	
静岡県	551 (100.0%)	60 (10.9%)	56 (10.2%)	59 (10.7%)	153 (27.8%)	223 (40.5%)	0 (0.0%)	551 (100.0%)	548 (99.5%)	487 (88.9%)	1 (0.2%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)	31 (34.1%)	60 (65.9%)	878 (100.0%)	387 (44.1%)	491 (55.9%)	
愛知県	1921 (100.0%)	309 (16.1%)	252 (13.1%)	325 (16.9%)	372 (19.4%)	604 (31.4%)	59 (3.1%)	1921 (100.0%)	1862 (96.9%)	1627 (87.4%)	59 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	324 (100.0%)	15 (4.6%)	309 (95.4%)	1814 (100.0%)	202 (11.1%)	1612 (88.9%)	
三重県	510 (100.0%)	48 (9.4%)	84 (16.5%)	32 (6.3%)	95 (18.6%)	247 (48.4%)	4 (0.8%)	510 (100.0%)	510 (100.0%)	255 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	5 (9.4%)	48 (90.6%)	511 (100.0%)	49 (9.6%)	462 (90.4%)	
滋賀県	397 (100.0%)	37 (9.3%)	45 (11.3%)	41 (10.3%)	59 (14.9%)	215 (54.2%)	0 (0.0%)	397 (100.0%)	391 (98.5%)	278 (71.1%)	6 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	62 (100.0%)	25 (40.3%)	37 (59.7%)	393 (100.0%)	33 (8.4%)	360 (91.6%)	
京都府	440 (100.0%)	56 (12.7%)	53 (12.0%)	44 (10.0%)	47 (10.7%)	236 (53.6%)	4 (0.9%)	440 (100.0%)	371 (84.3%)	313 (84.4%)	69 (15.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)	12 (17.6%)	56 (82.4%)	444 (100.0%)	60 (13.5%)	384 (86.5%)	
大阪府	3653 (100.0%)	202 (5.5%)	371 (10.2%)	270 (7.4%)	446 (12.2%)	2331 (63.8%)	33 (0.9%)	3653 (100.0%)	3583 (98.1%)	841 (23.5%)	7 (0.2%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	231 (100.0%)	29 (12.6%)	202 (87.4%)	3713 (100.0%)	262 (7.1%)	3451 (92.9%)	
兵庫県	454 (100.0%)	57 (12.6%)	38 (8.4%)	29 (6.4%)	44 (9.7%)	286 (63.0%)	0 (0.0%)	454 (100.0%)	450 (99.1%)	450 (100.0%)	4 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	75 (100.0%)	18 (24.0%)	57 (76.0%)	463 (100.0%)	66 (14.3%)	397 (85.7%)	
奈良県	344 (100.0%)	13 (3.8%)	57 (16.6%)	23 (6.7%)	45 (13.1%)	206 (59.9%)	0 (0.0%)	344 (100.0%)	343 (99.7%)	343 (100.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	1 (7.1%)	13 (92.9%)	411 (100.0%)	80 (19.5%)	331 (80.5%)	

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正	継続	前回調査※7	是正	継続
		A(O/R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
和歌山県	174 (100.0%)	14 (8.0%)	75 (43.1%)	7 (4.0%)	13 (7.5%)	65 (37.4%)	0 (0.0%)	174 (100.0%)	174 (100.0%)	171 (98.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	2 (12.5%)	14 (87.5%)	191 (100.0%)	31 (16.2%)	160 (83.8%)
鳥取県	124 (100.0%)	5 (4.0%)	13 (10.5%)	41 (33.1%)	34 (27.4%)	31 (25.0%)	0 (0.0%)	124 (100.0%)	124 (100.0%)	122 (98.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	138 (100.0%)	19 (13.8%)	119 (86.2%)
島根県	30 (100.0%)	8 (26.7%)	5 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (10.0%)	14 (46.7%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)	25 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3 (27.3%)	8 (72.7%)	37 (100.0%)	15 (40.5%)	22 (59.5%)
岡山県	728 (100.0%)	41 (5.6%)	67 (9.2%)	82 (11.3%)	78 (10.7%)	441 (60.6%)	19 (2.6%)	728 (100.0%)	720 (98.9%)	346 (48.1%)	8 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	7 (14.6%)	41 (85.4%)	734 (100.0%)	47 (6.4%)	687 (93.6%)
広島県	815 (100.0%)	47 (5.8%)	47 (5.8%)	93 (11.4%)	136 (16.7%)	490 (60.1%)	2 (0.2%)	815 (100.0%)	812 (99.6%)	646 (79.6%)	3 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	3 (6.0%)	47 (94.0%)	934 (100.0%)	166 (17.8%)	768 (82.2%)
山口県	35 (100.0%)	8 (22.9%)	6 (17.1%)	1 (2.9%)	4 (11.4%)	16 (45.7%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	34 (97.1%)	34 (100.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	33 (100.0%)	6 (18.2%)	27 (81.8%)
徳島県	193 (100.0%)	16 (8.3%)	20 (10.4%)	6 (3.1%)	18 (9.3%)	133 (68.9%)	0 (0.0%)	193 (100.0%)	193 (100.0%)	175 (90.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	2 (11.1%)	16 (88.9%)	181 (100.0%)	4 (2.2%)	177 (97.8%)
香川県	413 (100.0%)	28 (6.8%)	177 (42.9%)	44 (10.7%)	21 (5.1%)	128 (31.0%)	15 (3.6%)	413 (100.0%)	413 (100.0%)	403 (97.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	1 (3.4%)	28 (96.6%)	447 (100.0%)	62 (13.9%)	385 (86.1%)
愛媛県	521 (100.0%)	32 (6.1%)	42 (8.1%)	75 (14.4%)	119 (22.8%)	253 (48.6%)	0 (0.0%)	521 (100.0%)	521 (100.0%)	108 (20.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	3 (8.6%)	32 (91.4%)	524 (100.0%)	35 (6.7%)	489 (93.3%)
高知県	84 (100.0%)	15 (17.9%)	6 (7.1%)	8 (9.5%)	10 (11.9%)	45 (53.6%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	84 (100.0%)	74 (88.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	80 (100.0%)	11 (13.8%)	69 (86.3%)
福岡県	120 (100.0%)	50 (41.7%)	25 (20.8%)	7 (5.8%)	13 (10.8%)	24 (20.0%)	1 (0.8%)	120 (100.0%)	115 (95.8%)	102 (88.7%)	4 (3.3%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)	53 (51.5%)	50 (48.5%)	196 (100.0%)	126 (64.3%)	70 (35.7%)
佐賀県	113 (100.0%)	16 (14.2%)	18 (15.9%)	9 (8.0%)	8 (7.1%)	61 (54.0%)	1 (0.9%)	113 (100.0%)	107 (94.7%)	90 (84.1%)	5 (4.4%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	9 (36.0%)	16 (64.0%)	138 (100.0%)	41 (29.7%)	97 (70.3%)
長崎県	74 (100.0%)	6 (8.1%)	8 (10.8%)	8 (10.8%)	10 (13.5%)	42 (56.8%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)	74 (100.0%)	71 (95.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	90 (100.0%)	22 (24.4%)	68 (75.6%)
熊本県	294 (100.0%)	51 (17.3%)	27 (9.2%)	21 (7.1%)	34 (11.6%)	156 (53.1%)	5 (1.7%)	294 (100.0%)	282 (95.9%)	214 (75.9%)	12 (4.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	1 (1.9%)	51 (98.1%)	295 (100.0%)	52 (17.6%)	243 (82.4%)
大分県	25 (100.0%)	5 (20.0%)	3 (12.0%)	0 (0.0%)	3 (12.0%)	13 (52.0%)	1 (4.0%)	25 (100.0%)	24 (96.0%)	22 (91.7%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)	23 (100.0%)	3 (13.0%)	20 (87.0%)
宮崎県	156 (100.0%)	24 (15.4%)	69 (44.2%)	9 (5.8%)	9 (5.8%)	45 (28.8%)	0 (0.0%)	156 (100.0%)	156 (100.0%)	156 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	147 (100.0%)	15 (10.2%)	132 (89.8%)
鹿児島県	201 (100.0%)	9 (4.5%)	18 (9.0%)	31 (15.4%)	35 (17.4%)	108 (53.7%)	0 (0.0%)	201 (100.0%)	200 (99.5%)	200 (100.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	3 (25.0%)	9 (75.0%)	230 (100.0%)	38 (16.5%)	192 (83.5%)
沖縄県	7 (100.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	4 (80.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)
合計	19391 (100.0%)	1892 (9.8%)	2636 (13.6%)	1871 (9.6%)	2882 (14.9%)	9963 (51.4%)	147 (0.8%)	19391 (100.0%)	18954 (97.7%)	13932 (73.5%)	356 (1.8%)	19 (0.1%)	0 (0.0%)	2289 (100.0%)	397 (17.3%)	1892 (82.7%)	20733 (100.0%)	3234 (15.6%)	17499 (84.4%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※

※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムにより調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16)の2)項及び(16)の3)項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。

※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)

※5 本調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※6 「新規」は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。

※7 前回調査は、平成29年3月31日を基準日とする。

※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

※9 「是正」(新規欄)とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。

※10 「継続」(新規欄)とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

※11 「是正」(前回調査欄)とは、平成29年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間において違反が是正されたものである。

※12 「継続」(前回調査欄)とは、平成29年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。



## 重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(O/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
北海道		屋内消火栓設備	5,313	45 (100.0%)	7 (15.6%)	10 (22.2%)	5 (11.1%)	6 (13.3%)	17 (37.8%)	0 (0.0%)	0.85%	45 (100.0%)	36 (80.0%)	29 (80.6%)	6 (13.3%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4,296		5 (71.4%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	26,849	181 (100.0%)	35 (19.3%)	19 (10.5%)	15 (8.3%)	27 (14.9%)	85 (47.0%)	0 (0.0%)	0.67%	181 (100.0%)	176 (97.2%)	140 (79.5%)	3 (1.7%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)
	札幌市消防局	屋内消火栓設備	2,763	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0.25%	7 (100.0%)	3 (42.9%)	3 (100.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,730	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,493	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.07%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)
	旭川市消防本部	屋内消火栓設備	336	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	385	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,142	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	とちか広域消防局	屋内消火栓設備	282	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1.06%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	313	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,193	11 (100.0%)	9 (81.8%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.50%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,932	34 (100.0%)	3 (8.8%)	5 (14.7%)	5 (14.7%)	6 (17.6%)	15 (44.1%)	0 (0.0%)	1.76%	34 (100.0%)	32 (94.1%)	25 (78.1%)	2 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,868	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	14,021	161 (100.0%)	18 (11.2%)	17 (10.6%)	15 (9.3%)	27 (16.8%)	84 (52.2%)	0 (0.0%)	1.15%	161 (100.0%)	158 (98.1%)	122 (77.2%)	2 (1.2%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
青森県		屋内消火栓設備	1,282	26 (100.0%)	5 (19.2%)	4 (15.4%)	2 (7.7%)	6 (23.1%)	9 (34.6%)	0 (0.0%)	2.03%	26 (100.0%)	24 (92.3%)	24 (100.0%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,406	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.14%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,539	117 (100.0%)	28 (23.9%)	9 (7.7%)	22 (18.8%)	23 (19.1%)	35 (29.9%)	0 (0.0%)	1.37%	117 (100.0%)	109 (93.2%)	107 (98.2%)	7 (6.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)
	青森地域広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	279	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	387	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,120	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	弘前地区消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	353	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	333	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,871	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	224	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	284	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,793	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.33%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	426	25 (100.0%)	5 (20.0%)	4 (16.0%)	2 (8.0%)	6 (24.0%)	8 (32.0%)	0 (0.0%)	5.87%	25 (100.0%)	24 (96.0%)	24 (100.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	402	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.50%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,755	107 (100.0%)	22 (20.6%)	9 (8.4%)	20 (18.7%)	22 (20.6%)	34 (31.8%)	0 (0.0%)	3.88%	107 (100.0%)	103 (96.3%)	103 (100.0%)	3 (2.8%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4 A	重大違反対象物数※5 B	違反覚知からの経過年数※6						重大違反率(%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等						
					違反覚知からの経過年数※6							是正指導・是正措置中の対象物数 J(J/B)	警告前段の行政指導実施中の対象物数 K(K/B)	改修期限を定めている対象物数 L(L/B)	警告対象物数 M(M/B)	命令対象物数 N(N/B)	告発対象物数 O(N/B)	
					1年未満 C(C/B)	1年以上3年未満 D(D/B)	3年以上5年未満 E(E/B)	5年以上10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明※7 H(H/B)								
岩手県		屋内消火栓設備	1,383	13 (100.0%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	0.94% (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,106	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18% (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,195	77 (100.0%)	13 (16.9%)	12 (15.6%)	6 (7.8%)	15 (19.5%)	31 (40.3%)	0 (0.0%)	0.94% (100.0%)	77 (100.0%)	73 (94.8%)	51 (69.9%)	3 (3.9%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	
	盛岡地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	456	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	461	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22% (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	3,282	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06% (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	927	13 (100.0%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	1.40% (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	645	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16% (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	4,913	75 (100.0%)	12 (16.0%)	11 (14.7%)	6 (8.0%)	15 (20.0%)	31 (41.3%)	0 (0.0%)	1.53% (100.0%)	75 (100.0%)	71 (94.7%)	49 (69.0%)	3 (4.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	
宮城県		屋内消火栓設備	1,678	8 (100.0%)	1 (12.5%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0.48% (100.0%)	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,594	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06% (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	10,743	28 (100.0%)	14 (50.0%)	6 (21.4%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	7 (25.0%)	0 (0.0%)	0.26% (100.0%)	28 (100.0%)	23 (82.1%)	23 (100.0%)	4 (14.3%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	
	仙台市消防局	屋内消火栓設備	772	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13% (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	665	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	4,805	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06% (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	大崎地域広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	184	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	151	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,086	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.28% (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	722	7 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0.97% (100.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	スプリンクラー設備	778	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13% (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	自動火災報知設備	4,852	22 (100.0%)	11 (50.0%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	6 (27.3%)	0 (0.0%)	0.45% (100.0%)	22 (100.0%)	19 (86.4%)	19 (100.0%)	2 (9.1%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)		
秋田県		屋内消火栓設備	1,255	19 (100.0%)	5 (26.3%)	2 (10.5%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)	9 (47.4%)	0 (0.0%)	1.51% (100.0%)	19 (100.0%)	17 (89.5%)	17 (100.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,094	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	6,409	98 (100.0%)	11 (11.2%)	13 (13.3%)	7 (7.1%)	18 (18.4%)	49 (50.0%)	0 (0.0%)	1.53% (100.0%)	98 (100.0%)	92 (93.9%)	92 (100.0%)	5 (5.1%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	
	秋田市消防本部	屋内消火栓設備	309	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65% (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	281	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,613	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.25% (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	946	17 (100.0%)	4 (23.5%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	9 (52.9%)	0 (0.0%)	1.80% (100.0%)	17 (100.0%)	16 (94.1%)	16 (100.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
スプリンクラー設備		813	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
		自動火災報知設備	4,796	94 (100.0%)	10 (10.6%)	13 (13.8%)	6 (6.4%)	18 (19.1%)	47 (50.0%)	0 (0.0%)	1.96% (100.0%)	94 (100.0%)	90 (95.7%)	90 (100.0%)	4 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(N/B)
山形県		屋内消火栓設備	1,289	15 (100.0%)	6 (40.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	1.16%	15 (100.0%)	13 (86.7%)	13 (100.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	908	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,320	39 (100.0%)	9 (23.1%)	7 (17.9%)	2 (5.1%)	8 (20.5%)	13 (33.3%)	0 (0.0%)	0.53%	39 (100.0%)	37 (94.9%)	36 (97.3%)	2 (5.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	山形市消防本部	屋内消火栓設備	267	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	205	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,022	15 (100.0%)	6 (40.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	1.47%	15 (100.0%)	13 (86.7%)	13 (100.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	703	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,544	39 (100.0%)	9 (23.1%)	7 (17.9%)	2 (5.1%)	8 (20.5%)	13 (33.3%)	0 (0.0%)	0.70%	39 (100.0%)	37 (94.9%)	36 (97.3%)	2 (5.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福島県		屋内消火栓設備	1,572	33 (100.0%)	11 (33.3%)	12 (36.4%)	1 (3.0%)	1 (3.0%)	8 (24.2%)	0 (0.0%)	2.10%	33 (100.0%)	26 (78.8%)	26 (100.0%)	5 (15.2%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,161	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.34%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,792	150 (100.0%)	37 (24.7%)	42 (28.0%)	4 (2.7%)	13 (8.7%)	54 (36.0%)	0 (0.0%)	1.53%	150 (100.0%)	128 (85.3%)	128 (100.0%)	21 (14.0%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)
	福島市消防本部	屋内消火栓設備	267	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.37%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	197	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,468	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0.34%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	いわき市消防本部	屋内消火栓設備	255	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.78%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	290	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,872	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	郡山地方広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	289	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1.73%	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	188	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.53%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,828	28 (100.0%)	6 (21.4%)	3 (10.7%)	0 (0.0%)	4 (14.3%)	15 (53.6%)	0 (0.0%)	1.53%	28 (100.0%)	11 (39.3%)	11 (100.0%)	17 (60.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	761	25 (100.0%)	7 (28.0%)	11 (44.0%)	1 (4.0%)	1 (4.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	3.29%	25 (100.0%)	24 (96.0%)	24 (100.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	486	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.62%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,624	115 (100.0%)	30 (26.1%)	39 (33.9%)	4 (3.5%)	9 (7.8%)	33 (28.7%)	0 (0.0%)	2.49%	115 (100.0%)	114 (99.1%)	114 (100.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
茨城県		屋内消火栓設備	1,853	61 (100.0%)	16 (26.2%)	14 (23.0%)	6 (9.8%)	10 (16.4%)	15 (24.6%)	0 (0.0%)	3.29%	61 (100.0%)	54 (88.5%)	53 (98.1%)	7 (11.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,908	12 (100.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	3 (25.0%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	0.63%	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	13,247	175 (100.0%)	32 (18.3%)	30 (17.1%)	15 (8.6%)	23 (13.1%)	75 (42.9%)	0 (0.0%)	1.32%	175 (100.0%)	165 (94.3%)	161 (97.6%)	10 (5.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	水戸市消防本部	屋内消火栓設備	204	14 (100.0%)	2 (14.3%)	8 (57.1%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	6.86%	14 (100.0%)	13 (92.9%)	13 (100.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	234	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,623	19 (100.0%)	5 (26.3%)	5 (26.3%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	1.17%	19 (100.0%)	18 (94.7%)	18 (100.0%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等						
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	
					A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)
栃木県	つくば市消防本部	屋内消火栓設備	136	8 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.88%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	110	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.91%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,244	17 (100.0%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	7 (41.2%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	1.37%	17 (100.0%)	17 (100.0%)	15 (88.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	174	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	204	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,287	13 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	1.01%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	稲敷広域消防本部	屋内消火栓設備	150	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	167	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	915	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,189	38 (100.0%)	13 (34.2%)	5 (13.2%)	3 (7.9%)	4 (10.5%)	13 (34.2%)	0 (0.0%)	3.20%	38 (100.0%)	33 (86.8%)	33 (100.0%)	5 (13.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,193	9 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.75%	9 (100.0%)	7 (77.8%)	7 (100.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	8,178	126 (100.0%)	24 (19.0%)	16 (12.7%)	10 (7.9%)	15 (11.9%)	61 (48.4%)	0 (0.0%)	1.54%	126 (100.0%)	117 (92.9%)	115 (98.3%)	9 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
栃木県	宇都宮市消防局	屋内消火栓設備	1,386	26 (100.0%)	5 (19.2%)	6 (23.1%)	4 (15.4%)	2 (7.7%)	9 (34.6%)	0 (0.0%)	1.88%	26 (100.0%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,261	6 (100.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.48%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	10,483	54 (100.0%)	6 (11.1%)	11 (20.4%)	4 (7.4%)	7 (13.0%)	26 (48.1%)	0 (0.0%)	0.52%	54 (100.0%)	54 (100.0%)	54 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	那須地区消防本部	屋内消火栓設備	307	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	263	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	2,479	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	247	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.40%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,885	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	群馬県	前橋市消防局	屋内消火栓設備	832	25 (100.0%)	5 (20.0%)	6 (24.0%)	4 (16.0%)	2 (8.0%)	8 (32.0%)	0 (0.0%)	3.00%	25 (100.0%)	25 (100.0%)	25 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			スプリンクラー設備	854	6 (100.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			自動火災報知設備	6,119	52 (100.0%)	5 (9.6%)	11 (21.2%)	4 (7.7%)	7 (13.5%)	25 (48.1%)	0 (0.0%)	0.85%	52 (100.0%)	52 (100.0%)	52 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
群馬県		屋内消火栓設備	1,777	23 (100.0%)	8 (34.8%)	6 (26.1%)	1 (4.3%)	2 (8.7%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	1.29%	23 (100.0%)	20 (87.0%)	17 (85.0%)	3 (13.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,899	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	11,748	42 (100.0%)	13 (31.0%)	9 (21.4%)	1 (2.4%)	6 (14.3%)	13 (31.0%)	0 (0.0%)	0.36%	42 (100.0%)	36 (85.7%)	31 (86.1%)	6 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
前橋市消防局		屋内消火栓設備	278	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	300	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,804	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.17%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4 A	重大違反対象物数※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等						
					1年未満 C(C/B)	1年以上3年未満 D(D/B)	3年以上5年未満 E(E/B)	5年以上10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明※7 H(H/B)		是正指導・是正措置中の対象物数 J(J/B)	警告前段の行政指導実施中の対象物数 K(K/B)	改修期限を定めている対象物数 L(L/B)	警告対象物数 M(M/B)	命令対象物数 N(N/B)	告発対象物数 O(N/B)	
埼玉県	高崎市等広域消防局	屋内消火栓設備	334	9 (100.0%)	4 (44.4%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	2.69%	9 (100.0%)	7 (77.8%)	7 (77.8%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	423	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	2,392	11 (100.0%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0.46%	11 (100.0%)	8 (72.7%)	8 (72.7%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	伊勢崎市消防本部	屋内消火栓設備	194	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	202	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,115	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	3 (100.0%)	2 (83.3%)	2 (83.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	太田市消防本部	屋内消火栓設備	197	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.51%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,378	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.15%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	774	12 (100.0%)	4 (33.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	1.55%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	768	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	5,059	23 (100.0%)	4 (17.4%)	7 (30.4%)	1 (4.3%)	4 (17.4%)	7 (30.4%)	0 (0.0%)	0.45%	23 (100.0%)	22 (95.7%)	19 (86.4%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	埼玉県	さいたま市消防局	屋内消火栓設備	2,944	26 (100.0%)	9 (34.6%)	6 (23.1%)	3 (11.5%)	2 (7.7%)	6 (23.1%)	0 (0.0%)	0.88%	26 (100.0%)	21 (80.8%)	19 (90.5%)	4 (15.4%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)
			スプリンクラー設備	3,687	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.11%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			自動火災報知設備	24,738	127 (100.0%)	35 (27.6%)	21 (16.5%)	12 (9.4%)	29 (22.8%)	30 (23.6%)	0 (0.0%)	0.51%	127 (100.0%)	102 (80.3%)	92 (90.2%)	21 (16.5%)	4 (3.1%)	0 (0.0%)
川口市消防局		屋内消火栓設備	571	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	546	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	4,485	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
春日部市消防本部		屋内消火栓設備	236	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	261	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,736	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
上尾市消防本部		屋内消火栓設備	78	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.85%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	832	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.36%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
越谷市消防本部		屋内消火栓設備	75	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.67%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	87	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	644	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.78%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
越谷市消防本部	屋内消火栓設備	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
	スプリンクラー設備	141	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.71%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	自動火災報知設備	1,246	13 (100.0%)	2 (15.4%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.04%	13 (100.0%)	7 (53.8%)	7 (100.0%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等						
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	
					A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)
埼玉県	埼玉県南西部消防本部	屋内消火栓設備	150	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,325	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	入間東部地区事務組合消防本部	屋内消火栓設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	137	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.73%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	793	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.76%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)
	川越地区消防局	屋内消火栓設備	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,002	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	埼玉県中央域消防本部	屋内消火栓設備	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	埼玉西部消防局	屋内消火栓設備	299	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,494	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	埼玉東部消防組合	屋内消火栓設備	147	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,349	9 (100.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0.67%	9 (100.0%)	6 (66.7%)	5 (83.3%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)
	草加八潮消防局	屋内消火栓設備	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	774	8 (100.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	1.03%	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	849	15 (100.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.77%	15 (100.0%)	13 (86.7%)	12 (92.3%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	1,203	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	7,343	68 (100.0%)	12 (17.6%)	9 (13.2%)	10 (14.7%)	19 (27.9%)	18 (26.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.93%	68 (100.0%)	63 (92.6%)	62 (98.4%)	5 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
千葉県	千葉県	屋内消火栓設備	2,987	47 (100.0%)	17 (36.2%)	10 (21.3%)	4 (8.5%)	2 (4.3%)	14 (29.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.57%	47 (100.0%)	41 (87.2%)	40 (97.6%)	5 (10.6%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3,495	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	22,557	173 (100.0%)	72 (41.6%)	27 (15.6%)	4 (2.3%)	15 (8.7%)	55 (31.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.77%	173 (100.0%)	159 (91.9%)	157 (98.7%)	13 (7.5%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
	千葉市消防局	屋内消火栓設備	493	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,461	6 (100.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正措置・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正措置・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
東京都	市川市消防局	屋内消火栓設備	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,222	1	0	0	1	0	0	0	0.08%	1	0	0	1	0	0
	船橋市消防局	屋内消火栓設備	235	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	273	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,788	15	1	1	0	4	9	0	0.84%	15	8	8	7	0	0
	松戸市消防局	屋内消火栓設備	177	1	1	0	0	0	0	0	0.56%	1	1	1	0	0	0
		スプリンクラー設備	268	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,614	1	1	0	0	0	0	0	0.06%	1	1	1	0	0	0
	柏市消防局	屋内消火栓設備	198	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	234	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,462	13	0	9	1	3	0	0	0.89%	13	12	12	0	1	0
	市原市消防局	屋内消火栓設備	135	5	3	1	0	0	1	0	3.70%	5	5	5	0	0	0
		スプリンクラー設備	152	1	1	0	0	0	0	0	0.66%	1	1	1	0	0	0
		自動火災報知設備	1,073	30	23	6	1	0	0	0	2.80%	30	30	30	0	0	0
	佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	屋内消火栓設備	138	1	0	1	0	0	0	0	0.72%	1	0	0	1	0	0
		スプリンクラー設備	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	842	1	0	1	0	0	0	0	0.12%	1	0	0	1	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,477	39	12	8	4	2	13	0	2.64%	39	34	33	4	1	0
		スプリンクラー設備	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,095	106	43	9	1	7	46	0	0.96%	106	104	102	2	0	0
東京都	東京消防庁	屋内消火栓設備	6,482	13	5	5	2	1	0	0	0.20%	13	12	11	1	0	0
		スプリンクラー設備	5,658	6	1	3	1	1	0	0	0.11%	6	4	4	2	0	0
		自動火災報知設備	57,988	118	59	40	13	5	1	0	0.20%	118	104	104	12	2	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	6,408	12	5	5	2	0	0	0	0.19%	12	11	11	1	0	0
		スプリンクラー設備	5,611	6	1	3	1	1	0	0	0.11%	6	4	4	2	0	0
		自動火災報知設備	57,589	118	59	40	13	5	1	0	0.20%	118	104	104	12	2	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	74	1	0	0	0	1	0	0	1.35%	1	1	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	399	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
神奈川県	屋内消火栓設備	6,340	21	7	11	1	1	1	0	0.33%	21	11	10	7	3	0	
		スプリンクラー設備	5,087	10	9	0	1	0	0	0.20%	10	9	9	1	0	0	
		自動火災報知設備	32,263	68	30	17	8	9	4	0.21%	68	58	57	5	5	0	
	横浜市消防局	屋内消火栓設備	3,752	8	2	5	1	0	0	0.21%	8	2	2	5	1	0	
		スプリンクラー設備	2,311	1	1	0	0	0	0	0.04%	1	1	1	0	0	0	
		自動火災報知設備	12,537	10	7	2	1	0	0	0.08%	10	9	9	0	1	0	
	川崎市消防局	屋内消火栓設備	839	2	0	2	0	0	0	0.24%	2	2	1	0	0	0	
		スプリンクラー設備	711	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	4,961	6	5	1	0	0	0	0.12%	6	5	5	1	0	0	
	相模原市消防局	屋内消火栓設備	240	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	412	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	2,856	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	横須賀市消防局	屋内消火栓設備	223	5	2	2	0	1	0	2.24%	5	2	2	1	2	0	
		スプリンクラー設備	288	3	3	0	0	0	0	1.04%	3	2	2	1	0	0	
		自動火災報知設備	1,695	9	4	2	1	2	0	0.53%	9	6	6	1	2	0	
	平塚市消防本部	屋内消火栓設備	123	1	0	1	0	0	0	0.81%	1	1	1	0	0	0	
		スプリンクラー設備	116	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	863	19	1	8	6	4	0	2.20%	19	19	19	0	0	0	
	藤沢市消防局	屋内消火栓設備	74	1	0	1	0	0	0	1.35%	1	0	0	1	0	0	
		スプリンクラー設備	116	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,320	1	1	0	0	0	0	0.08%	1	1	1	0	0	0	
	小田原市消防本部	屋内消火栓設備	154	1	1	0	0	0	0	0.65%	1	1	1	0	0	0	
		スプリンクラー設備	203	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,473	3	1	0	0	1	1	0.20%	3	1	1	2	0	0	
	茅ヶ崎市消防本部	屋内消火栓設備	48	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	86	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	600	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	厚木市消防本部	屋内消火栓設備	170	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	139	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	867	4	2	1	0	1	0	0.46%	4	2	2	1	1	0	



重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
新潟県	大和市消防本部	屋内消火栓設備	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	975	1	0	0	0	0	1	0	0.10%	1	0	0	0	1	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	652	3	2	0	0	1	0	0	0.46%	3	3	3	0	0	0
		スプリンクラー設備	591	6	5	0	1	0	0	0	1.02%	6	6	6	0	0	0
		自動火災報知設備	4,116	15	9	3	0	1	2	0	0.36%	15	15	14	0	0	0
新潟県	新潟市消防局	屋内消火栓設備	2,286	21	5	4	3	4	5	0	0.92%	21	21	21	0	0	0
		スプリンクラー設備	1,687	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	14,594	76	5	13	2	11	45	0	0.52%	76	72	72	3	1	0
	新潟市消防局	屋内消火栓設備	605	2	2	0	0	0	0	0	0.33%	2	2	2	0	0	0
		スプリンクラー設備	551	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,726	1	1	0	0	0	0	0	0.03%	1	1	1	0	0	0
	長岡市消防本部	屋内消火栓設備	249	1	1	0	0	0	0	0	0.40%	1	1	1	0	0	0
		スプリンクラー設備	162	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,606	8	0	3	0	0	5	0	0.50%	8	4	4	3	1	0
	上越地域消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	323	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	209	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,908	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,109	18	2	4	3	4	5	0	1.62%	18	18	18	0	0	0
		スプリンクラー設備	765	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,354	67	4	10	2	11	40	0	0.91%	67	67	67	0	0	0
富山県	富山市消防局	屋内消火栓設備	952	9	2	1	0	2	4	0	0.95%	9	9	9	0	0	0
		スプリンクラー設備	887	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,162	30	10	7	1	5	7	0	0.58%	30	30	30	0	0	0
	富山市消防局	屋内消火栓設備	460	1	0	0	0	0	1	0	0.22%	1	1	1	0	0	0
		スプリンクラー設備	356	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,964	1	1	0	0	0	0	0	0.05%	1	1	1	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	492	8	2	1	0	2	3	0	1.63%	8	8	8	0	0	0
		スプリンクラー設備	531	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,198	29	9	7	1	5	7	0	0.91%	29	29	29	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
石川県		屋内消火栓設備	1,082	20 (100.0%)	1 (5.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	9 (45.0%)	0 (0.0%)	1.85%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	950	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,419	89 (100.0%)	6 (6.7%)	6 (6.7%)	17 (19.1%)	23 (25.8%)	37 (41.6%)	0 (0.0%)	1.20%	89 (100.0%)	87 (97.8%)	67 (77.0%)	1 (1.1%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)
	金沢市消防局	屋内消火栓設備	357	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	395	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,916	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	725	20 (100.0%)	1 (5.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	9 (45.0%)	0 (0.0%)	2.76%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	555	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.54%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,503	87 (100.0%)	5 (5.7%)	6 (6.9%)	16 (18.4%)	23 (26.4%)	37 (42.5%)	0 (0.0%)	1.93%	87 (100.0%)	86 (98.9%)	66 (76.7%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福井県		屋内消火栓設備	849	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	5 (41.7%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	1.41%	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	575	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,773	29 (100.0%)	3 (10.3%)	4 (13.8%)	7 (24.1%)	8 (27.6%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	0.50%	29 (100.0%)	27 (93.1%)	26 (96.3%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	福井市消防局	屋内消火栓設備	326	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	231	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	523	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	5 (41.7%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	2.29%	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	344	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,593	29 (100.0%)	3 (10.3%)	4 (13.8%)	7 (24.1%)	8 (27.6%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	0.81%	29 (100.0%)	27 (93.1%)	26 (96.3%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山梨県		屋内消火栓設備	987	32 (100.0%)	11 (34.4%)	2 (6.3%)	5 (15.6%)	7 (21.9%)	7 (21.9%)	0 (0.0%)	3.24%	32 (100.0%)	29 (90.6%)	29 (100.0%)	3 (9.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	573	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,478	64 (100.0%)	15 (23.4%)	7 (10.9%)	1 (1.6%)	4 (6.3%)	37 (57.8%)	0 (0.0%)	0.99%	64 (100.0%)	62 (96.9%)	62 (100.0%)	2 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	183	10 (100.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	5.46%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	221	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,023	13 (100.0%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0.64%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	804	22 (100.0%)	4 (18.2%)	2 (9.1%)	4 (18.2%)	6 (27.3%)	6 (27.3%)	0 (0.0%)	2.74%	22 (100.0%)	20 (90.9%)	20 (100.0%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	352	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,455	51 (100.0%)	4 (7.8%)	7 (13.7%)	0 (0.0%)	4 (7.8%)	36 (70.6%)	0 (0.0%)	1.14%	51 (100.0%)	49 (96.1%)	49 (100.0%)	2 (3.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長野県	屋内消火栓設備	3,406	77 (100.0%)	9 (11.7%)	8 (10.4%)	2 (2.6%)	12 (15.6%)	46 (59.7%)	0 (0.0%)	2.26%	77 (100.0%)	75 (97.4%)	38 (50.7%)	2 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	1,483	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.34%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (33.3%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	18,203	232 (100.0%)	33 (14.2%)	11 (4.7%)	13 (5.6%)	41 (17.7%)	133 (57.3%)	1 (0.4%)	1.27%	232 (100.0%)	224 (96.6%)	115 (51.3%)	3 (1.3%)	5 (2.2%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
岐阜県	長野市消防局	屋内消火栓設備	504	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.99%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	317	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,942	11 (100.0%)	3 (27.3%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	0.37%	11 (100.0%)	6 (54.5%)	6 (100.0%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)
	松本広域消防局	屋内消火栓設備	645	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.62%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	285	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,504	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0.20%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
	佐久広域連合消防本部	屋内消火栓設備	390	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,097	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上田地域広域連合消防本部	屋内消火栓設備	225	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,659	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,642	68 (100.0%)	5 (7.4%)	5 (7.4%)	2 (2.9%)	12 (17.6%)	44 (64.7%)	0 (0.0%)	4.14%	68 (100.0%)	66 (97.1%)	32 (48.5%)	2 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	578	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.69%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (33.3%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,001	209 (100.0%)	23 (11.0%)	8 (3.8%)	12 (5.7%)	41 (19.6%)	124 (59.3%)	1 (0.5%)	2.32%	209 (100.0%)	207 (99.0%)	100 (48.3%)	2 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岐阜県	岐阜市消防本部	屋内消火栓設備	1,645	28 (100.0%)	3 (10.7%)	9 (32.1%)	2 (7.1%)	3 (10.7%)	11 (39.3%)	0 (0.0%)	1.70%	28 (100.0%)	23 (82.1%)	23 (100.0%)	3 (10.7%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,428	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.14%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,038	98 (100.0%)	22 (22.4%)	26 (26.5%)	3 (3.1%)	15 (15.3%)	32 (32.7%)	0 (0.0%)	0.81%	98 (100.0%)	72 (73.5%)	71 (98.6%)	12 (12.2%)	14 (14.3%)	0 (0.0%)
	大垣消防組合消防本部	屋内消火栓設備	225	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	337	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,827	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
	可茂消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	164	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	3.05%	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	130	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.77%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,080	17 (100.0%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	10 (58.8%)	0 (0.0%)	1.57%	17 (100.0%)	10 (58.8%)	10 (100.0%)	2 (11.8%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,021	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,124	23 (100.0%)	3 (13.0%)	7 (30.4%)	2 (8.7%)	3 (13.0%)	8 (34.8%)	0 (0.0%)	2.05%	23 (100.0%)	21 (91.3%)	21 (100.0%)	1 (4.3%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	832	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,110	77 (100.0%)	17 (22.1%)	22 (28.6%)	3 (3.9%)	13 (16.9%)	22 (28.6%)	0 (0.0%)	1.08%	77 (100.0%)	60 (77.9%)	59 (98.3%)	9 (11.7%)	8 (10.4%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
静岡県		屋内消火栓設備	2,491	19 (100.0%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	4 (21.1%)	7 (36.8%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	0.76%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	17 (89.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,209	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.23%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	19,975	84 (100.0%)	21 (25.0%)	3 (3.6%)	11 (13.1%)	19 (22.6%)	30 (35.7%)	0 (0.0%)	0.42%	84 (100.0%)	77 (91.7%)	72 (93.5%)	5 (6.0%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)
	静岡市消防局	屋内消火栓設備	498	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	576	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,409	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浜松市消防局	屋内消火栓設備	444	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	460	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,594	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富士市消防本部	屋内消火栓設備	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	151	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	駿東伊豆消防本部	屋内消火栓設備	578	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.08%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	311	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,489	32 (100.0%)	6 (18.8%)	0 (0.0%)	5 (15.6%)	8 (25.0%)	13 (40.6%)	0 (0.0%)	0.92%	32 (100.0%)	31 (96.9%)	31 (100.0%)	1 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	志太広域事務組合志太消防本部	屋内消火栓設備	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	120	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,152	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.52%	6 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)
	富士山南東消防本部	屋内消火栓設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	862	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	628	7 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	1.11%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	497	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.60%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	5,228	37 (100.0%)	7 (18.9%)	2 (5.4%)	4 (10.8%)	8 (21.6%)	16 (43.2%)	0 (0.0%)	0.71%	37 (100.0%)	37 (100.0%)	33 (89.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
愛知県		屋内消火栓設備	4,121	77 (100.0%)	27 (35.1%)	9 (11.7%)	10 (13.0%)	15 (19.5%)	16 (20.8%)	0 (0.0%)	1.87%	77 (100.0%)	72 (93.5%)	51 (70.8%)	4 (5.2%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4,331	17 (100.0%)	3 (17.6%)	10 (58.8%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0.39%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	15 (100.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	33,245	278 (100.0%)	86 (30.9%)	39 (14.0%)	21 (7.6%)	42 (15.1%)	88 (31.7%)	2 (0.7%)	0.84%	278 (100.0%)	246 (88.5%)	199 (80.9%)	27 (9.7%)	5 (1.8%)	0 (0.0%)
	名古屋市消防局	屋内消火栓設備	1,618	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,811	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,714	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
三重県	豊橋市消防本部	屋内消火栓設備	184	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.63%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,720	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.35%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岡崎市消防本部	屋内消火栓設備	161	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.86%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	150	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.33%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,636	7 (100.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	7 (100.0%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一宮市消防本部	屋内消火栓設備	126	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.79%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	238	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,324	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	春日井市消防本部	屋内消火栓設備	203	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	150	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,017	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊田市消防本部	屋内消火栓設備	217	9 (100.0%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	4.15%	9 (100.0%)	7 (77.8%)	7 (100.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	171	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.51%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,617	15 (100.0%)	2 (13.3%)	4 (26.7%)	1 (6.7%)	3 (20.0%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	0.93%	15 (100.0%)	10 (66.7%)	10 (100.0%)	3 (20.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)
	知多中部広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	98	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.04%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	140	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	974	19 (100.0%)	3 (15.8%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	11 (57.9%)	0 (0.0%)	1.95%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	衣浦東部広域連合消防局	屋内消火栓設備	199	6 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3.02%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	227	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,955	41 (100.0%)	20 (48.8%)	4 (9.8%)	8 (19.5%)	6 (14.6%)	3 (7.3%)	0 (0.0%)	2.10%	41 (100.0%)	29 (70.7%)	29 (100.0%)	9 (22.0%)	3 (7.3%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,315	51 (100.0%)	13 (25.5%)	6 (11.8%)	7 (13.7%)	11 (21.6%)	14 (27.5%)	0 (0.0%)	3.88%	51 (100.0%)	50 (98.0%)	31 (62.0%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,275	7 (100.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.55%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	10,288	183 (100.0%)	53 (29.0%)	24 (13.1%)	7 (3.8%)	29 (15.8%)	68 (37.2%)	2 (1.1%)	1.78%	183 (100.0%)	175 (95.6%)	131 (74.9%)	8 (4.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
桑名市消防本部	屋内消火栓設備	1,360	32 (100.0%)	9 (28.1%)	9 (28.1%)	4 (12.5%)	6 (18.8%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	2.35%	32 (100.0%)	32 (100.0%)	31 (96.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	1,314	9 (100.0%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	9,514	154 (100.0%)	31 (20.1%)	16 (10.4%)	12 (7.8%)	39 (25.3%)	54 (35.1%)	2 (1.3%)	1.62%	154 (100.0%)	144 (93.5%)	133 (92.4%)	7 (4.5%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)	
	屋内消火栓設備	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	スプリンクラー設備	176	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	自動火災報知設備	871	7 (100.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0.80%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
滋賀県	四日市市消防本部	屋内消火栓設備	237	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	183	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.55%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,570	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	鈴鹿市消防本部	屋内消火栓設備	101	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.95%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	132	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.52%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	902	28 (100.0%)	5 (17.9%)	4 (14.3%)	2 (7.1%)	1 (3.6%)	16 (57.1%)	0 (0.0%)	3.10%	28 (100.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	津市消防本部	屋内消火栓設備	231	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	245	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.63%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,510	16 (100.0%)	5 (31.3%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	7 (43.8%)	0 (0.0%)	1.06%	16 (100.0%)	15 (93.8%)	15 (100.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松阪地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	142	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	177	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,072	18 (100.0%)	11 (61.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (27.8%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	1.68%	18 (100.0%)	9 (50.0%)	9 (100.0%)	6 (33.3%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	514	24 (100.0%)	5 (20.8%)	8 (33.3%)	3 (12.5%)	4 (16.7%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	4.67%	24 (100.0%)	24 (100.0%)	23 (95.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	401	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.50%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,589	85 (100.0%)	8 (9.4%)	9 (10.6%)	7 (8.2%)	33 (38.8%)	26 (30.6%)	2 (2.4%)	2.37%	85 (100.0%)	85 (100.0%)	50 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
滋賀県	大津市消防局	屋内消火栓設備	910	23 (100.0%)	8 (34.8%)	3 (13.0%)	0 (0.0%)	7 (30.4%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	2.53%	23 (100.0%)	16 (69.6%)	16 (100.0%)	7 (30.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	852	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,273	62 (100.0%)	20 (32.3%)	9 (14.5%)	4 (6.5%)	16 (25.8%)	13 (21.0%)	0 (0.0%)	0.85%	62 (100.0%)	49 (79.0%)	49 (100.0%)	12 (19.4%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
	湖南広域消防局	屋内消火栓設備	177	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	196	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,437	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東近江行政組合消防本部	屋内消火栓設備	198	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.53%	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	197	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,543	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	8 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (100.0%)	6 (75.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,179	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	394	17 (100.0%)	2 (11.8%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	7 (41.2%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	4.31%	17 (100.0%)	16 (94.1%)	16 (100.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	318	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.94%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,114	50 (100.0%)	10 (20.0%)	7 (14.0%)	4 (8.0%)	16 (32.0%)	13 (26.0%)	0 (0.0%)	1.61%	50 (100.0%)	45 (90.0%)	45 (100.0%)	5 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(N/B)
京都府		屋内消火栓設備	1,862	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (50.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	12,912	12 (100.0%)	6 (50.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0.09%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	京都市消防局	屋内消火栓設備	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	883	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,159	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	576	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.35%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	636	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,753	12 (100.0%)	6 (50.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0.25%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大阪府		屋内消火栓設備	6,257	60 (100.0%)	19 (31.7%)	19 (31.7%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	12 (20.0%)	0 (0.0%)	0.96%	60 (100.0%)	53 (88.3%)	50 (94.3%)	6 (10.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,849	11 (100.0%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0.19%	11 (100.0%)	9 (81.8%)	8 (88.9%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	38,388	165 (100.0%)	74 (44.8%)	38 (23.0%)	9 (5.5%)	16 (9.7%)	28 (17.0%)	0 (0.0%)	0.43%	165 (100.0%)	149 (90.3%)	145 (97.3%)	13 (7.9%)	3 (1.8%)	0 (0.0%)
	大阪市消防局	屋内消火栓設備	2,610	31 (100.0%)	15 (48.4%)	13 (41.9%)	2 (6.5%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.19%	31 (100.0%)	30 (96.8%)	30 (100.0%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,100	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	16,547	53 (100.0%)	39 (73.6%)	11 (20.8%)	2 (3.8%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	53 (100.0%)	49 (92.5%)	49 (100.0%)	4 (7.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	堺市消防局	屋内消火栓設備	889	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	576	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,276	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊中市消防局	屋内消火栓設備	142	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	264	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,473	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	吹田市消防本部	屋内消火栓設備	280	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	211	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,258	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高槻市消防本部	屋内消火栓設備	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	173	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.58%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,158	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
茨木市消防本部	屋内消火栓設備	107	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	スプリンクラー設備	138	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	自動火災報知設備	978	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4 A	重大違反対象物数※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上3年未満 D(D/B)	3年以上5年未満 E(E/B)	5年以上10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明※7 H(H/B)		是正指導・是正措置中の対象物数 J(J/B)	警告前段の行政指導実施中の対象物数 K(K/B)	改修期限を定めている対象物数 L(L/B)	警告対象物数 M(M/B)	命令対象物数 N(N/B)	告発対象物数 O(N/B)
兵庫県	八尾市消防本部	屋内消火栓設備	73	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	1.37%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	769	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東大阪市消防局	屋内消火栓設備	418	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1.20%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	283	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.71%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,073	27 (100.0%)	1 (3.7%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)	7 (25.9%)	11 (40.7%)	0 (0.0%)	1.30%	27 (100.0%)	25 (92.6%)	25 (100.0%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)
	守口市門真市消防組合消防本部	屋内消火栓設備	170	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1.76%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	184	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	906	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0.88%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	枚方寝屋川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	361	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0.83%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	392	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,082	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	屋内消火栓設備	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	162	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	883	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	泉州南広域消防本部	屋内消火栓設備	174	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.72%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	212	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.47%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,067	9 (100.0%)	4 (44.4%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0.84%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	790	10 (100.0%)	3 (30.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	1.27%	10 (100.0%)	8 (80.0%)	8 (100.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	984	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	5,918	51 (100.0%)	26 (51.0%)	15 (29.4%)	2 (3.9%)	3 (5.9%)	5 (9.8%)	0 (0.0%)	0.86%	51 (100.0%)	48 (94.1%)	46 (95.8%)	2 (3.9%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	
兵庫県	神戸市消防局	屋内消火栓設備	3,552	17 (100.0%)	7 (41.2%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	0.48%	17 (100.0%)	13 (76.5%)	13 (100.0%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3,576	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	24,434	94 (100.0%)	39 (41.5%)	14 (14.9%)	10 (10.6%)	3 (3.2%)	28 (29.8%)	0 (0.0%)	0.38%	94 (100.0%)	87 (92.6%)	86 (98.9%)	5 (5.3%)	2 (2.1%)	0 (0.0%)
	姫路市消防局	屋内消火栓設備	1,419	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,264	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,328	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	9 (100.0%)	6 (66.7%)	6 (100.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)
	姫路市消防局	屋内消火栓設備	330	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	362	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,103	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)



重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
奈良県	尼崎市消防局	屋内消火栓設備	201	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.49%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	272	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,958	18 (100.0%)	11 (61.1%)	6 (33.3%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.92%	18 (100.0%)	18 (100.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	明石市消防局	屋内消火栓設備	118	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.85%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	152	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	西宮市消防局	屋内消火栓設備	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	199	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,444	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	加古川市消防本部	屋内消火栓設備	152	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.66%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,236	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宝塚市消防本部	屋内消火栓設備	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	113	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	710	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,129	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0.89%	10 (100.0%)	7 (70.0%)	7 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,053	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,588	62 (100.0%)	15 (24.2%)	7 (11.3%)	9 (14.5%)	3 (4.8%)	28 (45.2%)	0 (0.0%)	0.72%	62 (100.0%)	59 (95.2%)	58 (98.3%)	2 (3.2%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
奈良県	奈良市消防局	屋内消火栓設備	961	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.42%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	905	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,284	12 (100.0%)	4 (33.3%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0.19%	12 (100.0%)	10 (83.3%)	10 (100.0%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)
	奈良県広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	270	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	237	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,720	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	659	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.61%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	616	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,261	9 (100.0%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0.21%	9 (100.0%)	8 (88.9%)	8 (100.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	303	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(I/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
和歌山県		屋内消火栓設備	729	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.55%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	956	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,884	25 (100.0%)	8 (32.0%)	8 (32.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (36.0%)	0 (0.0%)	0.42%	25 (100.0%)	20 (80.0%)	17 (85.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	和歌山市消防局	屋内消火栓設備	219	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	407	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,977	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	510	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.78%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	549	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,907	23 (100.0%)	6 (26.1%)	8 (34.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	0.59%	23 (100.0%)	18 (78.3%)	15 (83.3%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
鳥取県		屋内消火栓設備	585	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	517	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,823	11 (100.0%)	7 (63.6%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	11 (100.0%)	9 (81.8%)	9 (100.0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	233	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	173	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,414	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	207	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	215	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,592	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	145	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.69%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	自動火災報知設備	817	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	
島根県		屋内消火栓設備	752	9 (100.0%)	6 (66.7%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1.20%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	710	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,950	45 (100.0%)	32 (71.1%)	7 (15.6%)	0 (0.0%)	4 (8.9%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	0.91%	45 (100.0%)	42 (93.3%)	40 (95.2%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松江市消防本部	屋内消火栓設備	220	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	230	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,516	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	532	9 (100.0%)	6 (66.7%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1.69%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	480	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,434	45 (100.0%)	32 (71.1%)	7 (15.6%)	0 (0.0%)	4 (8.9%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	1.31%	45 (100.0%)	42 (93.3%)	40 (95.2%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4 A	重大違反対象物数※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率(%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等						
					違反覚知からの経過年数 ※6							是正指導・是正措置中の対象物数 J(J/B)	警告前段の行政指導実施中の対象物数 K(K/B)	改修期限を定めている対象物数 L(L/B)	警告対象物数 M(M/B)	命令対象物数 N(N/B)	告発対象物数 O(N/B)	
					1年未満 C(C/B)	1年以上3年未満 D(D/B)	3年以上5年未満 E(E/B)	5年以上10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明※7 H(H/B)								
岡山県		屋内消火栓設備	2,309	17 (100.0%)	7 (41.2%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	0.74%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	12 (80.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,714	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	10,133	74 (100.0%)	21 (28.4%)	29 (39.2%)	1 (1.4%)	5 (6.8%)	18 (24.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.73%	74 (100.0%)	69 (93.2%)	45 (65.2%)	5 (6.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岡山市消防局	屋内消火栓設備	1,320	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	677	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,735	10 (100.0%)	4 (40.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	倉敷市消防局	屋内消火栓設備	283	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.41%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	355	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,263	29 (100.0%)	7 (24.1%)	18 (62.1%)	0 (0.0%)	1 (3.4%)	3 (10.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.28%	29 (100.0%)	25 (86.2%)	1 (4.0%)	4 (13.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	706	7 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.99%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	682	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,135	35 (100.0%)	10 (28.6%)	7 (20.0%)	1 (2.9%)	3 (8.6%)	14 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.85%	35 (100.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
広島県		屋内消火栓設備	2,133	18 (100.0%)	5 (27.8%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	7 (38.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.84%	18 (100.0%)	17 (94.4%)	16 (94.1%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,788	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	15,044	82 (100.0%)	12 (14.6%)	17 (20.7%)	1 (1.2%)	13 (15.9%)	39 (47.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.55%	82 (100.0%)	76 (92.7%)	74 (97.4%)	5 (6.1%)	0 (0.0%)	1 (1.2%)
	広島市消防局	屋内消火栓設備	865	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	837	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,170	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	呉市消防局	屋内消火栓設備	213	7 (100.0%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.29%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	159	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.89%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,232	33 (100.0%)	6 (18.2%)	8 (24.2%)	0 (0.0%)	5 (15.2%)	14 (42.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.68%	33 (100.0%)	31 (93.9%)	31 (100.0%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東広島市消防局	屋内消火栓設備	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	177	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,108	10 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.90%	10 (100.0%)	8 (80.0%)	7 (87.5%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	福山地区消防組合消防局	屋内消火栓設備	483	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,841	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	446	11 (100.0%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.47%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	522	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	
	自動火災報知設備	3,693	33 (100.0%)	2 (6.1%)	4 (12.1%)	1 (3.0%)	6 (18.2%)	20 (60.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.89%	33 (100.0%)	32 (97.0%)	31 (96.9%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(N/B)
					C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)							
山口県		屋内消火栓設備	938	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.32%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,156	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,620	11 (100.0%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0.14%	11 (100.0%)	10 (90.9%)	10 (100.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	下関市消防局	屋内消火栓設備	186	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	227	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,352	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	宇部・山陽小野田消防局	屋内消火栓設備	109	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.92%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	189	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,079	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	643	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	740	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,189	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0.19%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
徳島県		屋内消火栓設備	846	19 (100.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	4 (21.1%)	3 (15.8%)	10 (52.6%)	0 (0.0%)	2.25%	19 (100.0%)	18 (94.7%)	13 (72.2%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	775	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.26%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,119	64 (100.0%)	4 (6.3%)	7 (10.9%)	6 (9.4%)	5 (7.8%)	42 (65.6%)	0 (0.0%)	1.25%	64 (100.0%)	61 (95.3%)	51 (83.6%)	3 (4.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	徳島市消防局	屋内消火栓設備	304	7 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	2.30%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	277	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,224	27 (100.0%)	4 (14.8%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)	3 (11.1%)	18 (66.7%)	0 (0.0%)	1.21%	27 (100.0%)	24 (88.9%)	24 (100.0%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	542	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	3 (25.0%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	2.21%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	498	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.40%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,895	37 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (16.2%)	5 (13.5%)	2 (5.4%)	24 (64.9%)	0 (0.0%)	1.28%	37 (100.0%)	37 (100.0%)	27 (73.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
香川県		屋内消火栓設備	893	22 (100.0%)	6 (27.3%)	2 (9.1%)	3 (13.6%)	2 (9.1%)	9 (40.9%)	0 (0.0%)	2.46%	22 (100.0%)	18 (81.8%)	18 (100.0%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	785	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.25%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,704	109 (100.0%)	21 (19.3%)	39 (35.8%)	7 (6.4%)	1 (0.9%)	37 (33.9%)	4 (3.7%)	1.91%	109 (100.0%)	97 (89.0%)	96 (99.0%)	11 (10.1%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)
	高松市消防局	屋内消火栓設備	481	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1.25%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	372	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,687	48 (100.0%)	13 (27.1%)	28 (58.3%)	4 (8.3%)	1 (2.1%)	2 (4.2%)	0 (0.0%)	1.79%	48 (100.0%)	43 (89.6%)	43 (100.0%)	4 (8.3%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	412	16 (100.0%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	8 (50.0%)	0 (0.0%)	3.88%	16 (100.0%)	13 (81.3%)	13 (100.0%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	413	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,017	61 (100.0%)	8 (13.1%)	11 (18.0%)	3 (4.9%)	0 (0.0%)	35 (57.4%)	4 (6.6%)	2.02%	61 (100.0%)	54 (88.5%)	53 (98.1%)	7 (11.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4 A	重大違反対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
愛媛県		屋内消火栓設備	1,480	41 (100.0%)	5 (12.2%)	6 (14.6%)	12 (29.3%)	10 (24.4%)	8 (19.5%)	0 (0.0%)	2.77%	41 (100.0%)	37 (90.2%)	12 (32.4%)	3 (7.3%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,398	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,168	155 (100.0%)	23 (14.8%)	14 (9.0%)	23 (14.8%)	30 (19.4%)	65 (41.9%)	0 (0.0%)	1.90%	155 (100.0%)	146 (94.2%)	61 (41.8%)	6 (3.9%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)
	松山市消防局	屋内消火栓設備	592	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.84%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	574	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,888	18 (100.0%)	5 (27.8%)	6 (33.3%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	6 (33.3%)	0 (0.0%)	0.62%	18 (100.0%)	13 (72.2%)	8 (61.5%)	2 (11.1%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	888	36 (100.0%)	2 (5.6%)	5 (13.9%)	12 (33.3%)	9 (25.0%)	8 (22.2%)	0 (0.0%)	4.05%	36 (100.0%)	33 (91.7%)	11 (33.3%)	3 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	824	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,280	137 (100.0%)	18 (13.1%)	8 (5.8%)	22 (16.1%)	30 (21.9%)	59 (43.1%)	0 (0.0%)	2.59%	137 (100.0%)	133 (97.1%)	53 (39.8%)	4 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
高知県		屋内消火栓設備	730	9 (100.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	1.23%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	662	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,482	59 (100.0%)	7 (11.9%)	6 (10.2%)	5 (8.5%)	26 (44.1%)	15 (25.4%)	0 (0.0%)	1.32%	59 (100.0%)	58 (98.3%)	58 (100.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高知市消防局	屋内消火栓設備	404	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.99%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	277	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,068	44 (100.0%)	5 (11.4%)	6 (13.6%)	2 (4.5%)	24 (54.5%)	7 (15.9%)	0 (0.0%)	2.13%	44 (100.0%)	43 (97.7%)	43 (100.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	326	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1.53%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	385	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,414	15 (100.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	2 (13.3%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	0.62%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福岡県		屋内消火栓設備	4,036	26 (100.0%)	16 (61.5%)	6 (23.1%)	1 (3.8%)	1 (3.8%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	0.64%	26 (100.0%)	26 (100.0%)	19 (73.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4,255	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	24,816	96 (100.0%)	42 (43.8%)	18 (18.8%)	6 (6.3%)	9 (9.4%)	20 (20.8%)	1 (1.0%)	0.39%	96 (100.0%)	91 (94.8%)	83 (91.2%)	4 (4.2%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)
	北九州市消防局	屋内消火栓設備	675	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	855	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,982	17 (100.0%)	5 (29.4%)	5 (29.4%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	0.34%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	15 (100.0%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)
	福岡市消防局	屋内消火栓設備	1,569	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,414	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
春日・大野城・那珂川消防本部	屋内消火栓設備	158	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.27%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	自動火災報知設備	919	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.76%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等											
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中 の対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)						
久留米広域消防本部	久留米広域消防本部	屋内消火栓設備	376	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.33%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	2,271	20 (100.0%)	5 (25.0%)	4 (20.0%)	1 (5.0%)	3 (15.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	0.88%	20 (100.0%)	18 (90.0%)	18 (100.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,258	16 (100.0%)	6 (37.5%)	6 (37.5%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	1.27%	16 (100.0%)	16 (100.0%)	9 (56.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	1,711	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	9,230	46 (100.0%)	19 (41.3%)	9 (19.6%)	3 (6.5%)	4 (8.7%)	11 (23.9%)	0 (0.0%)	0.50%	46 (100.0%)	46 (100.0%)	38 (82.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
佐賀県	佐賀県	屋内消火栓設備	785	6 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.76%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	1,074	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	5,335	42 (100.0%)	17 (40.5%)	5 (11.9%)	2 (4.8%)	6 (14.3%)	12 (28.6%)	0 (0.0%)	0.79%	42 (100.0%)	31 (73.8%)	28 (90.3%)	11 (26.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	佐賀広域消防局	屋内消火栓設備	348	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	427	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	2,148	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	437	6 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1.37%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	647	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	3,187	42 (100.0%)	17 (40.5%)	5 (11.9%)	2 (4.8%)	6 (14.3%)	12 (28.6%)	0 (0.0%)	1.32%	42 (100.0%)	31 (73.8%)	28 (90.3%)	11 (26.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
長崎県	長崎県	屋内消火栓設備	1,193	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0.50%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	1,419	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	9,075	44 (100.0%)	5 (11.4%)	2 (4.5%)	4 (9.1%)	13 (29.5%)	20 (45.5%)	0 (0.0%)	0.48%	44 (100.0%)	44 (100.0%)	40 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	長崎市消防局	屋内消火栓設備	445	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	463	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	2,865	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	佐世保市消防局	屋内消火栓設備	220	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	293	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	2,025	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	277	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	285	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,739	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.23%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	251	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1.20%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	378	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	2,446	36 (100.0%)	1 (2.8%)	0 (0.0%)	4 (11.1%)	12 (33.3%)	19 (52.8%)	0 (0.0%)	1.47%	36 (100.0%)	36 (100.0%)	33 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4 A	重大違反対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
熊本県		屋内消火栓設備	1,482	19 (100.0%)	3 (15.8%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)	6 (31.6%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	1.28%	19 (100.0%)	16 (84.2%)	8 (50.0%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,853	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	11,950	73 (100.0%)	11 (15.1%)	6 (8.2%)	10 (13.7%)	13 (17.8%)	30 (41.1%)	3 (4.1%)	0.61%	73 (100.0%)	71 (97.3%)	33 (46.5%)	2 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	熊本市消防局	屋内消火栓設備	495	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.40%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	628	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,290	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	987	17 (100.0%)	3 (17.6%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	6 (35.3%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	1.72%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	7 (46.7%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,225	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,660	69 (100.0%)	10 (14.5%)	5 (7.2%)	9 (13.0%)	12 (17.4%)	30 (43.5%)	3 (4.3%)	0.90%	69 (100.0%)	69 (100.0%)	31 (44.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大分県		屋内消火栓設備	988	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.40%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,313	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,727	47 (100.0%)	5 (10.6%)	11 (23.4%)	3 (6.4%)	12 (25.5%)	16 (34.0%)	0 (0.0%)	0.61%	47 (100.0%)	47 (100.0%)	19 (40.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大分市消防局	屋内消火栓設備	306	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	479	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,397	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	682	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.59%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	834	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,330	42 (100.0%)	3 (7.1%)	8 (19.0%)	3 (7.1%)	12 (28.6%)	16 (38.1%)	0 (0.0%)	0.79%	42 (100.0%)	42 (100.0%)	14 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮崎県		屋内消火栓設備	1,045	12 (100.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	1.15%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	937	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,223	35 (100.0%)	6 (17.1%)	6 (17.1%)	0 (0.0%)	4 (11.4%)	19 (54.3%)	0 (0.0%)	0.48%	35 (100.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宮崎市消防局	屋内消火栓設備	455	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,883	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	590	12 (100.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	2.03%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	865	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,340	33 (100.0%)	4 (12.1%)	6 (18.2%)	0 (0.0%)	4 (12.1%)	19 (57.6%)	0 (0.0%)	0.76%	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
鹿児島県	屋内消火栓設備	1,257	22 (100.0%)	3 (13.6%)	4 (18.2%)	2 (9.1%)	4 (18.2%)	9 (40.9%)	0 (0.0%)	1.75%	22 (100.0%)	21 (95.5%)	21 (100.0%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	1,885	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	10,478	77 (100.0%)	3 (3.9%)	8 (10.4%)	13 (16.9%)	14 (18.2%)	39 (50.6%)	0 (0.0%)	0.73%	77 (100.0%)	75 (97.4%)	74 (98.7%)	2 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4 A	重大違反対象物数※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率(%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上3年未満 D(D/B)	3年以上5年未満 E(E/B)	5年以上10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明※7 H(H/B)		是正指導・是正措置中の対象物数 J(J/B)	警告前段の行政指導実施中の対象物数 K(K/B)	改修期限を定めている対象物数 L(L/B)	警告対象物数 M(M/B)	命令対象物数 N(N/B)	告発対象物数 O(N/B)
鹿児島市消防局	鹿児島市消防局	屋内消火栓設備	373	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.80%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	624	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,452	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0.09%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	884	19 (100.0%)	2 (10.5%)	4 (21.1%)	2 (10.5%)	3 (15.8%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	2.15%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,261	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.16%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,026	74 (100.0%)	2 (2.7%)	8 (10.8%)	13 (17.6%)	14 (18.9%)	37 (50.0%)	0 (0.0%)	1.05%	74 (100.0%)	73 (98.6%)	72 (98.6%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄県	那覇市消防局	屋内消火栓設備	1,039	13 (100.0%)	3 (23.1%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.25%	13 (100.0%)	10 (76.9%)	10 (100.0%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,157	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	2 (33.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,539	144 (100.0%)	92 (63.9%)	33 (22.9%)	11 (7.6%)	5 (3.5%)	3 (2.1%)	0 (0.0%)	1.51%	144 (100.0%)	114 (79.2%)	98 (68.0%)	25 (17.4%)	5 (3.5%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	336	9 (100.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.68%	9 (100.0%)	7 (77.8%)	7 (100.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	277	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,391	78 (100.0%)	49 (62.8%)	21 (26.9%)	7 (9.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.26%	78 (100.0%)	61 (78.2%)	61 (100.0%)	17 (21.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	屋内消火栓設備	93,482	1061 (100.0%)	283 (26.7%)	210 (19.8%)	104 (9.8%)	154 (14.5%)	310 (29.2%)	0 (0.0%)	1.13%	1061 (100.0%)	944 (89.0%)	801 (84.9%)	98 (9.2%)	19 (1.8%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	87,052	147 (100.0%)	57 (38.8%)	34 (23.1%)	22 (15.0%)	21 (14.3%)	13 (8.8%)	0 (0.0%)	0.17%	147 (100.0%)	127 (86.4%)	118 (92.9%)	19 (12.9%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	629,633	4119 (100.0%)	1087 (26.4%)	682 (16.6%)	319 (7.7%)	604 (14.7%)	1414 (34.3%)	13 (0.3%)	0.65%	4119 (100.0%)	3760 (91.3%)	3251 (86.5%)	290 (7.0%)	68 (1.7%)	1 (0.0%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※

※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16項イ)、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。

※4 「義務対象物数」は、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。

※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)

※6 本調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。



## 重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(I/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
北海道	屋内消火栓設備	17409	383 (100.0%)	42 (11.0%)	62 (16.2%)	36 (9.4%)	50 (13.1%)	193 (50.4%)	0 (0.0%)	2.20%	383 (100.0%)	379 (99.0%)	338 (89.2%)	4 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	2183	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	71372	450 (100.0%)	51 (11.3%)	78 (17.3%)	48 (10.7%)	66 (14.7%)	207 (46.0%)	0 (0.0%)	0.63%	450 (100.0%)	446 (99.1%)	390 (87.4%)	3 (0.7%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
青森県	屋内消火栓設備	2872	259 (100.0%)	56 (21.6%)	80 (30.9%)	41 (15.8%)	27 (10.4%)	55 (21.2%)	0 (0.0%)	9.02%	259 (100.0%)	258 (99.6%)	258 (100.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	20	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	7670	295 (100.0%)	61 (20.7%)	94 (31.9%)	57 (19.3%)	32 (10.8%)	51 (17.3%)	0 (0.0%)	3.85%	295 (100.0%)	294 (99.7%)	294 (100.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岩手県	屋内消火栓設備	4438	90 (100.0%)	10 (11.1%)	9 (10.0%)	15 (16.7%)	19 (21.1%)	37 (41.1%)	0 (0.0%)	2.03%	90 (100.0%)	90 (100.0%)	84 (93.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	65	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	10652	100 (100.0%)	7 (7.0%)	15 (15.0%)	7 (7.0%)	20 (20.0%)	51 (51.0%)	0 (0.0%)	0.94%	100 (100.0%)	100 (100.0%)	89 (89.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮城県	屋内消火栓設備	6885	82 (100.0%)	16 (19.5%)	11 (13.4%)	7 (8.5%)	8 (9.8%)	40 (48.8%)	0 (0.0%)	1.19%	82 (100.0%)	79 (96.3%)	78 (98.7%)	3 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	322	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 -	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	19544	89 (100.0%)	11 (12.4%)	13 (14.6%)	11 (12.4%)	4 (4.5%)	50 (56.2%)	0 (0.0%)	0.46%	89 (100.0%)	88 (98.9%)	87 (98.9%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
秋田県	屋内消火栓設備	2741	140 (100.0%)	10 (7.1%)	12 (8.6%)	13 (9.3%)	28 (20.0%)	77 (55.0%)	0 (0.0%)	5.11%	140 (100.0%)	139 (99.3%)	137 (98.6%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	35	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	7882	141 (100.0%)	11 (7.8%)	18 (12.8%)	7 (5.0%)	30 (21.3%)	75 (53.2%)	0 (0.0%)	1.79%	141 (100.0%)	141 (100.0%)	139 (98.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
山形県	屋内消火栓設備	3028	66 (100.0%)	20 (30.3%)	3 (4.5%)	7 (10.6%)	8 (12.1%)	28 (42.4%)	0 (0.0%)	2.18%	66 (100.0%)	61 (92.4%)	57 (93.4%)	5 (7.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	9330	55 (100.0%)	16 (29.1%)	2 (3.6%)	4 (7.3%)	8 (14.5%)	25 (45.5%)	0 (0.0%)	0.59%	55 (100.0%)	49 (89.1%)	49 (100.0%)	5 (9.1%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)
福島県	屋内消火栓設備	4746	202 (100.0%)	11 (5.4%)	57 (28.2%)	5 (2.5%)	29 (14.4%)	100 (49.5%)	0 (0.0%)	4.26%	202 (100.0%)	194 (96.0%)	194 (100.0%)	8 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	14207	208 (100.0%)	9 (4.3%)	49 (23.6%)	3 (1.4%)	23 (11.1%)	124 (59.6%)	0 (0.0%)	1.46%	208 (100.0%)	203 (97.6%)	203 (100.0%)	5 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
茨城県	屋内消火栓設備	7746	332 (100.0%)	23 (6.9%)	27 (8.1%)	39 (11.7%)	37 (11.1%)	206 (62.0%)	0 (0.0%)	4.29%	332 (100.0%)	287 (86.4%)	285 (99.3%)	45 (13.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	24832	406 (100.0%)	16 (3.9%)	39 (9.6%)	31 (7.6%)	51 (12.6%)	269 (66.3%)	0 (0.0%)	1.63%	406 (100.0%)	360 (88.7%)	359 (99.7%)	46 (11.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
栃木県	屋内消火栓設備	5157	130 (100.0%)	9 (6.9%)	9 (6.9%)	15 (11.5%)	12 (9.2%)	85 (65.4%)	0 (0.0%)	2.52%	130 (100.0%)	130 (100.0%)	119 (91.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	16922	163 (100.0%)	6 (3.7%)	14 (8.6%)	16 (9.8%)	18 (11.0%)	109 (66.9%)	0 (0.0%)	0.96%	163 (100.0%)	163 (100.0%)	155 (95.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
群馬県	屋内消火栓設備	6681	326 (100.0%)	32 (9.8%)	30 (9.2%)	14 (4.3%)	83 (25.5%)	165 (50.6%)	2 (0.6%)	4.88%	326 (100.0%)	322 (98.8%)	313 (97.2%)	4 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	18532	307 (100.0%)	21 (6.8%)	39 (12.7%)	17 (5.5%)	68 (22.1%)	161 (52.4%)	1 (0.3%)	1.66%	307 (100.0%)	306 (99.7%)	299 (97.7%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4	重大違反対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
埼玉県	屋内消火栓設備	16921	310 (100.0%)	42 (13.5%)	63 (20.3%)	46 (14.8%)	51 (16.5%)	108 (34.8%)	0 (0.0%)	1.83%	310 (100.0%)	297 (95.8%)	287 (96.6%)	12 (3.9%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	893	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	52540	264 (100.0%)	28 (10.6%)	66 (25.0%)	39 (14.8%)	30 (11.4%)	101 (38.3%)	0 (0.0%)	0.50%	264 (100.0%)	257 (97.3%)	255 (99.2%)	7 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
千葉県	屋内消火栓設備	14903	183 (100.0%)	26 (14.2%)	44 (24.0%)	19 (10.4%)	29 (15.8%)	65 (35.5%)	0 (0.0%)	1.23%	183 (100.0%)	176 (96.2%)	167 (94.9%)	5 (2.7%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	638	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	41453	250 (100.0%)	32 (12.8%)	69 (27.6%)	23 (9.2%)	39 (15.6%)	87 (34.8%)	0 (0.0%)	0.60%	250 (100.0%)	240 (96.0%)	231 (96.3%)	9 (3.6%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
東京都	屋内消火栓設備	3869	29 (100.0%)	12 (41.4%)	5 (17.2%)	7 (24.1%)	4 (13.8%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	0.75%	29 (100.0%)	25 (86.2%)	25 (100.0%)	4 (13.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	6778	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.01%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	128885	66 (100.0%)	29 (43.9%)	14 (21.2%)	17 (25.8%)	6 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	66 (100.0%)	65 (98.5%)	65 (100.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
神奈川県	屋内消火栓設備	25361	75 (100.0%)	30 (40.0%)	28 (37.3%)	4 (5.3%)	4 (5.3%)	9 (12.0%)	0 (0.0%)	0.30%	75 (100.0%)	70 (93.3%)	70 (100.0%)	5 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	1783	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	77528	60 (100.0%)	25 (41.7%)	19 (31.7%)	3 (5.0%)	3 (5.0%)	10 (16.7%)	0 (0.0%)	0.08%	60 (100.0%)	60 (100.0%)	60 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
新潟県	屋内消火栓設備	7857	362 (100.0%)	20 (5.5%)	47 (13.0%)	28 (7.7%)	68 (18.8%)	199 (55.0%)	0 (0.0%)	4.61%	362 (100.0%)	362 (100.0%)	356 (98.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	114	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	22471	376 (100.0%)	16 (4.3%)	42 (11.2%)	35 (9.3%)	77 (20.5%)	206 (54.8%)	0 (0.0%)	1.67%	376 (100.0%)	375 (99.7%)	361 (96.3%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
富山県	屋内消火栓設備	4199	82 (100.0%)	18 (22.0%)	8 (9.8%)	4 (4.9%)	20 (24.4%)	32 (39.0%)	0 (0.0%)	1.95%	82 (100.0%)	82 (100.0%)	81 (98.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	11947	92 (100.0%)	15 (16.3%)	5 (5.4%)	4 (4.3%)	17 (18.5%)	51 (55.4%)	0 (0.0%)	0.77%	92 (100.0%)	92 (100.0%)	92 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
石川県	屋内消火栓設備	3675	171 (100.0%)	13 (7.6%)	22 (12.9%)	11 (6.4%)	16 (9.4%)	109 (63.7%)	0 (0.0%)	4.65%	171 (100.0%)	166 (97.1%)	132 (79.5%)	5 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	11691	175 (100.0%)	15 (8.6%)	19 (10.9%)	11 (6.3%)	11 (6.3%)	119 (68.0%)	0 (0.0%)	1.50%	175 (100.0%)	172 (98.3%)	143 (83.1%)	3 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福井県	屋内消火栓設備	2740	70 (100.0%)	12 (17.1%)	7 (10.0%)	6 (8.6%)	13 (18.6%)	32 (45.7%)	0 (0.0%)	2.55%	70 (100.0%)	67 (95.7%)	67 (100.0%)	3 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	8459	63 (100.0%)	8 (12.7%)	5 (7.9%)	7 (11.1%)	4 (6.3%)	39 (61.9%)	0 (0.0%)	0.74%	63 (100.0%)	61 (96.8%)	61 (100.0%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山梨県	屋内消火栓設備	1977	121 (100.0%)	14 (11.6%)	19 (15.7%)	11 (9.1%)	27 (22.3%)	50 (41.3%)	0 (0.0%)	6.12%	121 (100.0%)	121 (100.0%)	117 (96.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	6558	141 (100.0%)	11 (7.8%)	14 (9.9%)	8 (5.7%)	28 (19.9%)	80 (56.7%)	0 (0.0%)	2.15%	141 (100.0%)	141 (100.0%)	134 (95.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長野県	屋内消火栓設備	6587	236 (100.0%)	32 (13.6%)	26 (11.0%)	16 (6.8%)	32 (13.6%)	130 (55.1%)	0 (0.0%)	3.58%	236 (100.0%)	220 (93.2%)	138 (62.7%)	14 (5.9%)	2 (0.8%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	19727	265 (100.0%)	27 (10.2%)	18 (6.8%)	19 (7.2%)	49 (18.5%)	152 (57.4%)	0 (0.0%)	1.34%	265 (100.0%)	245 (92.5%)	140 (57.1%)	18 (6.8%)	2 (0.8%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
岐阜県	屋内消火栓設備	7166	731 (100.0%)	57 (7.8%)	93 (12.7%)	46 (6.3%)	98 (13.4%)	437 (59.8%)	0 (0.0%)	10.20%	731 (100.0%)	715 (97.8%)	675 (94.4%)	11 (1.5%)	5 (0.7%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	87	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	21207	910 (100.0%)	45 (4.9%)	99 (10.9%)	54 (5.9%)	121 (13.3%)	591 (64.9%)	0 (0.0%)	4.29%	910 (100.0%)	892 (98.0%)	853 (95.6%)	14 (1.5%)	4 (0.4%)	0 (0.0%)
静岡県	屋内消火栓設備	11579	431 (100.0%)	45 (10.4%)	39 (9.0%)	50 (11.6%)	122 (28.3%)	175 (40.6%)	0 (0.0%)	3.72%	431 (100.0%)	429 (99.5%)	381 (88.8%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	257	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	37196	270 (100.0%)	29 (10.7%)	33 (12.2%)	28 (10.4%)	71 (26.3%)	109 (40.4%)	0 (0.0%)	0.73%	270 (100.0%)	268 (99.3%)	232 (86.6%)	0 (0.0%)	2 (0.7%)	0 (0.0%)
愛知県	屋内消火栓設備	26800	1201 (100.0%)	228 (19.0%)	169 (14.1%)	188 (15.7%)	230 (19.2%)	369 (30.7%)	17 (1.4%)	4.48%	1201 (100.0%)	1158 (96.4%)	1021 (88.2%)	43 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	2086	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	83760	1180 (100.0%)	160 (13.6%)	144 (12.2%)	208 (17.6%)	230 (19.5%)	392 (33.2%)	46 (3.9%)	1.41%	1180 (100.0%)	1145 (97.0%)	988 (86.3%)	35 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
三重県	屋内消火栓設備	5155	325 (100.0%)	30 (9.2%)	57 (17.5%)	26 (8.0%)	69 (21.2%)	141 (43.4%)	2 (0.6%)	6.30%	325 (100.0%)	325 (100.0%)	164 (50.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	17107	386 (100.0%)	33 (8.5%)	62 (16.1%)	19 (4.9%)	68 (17.6%)	202 (52.3%)	2 (0.5%)	2.26%	386 (100.0%)	386 (100.0%)	175 (45.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
滋賀県	屋内消火栓設備	5157	202 (100.0%)	27 (13.4%)	23 (11.4%)	20 (9.9%)	24 (11.9%)	108 (53.5%)	0 (0.0%)	3.92%	202 (100.0%)	196 (97.0%)	154 (78.6%)	6 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	195	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	15169	288 (100.0%)	21 (7.3%)	32 (11.1%)	30 (10.4%)	40 (13.9%)	165 (57.3%)	0 (0.0%)	1.90%	288 (100.0%)	287 (99.7%)	191 (66.6%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
京都府	屋内消火栓設備	7954	282 (100.0%)	43 (15.2%)	32 (11.3%)	22 (7.8%)	30 (10.6%)	152 (53.9%)	3 (1.1%)	3.55%	282 (100.0%)	231 (81.9%)	199 (86.1%)	51 (18.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	385	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	26901	298 (100.0%)	41 (13.8%)	38 (12.8%)	31 (10.4%)	29 (9.7%)	158 (53.0%)	1 (0.3%)	1.11%	298 (100.0%)	256 (85.9%)	213 (83.2%)	42 (14.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大阪府	屋内消火栓設備	38345	2059 (100.0%)	95 (4.6%)	214 (10.4%)	157 (7.6%)	272 (13.2%)	1315 (63.9%)	6 (0.3%)	5.37%	2059 (100.0%)	2039 (99.0%)	489 (24.0%)	5 (0.2%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	4427	21 (100.0%)	3 (14.3%)	1 (4.8%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	14 (66.7%)	0 (0.0%)	0.47%	21 (100.0%)	21 (100.0%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	97312	2435 (100.0%)	144 (5.9%)	244 (10.0%)	174 (7.1%)	288 (11.8%)	1556 (63.9%)	29 (1.2%)	2.50%	2435 (100.0%)	2382 (97.8%)	607 (25.5%)	5 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
兵庫県	屋内消火栓設備	16507	228 (100.0%)	33 (14.5%)	17 (7.5%)	24 (10.5%)	27 (11.8%)	127 (55.7%)	0 (0.0%)	1.38%	228 (100.0%)	224 (98.2%)	224 (100.0%)	4 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	1136	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	53019	362 (100.0%)	39 (10.8%)	28 (7.7%)	19 (5.2%)	32 (8.8%)	244 (67.4%)	0 (0.0%)	0.68%	362 (100.0%)	359 (99.2%)	359 (100.0%)	3 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
奈良県	屋内消火栓設備	3434	215 (100.0%)	9 (4.2%)	38 (17.7%)	18 (8.4%)	32 (14.9%)	118 (54.9%)	0 (0.0%)	6.26%	215 (100.0%)	214 (99.5%)	214 (100.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	40	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2.50%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 -	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	10592	243 (100.0%)	8 (3.3%)	42 (17.3%)	12 (4.9%)	28 (11.5%)	153 (63.0%)	0 (0.0%)	2.29%	243 (100.0%)	242 (99.6%)	242 (100.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
和歌山県	屋内消火栓設備	2590	111 (100.0%)	5 (4.5%)	51 (45.9%)	4 (3.6%)	10 (9.0%)	41 (36.9%)	0 (0.0%)	4.29%	111 (100.0%)	111 (100.0%)	109 (98.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	70	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	8502	129 (100.0%)	9 (7.0%)	60 (46.5%)	3 (2.3%)	10 (7.8%)	47 (36.4%)	0 (0.0%)	1.52%	129 (100.0%)	129 (100.0%)	128 (99.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 H(H/B)	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(N/B)
奈良県	屋内消火栓設備	1864	64 (100.0%)	2 (3.1%)	7 (10.9%)	21 (32.8%)	20 (31.3%)	14 (21.9%)	0 (0.0%)	3.43%	64 (100.0%)	64 (100.0%)	63 (98.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	5547	97 (100.0%)	4 (4.1%)	8 (8.2%)	32 (33.0%)	28 (28.9%)	25 (25.8%)	0 (0.0%)	1.75%	97 (100.0%)	97 (100.0%)	95 (97.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
島根県	屋内消火栓設備	1721	18 (100.0%)	6 (33.3%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (44.4%)	0 (0.0%)	1.05%	18 (100.0%)	18 (100.0%)	13 (72.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	5665	26 (100.0%)	6 (23.1%)	4 (15.4%)	0 (0.0%)	3 (11.5%)	13 (50.0%)	0 (0.0%)	0.46%	26 (100.0%)	26 (100.0%)	23 (88.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岡山県	屋内消火栓設備	8143	445 (100.0%)	31 (7.0%)	38 (8.5%)	44 (9.9%)	46 (10.3%)	283 (63.6%)	3 (0.7%)	5.46%	445 (100.0%)	438 (98.4%)	194 (44.3%)	7 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	256	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	18071	534 (100.0%)	26 (4.9%)	46 (8.6%)	68 (12.7%)	55 (10.3%)	322 (60.3%)	17 (3.2%)	2.96%	534 (100.0%)	526 (98.5%)	267 (50.8%)	8 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
広島県	屋内消火栓設備	9290	499 (100.0%)	29 (5.8%)	24 (4.8%)	48 (9.6%)	99 (19.8%)	297 (59.5%)	2 (0.4%)	5.37%	499 (100.0%)	498 (99.8%)	398 (79.9%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	987	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	30370	593 (100.0%)	30 (5.1%)	33 (5.6%)	75 (12.6%)	91 (15.3%)	363 (61.2%)	1 (0.2%)	1.95%	593 (100.0%)	590 (99.5%)	473 (80.2%)	3 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山口県	屋内消火栓設備	4587	26 (100.0%)	6 (23.1%)	5 (19.2%)	1 (3.8%)	1 (3.8%)	13 (50.0%)	0 (0.0%)	0.57%	26 (100.0%)	25 (96.2%)	25 (100.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	150	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	13622	23 (100.0%)	5 (21.7%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	0.17%	23 (100.0%)	22 (95.7%)	22 (100.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
徳島県	屋内消火栓設備	2160	97 (100.0%)	10 (10.3%)	14 (14.4%)	2 (2.1%)	11 (11.3%)	60 (61.9%)	0 (0.0%)	4.49%	97 (100.0%)	97 (100.0%)	87 (89.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	7130	136 (100.0%)	12 (8.8%)	16 (11.8%)	4 (2.9%)	11 (8.1%)	93 (68.4%)	0 (0.0%)	1.91%	136 (100.0%)	136 (100.0%)	126 (92.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
香川県	屋内消火栓設備	3373	230 (100.0%)	19 (8.3%)	118 (51.3%)	23 (10.0%)	11 (4.8%)	55 (23.9%)	4 (1.7%)	6.82%	230 (100.0%)	230 (100.0%)	229 (99.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	254	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	10263	318 (100.0%)	12 (3.8%)	135 (42.5%)	35 (11.0%)	16 (5.0%)	106 (33.3%)	14 (4.4%)	3.10%	318 (100.0%)	318 (100.0%)	311 (97.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛媛県	屋内消火栓設備	5093	328 (100.0%)	24 (7.3%)	31 (9.5%)	52 (15.9%)	77 (23.5%)	144 (43.9%)	0 (0.0%)	6.44%	328 (100.0%)	328 (100.0%)	64 (19.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	286	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	13749	367 (100.0%)	20 (5.4%)	24 (6.5%)	56 (15.3%)	82 (22.3%)	185 (50.4%)	0 (0.0%)	2.67%	367 (100.0%)	367 (100.0%)	75 (20.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
高知県	屋内消火栓設備	1804	49 (100.0%)	8 (16.3%)	4 (8.2%)	4 (8.2%)	6 (12.2%)	27 (55.1%)	0 (0.0%)	2.72%	49 (100.0%)	49 (100.0%)	46 (93.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	5776	55 (100.0%)	10 (18.2%)	3 (5.5%)	6 (10.9%)	6 (10.9%)	30 (54.5%)	0 (0.0%)	0.95%	55 (100.0%)	55 (100.0%)	47 (85.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福岡県	屋内消火栓設備	16131	302 (100.0%)	40 (13.2%)	38 (12.6%)	21 (7.0%)	35 (11.6%)	165 (54.6%)	3 (1.0%)	1.87%	302 (100.0%)	298 (98.7%)	254 (85.2%)	3 (1.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	1342	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	54399	267 (100.0%)	42 (15.7%)	36 (13.5%)	22 (8.2%)	33 (12.4%)	133 (49.8%)	1 (0.4%)	0.49%	267 (100.0%)	264 (98.9%)	217 (82.2%)	2 (0.7%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)



重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
佐賀県	屋内消火栓設備	3991	60 (100.0%)	7 (11.7%)	14 (23.3%)	5 (8.3%)	7 (11.7%)	26 (43.3%)	1 (1.7%)	1.50%	60 (100.0%)	55 (91.7%)	45 (81.8%)	5 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	6627	85 (100.0%)	11 (12.9%)	12 (14.1%)	7 (8.2%)	5 (5.9%)	50 (58.8%)	0 (0.0%)	1.28%	85 (100.0%)	79 (92.9%)	66 (83.5%)	5 (5.9%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)
長崎県	屋内消火栓設備	3803	42 (100.0%)	5 (11.9%)	4 (9.5%)	4 (9.5%)	6 (14.3%)	23 (54.8%)	0 (0.0%)	1.10%	42 (100.0%)	42 (100.0%)	41 (97.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	184	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	12183	57 (100.0%)	4 (7.0%)	6 (10.5%)	4 (7.0%)	6 (10.5%)	37 (64.9%)	0 (0.0%)	0.47%	57 (100.0%)	57 (100.0%)	55 (96.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
熊本県	屋内消火栓設備	5285	168 (100.0%)	34 (20.2%)	16 (9.5%)	15 (8.9%)	22 (13.1%)	78 (46.4%)	3 (1.8%)	3.18%	168 (100.0%)	161 (95.8%)	123 (76.4%)	7 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	229	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	16190	219 (100.0%)	40 (18.3%)	18 (8.2%)	11 (5.0%)	23 (10.5%)	122 (55.7%)	5 (2.3%)	1.35%	219 (100.0%)	209 (95.4%)	151 (72.2%)	10 (4.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大分県	屋内消火栓設備	2851	8 (100.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0.28%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	150	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	11012	20 (100.0%)	3 (15.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	13 (65.0%)	1 (5.0%)	0.18%	20 (100.0%)	19 (95.0%)	18 (94.7%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮崎県	屋内消火栓設備	2579	101 (100.0%)	16 (15.8%)	45 (44.6%)	7 (6.9%)	7 (6.9%)	26 (25.7%)	0 (0.0%)	3.92%	101 (100.0%)	101 (100.0%)	101 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	583	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	9778	106 (100.0%)	12 (11.3%)	46 (43.4%)	6 (5.7%)	6 (5.7%)	36 (34.0%)	0 (0.0%)	1.08%	106 (100.0%)	106 (100.0%)	106 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4 A	重大違反対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 O(O/B)
				C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)							
鹿児島県	屋内消火栓設備	3525	94 (100.0%)	5 (5.3%)	11 (11.7%)	12 (12.8%)	16 (17.0%)	50 (53.2%)	0 (0.0%)	2.67%	94 (100.0%)	93 (98.9%)	93 (100.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	14910	158 (100.0%)	6 (3.8%)	11 (7.0%)	27 (17.1%)	28 (17.7%)	86 (54.4%)	0 (0.0%)	1.06%	158 (100.0%)	157 (99.4%)	157 (100.0%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄県	屋内消火栓設備	2479	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	152	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	14710	5 (100.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.03%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (66.7%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	屋内消火栓設備	353158	11969 (100.0%)	1266 (10.6%)	1678 (14.0%)	1159 (9.7%)	1845 (15.4%)	5975 (49.9%)	46 (0.4%)	3.39%	11969 (100.0%)	11675 (97.5%)	8719 (74.7%)	267 (2.2%)	13 (0.1%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	27363	33 (100.0%)	5 (15.2%)	6 (18.2%)	5 (15.2%)	1 (3.0%)	16 (48.5%)	0 (0.0%)	0.12%	33 (100.0%)	31 (93.9%)	9 (29.0%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	1202969	13533 (100.0%)	1188 (8.8%)	1823 (13.5%)	1298 (9.6%)	1898 (14.0%)	7208 (53.3%)	118 (0.9%)	1.12%	13533 (100.0%)	13235 (97.8%)	9805 (74.1%)	237 (1.8%)	13 (0.1%)	0 (0.0%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※

※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16項イ)、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。

※4 「義務対象物数」は、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。

※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)

※6 本調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

# 重大違反对象物の措置状況等に係る調査結果のフィードバック予定

		2017 (平成29年度)	2018 (平成30年度)	2019 (平成31年度)	2020 (平成32年度)	2021 (平成33年度)	2022 (平成34年度)	
管轄人口 20万人以上 消防本部	特定用途の重大違反对象物数のフィードバック(消防本部別)	○消防本部別にフィードバック						
	違反公表制度の運用開始(平成30年4月1日)	○違反公表制度の運用開始(特定用途)						
	特定用途以外の重大違反对象物数のフィードバック(消防本部別)	○都道府県別にフィードバック			○消防本部別にフィードバック			
管轄人口 20万人未満 消防本部	特定用途の重大違反对象物数のフィードバック(消防本部別)	○都道府県別に管内人口20万人未満の消防本部における合計をフィードバック			○消防本部別にフィードバック			
	違反公表制度の運用開始(平成32年4月1日)						○違反公表制度の運用開始(特定用途)	
	特定用途以外の重大違反对象物数のフィードバック(消防本部別)	○都道府県別にフィードバック				○都道府県別に管内人口20万人未満の消防本部における合計をフィードバック		○消防本部別にフィードバック