

パッケージ型自動消火設備点検票							
名 称					防火管理者	印	
所 在					立 会 者	印	
点検種別	機器点検・総合点検		点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格	番号	点 検 者	社名 TEL.			
	氏名 印		所属会社	住所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
パ ッ ケ ー ジ	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	表 示 等						
	同 時 放 射 区 域						
蓄 圧 式 消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 剤 貯 蔵 容 器		本				
	消 火 剤 量 等						
	作 動 装 置						
	バ ル ブ 類						
	指 示 圧 力 計						
加 圧 式 消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消火剤貯蔵容器	外 形	本				
		安 全 装 置					
	消 火 剤 量 等						
	バ ル ブ 類						
	加 圧 用 ガ ス 容 器 等	加 圧 用 ガ ス 容 器					
		容 器 弁					
		作 動 装 置 ( 容 器 弁 開 放 装 置 )					
		圧 力 調 整 器					
		配 管					
	ガス量等	窒素ガス・空気 二酸化炭素					

配管					
起動装置	周囲の状況				
	外形				
	表示				
	手動起動装置				
受信装置	周囲の状況				
	外形				
	表示				
	電圧計				
	開閉器・スイッチ類		A		
	ヒューズ類				
	継電器				
	表示灯				
	結線接続				
	接地				
	火災表示灯等				
	予備品等				
	選択弁	本体	外形	個	
表示					
機能					
選択弁開放装置					
放出導管	管及び管継手				
	支持金具・つり金具				
放出口	外形				
	放出障害				
非常電	外形				
	表示				
	端子電圧				

源	自 動 切 替 装 置							
	充 電 装 置							
	結 線 接 続							
総 合 点 検								
	感 知 部							
	総 合 作 動 状 況							
備 考								
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合 印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、当該事項に 印を付すこと。
  - 措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。
  - 印のあるものは、(その4)に容器ごとに点検結果を記入すること。
  - 印のあるものは、自動火災報知設備の点検票に準じて感知部ごとに点検結果を記入すること。

