

1. 施設管理者の責任等

(1) 防火管理者の業務



- 防火管理業務が適切に行われるよう防火管理者を監督し、防火管理者の求めがあった場合は必要な指示を与えていますか？
- 火気の取り扱いについて、職員及び患者等に対して日常的に注意していますか？

(2) 避難上必要な施設等の管理




- 廊下・階段・避難口等に避難に支障となる物件を放置していませんか？(有効な避難幅が確保されていますか？)
- 防火戸・シャッターの閉鎖に障害となる物件の存置や、ストッパー等で扉を固定して開放したままの状態にしていませんか？

(3) 非常時の応援態勢・消防機関等との連絡体制



- 患者等に避難方法を周知していますか？
- 非常時における近隣の応援体制を確立していますか？
- 消防との連絡体制を定めていますか？
- 火災時の協力が得られるよう、地域の住民や医療機関との連絡体制等がありますか？

(4) 消火や避難誘導のための準備



- 消火、避難・誘導、搬送のための携常用マスク、懐中電灯、防塵マスク、担架、車椅子等が備えられていますか？

(5) 避難・誘導・搬送体制




- 患者の容態等に応じた避難・誘導、搬送方法を定めていますか？
- 自力で避難することが困難な患者の病床は、避難・誘導、搬送の容易な場所にありますか？
- 応急手当等の体制を確立していますか？

(6) 休日・夜間の体制



- 夜間、患者等の不在となる外来部門等も含め定期的に夜間巡視が行われていますか？
- 放火等を防止するため、夜間に使用しない室は施錠されていますか？

(7) 医療機器の保守点検



- 電気容量の大きな医療機器等は、壁面コンセントに直接プラグを差し込んでいませんか？
- 使用しないときは電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いていますか？
- 差込プラグ・電気コードの使用は適正ですか？
- たこ足配線を多用していませんか？
- 近くに可燃物はありませんか？

(8) その他(喫煙管理等)



- たばこ火災による出火防止のため、喫煙は指定の場所で行うことにしていますか？
- 精神科病院の閉鎖病棟や閉鎖的環境の部屋(保護室を含む)は、非常時に容易に解除できるようになっていますか？

2. 防火管理者の責務等

(1) 消防計画



- 消火活動、通報連絡、避難誘導に関することを定めていますか？
- 患者(特に自力避難が困難な患者)の避難・誘導、搬送に関することを定めていますか？
- 夜間の通報連絡、初期消火、避難等を考慮していますか？

(2) 火気取扱いの注意及び火元責任者



- 火元責任者等の防火管理業務従事者に対し必要な指示を与えていますか？
- 廊下・階段等に可燃物をみだりに放置していませんか？

(3) 非常時の応援態勢・消防機関等との連絡体制



- 患者等に避難方法を周知していますか？
- 非常時における近隣の応援体制を確立していますか？
- 消防との連絡体制を定めていますか？
- 火災時の協力が得られるよう、地域の住民や医療機関と連絡体制等がありますか？

3. 定期的な点検の実施

毎月点検(毎月1回)



- 毎月1回以上の自主点検(毎月点検)を行っていますか？