

平成 29 年 1 月 5 日

関係道府県消防防災主管課 御中

消防庁特殊災害室

「石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」に関する資料等について

石油コンビナート等における特定事業所の事故防止については、日頃からご尽力いただき感謝申し上げます。

平成 28 年度「石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト（以下、「コンテスト」という。）」の開催にあたりましては、多大な御協力を賜り、誠にありがとうございました。

以下の資料等について、今後の事務の参考にさせていただきますようお願いします。

なお、貴職におかれましては、貴道府県の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合も含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いいたします。

1 最優秀賞受賞組織の映像について

最優秀賞（総務大臣賞）を受賞した東ソー株式会社南陽事業所自衛防災組織の競技映像について、消防庁ホームページに掲載しましたので、お知らせします。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_18.html

2 減点項目の一例について

予選及び本選（現地審査）において減点が多く見られた項目について、別紙のとおり取りまとめましたので、参考にしてください。

3 資料の活用について

上記 1、2 及びコンテスト各種要領を参考に、貴組織の競技を振り返ってください。

その上で、貴組織の審査結果を希望する場合には、推薦消防本部を通じて、メールでお問い合わせください。貴組織の減点について、コンテスト各種要領の該当項目をお答えいたします。

なお、お問い合わせ期限は、平成 29 年 2 月 28 日（火）までとします。

【問い合わせ先】

消防庁特殊災害室 大川 浜本

電 話 03-5253-7528

メール tokusaishitsu@soumu.go.jp

平成28年度「石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」減点項目一例について

行動審査項目		減点行為内容	該当項目
1	使用器具等の安全管理不備	ホース結合確認が不十分	競技要領 3 (5) エ
2	使用器具等の安全管理不備	ホース延長前に前方の安全を確認していない	競技要領 3 (5) ウ
3	その他士気・規律の不備	カメラの担当面が撮影できていないため、確認できない部分がある。	予選選抜実施要領 2 (3) ウ
4	器具のその他の取扱い不適	ホースの引きずり等、ホースの取り扱いが雑	競技要領 3 (1) キ
5	器具のその他の取扱い不適	消火栓の開放器具が開始前から直近に準備されている（通常の収納場所以外）	競技要領 1 (3) 競技要領 2 (1) ウ
6	アウトリガー・ジャッキ安全管理不備	アウトリガー設定前に地盤面の確認をしていない	競技要領 3 (5) カ (ウ)
7	隊員等報告不備	下命された活動（操作）を実施後、その旨を隊長に報告してない。	競技要領 3 (1) オ
8	隊長下命不備	各車両の小隊長が、自隊員が乗り込んだタイミングでエンジン始動の下命をしていない。	競技要領 2 (4)
9	車両の安全管理不備	（競技開始時）車両のステップ等にあらかじめホースが置かれている。シャッターが開いている。車両の放口にホースがつながっている。（別記様式2に記載なし）	競技要領 2 (1) ウ 競技要領 3 (5) イ
10	車両の取扱い不適	使用資器材収納部のシャッターや車両の操作パネルのフタ等が開けっ放し。	競技要領 2 (7) イ