

平成20年7月3日
消 防 庁

福井県美浜町におけるミサイル発射情報について

平成20年6月30日（月）に、福井県美浜町において防災行政無線からミサイル発射情報が誤って放送されたことに関する、原因と今後の対応について。

1 経緯

- (1) 6月25日（水）～27日（金）の間に、美浜町から全国瞬時警報システム（J-A L E R T）の情報受信を知らせる回転灯の不具合について対応依頼を受け、消防庁及びJ-A L E R Tの処理・解析ソフトウェア開発業者が対応方法（確認試験手順）を指示。
- (2) 6月30日（月） 午後4時37分頃 確認試験を終了し、消防庁からの指示により、機器の再起動を行ったところ、確認試験に用いた擬似情報（ミサイル発射情報）により防災行政無線が作動し、サイレン及びミサイル発射情報が放送された。

2 原因

- (1) 確認試験の対応方法を指示するにあたり、作業が終了して再起動を行う際に、緊急情報の消去及び消去の確認を行う手順を示さなかったこと。

（参考） 処理・解析装置に送られた緊急情報は、自動起動機に送信されるか、送信を1分間試みた後に消去されるが、確認試験時においては、処理・解析装置において必要最小限のプログラムのみを作動させており、緊急情報を消去させるためのプログラムを作動させていなかったために、情報が残ったままとなっていた。

この状態で機器を全て同じタイミングで再起動させたため、緊急情報が自動起動機に送信された。

- (2) 確認試験に用いた擬似情報が訓練情報ではなかったこと。

（参考） 自動起動機に送信される緊急情報が訓練情報である場合、通常の設定では防災行政無線は作動しない。

3 再発防止策

消防庁として、過去にJ-A L E R T運用団体において発生した不具合事例とその対処方法について、7月中を目途に文書で示すこととする。その中で機器等の確認試験の際には、各種の情報が受信モデムや処理・解析装置に残っていない（消去されている）ことを確認してから作業を終了させることなどの手順を示す。



消太

(連絡先)

担当：消防庁国民保護・防災部防災課
国民保護室・国民保護運用室
君塚課長補佐・岡田係長
電 話：03-5253-7551
F A X：03-5253-7543

福井県美浜町におけるミサイル発射情報について

国に設置

地方公共団体に設置

