

平成 28 年 2 月 26 日
消 防 庁

配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件（案）に対する意見募集の結果及び改正告示の公布

消防庁では、「配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件（案）〈告示〉」の内容について平成 27 年 12 月 29 日から平成 28 年 2 月 1 日までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に対する御意見はありませんでした。この結果を踏まえて、本日、「配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件」を公布しましたのでお知らせします。

1 主な改正内容

「配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件」は、ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数（配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値）を見直し、配管の摩擦損失計算の算式等を当該流量係数に対応したものとする等の改正を行うものであり、主な改正事項は以下のとおりです。

- ・ 配管の摩擦損失計算の算式の改正
- ・ 管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長の改正

2 意見募集の結果

「配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件（案）」の内容について平成 27 年 12 月 29 日から平成 28 年 2 月 1 日までの間、意見を募集したところ、本件に対する御意見はありませんでした。

3 告示の公布

消防庁では、意見募集の結果を踏まえ、「配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件」を平成 28 年 2 月 26 日に公布しました。



（事務連絡先）

消防庁予防課 五月女補佐、境

TEL 03-5253-7523（直通）

FAX 03-5253-7533

配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件について

平成 28 年 2 月
消防庁 予防課

【改正理由】

屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等は、配管の摩擦損失を踏まえた上で、必要な放水圧力を確保するように加圧送水装置を設けることとなっている。当該摩擦損失の計算に当たり必要となる流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)は、従来、ステンレス鋼鋼管を用いる場合について 130 としていたところである。今般、他の計算基準等における取扱いを踏まえ、「配管の摩擦損失計算の基準」(平成 20 年消防庁告示第 32 号)を改正し、流量係数 140 に応じた配管の摩擦損失計算の算式及び管継手・バルブ類の等価管長(管継手・バルブ類における摩擦損失を直管相当の長さに換算したもの)等を規定するものである。

【改正内容】

(1) 配管の摩擦損失計算の算式(第 2 関係)

一般配管用ステンレス鋼鋼管(JISG3448)及び配管用ステンレス鋼鋼管(JISG3459)を用いる際の配管の摩擦損失計算の算式について、流量係数 140 に対応したものとする。

(2) 一般配管用ステンレス鋼鋼管に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長(別表第 4 関係)

一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309)に係る等価管長を別表に追加するとともに、表中の各等価管長について、流量係数 140 に対応したものとする。

(3) 配管用ステンレス鋼鋼管に応じた管継手及びバルブ類の等価管長(別表第 5、別表第 6 及び別表第 7 関係)

配管用ステンレス鋼鋼管に応じた管継手及びバルブ類の等価管長について、流量係数 140 に対応したものとする。

(4) その他

所要の規定の整備を行う。

【経過措置】

施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における配管の摩擦損失計算については、なお従前の例によることができることとする。

【施行期日】

平成 28 年 4 月 1 日

○消防庁告示第七号

消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第十二条第一項第七号チ、第十四条第一項第十一号ホ、第十六条第三項第三号へ及び第三十一条第八号の規定に基づき、平成二十年消防庁告示第三十二号（配管の摩擦損失計算の基準）の一部を次のように改正する。

平成二十八年二月二十六日

消防庁長官 佐々木敦朗

第一中「第十二条第七号チ」を「第十二条第一項第七号チ」に改める。

第二中「配管用炭素鋼管」を「水配管用亜鉛めっき鋼管」に改め、「同じ。」の下に「G三四四

二）、配管用炭素鋼管（日本工業規格）を加え、
$$H_n = 1.0 \frac{Q_k^{1.85}}{D_k^{4.87}} \left[\frac{I'_{k+I''_k}}{100} \right]$$
を

$$H_n = 0.9 \frac{Q_k^{1.85}}{D_k^{4.87}} \left[\frac{I'_{k+I''_k}}{100} \right]$$
に、「ステンレス鋼管」を「ステンレス鋼管」に、「G三四

五二）、」を「G三四四二）、配管用炭素鋼管（日本工業規格G三四五二）、」に、「から第七」を「から別表第七」に改める。

別表第一中「~~亜鉛めっき鋼管~~」を「~~亜鉛めっき鋼管~~」に改める。

別表第四から別表第七までを次のように改める。

別表第4 一般配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四四八）に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び寸 | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 25 (30Su) | 32 (40Su) | 40 (50Su) | 50 (60Su) | 65 (75Su) | 80 (80Su) | 100 (100Su) | 125 (125Su) | 150 (150Su) | 200 (200Su) | 250 (250Su) | 300 (300Su) | | |
| 管継手 | 45°エルボ | シヨート | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| | | ロング | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| | 90°エルボ | シヨート | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.7 |
| | | ロング | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.0 |
| バルブ類 | チーズ又はクロス (分流90°) | 1.9 2.4 2.8 3.5 4.4 5.1 6.6 8.2 9.6 12.7 15.8 18.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | 仕切弁 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 |
| | | 玉形弁 | 14.1 | 18.0 | 20.6 | 25.7 | 32.7 | 38.0 | 49.2 | 60.6 | 71.1 | 93.9 | 116.7 | 139.5 |
| | | アングル弁 | 7.1 | 9.0 | 10.3 | 12.8 | 16.4 | 19.0 | 24.6 | 30.3 | 35.5 | 46.9 | 58.3 | 69.8 |
| | 逆止弁 (スイング型) | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 9.5 | 12.3 | 15.2 | 17.8 | 23.5 | 29.2 | 34.9 | |

備考1 単位は、メートルとする。

2 一般配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四四八）に適合する管に配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四五九）を材料とする管継手を接続する場合にあつては、本表の値に一・三を乗じた値とする。

3 管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用するもの、ソケット（溶接式のものにあつては、レジューサとする。）及びブツシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第5 配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四五九）スケジュールSに応じた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種 別 | 大きさの呼びA | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ね じ 込 み 管 式 | 45°エルボ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 5.8 |
| | 90°エルボ | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 |
| | リタンベンド (180°) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.6 | 13.0 | 15.5 | 20.4 | 25.4 | 30.3 |
| | チーズ又はクロス | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 16.7 | 20.8 | 24.9 |

| 継 手 | (分流90°) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|--------|---------------------|------|------|-------|----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 溶接式 | 45°エルボ | 90°エルボ | チーズ又はクロス (分流90°) | 仕切弁 | 玉形弁 | アングル弁 | 逆止弁 (スイング型) | | | | | | | | | | | | |
| | | シヨート | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | | | | | |
| | | ロング | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | | | | | |
| | | シヨート | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | | | | | |
| | | ロング | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | | | | | |
| | | チーズ又はクロス (分流90°) | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 12.6 | 15.6 | 18.7 | | | | | |
| | | 仕切弁 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | | | | | |
| | | 玉形弁 | 12.9 | 16.4 | 19.0 | 24.3 | 31.4 | 37.1 | 42.7 | 48.3 | 59.3 | 70.6 | 93.0 | 115.8 | 138.2 | | | | | |
| | | アングル弁 | 6.5 | 8.2 | 9.5 | 12.2 | 15.7 | 18.5 | 21.3 | 24.2 | 29.6 | 35.3 | 46.5 | 57.9 | 69.1 | | | | | |
| | | 逆止弁 (スイング型) | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 6.1 | 7.8 | 9.3 | 10.7 | 12.1 | 14.8 | 17.7 | 23.2 | 29.0 | 34.5 | | | | | |

備考 1 単位は、メートルとする。

2 管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、ソケット（溶接式のものにあつては、レジューサとする。）及びブツシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第6 配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四五九）スケジュール二十Sに忠じた管継手
及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
| ねじ | 45°エルボ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | |
| | 90°エルボ | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | |
| 管込み | リターンベンド (180°) | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 9.2 | 10.4 | 12.7 | 15.2 | 19.9 | 24.9 | 29.9 | |
| | チーヅ又はクロス (分流90°) | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.4 | 12.5 | 16.3 | 20.4 | 24.5 | |
| 継 | 45°エルボ | シヨート | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
| | | ロング | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| | 90°エルボ | シヨート | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 |
| | | ロング | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.9 |
| 溶接 | チーヅ又はクロス (分流90°) | | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.8 | 9.4 | 12.3 | 15.3 | 18.4 |
| | 仕切弁 | | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ル ズ 類 | 玉形弁 | 12.5 | 16.4 | 19.0 | 23.9 | 30.9 | 36.2 | 41.8 | 47.5 | 57.9 | 69.3 | 90.8 | 113.6 | 136.4 |
| | アングル弁 | 6.2 | 8.2 | 9.5 | 11.9 | 15.5 | 18.1 | 20.9 | 23.7 | 29.0 | 34.6 | 45.4 | 56.8 | 68.2 |
| | 逆止弁 (スイング型) | 3.1 | 4.1 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 14.5 | 17.3 | 22.7 | 28.4 | 34.1 |

備考 1 単位は、メートルとする。

2 管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、ソケット（溶接式のものにあつては、レジューサとする。）及びブツシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第 7 配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格 G 三四五九）スケジュール四十に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 種 別 | 大きさの呼びA | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | |
| ね じ | 45°エルボ | | | | | | | | | | | | | 1.1 |
| | 90°エルボ | | | | | | | | | | | | | 1.4 |
| 管 込 | リタソベント | | | | | | | | | | | | | 2.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3.5 |
| | | | 4.0 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 10.0 | 12.3 | 14.8 | 19.6 | 24.2 | 29.2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 継 手 | み 式 | (180°) | | | | | | | | | | | | | |
| | | チーズ又はクロス (分流90°) | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.1 | 12.1 | 16.1 | 19.9 | 24.0 |
| 溶 接 式 | 45°エルボ | シヨート | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 |
| | | ロンヅ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| | | シヨート | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 |
| | 90°エルボ | ロンヅ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
| | | チーズ又はクロス (分流90°) | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 14.9 | 18.0 |
| | バ ル ブ 類 | 仕 切 弁 | 仕切弁 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| 玉形弁 | | | 12.1 | 15.9 | 18.1 | 23.4 | 29.6 | 34.9 | 40.0 | 45.7 | 56.2 | 67.5 | 89.4 | 110.4 | 133.3 |
| アングル弁 | | | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 11.7 | 14.8 | 17.4 | 20.0 | 22.8 | 28.1 | 33.7 | 44.7 | 55.2 | 66.6 |
| 逆止弁 (スイング型) | | | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 8.7 | 10.0 | 11.4 | 14.0 | 16.9 | 22.4 | 27.6 | 33.3 |

備考 1 単位は、メートルとする。

2 管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用するもの、ソケット（溶接式のものにあつては、レジューサとする。）及びブツシュについては、本表を

適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

附 則

（施行期日）

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この告示の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における配管の摩擦損失計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

平成二十年消防庁告示第三十二号（配管の摩擦損失計算の基準）の一部を改正する件 新旧対照表
 ○ 平成二十年消防庁告示第三十二号（配管の摩擦損失計算の基準）
 （傍線部分は改正部分）

| 改 正 後 | 現 行 |
|---|--|
| <p>第一 趣旨</p> <p>この告示は、消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第十二条第一項第七号チ、第十四条第一項第十一号ホ、第十六条第三項第三号へ及び第三十一条第八号に規定する配管の摩擦損失計算の基準を定めるものとする。</p> <p>第二 配管の摩擦損失計算</p> <p>配管の摩擦損失計算は、次の算式によるものとする。</p> $H = \sum_{n=1}^Z H_{n+5}$ <p>（流水検知装置を使用しないものにあつては</p> $H = \sum_{n=1}^Z H_n$ <p>Hは、配管の摩擦損失水頭（単位 メートル） Nは、配管の摩擦損失計算に必要なHnの数 Hnは、次の算式により求める配管の大きさの呼びごとの摩擦損失水頭（単位 メートル）</p> | <p>第一 趣旨</p> <p>この告示は、消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第十二条第七号チ、第十四条第一項第十一号ホ、第十六条第三項第三号へ及び第三十一条第八号に規定する配管の摩擦損失計算の基準を定めるものとする。</p> <p>第二 配管の摩擦損失計算</p> <p>配管の摩擦損失計算は、次の算式によるものとする。</p> $H = \sum_{n=1}^Z H_{n+5}$ <p>（流水検知装置を使用しないものにあつては</p> $H = \sum_{n=1}^Z H_n$ <p>Hは、配管の摩擦損失水頭（単位 メートル） Nは、配管の摩擦損失計算に必要なHnの数 Hnは、次の算式により求める配管の大きさの呼びごとの摩擦損失水頭（単位 メートル）</p> |

$$H_n = 1.2 \frac{Q_k^{1.85}}{D k^{4.87}} \left[\frac{I'k + I''k}{100} \right] \quad (\text{管の種別が水配管用垂鉛})$$

めっき鋼管（日本工業規格（工業標準化法（昭和二十四年法律第八十五号）第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。）G三四四二）、配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格G三四五二）又は圧力配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格G三四五四）を使用する場合）

$$H_n = 0.9 \frac{Q_k^{1.85}}{D k^{4.87}} \left[\frac{I'k + I''k}{100} \right] \quad (\text{管の種別が一般配管用ス})$$

テンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四四八）又は配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四五九）を使用する場合）

$$H_n = \frac{8425.4 Q_k^{1.85}}{C^{1.85} D k^{4.87}} \left[\frac{I'k + I''k}{100} \right] \quad (\text{管の種別が水配管用})$$

垂鉛めっき鋼管（日本工業規格G三四四二）、配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格G三四五二）、圧力配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格G三四四八）、一般配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四四八）又は配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四五九）以外を使用する場合）

Q_k は、大きさの呼びが k である配管内を流れる水又は泡水溶液の流量（単位 リットル毎分）の絶対値

Dk は、大きさの呼びが k である管の基準内径（単位 センチメートル）の絶対値

$$H_n = 1.2 \frac{Q_k^{1.85}}{D k^{4.87}} \left[\frac{I'k + I''k}{100} \right] \quad (\text{管の種別が配管用炭素鋼})$$

管（日本工業規格（工業標準化法（昭和二十四年法律第八十五号）第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。）G三四五二）又は圧力配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格G三四五四）を使用する場合）

$$H_n = 1.0 \frac{Q_k^{1.85}}{D k^{4.87}} \left[\frac{I'k + I''k}{100} \right] \quad (\text{管の種別が一般配管用ス})$$

テンレス鋼管（日本工業規格G三四四八）又は配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四五九）を使用する場合）

$$H_n = \frac{8425.4 Q_k^{1.85}}{C^{1.85} D k^{4.87}} \left[\frac{I'k + I''k}{100} \right] \quad (\text{管の種別が配管用炭})$$

素鋼管（日本工業規格G三四五二）、圧力配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格G三四四八）、一般配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四四八）又は配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四五九）以外を使用する場合）

Q_k は、大きさの呼びが k である配管内を流れる水又は泡水溶液の流量（単位 リットル毎分）の絶対値

Dk は、大きさの呼びが k である管の基準内径（単位 センチメートル）の絶対値

Cは、流量係数であり、次式によって求めた数

$$C = \left[\frac{458 \times \left[\frac{Q}{3.785} \right]^{1.85} \times 3.2787}{p \times \left[\frac{d}{2.54} \right]^{4.87} \times 1.4223} \right]^{1/1.85}$$

Qは、大きさの呼びがkである配管内を流れる水又は泡水溶液の流量（単位 リットル毎分）

pは、一〇〇メートルあたりの損失水頭（単位 メートル毎一〇〇メートル）

dは、大きさの呼びがkである配管の基準内径（単位 センチメートル）

I^{'k}は、大きさの呼びがkの直管の長さの合計（単位 メートル）

I^{''k}は、大きさの呼びがkの管継手及びバルブ類について、次式（別表第一から別表第七までに掲げる管継手及びバルブ類にあつては、当該管継手及びバルブ類の大きさの呼びに依じて使用する管の種別ごとに定めた別表第一から別表第七までに定める値）により直管相当長さに換算した等価管長の合計（単位 メートル）

$$I''k = \frac{\lambda D k}{4f}$$

λは、管継手及びバルブ類の形状による摩擦係数

Cは、流量係数であり、次式によって求めた数

$$C = \left[\frac{458 \times \left[\frac{Q}{3.785} \right]^{1.85} \times 3.2787}{p \times \left[\frac{d}{2.54} \right]^{4.87} \times 1.4223} \right]^{1/1.85}$$

Qは、大きさの呼びがkである配管内を流れる水又は泡水溶液の流量（単位 リットル毎分）

pは、一〇〇メートルあたりの損失水頭（単位 メートル毎一〇〇メートル）

dは、大きさの呼びがkである配管の基準内径（単位 センチメートル）

I^{'k}は、大きさの呼びがkの直管の長さの合計（単位 メートル）

I^{''k}は、大きさの呼びがkの管継手及びバルブ類について、次式（別表第一から別表第七までに掲げる管継手及びバルブ類にあつては、当該管継手及びバルブ類の大きさの呼びに依じて使用する管の種別ごとに定めた別表第一から別表第七までに定める値）により直管相当長さに換算した等価管長の合計（単位 メートル）

$$I''k = \frac{\lambda D k}{4f}$$

λは、管継手及びバルブ類の形状による摩擦係数

f は、管継手及びバルブ類の材質等による摩擦係数

別表第 1 配管用炭素鋼管（日本工業規格 G 三四五二）に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| ねじ | 45 エルボ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 4.8 |
| | 90 エルボ | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.2 | 7.6 | 9.2 | 10.2 |
| 管径 | リクンベンド (180°) | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 9.6 | 11.3 | 15.0 | 18.6 | 22.3 | 24.8 |
| | チーヌ又はクロス (分派90°) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.9 | 9.3 | 12.3 | 15.3 | 18.3 | 20.4 |
| 継手 | 45 エルボ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| | 溶接 90 エルボ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.4 |
| 手接式 | 溶接 90 エルボ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.1 |
| | チーヌ又はクロス (分派90°) | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 15.3 |
| バルブ | 仕切弁 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
| | 玉形弁 | 9.2 | 11.9 | 13.9 | 17.6 | 22.6 | 26.9 | 31.0 | 35.1 | 43.6 | 51.7 | 68.2 | 84.7 | 101.5 | 113.2 |
| フック | アンクル弁 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 11.3 | 13.5 | 15.6 | 17.6 | 21.9 | 26.0 | 34.2 | 42.5 | 50.9 | 56.8 |
| | 逆止弁 (スイング型) | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 10.9 | 12.9 | 17.0 | 21.1 | 25.3 | 28.2 |

備考 1 単位は、メートルとする。

- 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、フック（溶接式のものにあつては、レジューサとする。）及びブツジユについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

f は、管継手及びバルブ類の材質等による摩擦係数

別表第 1 配管用炭素鋼管（日本工業規格 G 三四五二）に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| ねじ | 45 エルボ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 4.8 |
| | 90 エルボ | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.2 | 7.6 | 9.2 | 10.2 |
| 管径 | リクンベンド (180°) | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 9.6 | 11.3 | 15.0 | 18.6 | 22.3 | 24.8 |
| | チーヌ又はクロス (分派90°) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.9 | 9.3 | 12.3 | 15.3 | 18.3 | 20.4 |
| 継手 | 45 エルボ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| | 溶接 90 エルボ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.4 |
| 手接式 | 溶接 90 エルボ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.1 |
| | チーヌ又はクロス (分派90°) | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 15.3 |
| バルブ | 仕切弁 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
| | 玉形弁 | 9.2 | 11.9 | 13.9 | 17.6 | 22.6 | 26.9 | 31.0 | 35.1 | 43.6 | 51.7 | 68.2 | 84.7 | 101.5 | 113.2 |
| フック | アンクル弁 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 11.3 | 13.5 | 15.6 | 17.6 | 21.9 | 26.0 | 34.2 | 42.5 | 50.9 | 56.8 |
| | 逆止弁 (スイング型) | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 10.9 | 12.9 | 17.0 | 21.1 | 25.3 | 28.2 |

備考 1 単位は、メートルとする。

- 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、フック（溶接式のものにあつては、レジューサとする。）及びブツジユについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第4 一般配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四四八）に応じた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 25 (305A) | 32 (405A) | 40 (505A) | 50 (605A) | 65 (755A) | 80 (905A) | 100 (1005A) | 125 (1255A) | 150 (1505A) | 200 (2005A) | 250 (2505A) | 300 (3005A) | |
| 管継手 | 90°エルボ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| | ロング | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| 継接式 | 90°エルボ | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.7 |
| | ロング | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.0 |
| 主式 | チーヌ又はクロス (分節型) | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | 12.7 | 15.8 | 18.8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| バルブ | 仕切弁 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 |
| | 玉形弁 | 14.1 | 18.0 | 20.6 | 25.7 | 32.7 | 38.0 | 49.2 | 60.6 | 71.1 | 93.9 | 116.7 | 139.5 |
| フック | アンクル弁 | 7.1 | 9.0 | 10.3 | 12.8 | 16.4 | 19.0 | 24.6 | 30.3 | 35.5 | 46.9 | 58.3 | 69.8 |
| | 逆止弁 (スイング型) | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 9.5 | 12.3 | 15.2 | 17.8 | 23.5 | 29.2 | 34.9 |

備考1 単位は、メートルとする。

2 一般配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四四八）に適合する管に配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四五九）を材料とする管継手を接続する場合にあつては、本表

の値に一・三を乗じた値とする。

- 3 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、ソケット（溶接式のものにあつては、レジューサとする。）及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるものにあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第4 一般配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四四八）に応じたバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 25 (305A) | 32 (405A) | 40 (505A) | 50 (605A) | 65 (755A) | 80 (905A) | 100 (1005A) | 125 (1255A) | 150 (1505A) | 200 (2005A) | 250 (2505A) | 300 (3005A) | |
| バルブ | 仕切弁 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
| | 玉形弁 | 12.1 | 15.4 | 17.7 | 22.0 | 28.0 | 32.5 | 42.2 | 51.9 | 60.9 | 80.4 | 99.9 | 119.5 |
| フック | アンクル弁 | 6.0 | 7.7 | 8.8 | 11.0 | 14.0 | 16.3 | 21.1 | 26.0 | 30.4 | 40.2 | 50.0 | 59.7 |
| | 逆止弁 (スイング型) | 3.0 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 8.1 | 10.5 | 13.0 | 15.2 | 20.1 | 25.0 | 29.9 |

備考 単位は、メートルとする。

別表第5 配管用ステンレス鋼鋼管（日本工業規格G三四五九）スケジューール+Sに応じた管継手及びバンプ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
| ねじ | 45エルボ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | |
| | 90エルボ | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | |
| 管径 | リクンベント (180) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.6 | 13.0 | 15.5 | 20.4 | 25.4 | 30.3 | |
| | チーヌ又はクロス (分派90) | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 16.7 | 20.8 | 24.9 | |
| 継手 | 45エルボ | シャート | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 |
| | | ロング | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| 手接式 | 90エルボ | シャート | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.6 |
| | | ロング | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5.0 |
| バナル | 仕切弁 | チーヌ又はクロス (分派90) | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 12.6 | 15.6 | 18.7 |
| | | 玉形弁 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| ブンプ | 逆止弁 (スイング型) | チーヌ又はクロス (分派90) | 12.9 | 16.4 | 19.0 | 24.3 | 31.4 | 37.1 | 42.7 | 48.3 | 59.3 | 70.6 | 93.0 | 115.8 | 138.2 |
| | | 玉形弁 | 6.5 | 8.2 | 9.5 | 12.2 | 15.7 | 18.5 | 21.3 | 24.2 | 29.6 | 35.3 | 46.5 | 57.9 | 69.1 |

備考1 単位は、メートルとする。

- 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、シート（溶接式のもの）にあっては、レジューサとする。）及びブツシュについて、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるもの）にあっては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第5 配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四五九）スケジューール+Sに応じた管継手及びバンプ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
| ねじ | 45エルボ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | |
| | 90エルボ | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 7.2 | 8.9 | 10.6 | |
| 管径 | リクンベント (180) | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 5.9 | 7.0 | 8.0 | 9.1 | 11.1 | 13.2 | 17.4 | 21.7 | 25.9 | |
| | チーヌ又はクロス (分派90) | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 9.1 | 10.9 | 14.3 | 17.9 | 21.3 | |
| 継手 | 45エルボ | シャート | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
| | | ロング | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| 手接式 | 90エルボ | シャート | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.7 |
| | | ロング | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.3 |
| バナル | 仕切弁 | チーヌ又はクロス (分派90) | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | 13.4 | 16.0 |
| | | 玉形弁 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 |
| ブンプ | 逆止弁 (スイング型) | チーヌ又はクロス (分派90) | 11.1 | 14.0 | 16.3 | 20.8 | 26.9 | 31.8 | 36.5 | 41.4 | 50.8 | 60.5 | 79.6 | 99.2 | 118.3 |
| | | 玉形弁 | 5.5 | 7.0 | 8.1 | 10.4 | 13.4 | 15.9 | 18.3 | 20.7 | 25.4 | 30.2 | 39.8 | 49.6 | 59.2 |

備考1 単位は、メートルとする。

- 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、シート（溶接式のもの）にあっては、レジューサとする。）及びブツシュについて、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるもの）にあっては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第6 配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四五九）スケジュール二十Sに応じた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
| ねじ | 45エルボ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | |
| | 90エルボ | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | |
| 管径 | リクンベント (180) | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 9.2 | 10.4 | 12.7 | 15.2 | 19.9 | 24.9 | 29.9 | |
| 継式 | チーヌ又はクロス (分派90°) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シャート | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | |
| 溶接 | 45エルボ | ロンゾ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| | | シャート | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 |
| 手接式 | 90エルボ | ロンゾ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.9 |
| | | チーヌ又はクロス (分派90°) | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.8 | 9.4 | 12.3 | 15.3 | 18.4 |
| バル | 仕切弁 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | |
| | | 玉形弁 | 12.5 | 16.4 | 19.0 | 23.9 | 30.9 | 36.2 | 41.8 | 47.5 | 57.9 | 69.3 | 90.8 | 113.6 | 136.4 |
| フル | アンダルフ弁 | 6.2 | 8.2 | 9.5 | 11.9 | 15.5 | 18.1 | 20.9 | 23.7 | 29.0 | 34.6 | 45.4 | 56.8 | 68.2 | |
| | | 逆止弁 (スイング型) | 3.1 | 4.1 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 14.5 | 17.3 | 22.7 | 28.4 | 34.1 |

備考1 単位は、メートルとする。

- 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、ソケット（溶接式のもの）及びリジュウサとする。）及びブツシユについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるもの）にあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第6 配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四五九）スケジュール二十Sに応じた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び名 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
| ねじ | 45エルボ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.0 | |
| | 90エルボ | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | |
| 管径 | リクンベント (180) | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.9 | 10.9 | 13.0 | 17.0 | 21.3 | 25.6 | |
| 継式 | チーヌ又はクロス (分派90°) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シャート | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | |
| 溶接 | 45エルボ | ロンゾ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| | | シャート | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.6 |
| 手接式 | 90エルボ | ロンゾ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| | | チーヌ又はクロス (分派90°) | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 8.0 | 10.5 | 13.1 | 15.8 |
| バル | 仕切弁 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | |
| | | 玉形弁 | 10.7 | 14.0 | 16.3 | 20.5 | 26.5 | 31.0 | 35.8 | 40.6 | 49.6 | 59.3 | 77.7 | 97.3 | 116.8 |
| フル | アンダルフ弁 | 5.4 | 7.0 | 8.1 | 10.2 | 13.2 | 15.5 | 17.9 | 20.3 | 24.8 | 29.7 | 38.9 | 48.6 | 58.4 | |
| | | 逆止弁 (スイング型) | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | 10.2 | 12.4 | 14.8 | 19.4 | 24.3 | 29.2 |

備考1 単位は、メートルとする。

- 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、ソケット（溶接式のもの）にあつては、リジュウサとする。）及びブツシユについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるもの）にあつては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第7 配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四五九）スケジューラ四十に於いた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び寸 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
| ねじ | 45エルボ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | |
| | 90エルボ | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.0 | 9.9 | 12.0 | |
| 管径 | リクンベント (180) | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 10.0 | 12.3 | 14.8 | 19.6 | 24.2 | 29.2 | |
| | チーヌ又はクロス (分派90) | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.1 | 12.1 | 16.1 | 19.9 | 24.0 | |
| 継手 | 45エルボ | シャート | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 |
| | | ロング | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| 手接式 | 90エルボ | シャート | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 |
| | | ロング | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
| バルブ | 仕切弁 | チーヌ又はクロス (分派90) | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 14.9 | 18.0 |
| | | (分派90) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| ノール | 玉形弁 | 12.1 | 16.9 | 18.1 | 23.4 | 29.6 | 34.9 | 40.0 | 46.7 | 56.2 | 67.5 | 89.4 | 110.4 | 133.3 | |
| | アンダール弁 | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 11.7 | 14.8 | 17.4 | 20.0 | 22.8 | 28.1 | 33.7 | 44.7 | 55.2 | 66.6 | |
| ノール | 逆止弁 (スイング型) | | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 8.7 | 10.0 | 11.4 | 14.0 | 16.9 | 22.4 | 27.6 | 33.3 |

備考1 単位は、メートルとする。

- 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、ノット（溶接式のもの）に於いては、レジューサとする。）及びブツシュについて、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるもの）に於いては、当該それぞれの大きさの呼び）に於いた管の呼びの直管として計算するものとする。

別表第7 配管用ステンレス鋼管（日本工業規格G三四五九）スケジューラ四十Sに於いた管継手及びバルブ類を使用する場合

| 種別 | 大きさの呼び寸 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
| ねじ | 45エルボ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | |
| | 90エルボ | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 8.5 | 10.3 | |
| 管径 | リクンベント (180) | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | 10.5 | 12.7 | 16.8 | 20.7 | 25.0 | |
| | チーヌ又はクロス (分派90) | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 8.7 | 10.4 | 13.8 | 17.0 | 20.5 | |
| 継手 | 45エルボ | シャート | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 |
| | | ロング | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
| 手接式 | 90エルボ | シャート | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
| | | ロング | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
| バルブ | 仕切弁 | チーヌ又はクロス (分派90) | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | 7.8 | 10.3 | 12.8 | 16.4 |
| | | (分派90) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| ノール | 玉形弁 | 10.3 | 13.6 | 15.5 | 20.1 | 25.3 | 29.9 | 34.3 | 39.1 | 45.1 | 57.8 | 76.6 | 94.6 | 114.1 | |
| | アンダール弁 | 5.2 | 6.8 | 7.8 | 10.0 | 12.7 | 14.9 | 17.1 | 19.6 | 21.0 | 28.9 | 38.3 | 47.3 | 57.1 | |
| ノール | 逆止弁 (スイング型) | | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 12.0 | 14.5 | 19.1 | 23.6 | 28.5 |

備考1 単位は、メートルとする。

- 管継手のうちチーヌ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用する場合、ノット（溶接式のもの）に於いては、レジューサとする。）及びブツシュについて、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口径の異なるもの）に於いては、当該それぞれの大きさの呼び）に於いた管の呼びの直管として計算するものとする。