

レンジフード・換気扇や排気ダクトの 清掃・メンテナンスを欠かさずに!

業務用厨房でガス機器等を使用する際には、レンジフード・換気扇や排気フードを長時間使用するため、油脂やほこりが短期間でたまりやすく、汚れがひどくなるとCO(一酸化炭素)中毒事故や火災につながる危険性があります。日頃のお手入れや定期的なメンテナンスをきちんと行いましょう。

油汚れなどがCO中毒事故・火災の原因に。

- グリスフィルターの目詰まり、換気扇の故障などによる換気不良 → CO中毒事故の原因に!
- 調理時の火が着火 → 火災の原因に!

このような原因による事故が起きています。

あなたのお店は大丈夫?

レンジフード本体とその中のグリスフィルター



換気不良によるCO中毒事故・着火して火災の原因に!

油脂・ほこりで汚れて、風量の低下により換気不良を起こしたり、着火しやすい状態です。

排気ダクト



着火して火災の原因に!

油脂で汚れて、着火しやすい状態です。

換気扇



換気不良によるCO中毒事故・着火して火災の原因に!

油脂・ほこりで汚れて、作動不良により換気不良を起こしたり、着火しやすい状態です。



厨房設備はつねに清潔!

清掃・メンテナンスなど厨房設備の維持管理の基準は「火災予防条例」で義務づけられています。*

※詳しくは、お近くの消防本部・消防署にお問い合わせください。

飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン

検索

清掃・メンテナンスの実施で安全にガス機器等を使いましょう。
CO中毒事故と火災、両方の予防につながります。

ガスの安全に関するお問い合わせ

経済産業省

- **商務流通保安グループ ガス安全室**
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
TEL.03-3501-1511 (代表)内線4931
- **北海道産業保安監督部**
北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎6階南
TEL.011-709-2311 (代表)
- **関東東北産業保安監督部東北支部**
宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎9階
TEL.022-221-4959 (保安課)
- **関東東北産業保安監督部**
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館11階
TEL.048-600-0416 (保安課)
- **中部近畿産業保安監督部**
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-2 中部経済産業局総合庁舎3階
TEL.052-951-0291 (保安課)
- **北陸産業保安監督署**
富山県富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
TEL.076-432-5580 (直通)
- **中部近畿産業保安監督部近畿支部**
大阪府大阪市中央区大手前1丁目5-44
大阪合同庁舎1号館 第2別館3階、本館3階、5階
TEL.06-6966-6000 (代表)
- **中国四国産業保安監督部**
広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館4階
TEL.082-224-5749 (保安課)
- **中国四国産業保安監督部四国支部**
香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎5階
TEL.087-811-8589~8590 (保安課)
- **九州産業保安監督部**
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11-1 福岡第1合同庁舎8階
TEL.092-482-5527 (保安課)
- **那覇産業保安監督事務所**
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館4階
TEL.098-866-6474 (直通)

火災予防に関するお問い合わせ

火災予防に関する一般的なお問い合わせはこちら

- **消防庁 予防課**
東京都千代田区霞が関2-1-2
TEL.03-5253-7523 (直通)
※火災予防条例に関しては、お近くの消防本部・消防署へお問い合わせください。

「飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン」に関するお問い合わせはこちら

- **東京消防庁 予防部予防課 火気電気係**
東京都千代田区大手町1-3-5
TEL.03-3212-2111 (代表)内線4787

関係団体

厨房機器に関するお問い合わせはこちら

- **一般社団法人 日本厨房工業会**
東京都港区東麻布1-27-8 厨房機器会館
TEL.03-3585-7251

厨房排気設備診断士による汚染診断などに関するお問い合わせはこちら

- **一般社団法人 日本空調システムクリーニング協会**
東京都大田区雪谷大塚町13-1
TEL.03-5754-3201

ダクト工事に関するお問い合わせはこちら

- **一般社団法人 全国ダクト工業団体連合会**
東京都豊島区巢鴨3-3-1 YYビル2F
TEL.03-5567-0071

事故情報などに関するお問い合わせはこちら

- **高圧ガス保安協会**
東京都港区虎ノ門4-3-13 神谷町セントラルプレイス
TEL.03-3436-6108