

東京都渋谷区温泉施設爆発火災の概要（第8報）

平成19年6月29日(金)10時00分現在
消 防 庁

1 発生日時等

発生日時：平成19年6月19日（時分調査中）

発覚時刻：平成19年6月19日 14時29分

2 発生場所

住 所：東京都渋谷区松濤一丁目29番7号

建物名称：株式会社ユニマットビューティーアンドスパ シェスパB棟

用 途：15項（その他の事業場）

3 建物概要

構造 耐火造 階数 地上1階/地下1階

建築面積 89.22㎡ 延面積 153.71㎡

消防同意 平成17年1月31日

使用検査 平成17年12月20日

消防用設備等 消火器、誘導灯

4 死傷者等

死 者 3人（51歳女性、22歳女性、23歳女性）

負傷者 8人（28歳男性重症、35歳女性重症、32歳女性重症、

搬送辞退5人（42歳女性、45歳女性、49歳女性、42歳男性、54歳男性）

5 施設の状況

B1 温泉汲み上げポンプ装置、ガスセパレータ、源泉槽、受水槽

1F 従業員控室、トイレ

6 東京消防庁の活動

ハイパーレスキューを含む消防隊など57隊が出動

7 消防庁の対応

(1) 消防法第35条の3の2の規定に基づき消防庁長官の火災原因調査を発動し、20日午前から消防庁職員4人を現地に派遣するなど調査を実施しているところ。

(2) 各都道府県知事あてに消防庁次長から「温泉の採取場所等の防火安全対策等に係る実態調査について」（平成19年6月22日付け消防予第247号）を通知し、屋内設置の温泉汲み上げ設備に関する安全対策の実態等について、全国調査の実施を依頼したところ。

予防課

担当：三浦、村井

TEL：03-5253-7523

FAX：03-5253-7533