

消 防 予 第 4 0 号
平成21年1月27日

各都道府県消防防災主管部長 } 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 }

消防庁予防課長

防火設備（樹脂製窓）の性能試験における不正受験に関する対応について

標記については、(株)エクセルシャノン、三協立山アルミ(株)、新日軽(株)、(株)PSJ 及び H.R.D.STINGAPORE PTE LTD の5社が、不正に国土交通大臣の認定を受け、認定を取り消された防火設備（樹脂製窓）があったことが判明しました。

これを受けて、国土交通省住宅局から別添のとおり、各都道府県宛に通知されましたのでお知らせします。

当該防火設備が消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第13条に規定するスプリンクラーを設置することを要しない階の部分等を区画する壁及び床の開口部及び特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件（平成17年消防庁告示第2号）第3第3号（2）に規定する特定共同住宅等における住戸等の外壁に面する開口部に使用されている場合があること等にご留意下さい。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この旨周知するようお願いいたします。

総務省消防庁予防課

担当：渡辺（剛）、地下、鳥枝、塩谷

TEL 03-5253-7523

FAX 03-5253-7533

国住指第 4038-7 号
国住生第 260 号
平成 21 年 1 月 15 日

各都道府県建築行政主務部長・住宅行政主務部長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

国土交通省住宅局住宅生産課長



防火設備（樹脂製窓）の性能試験における不正受験に関する対応について

㈱エクセルシャノン、三協立山アルミ㈱、新日軽㈱、㈱P S J 及び H. R. D. SINGAPORE PTE LTD より、防火設備（樹脂製窓）について、各社において、申請した仕様と異なる不正な試験体を使用して建築基準法に基づく性能評価を受け、大臣認定を受けていたことが判明した旨、報告があった。

このことは、大臣認定制度への信頼性などを著しく損なうものであり、極めて遺憾であり、今後、二度とこのような事態が生じないよう、当該各社に厳重に注意するとともに、原因究明を行い、再発防止策を講じることを指示したところである。

については、別紙に掲げる構造方法の認定においては、本日付けで取り消したので、貴職におかれては、下記の事項について早急に対応されたい。

また、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方願います。

なお、国土交通大臣指定の指定確認検査機関及び地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添える。

記

1. 現在、建築確認の審査中の物件について、当該防火設備を使用していることが明らかになった場合は、当該物件の審査を保留し、当該物件の申請者たる建築主に必要な措置を講じるよう通知すること。また、当該建築物の概要及び講じた措置の結果を、速やかに国土交通省に報告すること。
2. 特定行政庁においては、既存の建築物において当該防火設備が使用されている物件のうち、建築基準法の基準に適合しないものについては、㈱エクセルシャノン、三協立山アルミ㈱、新日軽㈱、㈱P S J 又は H. R. D. SINGAPORE PTE LTD からの報告等を受けて改修等が行われたことを確認し、その内容を国土交通省に報告すること。
なお、㈱エクセルシャノン、三協立山アルミ㈱、新日軽㈱、㈱P S J 及び H. R. D. SINGAPORE PTE LTD に対しては、当該防火設備が使用された建築物のうち、建築基準法の基準に適合しないものを特定し、その結果を所管の特定行政庁に逐次報告することを指示しているところである。

○平成21年1月15日付けで取り消した構造方法等の認定

構造方法等の名称	認定年月日	認定番号				
		㈱エクセル シャノン	三協立山 アルミ㈱	新日軽㈱	㈱PSJ	H. R. D. SINGAP ORE PTE LTD
両面防火設備 (E-B)						
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製片開き窓 (はめ殺し窓付)	平成16年5月10日	EB-0179	EB-0179			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製内開き内倒し窓	平成16年5月10日	EB-0180	EB-0180			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製引違い窓	平成16年5月10日	EB-0181	EB-0181			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製はめ殺し縦軸すべり出し2連窓	平成17年3月14日	EB-0222	EB-0223 EB-0224			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製引違い窓	平成17年3月14日	EB-0225	EB-0226 EB-0227			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製引違い窓	平成17年4月7日	EB-0237	EB-0235 EB-0236	EB-0234	EB-0238	
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製片開き窓	平成17年5月18日	EB-0245	EB-0243 EB-0244	EB-0242	EB-0246	
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製はめ殺し窓	平成17年5月18日	EB-0250	EB-0248 EB-0249	EB-0247	EB-0251	
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製内倒し窓	平成17年6月20日	EB-0258	EB-0255 EB-0257	EB-0256	EB-0259	
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製外倒し窓	平成17年6月20日	EB-0263	EB-0260 EB-0262	EB-0261	EB-0264	
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製外開き窓	平成17年6月20日	EB-0268	EB-0265 EB-0267	EB-0266	EB-0269	
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製内倒し・内開き窓	平成17年6月20日	EB-0273	EB-0270 EB-0272	EB-0271	EB-0274	
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製引違い窓	平成17年11月28日	EB-0290	EB-0288 EB-0289	EB-0287	EB-0291	
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製外倒し2連窓	平成18年4月13日	EB-0306	EB-0307 EB-0308			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製外開き窓 (はめ殺し窓付)	平成18年4月13日	EB-0309	EB-0310 EB-0311			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製内開き内倒し窓	平成18年5月16日	EB-0312				
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製突出し窓 (はめ殺し窓付)	平成18年5月16日	EB-0314	EB-0315 EB-0316			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製はめ殺し窓	平成19年9月14日	EB-0359	EB-0360			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製片引き窓 (はめ殺し窓付)	平成20年7月25日	EB-0376	EB-0374	EB-0375	EB-0377	
片面防火設備 (E-C)						
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製引き違い窓	平成15年2月28日	EC-0007				
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製片開き窓 (片袖付)	平成15年3月26日	EC-0008				
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製はめ殺し・上げ下げ2段窓	平成17年3月14日	EC-0018	EC-0019 EC-0020			
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製引違い窓	平成19年6月28日	EC-0029				EC-0030
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製外開き窓 (はめ殺し窓付)	平成19年8月3日	EC-0031				EC-0032
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製引違い窓	平成19年8月14日	EC-0033				EC-0034
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製引違い窓	平成19年9月14日	EC-0035				EC-0036
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂製片開き窓	平成20年2月22日	EC-0038				EC-0039