

エアゾール製品のスプレー缶を大量に保管する倉庫で発生した火災について(概要)

1 発生日時等

- (1) 出火日時 平成11年6月5日(土)19時30分頃(調査中)
- (2) 出火場所 埼玉県幸手市大字神扇1284-2 「ダイセー・ロジスティクス(株)」の倉庫
- (3) 鎮圧時刻 平成11年6月6日(日)1時36分
- (4) 鎮火時刻 平成11年6月7日(月)6時29分
- (5) 被害状況 倉庫 4,895.52㎡焼損(全焼)
事務所 340.20㎡焼損(全焼)
その他 被害調査中
- (6) 人的被害 なし

2 建物概要

(1) 建物構造等

準耐火構造平屋建て、建築面積 4,895.52㎡、延面積 4,895.52㎡

(2) 消防用設備の設置状況

消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯

(3) 倉庫内保管物

① エアゾール製品

(主に殺虫剤スプレー缶).....数量約225万本

② ポリエチレン管.....排水管等に使用する管(5.5m)が約12,500本

③ 合成樹脂類(ペットボトルの原料)・・約1,000t

④ その他食品添加物等数量等調査中

3 事故概要

6月5日19時30分頃、エアゾール製品のスプレー缶(主に殺虫剤)を保管している倉庫で火災が発生し、倉庫及び同一敷地内の事務所が全焼するとともに倉庫周辺約半径100mの水田にスプレー缶が散乱した。人的被害はなし。

4 出火原因

調査中

5 消防隊の活動状況

幸手市消防本部・消防団並びに近隣地区の消防本部・消防団が以下のとおり出場し、消火活動にあたった。

(1) 幸手市消防本部 化学車1台、ポンプ車3台、救助工作車1台、救急車3台

消防団 ポンプ車14台

(2) 久喜地区消防本部 ポンプ車1台、消防団 ポンプ車7台

(3) 杉戸町消防本部 水槽付きポンプ車2台、消防団 ポンプ車3台

(4) 春日部市消防本部 水槽付きポンプ車1台、化学車1台