

新宿区歌舞伎町ビル火災の概要（第15報）

消 防 庁
平成13年9月6日
16時30分現在

1 発生日時等

発 生:平成13年9月1日(土) 調査中
覚 知: " 01時01分(119番による)
延焼防止: " 02時14分
鎮 圧: " 05時36分
鎮 火: " 06時44分

2 出火場所

東京都新宿区歌舞伎町1丁目18-4 明星(ミョウジョウ)56ビル
耐火4階建 地下2階地上4階 複合用途(16項イ)
建築面積 83.07平方メートル 延床面積 497.65平方メートル
(建物所有者 (有)久留米興産)
着工 S59年10月 1日
使用検査 S60年11月22日

B2	76.78平方メートル	機械室、ニュークラブレイン
B1	74.60平方メートル	カジノパラダイスクイン
1階	82.43平方メートル	事務室(優良店無料案内センター)
2階	"	ナースイメクラ(セクハラクリニック)
3階	"	ゲーム麻雀一休
4階	"	キャバクラ(スーパールーズ)

3 概要

3階麻雀店から出火し、4階飲食店に延焼拡大した。
3階80平方メートル、4階80平方メートルで延焼防止。
なお、出火時3、4階に多数の逃げ遅れ者がいた。
(特記事項)
屋内階段は1カ所かつ狭隘で、3階から4階の階段はロッカーが多数置いてあり、消防隊の活動障害となった。
3、4階の階段の防火戸が開放されていたため、火炎の拡散が早かった。

4 焼損程度

3階部分80平方メートル、4階部分80平方メートル、計160平方メートル焼損

5 死傷者

(1)死 者
44人(男性32人、女性12人)
(2)負傷者
3人(男性3人)

6 消防機関の活動状況

(1)東京消防庁
救急特別第2出場 救急車 48、火災一第2出場 車両53、計消防車両 101台
(内訳・救急48、ポンプ・化学25、はしご4、救助6、指揮車6、他12)

職員 340名 消防団員 21名 計361名

(2) 消防庁の対応

9月1日(土)

01時40分 覚知、情報収集開始

02時00分 第1次応急体制(予防課に災害対策室を設置)

04時30分 第2次応急体制(消防庁次長を本部長とする災害対策本部を設置)

05時30分 東京消防庁に予防課職員を派遣

07時20分 現地に予防課職員を派遣

09時00分 消防庁長官が現地を確認

17時15分 第1次応急体制に変更

9月6日(木)

16時30分 第1次応急体制解除

7 その他(東京消防庁情報)

火災原因については調査中

問い合わせ先
予防課
設備専門官 秋葉
設備係長 三浦
電話 03-5253-7523(直)
03-5253-5111(代)
内線 7670