

- 12日 19:15 延岡市内の長浜町、別府町、浜町の住民(1,884世帯、4,861名)に対し避難勧告(延岡市)
- 20:45 上記3町に加え、延岡市緑ヶ丘1丁目～5丁目(1,814世帯、4,546名)の住民に対し避難勧告(合計:3,698世帯、9,407名)
- 13日 2:40 避難勧告を解除
- 6:15 全員帰宅

(2) 避難場所

緑ヶ丘小学校	250名
東小学校	297名
旭化成体育館	15名
延岡第2高校	24名
計	586名

(13日 2:00)

9 応援要請について

- 12日 23:15 延岡市から日向市に対して化学消防車1台の派遣要請(相互応援協定に基づく要請)
- 23:52 日向市、化学消防車1台(隊員5名)出動
- 13日 0:14 現場近傍到着。延岡市の指示により待機

10 消防庁の対応

- 12日 19:34 消防庁覚知(宮崎県からの即報)
- 19:45 災害対策室設置
- 消防庁及び消防研究所は、13日、現地へ職員(消防庁3名、消防研究所1名)を派遣

11 自衛消防組織の活動状況

出火時、ABC消火器により初期消火活動を実施する。

公設消防隊到着後は、当該消防隊の指揮により情報収集活動及び関係先への連絡活動に従事する。

自衛消防組織所有の放射線測定器により、鎮圧までの間、継続して放射線濃度の測定活動に従事する。

鎮圧後は、屋内消火栓を用い継続して消火活動に従事する。

12 その他

(1) 工場の概要

工場内には、ダウサム(指定可燃物)を取り扱っている施設がある。

(2) ダウサムについて

ダウサムは、ジフェニルとジフェニルオキサイドとの混合物で、伝熱媒体として250~400で加熱して用いられるものである。当該物質は、指定可燃物(可燃性液体類)に該当するものである。

(3) 放射性物質について

工場内には、放射性物質（コバルト60）を用いた密封タンクのレベル測定機器が11個設置されており、これらは発災した建物の4階にあったが、当該階への延焼はなく、火災による被害はなかった模様である。

問い合わせ先
危険物保安室
課長補佐 白石
係 長 山口
TEL 03-5253-7524(直通)
内線 7705