エクソンモービル名古屋油槽所火災(第6報)

死亡者増による続報 平成 15 年 9 月 1 日 9 時 30 分 消防庁特殊災害室

1 発生日時等

平成 15 年 8 月 29 日 (金) 15:40 (名古屋市消防局覚知)

16:10 (消防庁覚知)

19:20 鎮火

2 発生場所

名古屋市港区潮見町37番地4 エクソンモービル有限会社名古屋油槽所(第一種事業所)

3 事故概要

タンク改修工事(インナーフロート設置工事)を行うため作業員 11 名がガソリン抜き取り作業中、配管から出火した模様(詳細にあっては調査中)

* コーンルーフタンク 直径 23.2m 高さ 12.2m 許可容量 4,609kl 内容物ガソリン

4 対応状況

消防庁 党知後情報収集開始

18:00 一次応急体制(特殊災害室)

20:20 一次応急体制を解除

9月1日職員2名派遣を決定(10:00出発予定)

名古屋市消防局 車両56台 消防活動を実施

ヘリ 1台 消防庁に現地映像送信

5 被害状況

人的被害 6名死亡、1名負傷(重症)

8月31日(23時頃)及び9月1日(5時02分)に重傷者3

名のうちの2名が死亡

物的被害 調查中