

関西電力(株)美浜発電所 3号機タービン建屋事故概要 (第7報)

平成16年8月11日
(14:30現在)
消防庁特殊災害室

1 発生日時等

(1) 発生

平成16年8月9日(月)15時22分頃(火災警報器動作)

(2) 覚知

平成16年8月9日(月)15時35分
(敦賀美方消防組合消防本部)

2 発生場所

福井県三方郡美浜町丹生

関西電力(株)美浜発電所 3号機タービン建屋

(加圧水型軽水炉、定格電気出力82万6千キロワット、定格熱出力244万キロワット)

3 事故概要

美浜発電所3号機が定格熱出力一定運転中、タービン建屋内において配管の破口により高熱の蒸気が漏えい。原子炉が自動停止するとともに、タービンが自動停止。作業員が死傷したもの。

なお、当該建屋は、危険物の一般取扱所(第三石油類重油 46,800 リットル、第四石油類タービン油 83,600 リットル、指定数量 37.33 倍)

4 事故原因

調査中。

5 被害状況

人的被害 11名(死亡4名、重症5名、中等症2名)

[搬送先](11名全て病院搬送済み)

市立敦賀病院 8名(死亡4名、重症4名)

国立病院機構福井病院 3名(重症1名、中等症2名)

計 11名

うち2名を福井県防災航空隊により転院搬送

(国立病院機構福井病院 福井大学医学部附属病院、市立敦賀病院 福井県立病院各1名)

うち1名を敦賀美方消防組合の救急隊により転院搬送

(国立病院機構福井病院 福井赤十字病院1名)

うち1名を市立敦賀病院の救急車により転院搬送

(市立敦賀病院 福井大学医学部附属病院1名)

うち1名を民間の寝台車により転院搬送

(国立病院機構福井病院 姫路日赤病院1名)

放射性物質の外部への影響 ない模様（管理区域外）

6 消防機関の対応

敦賀美方消防組合消防本部

救急隊、救助隊、指揮隊にて活動。

[出動隊・人員]

救急車	4 隊	1 2 名
消防隊	3 隊	1 1 名
救助隊	1 隊	4 名
救急救助支援隊	7 隊	1 2 名
指揮隊	1 隊	2 名
指揮支援隊	1 隊	2 名
計	1 7 隊	4 3 名

9 日

1 5 : 5 8 指揮本部設置

1 9 : 0 0 救助隊による検索活動により、さらなる要救助者無を確認。指揮本部解散。

1 0 日

9 : 4 3 国立病院機構福井病院から福井赤十字病院へ救急隊により転院搬送
(1 0 : 4 6 着)

福井県防災航空隊

1 7 : 2 1 福井県防災航空隊が福井空港から離陸

1 7 : 2 5 福井県立病院 ヘリポート到着 (ドクター 2 名ピックアップ)

1 7 : 4 2 敦賀陸上競技場着

1 7 : 5 2 転院搬送者 1 名を乗せ福井医大病院へ搬送

1 8 : 1 2 福井大学医学部附属病院着 (転院搬送者 1 名収容)

1 8 : 4 2 敦賀陸上競技場着

1 8 : 5 1 転院搬送者 1 名を乗せ福井県立病院へ搬送

1 9 : 0 7 福井県立病院着 (転院搬送者 1 名収容)

1 9 : 1 7 福井空港着

7 消防庁の対応

1 6 : 1 0 頃 消防庁覚知後、直ちに情報収集開始