

兵庫県神戸市で発生した有害物質漏えい事故(第1報)

平成16年11月27日
16時15分
消防庁危険物保安室

1 発生日時等

平成16年11月27日(土) 9時20分(神戸市消防局覚知)

2 発生場所 兵庫県中央区港島8丁目11-6

日本コンセプト(株)神戸支店(一般取扱所)

3 事故概要

国際コンテナ(容量2万3千リットル)からp-t-ブチルフェノール(非危険物、有害物質)が漏えいしたもの。(原因は調査中)

4 被害状況

(1) 人的被害

付近にいた男性(23)が気分が悪くなり病院で受診(軽症)

(2) 物的被害

調査中

5 対応状況(神戸市消防局:消防車両15台 消防ヘリ1機 計60人)

9時20分 特殊化学災害第一出動指令

9時24分 現場の周囲半径100メートルに警戒区域を設定

9時25分 付近にいた約60名を避難

9時45分 消防活動開始(タンクへの冷却放水)

15時00分 消防庁1名、消防研究所2名を派遣

16時00分現在 冷却放水中(拡大危険なし)