

ドンキホーテ浦和花月店火災の概要（第8報）

消 防 庁
平成16年12月21日
10時00分現在

1 発生日時等

発 生：平成16年12月13日（月）20時（調査中）
覚 知： " 20時20分
鎮 圧：平成16年12月14日（火） 3時05分
鎮 火： " 8時40分

2 建物概要等

埼玉県さいたま市緑区大字中尾260番地の1（株）ドン・キホーテ浦和花月店
鉄骨造一部鉄筋コンクリート造1階 物販店舗（4項）
建築面積2294.41㎡ 延床面積2237.67㎡ 敷地面積3353.7㎡
消防同意 昭和55年5月19日
着工年月日 昭和55年11月15日
消防用設備等の設置 消火器、移動式粉末消火設備、屋内消火栓設備、自動火災報知
設備、放送設備、誘導灯
防火管理者選任済
消防計画作成済

3 焼損程度

焼損面積 2237.7㎡（建物1棟全焼）

4 死傷者等

死者 3人
負傷者 8人（中等症1名、軽症7名）

5 消防機関等の活動状況

（1）消防本部等

消防本部 27隊 31台 105名
消防団 9台 103名

（2）消防庁の対応

12月13日（月）
21時40分覚知、情報収集開始
12月14日（火）

消防庁長官による火災原因調査（1日目）
現地に職員7名（消防庁職員1名、消防研究所職員6名）を派遣
予防課長及び防火安全室長連名通知「量販店における火災の再発防止に係る立入
検査について」を発出

12月15日（水）
消防庁長官による火災原因調査（2日目）
現地に職員9名（消防庁職員3名、消防研究所職員6名）を派遣

12月16日（木）
消防庁長官による火災原因調査（3日目）
現地に職員2名（消防研究所職員2名）を派遣

12月17日（金）
警察・消防放火等治安対策連携本部（本部長：今井総務副大臣）の設置
消防庁長官による火災原因調査（4日目）
現地に職員4名（消防研究所職員4名）を派遣

12月20日（月）
予防課長及び防火安全室長連名通知「量販店における防火安全対策の徹底につい
て」を発出

12月22日（水）
消火・避難困難な物品販売店舗における防火安全対策検討会（第1回）開催予定

6 火災原因 調査中