

岩手県移動タンク貯蔵所横転漏えい事故概要(第2報)

消防庁危険物規制課
平成11年2月24日
18時35分現在

1 発生日時等

発生日時: 平成11年2月24日(水)14時25分
覚 知: " 14時28分(119番通報)

2 発生場所

岩手県二戸郡一戸町宇別(県道安代～葛巻線 宇別トンネル)

3 発災施設

施設区分: 移動タンク貯蔵所(JA奥中山所属)
類・品名・数量・倍数: 第4類第2石油類灯油 2KL 指定数量の2倍

4 事故概要

移動タンク貯蔵所が、灯油を2KL満載し現場を走行中、宇別トンネル入口付近でスリップしトンネル左側内壁に衝突し、その反動で反対側の壁に接触し道路中央付近で横転したもの。その衝撃で、タンク後部に亀裂が生じ、貯蔵タンクから灯油1,900Lが漏えいしたもの。また、その一部(漏えい量は不明)が河川に流出した模様。
詳細原因は調査中

5 被害状況

- (1) 人的被害
現在のところなし
- (2) 物的被害
調査中

6 消防活動状況等

- (1) 出場隊
 - 二戸消防本部
 - 消防本部 台 人 調査中
 - 消防団 台 人 調査中
 - 自衛防災組織 人 調査中
- (2) 活動状況
 - ・現在、河川に流出した灯油を吸着マット及びオイルフェンスにて処理作業中。

7 その他

- ・道路に関しては、通行止め等の状況はない。
- ・住民等避難勧告はない。

[戻る](#)