

住友化学工業株式会社千葉工場における火災(第4報)

消防庁
平成12年12月1日
19時45分現在

1 発生日時等

発生 平成12年12月1日 15時20分頃
覚知 平成12年12月1日 15時47分
鎮圧 平成12年12月1日 19時40分

2 発生場所

千葉県袖ヶ浦市北袖9番
住友化学工業株式会社千葉工場 袖ヶ浦地区

3 事故概要

合成ゴムプラントから出火
(重合槽R102Aの下層部分のポンプ付近より出火した模様。当該装置は、ヘキサン、プロピレン、エチレンの未反応原料を分離する装置)
プラント装置のバルブをシャットダウンし、可燃性ガスの供給を絶ち、残留分を燃焼させた。

4 事故原因等

調査中

5 被害状況

現在まで死傷者なし

6 対応状況

○消防庁

16時20分 千葉県からの連絡により覚知。情報収集
17時00分 災害対策室設置

○千葉県

情報収集

○袖ヶ浦市消防本部

消防隊が放水によるプラントの冷却及び泡消火薬剤による火災の消火等を実施
鎮圧後、約30分間冷却放水実施中。

袖ヶ浦出場隊

大型化学消防車1台、大型高所放水車1台及び泡原液搬送車1台、
水槽車2台、化学車1台、救急隊1台、普通ポンプ車1台、
広報車2台、指揮者1台、消防長車1台、
消防団(普通ポンプ車6台) 合計18台

○市原市消防局

16時43分頃 袖ヶ浦市消防本部からの連絡に基づき、派遣要請に備え、市原市消防局姉崎消防署に配置の大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車を出動待機させた。

問い合わせ先
特殊災害室
課長補佐 小野
係長 滝
TEL 03-5574-0128(直通)
03-5574-7111(代表)
内線 6841