

徳島県鳴門市病院火災（第3報）

消 防 庁
平成23年 2月16日
18時30分現在

1 発生日時等

発生時刻：平成23年 2月 9日 23時20分ごろ

覚知時刻：平成23年 2月 9日 23時26分

鎮圧時刻：平成23年 2月 9日 23時58分

鎮火時刻：平成23年 2月10日 0時56分

2 発生場所

住 所：徳島県鳴門市撫養町立岩字元地280番地

建物名称：岩朝病院

用 途：病院（消防法施行令別表第一（6）項イ）

3 建物概要

構造：耐火造

階数：地上3階建て

建築面積：780.96㎡

延面積：2,097.98㎡

1階：734.65㎡

2階：675.62㎡

3階：617.94㎡

R階：69.77㎡

焼損床面積：48㎡

4 死傷者等

死者：1人

負傷者：7人（重症：2人、軽症：5人）

5 火災原因等

詳細調査中

6 消防用設備等の設置状況

消火器具、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、誘導灯

7 防火管理の状況

防火管理者：選任済み

消防計画：作成済み

直近の消防訓練：平成22年10月26日実施

8 消防庁の対応

2月10日（木）

2時48分：鳴門市消防本部から第1報受領をし、情報収集及び対応開始する。

消防庁第一次応急体制

- ・ 各都道府県消防防災主管部長等あてに消防庁予防課長から「病院における防火対策の徹底について」（平成23年2月10日付け消防予第50号）を通知し、防火対策の徹底について依頼した。