

女川原発火災の概要(第1報)

消防庁特殊災害室
平成12年2月24日
17時00分現在

1 発生日時等

発生 2月24日(木)15時29分頃
覚知 2月24日(木)15時35分(消防覚知)
鎮火 2月24日(木)16時00分

2 発生場所

宮城県女川町 東北電力(株) 女川原子力発電所1号機

3 概要

定期点検中の女川原子力発電所1号機制御室地下1階直流電流室の制御板(125v)より出火、原発職員が消火器により消火した。
充電器の配線若干焼損して鎮火。
なお、火災発生場所は、管理区域外、環境への放射能漏れ等なし

4 事故原因

調査中

5 被害の状況

- (1) 人的被害なし
- (2) 物的被害 制御室内充電器の配線若干焼損(詳細は不明)

6 消防隊の概要

- (1) 活動の概要
原子力防災資機材を携行し出場。16時00分鎮火を確認
- (2) 出場隊
石巻地区広域行政事務組合消防本部 消防車8台30人
消防団 1台 5人

問い合わせ先 消防庁特殊災害室 専門官 小林 電話 03-5574-0128(直通) 03-5574-7111
