

新日鐵住金（株）名古屋製鐵所火災事故（第4報）

消 防 庁  
平成26年1月28日  
16時00分現在

1 発生日時等

発生時刻：平成26年1月17日（金）11：49頃

覚知時刻：平成26年1月17日（金）12：01（119 東海市消防本部）

鎮火日時：平成26年1月17日（金）12：55（発電所の火災）

2 発生場所

特別防災区域名： 名古屋港臨海

住 所： 愛知県東海市東海町6丁目3番地

特定事業所名： 新日鐵住金（株）名古屋製鐵所（第1種レイアウト事業所）

3 事故の概要

構内の火力発電所にて短絡事故に伴う火災が発生したものの。

また、当該事故の影響によって、停電が発生、第1、第2、第4、第5コークス炉の  
コークスガスを吸引するブロワーが停止した。ブロワーの停止に伴い、コークス炉で発  
生しているコークスガスを放散塔から燃焼処理し放散したものの。

4 死傷者等

無し

5 消防活動状況等

○東海市消防本部

消防車7台出動。

第4コークス炉と第5コークス炉の冷却放水を実施。

1月17日19：20引揚げ。

○愛知県

1月17日13：10愛知県防災ヘリ離陸

（上空偵察及び注意喚起の広報。なお、広報内容は東海市と  
同じ）（14：47引揚げ）

13：45愛知県災害対策実施要綱に基づく第1非常配備体制  
（防災局及び出先機関）

愛知県石油コンビナート等防災本部に情報連絡班設置

防災局職員4名を現地派遣（14：40現着）

出先機関4名（防災2名、環境2名）を現地派遣

○東海市

1月17日 13:45 「臨海部で火災発生。外出等はできるだけ控え、今後の情報に注意」するよう広報を実施。

周辺地域において、一酸化炭素濃度の測定実施。

○名古屋市消防航空隊

広報及び情報収集のため出動。

名古屋市消防航空隊へリ 1月17日 16:00引揚げ。

○応援消防本部

名古屋市消防局から県内消防応援として指揮車1台を応援出動。

1月17日 16:00引揚げ。

○企業自衛消防隊

機械トラブルを防ぐため、第4、第5コークス炉の冷却放水を実施

(1月17日 19:00終了)。

6 消防庁の対応

1月17日 13:00 消防庁特殊災害室にて、情報収集開始。

7 関連情報

1月20日(月) 9:10頃(発見)

何らかの原因による停電が発生し、第1、第2、第4号コークス炉においてコークスガスの放散を実施。

1月20日(月) 11:06

東海市消防本部 引揚げ

○愛知県

14時過ぎ 消防機関と合同で現場立入調査(防災局職員3名、出先機関1名派遣)

○東海市

広報車、防災スピーカー等により外出を抑えるよう広報を実施。

周辺地域において、一酸化炭素濃度の測定を実施。

<連絡先>

消防庁特殊災害室

古澤

Tel (03)5253-7528

内線 42731

Fax (03)5253-7538