

# 山陽自動車道のトンネル火災概要(最終報)

平成12年3月4日  
19時00分  
消防庁

## 1 発生日時

平成12年3月4日 調査中(覚知 8:34 専用電話)

## 2 発生場所

広島県福山市郷分町  
山陽自動車道上り線 郷分トンネル内(全長 869m、西入口から300m付近)

## 3 事故概要

山陽自動車道 郷分トンネルにおいて車両25台の正面衝突により火災が発生したもの。火災により死者1名が生じたほか、大型トラック1台、普通車1台が焼損した。また、衝突による負傷者7名(重傷2名、中等症4名、軽傷1名)が生じ、救急隊により搬送された。

トンネル内に危険物・有害物質等を扱う車両は進入していなかった。

## 4 火災の状況

覚知時間 3月4日 8:34 道路公団覚知(専用電話)  
鎮火時分 3月4日 10:38

## 5 対応状況

- ・消防庁  
情報収集
- ・広島県  
情報収集
- ・消防機関  
福山地区消防組合  
消防ポンプ車 7台29人出場  
救急車両 4台12人出場  
消防団 2台16人

## 6 その他

- ・トンネル等級 A
- ・消防設備の設置状況  
手動通報設備、非常電話、非常警報設備、消火器、消火栓、給水栓、誘導表示板、非常駐車帯、避難通路  
(タンク車2台がトンネル設置の給水栓を使用し消火活動実施。)

問い合わせ先  
消防庁特殊災害室 小林  
電話 03-5574-0128(直通)  
03-5574-7111  
内線 6812