

東京都町田市作業場火災（第4報）

消 防 庁
平成26年5月15日
8時30分現在

1 発生日時等

発生時刻：平成26年5月13日 調査中
覚知時刻：平成26年5月13日 16時14分
鎮圧時刻：平成26年5月14日 16時35分
鎮火時刻：平成26年5月15日 06時38分

2 発生場所

住所：東京都町田市成瀬5038番1号 株式会社シバタテクラム

3 建物概要

構 造：耐火造
階 数：地上2階、地下1階
建築面積：702m²
延べ面積：2,009m²

4 被害状況

(1) 人的被害

負傷者：8人（重症3人、中等症1人、軽症3人、搬送辞退1人）

(2) 建物被害

焼損程度：全焼
焼損床面積：約1,300m²

5 火災原因等

調査中

6 その他

マグネシウム合金を扱っている作業場

7 消防庁の対応

5月13日17時44分 東京消防庁から第1報受領
5月13日21時35分 東京消防庁から第2報受領
5月14日11時00分 現地における支援のため、消防庁職員を4名（消防庁職員1名及び消防研究センター職員3名）派遣

5月14日17時00分 東京消防庁から第3報受領

5月14日17時00分 各都道府県、各政令指定都市に対し、マグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱う事業所に係る防火対策の徹底について通知

5月15日07時30分 東京消防庁から第4報受領

<連絡先>

消防庁危険物保安室

鳥枝 中嶋 清水 黒木

TEL : 03-5253-7524

FAX : 03-5253-7534