

## J Xエネルギー株式会社根岸製油所の火災について（第2報）

消 防 庁

平成28年6月24日

17時30分現在

※下線部分は前回からの変更箇所

### 1 発生日時等

発生時刻：平成28年6月24日（金）調査中

覚知時刻：平成28年6月24日（金）13：51

鎮圧時刻：平成28年6月24日（金）14：43

鎮火時刻：平成28年6月24日（金）15：42

### 2 発生場所

特定事業所：J Xエネルギー(株)根岸製油所（第1種特定事業所）

住 所：神奈川県横浜市中区千鳥町3番地の1

### 3 火災の概要

浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の浮き屋根上部から、黒煙が発生したものの。

※ 海上等への流出なし。

### 4 施設概要等

施設区分：危険物施設

危険物施設区分：屋外タンク貯蔵所（容量約48,000kl、直径約70m）

貯蔵している危険物：原油（第一石油類）

### 5 負傷者等

負傷者等なし。

### 6 消防機関等の活動状況

(1) 横浜市消防局 消防車等31台、へり1機

(2) 自衛防災組織 消防車等6台

### 7 消防庁の対応

14時00分 消防庁災害対策室設置（消防庁第1次応急体制）

17時30分 消防庁災害対策室廃止

<連絡先>

消防庁特殊災害室

菊地・大川

Tel (03)5253-7528

内線 42731

Fax (03)5253-7538