

送電施設等の火災及び大規模停電について（第4報）

平成28年10月13日（水）10時00分

消防庁災害対策室

下線が追加、修正部分

1 出火場所

埼玉県新座市野火止7丁目4番2号（洞道入口）

2 出火日時等

消防機関覚知日時 平成28年10月12日 14時56分

（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部）

出火日時 調査中

鎮圧日時 平成28年10月12日 18時40分

鎮火日時 平成28年10月13日 0時21分

3 出火原因

調査中

洞道に敷設されているケーブルの発火（東京電力ホームページ情報）

4 出火の状況

調査中

5 被害状況

(1) 人的被害 現在まで情報なし

(2) 住家被害 現在まで情報なし

6 避難勧告等の状況

避難指示、避難勧告なし

7 地方公共団体等の応急体制等

新座市：情報収集体制

埼玉県：情報収集体制

8 出動車両・人員（10月12日）

【埼玉県】

・朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部	12台	48名
・埼玉西部消防局	2台	5名
・新座市消防団	6台	69名
・合計	20台	122名

9 消防庁の応急体制等

10月12日 16時15分 消防庁災害対策室設置（第1次応急体制）

10月13日 10時00分 消防庁災害対策室解除（第1次応急体制）

以後、消防・救急課警防係で情報収集体制

10 その他

●東京都情報

- ・ 救助要請（エレベーターで閉じ込め）7件
→救助の必要なし
→負傷者なし
- ・ 火災通報 7件（うち6件は誤報）
→1件については鎮火
- ・ 10月12日 16時29分 停電全軒復旧

問い合わせ先
消防庁災害対策室
消防・救急課 警防係
吉村、伊藤、港、馬場
TEL 03-5253-7522