

# 東燃ゼネラル石油株式会社和歌山工場の火災（第7報）

消 防 庁  
平成29年1月25日  
13時00分現在  
下線が追加、修正部分

## 1 発生日時等

発生日時：平成29年1月22日（日）15時40分

覚知日時：平成29年1月22日（日）15時47分（有田市消防本部）

鎮圧日時：平成29年1月24日（火）8時9分

鎮火日時：平成29年1月24日（火）8時27分

## 2 発生場所

特定事業所：東燃ゼネラル石油株式会社和歌山工場（第1種特定事業所）

住 所：和歌山県有田市初島町浜1000番地

## 3 施設概要等

施設名称：潤滑油製造プラント

（潤滑油を製造するため、重質油から不純物を取り除く施設）

施設区分：高危混在施設（高压ガス施設と危険物施設の混在する施設）

危険物施設区分：製造所

## 4 火災の概要

第2プロパン脱ろう装置から出火

## 5 負傷者等

負傷者等なし

## 6 消防機関等の活動状況

- |     |         |      |              |
|-----|---------|------|--------------|
| (1) | 有田市消防本部 | 消防車等 | 9台           |
| (2) | 海南市消防本部 | 消防車等 | 11台          |
| (3) | 御坊市消防本部 | 消防車等 | 4台           |
| (4) | 和歌山市消防局 | 消防車等 | 9台           |
| (5) | 有田市消防団  | 消防車  | 11台          |
| (6) | 自衛防災組織  | 消防車等 | 19台（企業間応援含む） |

## 7 県市の対応

- |                  |                   |     |        |
|------------------|-------------------|-----|--------|
| (1) 和歌山県         | 消防保安課に連絡室設置       | 22日 | 17時20分 |
|                  | 連絡室廃止             | 23日 | 4時45分  |
|                  | 危機管理局による情報収集体制へ移行 |     |        |
| (2) 有田市          | 災害対策本部設置          | 22日 | 17時00分 |
|                  | 災害対策本部廃止          | 23日 | 4時45分  |
|                  | 情報収集体制へ移行         |     |        |
| (3) 住民避難指示（初島地区） |                   | 22日 | 17時20分 |
|                  | 住民避難指示解除          | 23日 | 4時10分  |

## 8 消防庁の対応

- 22日 18時00分 消防庁災害対策室を設置（第1次応急体制）
- 25日 消防法第35条の3の2の規定に基づく消防庁長官の火災原因調査のため、消防庁職員10名を派遣

<連絡先>

消防庁特殊災害室  
菊地・大川

Tel (03)5253-7528

内線 42731

Fax (03)5253-7538