

極東石油工業(株)千葉製油所における事故(第2報)

消防庁
平成12年6月9日
16時00分現在

1 発生日時等

発生 平成12年6月8日 8時40分頃
覚知 平成12年6月8日 8時53分(市原市消防局)

2 発生場所

千葉県市原市千種海岸1番地
極東石油工業(株) 千葉製油所

3 事故概要

極東石油工業(株) 千葉製油所の特定屋外タンク貯蔵所(NO. 117号タンク約10万キロリットル)の開放検査中、浮き屋根が崩落し、作業員1名が浮き屋根のチューブシールとタンク側板の間に挟まれ負傷したもの。

4 事故原因等

調査中

5 被害状況

- (1) 人的被害
死者1名(救出時、死亡状態)
- (2) 物的被害
調査中

6 活動状況

08時40分頃 浮き屋根の崩落発生
08時53分 市原市消防局覚知
09時05分 市原市消防局救急車現地到着
09時17分 市原市消防局救助隊現地到着
09時53分 負傷者1名をジャッキにより救出し、帝京大学附属病院へ搬送
11時00分 市原市消防局現地指揮本部廃止

問い合わせ先
特殊災害室
課長補佐 小野
係長 滝
電話 03-5574-0128(直通)
03-5574-7111(代表)
内線 6841