

確認試験結果報告書（データベース登録用）

住 所

会社名

（第二類・可燃性固体類・合成樹脂類）

氏 名

印

物 品 名							
製造会社 又は 輸入会社	住所 名称					Tel FAX	
組 成	全成分（化学名）及びそれぞれの含有率（重量%）						
状 態 （ 印 ）	塊状 ・ 棒状 ・ 粉粒状 ・ ペースト状 ・ その他（ ）						
粒度分布							
試験結果	小ガス炎着火試験	着火時間				秒	試験データは 別 添
	引火点測定試験(㊦)	引火点					
	燃焼熱量	k J/g	融 点		酸素指数		
総合判定 （ 印 ）	第一種可燃性固体 第二種可燃性固体 引火性固体 非危険物						
品 名	第二類 _____ 指定可燃物 （ 可燃性固体類 ・ 合成樹脂類 ） 非危険物						
そ の 他	第三者への確認書の交付 （ 可 ・ 不可 ） 用途： 連絡担当者						
備 考	S	F1	F2	D1	D2		
登録番号							

（ A 4 ）

注 1) 必要事項を記入し、該当する項目を で囲むこと。

注 2) 印の欄は記入しないこと。

試 験 名	小ガス炎着火試験			
試 験 実 施 日	年 月 日			
試 験 場 所				
試 験 実 施 者				
試 験 条 件	温度 () 湿度 (%)			
無機質断熱板	種類 厚さ (mm) 熱伝導率 (W / (m ·))			
簡易着火器具	種類 火炎長さ (mm)			
試 験 物 品 名				
着 火 時 間	1 回 目	秒 ()	6 回 目	秒 ()
	2 回 目	秒 ()	7 回 目	秒 ()
	3 回 目	秒 ()	8 回 目	秒 ()
	4 回 目	秒 ()	9 回 目	秒 ()
	5 回 目	秒 ()	10 回 目	秒 ()
	最 小 値	秒		
	() の記入： は接触中にすべて燃焼、離炎後10秒以内にすべて燃焼 又は離炎後10秒以上燃焼継続			
判 定 (印)	(易着火性 ・ 着火性 ・ 危険性なし)			

注 1) 10回を超える測定結果については別紙

注 2) 着火時間が3秒以下の場合 (易着火性)
着火時間が3秒を超え10秒以下の場合 (着火性)
10回の試験においていずれも「不燃」又は「有効な測定値が得られない」場合
..... (危険性なし)

試 験 名	引火点測定試験		
引火点測定器具	セタ密閉式 ・ その他 ()		
試 験 実 施 日	年 月 日		
試 験 場 所			
試 験 実 施 者			
試 験 条 件	温度 () 湿度 (%) 気圧 (hPa)		
試 験 物 品 名			
試 験 結 果	1 回 目		
	2 回 目		
	平 均 値		補 正 値

注) 引火点をクリーブランド開放式引火点測定器により測定した場合には、試験結果欄に設定温度を () 書きで併記すること。

試 験 名		酸素指数測定			
測 定 方 法		J I S K 7 2 0 1			
試 験 実 施 日		年 月 日			
試 験 場 所					
試 験 実 施 者					
試 験 条 件		温度 () 湿度 (%) 気圧 (hPa)			
試 験 物 品 名					
試 験 片	作 製 方 法				
	形 状 ・ 寸 法				
	支 持 方 法				
測 定 結 果		窒素流量 (ℓ / min)	酸素流量 (ℓ / min)	燃焼時間 (min)	酸素指数
	1 回 目				
	2 回 目				
	平 均 値	-	-	-	

注) 2回を超える測定結果については別紙