

消防危第253号
平成18年12月6日

各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

灯油用運搬容器からの灯油の漏えい事故について

危険物の運搬については、消防法（昭和23年法律第186号）第16条の規定により、技術上の基準に適合する容器を用いる必要がありますが、今般、別添のとおり、基準に適合しない運搬容器による灯油の漏えい事故が発生しました。当該運搬容器による今後の漏えい事故等の発生を防止するため、注意喚起をお願いします。

また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知していただくようお願いします。

<連絡先>

消防庁危険物保安室

担当 田中、佐藤

TEL 03-5253-7524

FAX 03-5253-7534

別添

灯油用運搬容器の漏えい事故について

1 発生日時

平成18年11月21日

2 事故の内容

灯油用運搬容器(容量20L)を自動車のトランクに入れ灯油を運搬中に、収納口から灯油が漏れたものである。

3 事故の原因

当該容器の収納口の凸ねじ部分が、規定の仕様を満たさなかった(高さが足りない)ため、凸ねじが凹ねじのパッキン部分に密着せず、パッキンが機能しなかったことによるものである。

4 運搬容器の製造会社等

(1) 製造会社

(株)南栄プラスチック

(2) 販売元

(株)ライジングサン

(3) 販売店

昭和シェル石油系列のガソリンスタンド

5 現況

現在、販売元(株)ライジングサン並びに店頭告知により回収を行っているが、全品回収には至っていない状況である。

(1) 事故発生容器と同一の容器の生産期間

平成18年11月1日から同13日まで

(2) 前(1)の出荷数

3,444個

(3) 前(2)のうち販売先が特定できておらず未回収の数(平成18年12月5日現在)

187個

販売店舗名については、別紙1のとおり。(46箇所)

6 識別方法

別紙2のとおり

別紙1

	特約店名	給油所名	都道府県	住所	販売先未特定ポリタンク個数
1	日商礪油(株)	セルフ札幌南インター	北海道	札幌市清田区平岡10条1-1-3	6
2	中央シェル石油販売(株)	亀戸	東京都	江東区亀戸9-24-19	15
3	中央シェル石油販売(株)	北柏	千葉県	柏市北柏2-22-3	13
4	中央シェル石油販売(株)	セルフ貝塚	千葉県	千葉市若葉区桜木町490-3	2
5	中央シェル石油販売(株)	ちはら台	千葉県	市原市ちはら台南2-21-12	4
6	(株)ペトロスター関東	大宮	埼玉県	さいたま市中央区上落合7-1-7	3
7	(株)ペトロスター関東	羽生東	埼玉県	羽生市東7-12-1	5
8	(株)ペトロスター関東	鴻巣プラザ	埼玉県	北本市深井2-53	3
9	(株)ペトロスター関東	桶川プラザ	埼玉県	桶川市加納2135-1	4
10	(株)ペトロスター関東	東松山バイパス	埼玉県	東松山市新宿町1-5	7
11	(株)ペトロスター関東	森林公園通り	埼玉県	東松山市松葉町2-17-50	1
12	(株)ペトロスター関東	寄居鉢形	埼玉県	大里郡寄居町大字鉢形846-1	1
13	(株)ペトロスター関東	上尾泉台	埼玉県	上尾市泉台1-7-12	5
14	(株)ペトロスター関東	セルフ鶴ヶ島若葉	埼玉県	鶴ヶ島市富士見2-34-5	12
15	(株)ペトロスター関東	セルフ深谷バイパス	埼玉県	深谷市内ヶ島103-5	6
16	(株)ペトロスター関東	セルフ上尾	埼玉県	上尾市大字小敷谷991-1-3	6
17	(株)ペトロスター関東	セルフ深谷上野台	埼玉県	深谷市上野台2856-5	2
18	和多仁エネルギー(株)	ジョイプラザ富士	静岡県	富士市御幸町10-1	1
19	和多仁エネルギー(株)	沼津御幸町	静岡県	沼津市御幸町9-15	1
20	和多仁エネルギー(株)	セルフ入山瀬	静岡県	富士市入山瀬503-3	1
21	和多仁エネルギー(株)	大仁	静岡県	伊豆の国市守木380-9	1
22	和多仁エネルギー(株)	セルフ梅名	静岡県	三島市梅名335-10	1
23	(株)英和エネルギー	高丘	静岡県	浜松市高丘東4丁目1-5	4
24	(株)英和エネルギー	セルフ入野	静岡県	浜松市入野町6143-1	5
25	エザキ(株)	プラザ戸田店	愛知県	名古屋市中区福島1-103	1
26	エザキ(株)	プラザ鳴海店	愛知県	名古屋市緑区浦里2-211	2
27	エザキ(株)	プラザ諏訪店	愛知県	豊川市諏訪西町2-5	5
28	エザキ(株)	プラザー社店	愛知県	名古屋市名東区一社1-3	8
29	エザキ(株)	セルフ藤並店	愛知県	豊橋市藤並町字西側6-2	13
30	岐阜昭石(株)	パール岩田	岐阜県	岐阜市岩田東2-131	3
31	岐阜昭石(株)	スマイル正木	岐阜県	岐阜市正木北町8-18	6
32	(株)堀川商店	セルフニューハート	三重県	伊賀市山出1965	7
33	(株)堀川商店	セルフ小田	三重県	伊賀市平野中川原504	10
34	(株)堀川商店	緑ヶ丘	三重県	伊賀市緑ヶ丘東町802-1	3
35	(有)浜岡商店	滑川セントラル	富山県	滑川市上小泉2179-3	3
36	(有)浜岡商店	富山インターチェンジ	富山県	富山市太郎丸本町3-1-16	1
37	(有)浜岡商店	富山下新	富山県	富山市下新町7-21	3
38	(株)オータニ	高見の里	大阪府	松原市高見の里3-3-30	4
39	(株)オータニ	富田林	大阪府	富田林市常盤町10-5	2
40	(株)広瀬商店	矢掛	岡山県	小田郡矢掛町矢掛古市111-1	1
41	富士石油(有)	水島	岡山県	倉敷市水島北瑞穂町6-23	1
42	富士石油(有)	水島東	岡山県	倉敷市東塚1-1-15	1
43	山陽通産(株)	光南	広島県	広島市中区光南1-4-28	1
44	チューセキオイル	もだんずKOGO	広島県	広島市西区庚牛北4-6-18	1
45	富士商(株)	西宇部	山口県	宇部市際波小張田	1
46	富士商(株)	湯田	山口県	山口市大字吉敷湯田大橋3465	1
販売先未確定個数合計					187

別紙2

識別方法

1 製造年月日は、2006年11月であること。

<確認方法>



- ① 刻印中央が「06」であること。
- ② 矢印が「11」を指していること。

2 認定番号は、次のいずれかに該当すること。

<確認方法>



不具合対象の認定番号

- 5802001～5803000
- 5815001～5816000
- 5807001～5808000
- 5792001～5793000

3 1及び2に該当する場合は、事故発生容器と同一の容器である。

(参考)該当容器

