

共同住宅用自動火災報知設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

用 途	() 項										
延べ面積	m ²		階 数		地上 階		地階 階				
住 戸 数	全住戸数 戸										
住 棟 受 信 機	非蓄積式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他 ()										
	P・GP型 級 回線数 /				R・GR型自火報点数 点・その他点数 点・予備点数 点						
	定格電圧	AC V		・ DC V							
	予備電源	NiCd・その他 ()		V		AH					
共同住宅用受信機	非蓄積式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他 ()										
	定格電圧	AC V		・ DC V							
	予備電源	NiCd・その他 ()		V		AH					
中継器	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他 () 回線	予備電源 有 (V AH)・無		設置台数		台					
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他 () 回線	予備電源 有 (V AH)・無		設置台数		台					
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他 () 回線	予備電源 有 (V AH)・無		設置台数		台					
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他 () 回線	予備電源 有 (V AH)・無		設置台数		台					
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他 () 回線	予備電源 有 (V AH)・無		設置台数		台					
感知器	機 種	自	遠	種	別	個	数				
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
	式 型 ()				種	個					
音声警報装置等	音声警報装置	L 級	個		M 級	個		S 級	個		
	戸 外 表 示 器	_____						個 数	個		
	放送設備との連動等	有 ・ 無 (音声切替装置 有 ・ 無)									

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
外 					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 ＊印のあるものは、④に住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに個数及び試験結果を記入すること。

④

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 共用部分にあっては住棟受信機の表示番号、警戒区域ごとに、住戸等にあっては住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の個数を記入すること。

3 結果の欄には、住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の試験結果が全て良の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。