

複合型居住施設用自動火災報知設備試験結果報告書									
試験実施日 年 月 日									
試験実施者									
住 所									
氏 名									
用 途	() 項								
延べ面積	m ²		階 数		地上 階 地階 階				
受 信 機	蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他 ()								
	P・GP型 級 回線数 /			R・GR型 自火報点数 点・その他点数 点・予備点数 点					
	定格電圧	AC		V・DC			V		
	予備電源	NiCd・その他 ()			V			AH	
発 信 機	型 級 屋内型 個 屋外型 個 (無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個)								
中 継 器	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
感 知 器	機 種			自	遠	種 別	個 数		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
音響装置	種 別		種 類	電 圧		電 流		個 数	
	主音響装置 (内蔵されているものを除く。)			D C V		m A		個	
	副音響装置 (内蔵されているものを除く。)			D C V		m A		個	
	地 区 音 響 装 置			D C V		m A		個	
				D C V		m A		個	
	放 送 設 備 と の 連 動		有 ・ 無						
	鳴 動 方 式		一斉鳴動 ・ 区分鳴動						

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果
外 観 試 験	警戒区域	警 戒 区 域 の 設 定	————	
	受信機	設 置 場所等	設 置 場 所	
			周囲の状況・操作性	————
			設 置 状 況	————
		構 造 ・ 性 能		————
		操 作 部		床面からの高さ m
		予 備 品 等		————
	中継器	設 置 場 所 等		
		構 造 ・ 性 能		————
		予 備 品 等		————
	電 源 (電池を除く。)	常 用 電 源		AC V
		非 常 電 源 の 種 別		非常電源専用受電設備・蓄電池設備
	感 知 器	警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能	差 動 式 ス ポ ッ ト 型	————
			定 温 式 ス ポ ッ ト 型	————
			補 償 式 ス ポ ッ ト 型	————
			熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	————
			熱アナログ式スポット型	————
			定 温 式 感 知 線 型	————
			差動式分布型（空気管式）	————
			差動式分布型（熱電対式）	————
			差動式分布型（熱半導体式）	————
			煙感知器（光電式分離型及びアナログ式を除く。）	————
			イオン化アナログ式スポット型	————
			光電アナログ式スポット型	————
			熱煙複合式スポット型	————
			光 電 式 分 離 型	————
			光 電 ア ナ ロ グ 式 分 離 型	————
			炎 感 知 器	道路の用に供される部分以外
	発信機	設 置 場 所 等		————
		構 造 ・ 性 能		————
	表示灯	設 置 場 所 等		————
		構 造		————
	地区音響装置	設 置 場 所 等		————
		構 造		————

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果		
機 能 試 験	配 線	共 通 線 試 験	_____			
		送 り 配 線 試 験	試 験 回 線 — 1	_____		
			試 験 回 線 — 2	_____		
			試 験 回 線 — 3	_____		
	無 線 設 備	通 信 試 験	_____			
	受	火 災 表 示 試 験	火 災 表 示 状 況	_____		
			保 持 機 能	_____		
			2 信 号 式 の 機 能	_____		
			蓄 積 式 の 機 能	_____		
		注 意 表 示 試 験	注 意 表 示 状 況	_____		
		設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____		
	信	回 路 導 通 試 験		_____		
		同 時 作 動 試 験	常 用 電 源 使 用 時	_____		
			予 備 電 源 使 用 時	_____		
		感 知 器 作 動 試 験	自 動 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____		
			遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____		
		予 備 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____		
			電 圧	V		
		機	非 常 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____	
	付 属 装 置 試 験		_____			
	相 互 作 動 試 験		相 互 通 話 状 況	_____		
			地 区 音 響 装 置 鳴 動 状 況	_____		
	中 継 器		設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____	
			回 路 導 通 試 験		_____	
		予 備 電 源 試 験 (予 備 電 源 を 有 す る も の)	電 源 自 動 切 替 機 能	_____		
			電 圧	V		
	感 知 器	作 動 試 験		(その2)及び(その3)による		
		作 動 継 続 試 験				
		流 通 試 験				
		接 点 水 高 試 験				
		回 路 合 成 抵 抗 試 験				
	発 信 機	作 動 試 験		_____		
	地 区 音 響 装 置	鳴 動 方 式 試 験		_____		
		作 動 試 験		(その2)及び(その3)による		
	備 考					

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

4 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

5 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

(その2)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

複合型居住施設用自動火災報知設備

(その3)

警 戒 区 域		多 信 号 感 知 器				ア ナ ロ グ 式 感 知 器				地 区 音 響 装 置	結 果
受 信 機 の 表 示 番 号	名 称	熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	熱 煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	そ の 他 の 多 信 号 感 知 器	熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	煙 感 知 器				
							イ オン 化 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	光 電 ア ナ ロ グ 式	分 離		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。
- 3 アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。