

試験実施日 年 月 日

住所

氏 名

設置場所	設置階	防 護 対 象 物 の 種 別			
放出方式	固定式 全域放出方式 局所放出方式		設計放出時間 sec		
	移動式		設計放出時間 sec		
試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結果	
外 観 試 験	貯 蔵 消 火 剤 等		種別	量 kg	
	貯蔵容器等	設置場所等	設 置 場 所	_____	
			表 示 ・ 標 識	_____	
		機 器	貯 蔵 容 器	_____	
			表 示	_____	
			充 て ん 比 等	_____	
			容 器 弁	_____	
			容 器 弁 開 放 装 置	_____	
			安 全 装 置・破 壊 板	_____	
	起 動 用 ガス容器	設 置 場 所 等			
		機 器	構 造 等	_____	
			容 器 弁	_____	
	選 択 弁	設置場所等	設 置 場 所		
			表 示	_____	
		機 器	導 管 接 続 部 等	_____	
構 造			_____		

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	標 識	設 置 場 所		_____	
		表 示		_____	
	起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	設 置 場 所		
			設 置 位 置	_____	
			設 置 高 さ	床面からの高さ m	
			設 備 表 示	_____	
			取 扱 表 示	_____	
		機 器	塗 色 等	_____	
			防 護 措 置	_____	
			表 示 灯	_____	
			ス イ ッ チ	_____	
		自 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等		
			手 動・自 動 切 替 装 置	_____	
			構 造 等	_____	
			感 知 器	_____	
		緊 急 停 止 装 置		_____	
	警 報 装 置	機 器	設 置 位 置	_____	
			警 報 方 式	_____	
			音 声 再 生 装 置 の 設 置 場 所	_____	
			構 造 ・ 性 能	_____	
	制 御 装 置	機 器 等	設 置 場 所 等		
			制 御 盤	_____	
			表 示 等・ス イ ッ チ 類	_____	
			防 護 措 置	_____	
			遅 延 装 置	_____	
			自 動・手 動 切 替 装 置	_____	
	配 管・ バルブ等	配 置 状 況		_____	
		配 管 系 路		_____	
		操 作 管 ・ 逆 止 弁		_____	
		閉 止 弁	設 置 場 所		
			表 示	_____	
			配 管 ・ 配 線 接 続 部	_____	
			機 器 構 造	_____	

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果		
外 観 試 験	配管・バルブ等	構 造 ・ 材 質		――					
		口 径 ・ 使 用 数 等		――					
		安 全 装 置 等		――					
	噴射ヘッド	設 置 位 置							
		構 造 ・ 性 能		――					
	防護区画等	防 護 区 画		――					
		開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置		――					
		消火剤を付加する開口部面積		――					
		消 火 剤 流 出 防 止 措 置		――					
		開 口 部 の 位 置		――					
		消 火 剤 排 出 措 置							
		圧 力 上 昇 措 置							
		防護区画に隣接する部分の保安措置	消 火 剤 排 出 措 置		――				
			放 出 表 示 灯		――				
			警 報 装 置		――				
	電 源	常 用 電 源		V					
		非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備					
	ノズル・ホース等	設 置 位 置		――					
		構 造 ・ 性 能		――					
		表 示 灯 ・ 標 識		――					
	耐 震 措 置				――				
機 能 試 験	作動試験	防 護 区 画							
		制御装置試験	AND回路制御機能作動状況						
			遅 延 時 間						
			緊急停止装置作動状況						
			音響警報先行作動状況						
			自動・手動切替作動状況						
			異常信号試験	短 絡 試 験					
				地 絡 試 験					
		音響警報装置試験	起動装置による作動状況						
			警 報 鳴 動 状 況						

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果		
機 能 試 験	作動試験	音響警報 装置試験	音 量						
			音声警報装置作動状況						
			自動警報作動状況						
		容器弁開放装置作動試験							
		選択弁作動試験							
		閉止弁作動試験							
		消火剤排出試験							
		附属装置 連動試験	作 動 状 況						
			復旧操作状況						
		放出表示灯試験							
		防護区画 に隣接す る部分の 保安措置 試験	消火剤排出状況						
			作 動 状 況						
			警報装置作動状況						
		自動冷凍 機試験	始 動 状 況	—					
			電 流	A					
			温 度 ・ 圧 力 値	℃ MPa					
		総 合 試 験	総合作動 試験	全域放出 方式又は 局所放出 方式	選択弁作動状況・ 放出系路				
					通 気 状 況				
気 密 状 況									
区画別貯蔵容器開放数									
音響警報装置作動状況									
放出表示灯点灯状況									
附属装置作動状況									
移 動 式	移動式作動状況								
備 考									

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
 - 結果の欄には、良否を記入すること。
 - 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
 - 総合操作盤の設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。