

ハロゲン化物消火設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

設置場所	設置階	防 護 対 象 物 の 種 別			
放出方式	固定式 全域放出方式 局所放出方式		設計放出時間 sec		
	移動式		設計放出時間 sec		
試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果	
外 観 試 験	貯 蔵 消 火 剤 等		種別 量 kg		
	貯蔵容器等	設置場所等	設 置 場 所	_____	
			表 示 ・ 標 識	_____	
		機 器	貯 蔵 容 器	_____	
			蓄圧値 (蓄圧式に限る。)	MPa	
			充 填 比	_____	
			容 器 弁	_____	
			容 器 弁 開 放 装 置	_____	
			安 全 装 置 ・ 破 壊 板	_____	
	加圧用ガス容器	設 置 場 所 等			
		機 器	加 圧 容 器	_____	
			安 全 装 置 ・ 容 器 弁	_____	
		加圧用ガス	種 別	_____	
			ガ ス 量	kg	
	起動用ガス容器	設 置 場 所 等			
機 器		構 造 等	_____		
		容 器 弁	_____		

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	選 択 弁	設置場所等	設 置 場 所		
			表 示	_____	
		機 器	導 管 接 続 部	_____	
			構 造	_____	
	起 動 装 置	設置場所等	設 置 場 所		
			設 置 位 置	_____	
			設 置 高 さ	床面からの高さ m	
			設 備 表 示	_____	
			取 扱 表 示	_____	
		機 器	塗 色 等	_____	
			防 護 措 置	_____	
			表 示 灯	_____	
			ス イ ッ チ	_____	
		自動起動装置 機 器	設 置 場 所 等		
			手動・自動切替装置	_____	
			構 造 等	_____	
			感 知 器	_____	
	警報装置	機 器	設 置 位 置		
			警 報 方 式	_____	
			音声再生装置の設置場所	_____	
			構 造 ・ 性 能	_____	
	制御装置	機 器 等	設 置 場 所 等		
			制 御 盤		
			表示灯・スイッチ類	_____	
			防 護 措 置	_____	
			遅 延 装 置	_____	
			自動・手動起動切替装置	_____	
	配 管・ バルブ類		設 置 状 況	_____	
			配 管 系 路	_____	
			操 作 管 ・ 逆 止 弁	_____	
			構 造 ・ 材 質	_____	
			口 径 ・ 使 用 数 等	_____	
			安 全 装 置		

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容			結 果		
外 観 試 験	噴射ヘッド	設 置 位 置 等							
		構 造 ・ 性 能		――					
	防護区画等	防 護 区 画		――					
		開 口 部 の 自 動 閉 鎖 措 置 等		――					
		消 火 剤 を 付 加 す る 開 口 部 面 積		――					
		消 火 剤 流 出 防 止 措 置		――					
		開 口 部 の 位 置		――					
		消 火 剤 排 出 措 置		――					
		圧 力 上 昇 防 止 措 置		――					
		温 度 低 下 防 止 措 置		――					
		電 源	常 用 電 源		V				
	非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備						
	ノズル・ ホース等	設 置 位 置		――					
		構 造 ・ 性 能		――					
表 示 灯 ・ 標 識		――							
耐 震 措 置		――							
機 能 試 験	作動試験	防 護 区 画							
		圧 力 調 整 装 置 試 験							
		容 器 弁 開 放 装 置 の 作 動 試 験							
		※容器弁のバルブ類の解放点検							
		選 択 弁 作 動 試 験							
		制御装置 試験	遅 延 時 間						
			非常停止機構作動状況						
			音響警報先行作動状況						
			自動・手動切替作動状況						
			※異常信 号試験	短 絡 試 験					
				地 絡 試 験					
		警報装置 試験	起動装置による作動状況						
			警 報 鳴 動 状 況						
			音 量						
			音声警報装置作動状況						
	自 動 警 報 作 動 状 況								

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「不活性ガス消火設備等の制御盤の基準」（平成13年消防庁告示第38号）又は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」（昭和51年消防庁告示第9号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。