

## 屋外消火栓設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

|                    |                            |                                  |               |                                 |             |  |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--|
| 用 途                | ( )項                       | 構 造                              | A             | B                               | C           |  |
| 延べ面積               | m <sup>2</sup>             | 階 数                              | 地上            | 階                               | 地階          |  |
| 試 験 項 目            |                            | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容                |               |                                 | 結果          |  |
| 外<br>観<br>試<br>験   | 水 源                        | 水源の種類・構造                         |               |                                 |             |  |
|                    |                            | 水 量                              |               | m <sup>3</sup> (縦 m 横 m 有効深さ m) |             |  |
|                    |                            | 吸水障害防止措置                         |               | 有 ・ 無                           |             |  |
|                    |                            | 給 水 装 置                          |               | —                               |             |  |
|                    |                            | 耐 震 措 置                          |               | 有 ・ 無                           |             |  |
|                    | 加<br>圧<br>送<br>水<br>装<br>置 | 設 置 場 所                          |               |                                 |             |  |
|                    |                            | ポ ン プ の 仕 様                      | 製造者名          |                                 | 定格吐出量 L/min |  |
|                    |                            |                                  |               |                                 | 定格全揚程 m     |  |
|                    |                            |                                  | 型式            |                                 | 製造番号        |  |
|                    |                            | 電 動 機 の 仕 様                      | 製造者名          |                                 | 種別 型電動機     |  |
|                    |                            |                                  |               |                                 | 定格電圧 V      |  |
|                    |                            |                                  | 型式            |                                 | 定格電流 A      |  |
|                    |                            | ポンプ・電動機                          | 製造番号          |                                 | 出力 kW       |  |
|                    |                            |                                  | 設 置 状 況       | —                               |             |  |
|                    |                            |                                  | 接 地 工 事       | 種接地                             |             |  |
|                    |                            |                                  | 配 線           | —                               |             |  |
|                    |                            | 水 温 上 昇 防 止<br>の ため の 逃 し<br>装 置 | 潤 滑 油         | —                               |             |  |
|                    |                            |                                  | 配 管 ・ バ ル ブ 類 | 管の呼び A                          |             |  |
| オ リ フ ィ ス 等        | 流過口径 mm                    |                                  |               |                                 |             |  |
| ポンプの性能試験装置の配管・バルブ類 |                            | —                                |               |                                 |             |  |

| 試 験 項 目 |             |                   |               |             | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |                  | 結 果 |   |
|---------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----|---|
| 外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | ポ ン プ を 用 い る も の | 呼 水 装 置       | 材 質         | 鋼板製・合成樹脂製         |                  |     |   |
|         |             |                   |               | 水 量         | L                 |                  |     |   |
|         |             |                   |               | 溢 水 用 排 水 管 | 管の呼び              | A                |     |   |
|         |             |                   |               | 呼 水 管       | 管の呼び              | A                |     |   |
|         |             |                   |               | 補 給 水 管     | 管の呼び              | A                |     |   |
|         |             |                   |               | 減 水 警 報 装 置 | フロートスイッチ・電極       |                  |     |   |
|         |             |                   | 制 御 装 置       | 設 置 場 所     |                   |                  |     |   |
|         |             |                   |               | 制 御 盤       | ――                |                  |     |   |
|         |             |                   |               | 予 備 品 等     | ――                |                  |     |   |
|         |             |                   |               | 接 地 工 事     | 種接地               |                  |     |   |
|         |             |                   | 圧力計・連成計       | 設 置 位 置     | ――                |                  |     |   |
|         |             |                   |               | 性 能         | 級                 |                  |     |   |
|         |             |                   | 起 動 装 置       | 直接操作部       | 設 置 場 所 等         |                  |     |   |
|         |             |                   |               |             | 表 示               | ――               |     |   |
|         |             |                   |               | 遠隔操作部       | 設 置 場 所 等         | ――               |     |   |
|         |             |                   |               |             | 構 造               | ――               |     |   |
|         |             |                   |               |             | 表 示               | ――               |     |   |
|         |             |                   |               | 始 動 表 示 灯   |                   | ――               |     |   |
|         |             |                   |               | 起動用水圧開閉装置   | 起動用圧力タンク          | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |     |   |
|         |             |                   |               |             | タ ン ク の 容 量       | L                |     |   |
|         |             |                   | 配 管 ・ バ ル ブ 類 |             | 管の呼び              | A                |     |   |
|         |             |                   | 置             | 高架水槽を用いるもの  | 構 造               |                  |     |   |
|         |             |                   |               |             | 内 容 積 ・ 落 差       | m <sup>3</sup>   | m   |   |
|         |             |                   |               |             | 配 管 ・ バ ル ブ 類     | ――               |     |   |
|         |             |                   |               |             | 水 位 計             | ――               |     |   |
|         |             |                   |               | 圧力水槽を用いるもの  | 種 類 ・ 構 造         | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |     |   |
|         |             |                   |               |             | 内 容 積 ・ 有 効 圧 力   | m <sup>3</sup>   | MPa |   |
|         |             |                   |               |             | 自 動 加 圧 装 置       | 有                | 無   |   |
|         |             |                   |               |             | 配 管 ・ バ ル ブ 類     | ――               |     |   |
|         |             |                   |               |             | 水 位 計 ・ 圧 力 計     | ――               |     |   |
|         |             |                   |               | 耐 震 措 置     |                   | 有                |     | 無 |
|         |             |                   | 配管・バルブ類       | 設 置 状 況     |                   |                  |     |   |
|         |             |                   |               | 機 器         | 配 管               | ――               |     |   |
|         | バ ル ブ 類     | ――                |               |             |                   |                  |     |   |
|         | 吸 水 管       | ――                |               |             |                   |                  |     |   |
|         | フ ー ト 弁     | ――                |               |             |                   |                  |     |   |
|         | 耐 震 措 置     |                   |               | 有           |                   | 無                |     |   |

| 試 験 項 目          |                                                         |                                      |                         |              | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容    |            | 結 果              |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|--|
| 外<br>観<br>試<br>験 | 電<br>源                                                  | 常 用 電 源                              |                         |              | V                    |            |                  |  |
|                  |                                                         | 非 常 電 源 の 種 類                        |                         |              | 専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池設備 |            |                  |  |
|                  | 消<br>火<br>栓<br>等                                        | 消 火 栓                                | 設 置 個 数                 |              |                      |            | —                |  |
|                  |                                                         |                                      | 設 置 場 所                 |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 周囲の状況・操作性               |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 開閉弁の設置位置                |              | 床面からの高さ m            |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | ホースの接続口等                |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 消 火 栓 開 閉 弁             |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 表 示                     |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         | 屋 外 消 火 栓 箱                          | 設 置 場 所                 |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 設 置 状 況                 |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 周 囲 の 状 況               |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 材 質 等                   |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 表 示                     |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         | ホ ー ス ・ ノ ズ ル                        | ホース(結合金具を含む。)           |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | ホ ー ス 接 続 口             |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | ノ ズ ル                   |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 結 合 状 態                 |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 収 納 状 態                 |              | ホースリール式・折畳等収納式・その他   |            |                  |  |
|                  |                                                         | 減 圧 措 置                              |                         |              |                      |            | 減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁 |  |
| 機<br>能<br>試<br>験 | 加<br>圧<br>送<br>水<br>装<br>置<br>試<br>験<br><br>の<br>も<br>の | ポ<br>ン<br>プ<br>を<br>用<br>い<br>る<br>の | 呼 水 装 置<br>作 動 試 験      | 減水警報装置作動状況   |                      | 底面からの高さ cm |                  |  |
|                  |                                                         |                                      |                         | 自動給水装置作動状況   |                      | ————       |                  |  |
|                  |                                                         |                                      |                         | 呼水槽からの水の補給状況 |                      | ————       |                  |  |
|                  |                                                         | 制 御 装 置<br>試 験                       | 起 動 ・ 停 止 操 作 時 の 状 況 等 |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 電 源 切 替 時 の 運 転 状 況     |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         | 起 動 装 置 試<br>験 ・ ポンプ始<br>動 表 示 試 験   | ポンプの起動状況等               |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 始動表示の点灯状況等              |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | 起動用水圧開閉装置<br>の作動圧力      |              | 設定圧力 MPa<br>作動圧力 MPa |            |                  |  |
|                  |                                                         | ポ ン プ 試 験                            | 運 転 状 況                 |              | ————                 |            |                  |  |
|                  |                                                         |                                      | ※締切り運<br>転時の状<br>況      | 締切揚程         |                      | m          |                  |  |
|                  |                                                         |                                      |                         | 電 圧          |                      | V          |                  |  |
|                  |                                                         |                                      |                         | 電 流          |                      | A          |                  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 Aは特定主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは特定主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したものと及びCはA及びB以外のものをいう。

4 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成 9 年消防庁告示第 8 号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

5 結果の欄には、良否を記入すること。

6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

7 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。