

別記様式第6

(その1)

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票(区画名： )  
 (設備方式: 全域・局所・移動)

名称			防火管理者		
所在			立会者		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点検者	氏名		点検者所属会社	社名	TEL
				住所	
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
消火剤貯蔵容器等	高圧式	周囲の状況			
		外形			
	表示・標識				
	※ 消火剤量		本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
		安全性			
	容器弁開放装置	外形			
		電気式			
		ガス圧式			
	低圧式	消火剤量		kg	
		液面計・圧力計			
		圧力警報装置・安全装置等			
自動冷凍機					
放出弁					
放出弁開放装置		外形			
	電気式				
	ガス圧式				
バルブ類					
連結管・集合管					
起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形			
		表示			
	※ ガス量		本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
		安全性			
容器弁開放装置	外形				
	電気式				
	手動式				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その2）

選 択 弁	本 体	外 形				
		表 示				
		機 能				
	開 放 装 置	外 形				
		電 気 式				
ガ ス 圧 式						
操 作 管 ・ 逆 止 弁	外 形					
	機 能					
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示				
		電 源 表 示 灯				
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ				
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ				
		表 示 灯				
	保 護 カ バ ー					
	自 動 式 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用	兼 用		
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯						
警 報 装 置	外 形					
	音 響 警 報					
	音 声 警 報					
制 御 盤	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	電 圧 計		V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	遅 延 装 置		秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
	放 出 制 御 機 能					
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
予 備 品 等						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第6

## 不活性ガス消火設備（その3）

配管等	管・管継手						
	支持金具・つり金具						
	閉止弁						
配管の安全装置等	安全装置						
	破壊板						
消火剤等排出措置							
圧力上昇防止措置							
放出表示灯							
噴射ヘッド	外形						
	放射障害						
防護区画	区画変更等						
	開口部の自動閉鎖装置	外形					
		電気で作動するもの					
		ガス圧で作動するもの					
防部 護分 区画 の保 隣安 接措 置す る置	設定範囲						
	保 安 措 置	消火剤排出措置					
		放出表示灯					
		警報装置	外形				
			音響警報				
			音声警報				
注意銘板							
非常電源 (内蔵型)	外形						
	表示						
	端子電圧		V				
	切替装置						
	充電装置						
	結線接続						
ホ ー ス 等	周囲の状況						
	格納箱						
	ホース		m				
	ホースリール						
	ノズル						
	ノズル開閉弁						
表示灯・標識（移動式）							
耐震措置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その4）

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
移動式	ノズル開閉弁							
	ホース・ホース接続部							
備								
考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

