

別記様式第7

(その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227ea、FK-5-1-12) (区画名：)
 消火設備点検票 (設備方式：全域・局所・移動)

名称		防火管理者	
所在		立会者	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日
点検者	氏名	点検者	社名 TEL
		所属会社	住所

点検項目	点検結果			措置内容
	種別・容量等の内容	判定	不良内容	

機器点検					
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況			
		外形表示・標識			
	※消火剤量		本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
		安全性			
	容器弁開放装置	外形			
		電気式			
		ガス圧式			
指示圧力計					
連結管・集合管					
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況			
		外形表示・標識			
		安全装置			
	消火剤量		kg		
	放出弁				
	放出弁開放装置	外形			
		電気式			
		ガス圧式			
	バルブ類				
	加圧用ガス容器	周囲の状況			
		外形表示			
	※ガス量		本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
安全性					
容器弁開放装置	外形				
	電気式				
	ガス圧式				
バルブ類					
圧力調整器					
連結管・集合管					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備 (その2)

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 器	外 形 示 表					
	※	ガ ス 量	本				
	容 器 弁	外 形 安 全 性					
	安 全 装 置	外 形 安 全 性					
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 電 気 式 手 動 式					
選 択 弁	本 体	外 形 示 表 機 能					
	開 放 装 置	外 形 電 気 式 ガ ス 圧 式					
	操作管・逆止弁	外 形 機 能					
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況					
		操 作 箱					
		表 示					
		電 源 表 示 灯					
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ					
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ					
		表 示 灯					
	保 護 カ バ ー						
	自 動 式	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用				
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯							
警 報 装 置	外 形						
	音 響 警 報						
	音 声 警 報						
制 御 盤	周 囲 の 状 況						
	外 形 示 表						
	電 圧 計	V					
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類						
	ヒ ュ ー ズ 類	A					
	繼 電 器						
	表 示 灯						
	結 線 接 続						
	接 地						
	遅 延 装 置	秒					
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能						
	放 出 制 御 機 能						
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置						
予 備 品 等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支持金具 ・ つり金具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
消 火 剤 等 排 出 措 置						
圧 力 上 昇 防 止 措 置						
放 出 表 示 灯						
噴射ヘッド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内蔵型）	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧		V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 （ 移 動 式 ）						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その4）

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備 (その5)

番号	容器番号	全質量 (kg)	空質量 (kg)	ガス質量 (kg)	点検年月日						
		(容器弁を含む)			点検時ガス質量(kg)						

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。