

確認試験結果報告書（データベース登録用）

住 所

会社名

(第六類)

氏 名

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-----|----|-------|--|--------------------|
| 物 品 名 | | | | | | | |
| 製造会社 又は 輸入会社 | 住所 | | Tel | | | | |
| 組 成 | 全成分（化学名）及びそれぞれの含有率（重量%） | | | | | | |
| 試 験 結 果 | 燃 焼 試 験 | 危 険 性 | | | 有 ・ 無 | | 試 験 デ ー タ は 別 添 |
| | 液 状 確 認 | 液状確認 | ℃ | 秒 | 液状である | | |
| | | ℃で容器間の移替えが容易に可 | | | 液状でない | | |
| 品 名 | 第六類 _____ 非危険物 | | | | | | |
| そ の 他 | 第三者への確認書の交付 (可 ・ 不可) 用途： 連絡担当者 _____ Tel _____ メールアドレス _____ | | | | | | |
| ※備 考 | S | F1 | F2 | D1 | D2 | | |
| ※登録番号 | | | | | | | |

(A4)

注1) 必要事項を記入し、該当する項目を○で囲むこと。

注2) ※印の欄は記入しないこと。

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 試 験 名 | | 燃焼試験（第六類） | | |
| 試 験 実 施 日 | | 年 月 日 | | |
| 試 験 場 所 | | | | |
| 試 験 実 施 者 | | | | |
| 試 験 条 件 | | 温度（ °C） 湿度（ %） 風速（ m/s） | | |
| 木粉の種類 粒度 その他調整条件 | | | | |
| 標 準 物 質 の 試 験 | 物 質 名 | 硝酸90%水溶液 | | |
| | 純 度 | | | |
| | 製 造 会 社 | | | |
| | 混 合 比 そ の 他 調 整 条 件 | 重量比 1 : 1 (合計 30g) | | |
| | 燃 焼 時 間 | 1 回 目 | 秒 | |
| | | 2 回 目 | 秒 | |
| | | 3 回 目 | 秒 | |
| 4 回 目 | | 秒 | | |
| 5 回 目 | | 秒 | | |
| | 平 均 値 | 秒 | | |
| 試 験 物 品 の 試 験 | 試 験 物 品 名 | | | |
| | 混 合 比 | 重量比 1 : 1 (合計 30g) | 重量比 4 : 1 (合計 30g) | |
| | 燃 焼 時 間 | 1 回 目 | 秒 | 秒 |
| | | 2 回 目 | 秒 | 秒 |
| | | 3 回 目 | 秒 | 秒 |
| | | 4 回 目 | 秒 | 秒 |
| | | 5 回 目 | 秒 | 秒 |
| | 平 均 値 | 秒 | 秒 | |
| | 最 小 値 | 秒 | | |
| 判 定 (○印) | ※ 危 険 性 (有 ・ 無) | | | |

注1) 標準物質及び試験物品について5回を超える測定結果は別紙

注2) ※硝酸90%水溶液の燃焼時間以下の場合 (危険性有)
硝酸90%水溶液の燃焼時間を超える場合 (危険性無)

| | |
|-----------|----------------------------|
| 試 験 名 | 液状確認 |
| 試 験 実 施 日 | 年 月 日 |
| 試 験 場 所 | |
| 試 験 実 施 者 | |
| 試 験 条 件 | 温度 (°C) 湿度 (%) 気圧 (hPa) |
| 試 験 物 品 名 | |
| 恒温槽の温度 | °C |
| 確 認 結 果 | 秒 |