

消 防 予 第 3 5 1 号

平成19年10月29日

各都道府県消防防災主管部長 殿

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消 防 庁 予 防 課 長

特殊浴場業における火災の発生を踏まえた防火安全対策の徹底について

去る10月14日に発生した沖縄県那覇市の特殊浴場業（ソープランド業）における火災によって死者3人（30日死者2人を含む）、負傷者6人の犠牲が出たことは誠に遺憾です。

現在、この火災については、関係当局により火災原因の究明が行われているところですが、消防計画の未作成、防火対象物点検結果の未報告や自動火災報知設備の電源が断たれていたことなど、防火管理面の不備が指摘されているところです。

貴殿におかれましては、今回の火災の重大性に鑑み、防火対象物に対する立入検査及び防火安全指導を徹底し、消防法違反が認められた場合には違反処理規定等に基づき確実に是正措置を講じることなど、より一層の防火安全の徹底を図られるとともに、各都道府県におかれましてはその旨、管内の市町村に対し周知をお願いします。

なお、特に営業許可等に際しての「旅館ホテル防火安全対策について」（昭和44年4月23日付け消防予第109号）、「風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との連携について」（平成13年11月12日付け消防予第393号）等に基づく関係行政機関と地域の実情に応じた適切な対策の推進についても併せてお願いします。

【連絡先】
総務省消防庁予防課
三浦・村井・仲宗根
Tel 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533

沖縄県那覇市特殊浴場火災概要

総務省消防庁予防課

1 発生日時等

出火日時：平成 19 年 10 月 14 日 (時分調査中)

覚知時間：平成 19 年 10 月 14 日 19 時 34 分

鎮圧時間：平成 19 年 10 月 14 日 20 時 18 分

鎮火時間：平成 19 年 10 月 14 日 20 時 34 分

2 発生場所

住 所：沖縄県那覇市辻 2 丁目 18 番 2 号 (3 階部分)

事業所名：ソーブランドアイドル (9 項イ)

3 建物概要

構 造：耐火造地上 4 階

建築面積：199.63m² 延べ面積：693.26m²

【全体用途：16項イ】

1階：建物所有者事務所 (15項) 2階：ソーブランド (9項イ)

3階：ソーブランド (9項イ) 4階：住宅 (建物所有者居住)

消防用設備等 消火器、自動火災報知設備、誘導灯

避難器具 (2階緩降機、3階つり下げ梯子)

4 焼損程度

焼損面積：101.288m² (3階部分)

5 死傷者状況

・死傷者計 9 名

死 者 1 名 (女性従業員 1 名) 30 日死者 2 名 (男性店長 1 名、女性従業員 1 名)

中等症 3 名 (男性客 1 名、女性従業員 2 名)

軽 症 3 名 (男性客 1 名、女性従業員 2 名)

6 出火原因

調査中

7 消防機関の活動状況

消防本部 17 隊 58 名

8 その他

4 階建物所有者宅に設置の自動火災報知設備受信機の主電源が切られていた。

消防計画未届、消防訓練未実施、共同防火管理協議事項未届、防火対象物点検結果未報告、消防用設備等の点検結果未報告等