消 防 予 第 1 号
平成30年１月４日

各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長　殿

消防庁予防課長
（　公 印 省 略　）

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係るフォローアップ調査結果について（通知）

「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係るフォローアップ調査について」（平成29年10月13日付け消防予第324号）により実施した「重大違反対象物の措置状況等調査表」の調査結果を別添のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

つきましては、下記に留意し、引き続き各消防本部における重大違反対象物の早期是正の徹底を図られますようお願いします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。以下同じ。）に対して、この旨周知していただきますようお願いします。また、貴都道府県内の市町村等における調査結果の詳細については、必要に応じ各市町村等における事務の参考となるよう情報共有いただきますようお願いします。

記

１　重大違反対象物に対する是正指導・是正措置

(1)　重大な消防法令違反対象物に対しては、「重大な消防法令違反対象物に係る調査の結果について」（平成28年12月28日付け消防予第391号。以下「391号通知」という。）により、引き続き、是正指導を行うとともに時機を逸することなく必要な是正措置を講じられたいこと。

＜391号通知のポイント＞

(1)　履行期限・改修計画日が到来したにもかかわらず、未是正となっている重大違反対象物については、警告・命令等の上位措置に速やかに移行されたいこと。また、違反処理を一定期間留保する場合には、当該留保の理由を明確にされたいこと。

(2)　履行期限・改修計画日は、立入検査標準マニュアル「９　報告内容の指導」を参考とし、適切に設定されたいこと。

なお、履行期限については、社会通念上可能と認められる最短の期限を定めることが適当であり、履行期限・改修計画日を著しく長期間に設定する場合は、極めて特殊な事例に限定されることから、その理由を明確にするとともに、履行・改修までの間、適切な安全担保措置を講じることが必要と考えられること。

(2) 「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について」（平成29年８月９日付け消防予第239号。以下「前回調査結果」という。）と比較して、覚知から長期間が経過している重大違反対象物は減少しているものの、未だ多数となっていること。

また、その半数以上において、改修期限が到来しているにもかかわらず、違反処理（警告）に移行する前段としての行政指導に留まり、是正指導が停滞している状況となっていること。

このことを踏まえ、特に、10年以上のものついては、早急に違反処理への移行を前提とした立入検査を実施し、違反調査を行われたいこと。

なお、次回調査（平成30年４月１日時点）においては、違反調査の実施状況及び警告への移行状況（警告に移行していない場合は、移行予定時期）を調査する予定であること。

２　今後の調査予定

(1) 平成25年政令第368号及び平成25年政令第88号による消防用設備等の設置基準強化に係る経過措置期間が平成30年３月31日までとなっていることを踏まえ、次回調査は平成30年４月１日時点として行う予定であること。

なお、調査通知については、平成30年３月頃に発出する予定であること。

(2) (1)で調査した重大違反対象物のうち、平成25年政令第368号及び平成25年政令第88号による消防用設備等の設置基準強化により、平成30年４月１日時点で新たに重大違反対象物となったものについては、平成30年６月30日時点での状況に係るフォローアップ調査を行う予定であること。

(3) 次々回のフォローアップ調査は、平成30年９月30日時点として行う予定であること。

３　その他

(1) 調査結果のフィードバックについては、前回調査結果別添２に示すとおりであること。（別添参考参照）

〇平成31年度～

管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

〇平成32年度～

管轄人口20万人以上の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

〇平成34年度～

管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

(2) 違反是正において疑義等が生じた際は、必要に応じて弁護士事業（平成29年３月30日付け消防予第78号通知参照）や違反是正支援アドバイザー制度（平成29年４月24日付け消防予第117号通知参照）を積極的に活用されたいこと。

消防庁予防課　企画調整・制度・防災管理係
電　話　　：03-5253-7523　FAX：03-5253-7533

別添

目　次

別紙１　　重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）・・・・・・ 1

別紙 2-1　重大違反対象物の状況（特定防火対象物／防火対象物別）・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

別紙 2-2　重大違反対象物の状況（非特定防火対象物／防火対象物別）・・・・・・・・・・・・・ 12

別紙 3-1　重大違反対象物の状況（特定防火対象物／消防用設備等別）・・・・・・・・・・・・・ 14

別紙 3-2　重大違反対象物の状況（非特定防火対象物／消防用設備等別）・・・・・・・・・・ 38

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）
重大違反対象物数（特定用途） ※ 前回調査基準日(H29.3.31) 今回調査基準日 (H29.9.30)

別紙1

＜前回調査結果との比較＞

調査回			違反覚知からの経過年数						（参考）是正指導・是正措置の状況等					
		重大違反対象物数	1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
	A	C(C/C)	D(D/C)	E(E/C)	F(F/C)	G(G/C)	H(H/C)	I(I/C)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)
今回	合計	6,171 (100.0%)	1,526 (24.7%)	908 (14.7%)	504 (8.2%)	1,020 (16.5%)	2,187 (35.4%)	26 (0.4%)	6,170 (100.0%)	5,770 (93.5%)	5,143 (89.1%)	314 (5.1%)	48 (0.8%)	1 (0.0%)
前回	合計	7,247 (100.0%)	1,449 (20.0%)	1,151 (15.9%)	625 (8.6%)	1,244 (17.2%)	2,654 (36.6%)	124 (1.7%)	7,247 (100.0%)	6,909 (95.3%)	6,108 (88.4%)	295 (4.1%)	41 (0.6%)	2 (0.0%)

		重大違反対象物数	違反覚知からの経過年数				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上（不明含む）
全国		6,171	1,526	908	504	1,020	2,213
	改修期限到来（%）	2,981 (48.3%)	544 (35.6%)	548 (60.4%)	253 (50.2%)	503 (49.3%)	1,133 (51.2%)

＜前回調査結果との比較＞



別紙２－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
北海道		255	41	33	22	36	123	0	255	245	206	7	3	0	57	16	41	264	50	214
		(100.0%)	(16.1%)	(12.9%)	(8.6%)	(14.1%)	(48.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.1%)	(84.1%)	(2.7%)	(1.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(28.1%)	(71.9%)	(100.0%)	(18.9%)	(81.1%)
	札幌市消防局	17	14	2	0	0	1	0	17	12	12	3	2	0	17	3	14	7	4	3
		(100.0%)	(82.4%)	(11.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(70.6%)	(100.0%)	(17.6%)	(11.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(17.6%)	(82.4%)	(100.0%)	(57.1%)	(42.9%)
	旭川市消防本部	5	5	0	0	0	0	0	5	4	4	0	1	0	8	3	5	1	1	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(37.5%)	(62.5%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	とかち広域消防局	15	8	6	0	0	1	0	15	15	14	0	0	0	12	4	8	12	5	7
		(100.0%)	(53.3%)	(40.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(93.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)	(41.7%)	(58.3%)
	20万人未満消防本部 合計	218	14	25	22	36	121	0	218	214	176	4	0	0	20	6	14	244	40	204
		(100.0%)	(6.4%)	(11.5%)	(10.1%)	(16.5%)	(55.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.2%)	(82.2%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(30.0%)	(70.0%)	(100.0%)	(16.4%)	(83.6%)
青森県		186	52	25	28	33	48	0	185	173	172	11	1	0	88	36	52	265	131	134
		(100.0%)	(28.0%)	(13.4%)	(15.1%)	(17.7%)	(25.8%)	(0.0%)	(99.5%)	(93.0%)	(99.4%)	(5.9%)	(0.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(40.9%)	(59.1%)	(100.0%)	(49.4%)	(50.6%)
	青森地域広域事務組合	14	10	0	1	1	2	0	14	13	13	0	1	0	42	32	10	83	79	4
		(100.0%)	(71.4%)	(0.0%)	(7.1%)	(7.1%)	(14.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.9%)	(100.0%)	(0.0%)	(7.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(76.2%)	(23.8%)	(100.0%)	(95.2%)	(4.8%)
	弘前地区消防事務組合	38	15	9	8	3	3	0	38	31	30	7	0	0	16	1	15	41	18	23
		(100.0%)	(39.5%)	(23.7%)	(21.1%)	(7.9%)	(7.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(81.6%)	(96.8%)	(18.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(6.3%)	(93.8%)	(100.0%)	(43.9%)	(56.1%)
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	9	2	1	2	2	2	0	9	6	6	3	0	0	4	2	2	19	12	7
		(100.0%)	(22.2%)	(11.1%)	(22.2%)	(22.2%)	(22.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(63.2%)	(36.8%)
	20万人未満消防本部 合計	125	25	15	17	27	41	0	124	123	123	1	0	0	26	1	25	122	22	100
		(100.0%)	(20.0%)	(12.0%)	(13.6%)	(21.6%)	(32.8%)	(0.0%)	(99.2%)	(98.4%)	(100.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(3.8%)	(96.2%)	(100.0%)	(18.0%)	(82.0%)
岩手県		95	16	12	3	23	40	1	95	95	76	0	0	0	18	2	16	100	21	79
		(100.0%)	(16.8%)	(12.6%)	(3.2%)	(24.2%)	(42.1%)	(1.1%)	(100.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.1%)	(88.9%)	(100.0%)	(21.0%)	(79.0%)
	盛岡地区広域消防組合消防本部	2	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
		(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	93	15	11	3	23	40	1	93	93	74	0	0	0	17	2	15	99	21	78
		(100.0%)	(16.1%)	(11.8%)	(3.2%)	(24.7%)	(43.0%)	(1.1%)	(100.0%)	(100.0%)	(79.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.8%)	(88.2%)	(100.0%)	(21.2%)	(78.8%)
宮城県		56	18	10	3	8	17	0	56	54	54	2	0	0	20	2	18	52	14	38
		(100.0%)	(32.1%)	(17.9%)	(5.4%)	(14.3%)	(30.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.4%)	(100.0%)	(3.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(10.0%)	(90.0%)	(100.0%)	(26.9%)	(73.1%)
	仙台市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	大崎地域広域行政事務組合消防本部	9	1	2	1	2	3	0	9	9	9	0	0	0	1	0	1	11	3	8
		(100.0%)	(11.1%)	(22.2%)	(11.1%)	(22.2%)	(33.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(27.3%)	(72.7%)
	20万人未満消防本部 合計	47	17	8	2	6	14	0	47	45	45	2	0	0	19	2	17	40	10	30
		(100.0%)	(36.2%)	(17.0%)	(4.3%)	(12.8%)	(29.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(95.7%)	(100.0%)	(4.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(10.5%)	(89.5%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)
秋田県		128	10	22	6	25	65	0	128	124	124	3	1	0	16	6	10	163	45	118
		(100.0%)	(7.8%)	(17.2%)	(4.7%)	(19.5%)	(50.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.9%)	(100.0%)	(2.3%)	(0.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(37.5%)	(62.5%)	(100.0%)	(27.6%)	(72.4%)
	秋田市消防本部	7	1	2	0	1	3	0	7	6	6	0	1	0	4	3	1	13	7	6
		(100.0%)	(14.3%)	(28.6%)	(0.0%)	(14.3%)	(42.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(85.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(14.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)	(53.8%)	(46.2%)
	20万人未満消防本部 合計	121	9	20	6	24	62	0	121	118	118	3	0	0	12	3	9	150	38	112
		(100.0%)	(7.4%)	(16.5%)	(5.0%)	(19.8%)	(51.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.5%)	(100.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(25.3%)	(74.7%)
山形県		57	18	7	2	14	16	0	57	57	55	0	0	0	24	6	18	50	11	39
		(100.0%)	(31.6%)	(12.3%)	(3.5%)	(24.6%)	(28.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(96.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(22.0%)	(78.0%)
	山形市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	57	18	7	2	14	16	0	57	57	55	0	0	0	24	6	18	47	8	39
		(100.0%)	(31.6%)	(12.3%)	(3.5%)	(24.6%)	(28.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(96.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(17.0%)	(83.0%)
福島県		196	79	11	6	20	80	0	196	185	165	11	0	0	91	12	79	179	62	117
		(100.0%)	(40.3%)	(5.6%)	(3.1%)	(10.2%)	(40.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.4%)	(89.2%)	(5.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(13.2%)	(86.8%)	(100.0%)	(34.6%)	(65.4%)
	福島市消防本部	12	0	0	0	1	11	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	20	8	12
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(8.3%)	(91.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)			(0.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(60.0%)
	いわき市消防本部	8	5	1	0	0	2	0	8	5	5	3	0	0	6	1	5	18	15	3
		(100.0%)	(62.5%)	(12.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(62.5%)	(100.0%)	(37.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)	(100.0%)	(83.3%)	(16.7%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	郡山地方広域消防組合消防本部	43	3	3	1	9	27	0	43	36	36	7	0	0	3	0	3	66	26	40
		(100.0%)	(7.0%)	(7.0%)	(2.3%)	(20.9%)	(62.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(83.7%)	(100.0%)	(16.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(39.4%)	(60.6%)
	20万人未満消防本部 合計	133	71	7	5	10	40	0	133	132	112	1	0	0	82	11	71	75	13	62
		(100.0%)	(53.4%)	(5.3%)	(3.8%)	(7.5%)	(30.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.2%)	(84.8%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(13.4%)	(86.6%)	(100.0%)	(17.3%)	(82.7%)
茨城県		273	45	51	26	41	110	0	273	264	264	9	0	0	54	9	45	272	44	228
		(100.0%)	(16.5%)	(18.7%)	(9.5%)	(15.0%)	(40.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.7%)	(100.0%)	(3.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)	(100.0%)	(16.2%)	(83.8%)
	水戸市消防本部	60	12	10	0	9	29	0	60	59	59	1	0	0	13	1	12	56	8	48
		(100.0%)	(16.3%)	(8.2%)	(0.0%)	(16.3%)	(59.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.3%)	(100.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(7.7%)	(92.3%)	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)
	つくば市消防本部	32	0	5	12	10	5	0	32	32	32	0	0	0	1	1	0	35	3	32
		(100.0%)	(0.0%)	(15.6%)	(37.5%)	(31.3%)	(15.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(8.6%)	(91.4%)
	茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部	29	7	15	1	0	6	0	29	29	29	0	0	0	10	3	7	24	2	22
		(100.0%)	(24.1%)	(51.7%)	(3.4%)	(0.0%)	(20.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(30.0%)	(70.0%)	(100.0%)	(8.3%)	(91.7%)
	稲敷広域消防本部	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	3	2	1	3	2	1
		(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	150	25	20	13	22	70	0	150	144	144	6	0	0	27	2	25	154	29	125
		(100.0%)	(16.7%)	(13.3%)	(8.7%)	(14.7%)	(46.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.0%)	(100.0%)	(4.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(7.4%)	(92.6%)	(100.0%)	(18.8%)	(81.2%)
栃木県		109	9	18	14	15	53	0	109	109	109	0	0	0	12	3	9	121	21	100
		(100.0%)	(8.3%)	(16.5%)	(12.8%)	(13.8%)	(48.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(17.4%)	(82.6%)
	宇都宮市消防局	4	0	0	0	1	3	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	那須地区消防本部	15	0	0	0	1	14	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.7%)	(93.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	90	9	18	14	13	36	0	90	90	90	0	0	0	12	3	9	102	21	81
		(100.0%)	(10.0%)	(20.0%)	(15.6%)	(14.4%)	(40.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(20.6%)	(79.4%)
群馬県		95	21	16	7	20	31	0	95	84	77	11	0	0	37	16	21	118	44	74
		(100.0%)	(22.1%)	(16.8%)	(7.4%)	(21.1%)	(32.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(88.4%)	(91.7%)	(11.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(43.2%)	(56.8%)	(100.0%)	(37.3%)	(62.7%)
	前橋市消防局	11	2	1	3	3	2	0	11	9	9	2	0	0	4	2	2	15	6	9
		(100.0%)	(18.2%)	(9.1%)	(27.3%)	(27.3%)	(18.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(81.8%)	(100.0%)	(18.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(60.0%)
	高崎市等広域消防局	19	5	2	3	1	8	0	19	17	17	2	0	0	6	1	5	25	11	14
		(100.0%)	(26.3%)	(10.5%)	(15.8%)	(5.3%)	(42.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(89.5%)	(100.0%)	(10.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)	(100.0%)	(44.0%)	(56.0%)
	伊勢崎市消防本部	15	3	3	0	2	7	0	15	8	7	7	0	0	5	2	3	20	8	12
		(100.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(13.3%)	(46.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(46.7%)	(100.0%)	(46.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(60.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(60.0%)
	太田市消防本部	11	3	0	0	5	3	0	11	11	10	0	0	0	13	10	3	18	10	8
		(100.0%)	(27.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(45.5%)	(27.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(90.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(76.9%)	(23.1%)	(100.0%)	(55.6%)	(44.4%)
	20万人未満消防本部 合計	39	8	10	1	9	11	0	39	39	34	0	0	0	9	1	8	40	9	31
		(100.0%)	(20.5%)	(25.6%)	(2.6%)	(23.1%)	(28.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(87.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.1%)	(88.9%)	(100.0%)	(22.5%)	(77.5%)
埼玉県		182	57	36	8	31	50	0	182	164	160	17	1	0	129	72	57	208	83	125
		(100.0%)	(31.3%)	(19.8%)	(4.4%)	(17.0%)	(27.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.1%)	(97.6%)	(9.3%)	(0.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(55.8%)	(44.2%)	(100.0%)	(39.9%)	(60.1%)
	さいたま市消防局	5	4	1	0	0	0	0	5	3	3	2	0	0	4	0	4	2	1	1
		(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	川口市消防局	8	0	3	1	4	0	0	8	4	4	4	0	0	0	0	0	22	14	8
		(100.0%)	(0.0%)	(37.5%)	(12.5%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(63.6%)	(36.4%)
	春日部市消防本部	4	1	1	1	0	1	0	4	4	4	0	0	0	4	3	1	4	1	3
		(100.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)
	上尾市消防本部	14	2	1	0	5	6	0	14	13	13	1	0	0	6	4	2	19	7	12
		(100.0%)	(14.3%)	(7.1%)	(0.0%)	(35.7%)	(42.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.9%)	(100.0%)	(7.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(100.0%)	(36.8%)	(63.2%)
	越谷市消防本部	25	22	3	0	0	0	0	25	25	25	0	0	0	56	34	22	12	9	3
		(100.0%)	(88.0%)	(12.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.7%)	(39.3%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)
	埼玉県南西部消防本部	7	7	0	0	0	0	0	7	5	5	2	0	0	28	21	7	3	3	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(71.4%)	(100.0%)	(28.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	入間東部地区消防組合	7	3	2	1	1	0	0	7	6	6	1	0	0	9	6	3	7	3	4
		(100.0%)	(42.9%)	(28.6%)	(14.3%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(85.7%)	(100.0%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(100.0%)	(42.9%)	(57.1%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	川越地区消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	埼玉県央広域消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	埼玉西部消防局	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	3 (30.0%)
	埼玉東部消防組合消防局	15 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (93.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	11 (73.3%)	11 (100.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	28 (100.0%)	13 (46.4%)	15 (53.6%)
	草加八潮消防局	11 (100.0%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	9 (100.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)
	20万人未満消防本部 合計	83 (100.0%)	14 (16.9%)	22 (26.5%)	5 (6.0%)	20 (24.1%)	22 (26.5%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)	82 (98.8%)	78 (95.1%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	2 (12.5%)	14 (87.5%)	92 (100.0%)	23 (25.0%)	69 (75.0%)
千葉県		300 (100.0%)	85 (28.3%)	45 (15.0%)	13 (4.3%)	40 (13.3%)	117 (39.0%)	0 (0.0%)	300 (100.0%)	278 (92.7%)	278 (100.0%)	22 (7.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)	18 (17.5%)	85 (82.5%)	294 (100.0%)	79 (26.9%)	215 (73.1%)
	千葉市消防局	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	12 (100.0%)	9 (75.0%)	3 (25.0%)
	市川市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	船橋市消防局	29 (100.0%)	6 (20.7%)	0 (0.0%)	3 (10.3%)	9 (31.0%)	11 (37.9%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	18 (62.1%)	18 (100.0%)	11 (37.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	6 (50.0%)	6 (50.0%)	47 (100.0%)	24 (51.1%)	23 (48.9%)
	松戸市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)
	柏市消防局	17 (100.0%)	0 (0.0%)	12 (70.6%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	15 (88.2%)	15 (100.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	21 (100.0%)	4 (19.0%)	17 (81.0%)
	市原市消防局	36 (100.0%)	24 (66.7%)	9 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (2.8%)	2 (5.6%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)	36 (100.0%)	36 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	3 (11.1%)	24 (88.9%)	16 (100.0%)	4 (25.0%)	12 (75.0%)
	佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	207 (100.0%)	50 (24.2%)	19 (9.2%)	9 (4.3%)	25 (12.1%)	104 (50.2%)	0 (0.0%)	207 (100.0%)	204 (98.6%)	204 (100.0%)	3 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	3 (5.7%)	50 (94.3%)	188 (100.0%)	31 (16.5%)	157 (83.5%)
東京都		110 (100.0%)	48 (43.6%)	41 (37.3%)	11 (10.0%)	3 (2.7%)	1 (0.9%)	6 (5.5%)	110 (100.0%)	94 (85.5%)	74 (78.7%)	13 (11.8%)	3 (2.7%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	36 (42.9%)	48 (57.1%)	129 (100.0%)	67 (51.9%)	62 (48.1%)
	東京消防庁	100 (100.0%)	47 (47.0%)	39 (39.0%)	11 (11.0%)	2 (2.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	100 (100.0%)	84 (84.0%)	72 (85.7%)	13 (13.0%)	3 (3.0%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)	36 (43.4%)	47 (56.6%)	117 (100.0%)	64 (54.7%)	53 (45.3%)
	20万人未満消防本部 合計	10 (100.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	12 (100.0%)	3 (25.0%)	9 (75.0%)
神奈川県		114 (100.0%)	50 (43.9%)	29 (25.4%)	7 (6.1%)	16 (14.0%)	12 (10.5%)	0 (0.0%)	114 (100.0%)	98 (86.0%)	95 (96.9%)	13 (11.4%)	3 (2.6%)	0 (0.0%)	66 (100.0%)	16 (24.2%)	50 (75.8%)	132 (100.0%)	68 (51.5%)	64 (48.5%)
	横浜市消防局	21 (100.0%)	15 (71.4%)	5 (23.8%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	19 (90.5%)	19 (100.0%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	6 (28.6%)	15 (71.4%)	37 (100.0%)	31 (83.8%)	6 (16.2%)
	川崎市消防局	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	相模原市消防局	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	1 (100.0%)	0 –	1 (100.0%)
	横須賀市消防局	21 (100.0%)	8 (38.1%)	3 (14.3%)	2 (9.5%)	6 (28.6%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	18 (85.7%)	18 (100.0%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	23 (100.0%)	10 (43.5%)	13 (56.5%)
	平塚市消防本部	23 (100.0%)	4 (13.0%)	11 (47.8%)	4 (17.4%)	4 (17.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	26 (100.0%)	7 (25.9%)	19 (74.1%)
	藤沢市消防局	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)
	小田原市消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	14 (100.0%)	10 (71.4%)	4 (28.6%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	茅ヶ崎市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	厚木市消防本部	5 (100.0%)	3 (66.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (33.3%)	3 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	大和市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	23 (100.0%)	11 (47.8%)	4 (17.4%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	7 (30.4%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	21 (91.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	3 (21.4%)	11 (78.6%)	17 (100.0%)	5 (29.4%)	12 (70.6%)
新潟県		108 (100.0%)	8 (7.4%)	15 (13.9%)	6 (5.6%)	27 (25.0%)	52 (48.1%)	0 (0.0%)	108 (100.0%)	105 (97.2%)	105 (100.0%)	2 (1.9%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3 (27.3%)	8 (72.7%)	117 (100.0%)	17 (14.5%)	100 (85.5%)
	新潟市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	長岡市消防本部	21 (100.0%)	2 (9.5%)	3 (14.3%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	14 (66.7%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	18 (85.7%)	18 (100.0%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	24 (100.0%)	5 (20.8%)	19 (79.2%)
	上越地域消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	86 (100.0%)	6 (7.0%)	12 (14.0%)	5 (5.8%)	25 (29.1%)	38 (44.2%)	0 (0.0%)	86 (100.0%)	86 (100.0%)	86 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)	91 (100.0%)	11 (12.1%)	80 (87.9%)
富山県		33 (100.0%)	9 (27.3%)	3 (9.1%)	4 (12.1%)	4 (12.1%)	13 (39.4%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	27 (100.0%)	3 (11.1%)	24 (88.9%)
	富山市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	33 (100.0%)	9 (27.3%)	3 (9.1%)	4 (12.1%)	4 (12.1%)	13 (39.4%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	27 (100.0%)	3 (11.1%)	24 (88.9%)
石川県		126 (100.0%)	14 (11.1%)	14 (11.1%)	22 (17.5%)	30 (23.8%)	46 (36.5%)	0 (0.0%)	126 (100.0%)	122 (96.8%)	97 (79.5%)	3 (2.4%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	2 (12.5%)	14 (87.5%)	138 (100.0%)	26 (18.8%)	112 (81.2%)
	金沢市消防局	9 (100.0%)	5 (55.6%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	6 (66.7%)	6 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	6 (100.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)
	20万人未満消防本部 合計	117 (100.0%)	9 (7.7%)	12 (10.3%)	21 (17.9%)	29 (24.8%)	46 (39.3%)	0 (0.0%)	117 (100.0%)	116 (99.1%)	91 (78.4%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	132 (100.0%)	24 (18.2%)	108 (81.8%)
福井県		47 (100.0%)	4 (8.5%)	5 (10.6%)	6 (12.8%)	14 (29.8%)	17 (36.2%)	1 (2.1%)	47 (100.0%)	44 (93.6%)	44 (100.0%)	2 (4.3%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	55 (100.0%)	12 (21.8%)	43 (78.2%)
	福井市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	47 (100.0%)	4 (8.5%)	5 (10.6%)	6 (12.8%)	14 (29.8%)	17 (36.2%)	1 (2.1%)	47 (100.0%)	44 (93.6%)	44 (100.0%)	2 (4.3%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	55 (100.0%)	12 (21.8%)	43 (78.2%)
山梨県		126 (100.0%)	25 (19.8%)	11 (8.7%)	8 (6.3%)	13 (10.3%)	69 (54.8%)	0 (0.0%)	126 (100.0%)	125 (99.2%)	125 (100.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	5 (16.7%)	25 (83.3%)	168 (100.0%)	67 (39.9%)	101 (60.1%)
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	27 (100.0%)	14 (51.9%)	5 (18.5%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	6 (22.2%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	5 (26.3%)	14 (73.7%)	71 (100.0%)	58 (81.7%)	13 (18.3%)
	20万人未満消防本部 合計	99 (100.0%)	11 (11.1%)	6 (6.1%)	6 (6.1%)	13 (13.1%)	63 (63.6%)	0 (0.0%)	99 (100.0%)	98 (99.0%)	98 (100.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	97 (100.0%)	9 (9.3%)	88 (90.7%)
長野県		366 (100.0%)	76 (20.8%)	22 (6.0%)	29 (7.9%)	60 (16.4%)	179 (48.9%)	0 (0.0%)	366 (100.0%)	344 (94.0%)	203 (59.0%)	20 (5.5%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	85 (100.0%)	9 (10.6%)	76 (89.4%)	357 (100.0%)	67 (18.8%)	290 (81.2%)
	長野市消防局	24 (100.0%)	10 (41.7%)	3 (12.5%)	1 (4.2%)	2 (8.3%)	8 (33.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	12 (50.0%)	12 (100.0%)	10 (41.7%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	4 (28.6%)	10 (71.4%)	35 (100.0%)	21 (60.0%)	14 (40.0%)
	松本広域消防局	24 (100.0%)	5 (20.8%)	4 (16.7%)	2 (8.3%)	3 (12.5%)	10 (41.7%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	20 (83.3%)	20 (100.0%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	31 (100.0%)	12 (38.7%)	19 (61.3%)
	佐久広域連合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)
	上田地域広域連合消防本部	9 (100.0%)	6 (66.7%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	8 (100.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	3 (33.3%)	6 (66.7%)	13 (100.0%)	10 (76.9%)	3 (23.1%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	20万人未満消防本部 合計	309	55	14	25	54	161	0	309	304	163	5	0	0	55	0	55	273	19	254
		(100.0%)	(17.8%)	(4.5%)	(8.1%)	(17.5%)	(52.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.4%)	(53.6%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(7.0%)	(93.0%)
岐阜県		184	24	44	6	34	76	0	184	155	124	16	13	0	37	13	24	244	84	160
		(100.0%)	(13.0%)	(23.9%)	(3.3%)	(18.5%)	(41.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(84.2%)	(80.0%)	(8.7%)	(7.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(35.1%)	(64.9%)	(100.0%)	(34.4%)	(65.6%)
	岐阜市消防本部	5	5	0	0	0	0	0	5	3	3	2	0	0	11	6	5	1	1	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(54.5%)	(45.5%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	大垣消防組合消防本部	32	1	10	0	4	17	0	32	23	23	5	4	0	1	0	1	65	34	31
		(100.0%)	(3.1%)	(31.3%)	(0.0%)	(12.5%)	(53.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(71.9%)	(100.0%)	(15.6%)	(12.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(52.3%)	(47.7%)
	可茂消防事務組合消防本部	5	2	2	0	1	0	0	5	4	4	1	0	0	2	0	2	3	0	3
		(100.0%)	(40.0%)	(40.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	142	16	32	6	29	59	0	142	125	94	8	9	0	23	7	16	175	49	126
		(100.0%)	(11.3%)	(22.5%)	(4.2%)	(20.4%)	(41.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(88.0%)	(75.2%)	(5.6%)	(6.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(30.4%)	(69.6%)	(100.0%)	(28.0%)	(72.0%)
静岡県		76	14	12	10	15	25	0	76	72	71	4	0	0	28	14	14	101	39	62
		(100.0%)	(18.4%)	(15.8%)	(13.2%)	(19.7%)	(32.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.7%)	(98.6%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(38.6%)	(61.4%)
	静岡市消防局	4	3	0	0	0	1	0	4	4	4	0	0	0	6	3	3	5	4	1
		(100.0%)	(75.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)
	浜松市消防局	5	5	0	0	0	0	0	5	4	4	1	0	0	12	7	5	0	0	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(58.3%)	(41.7%)	–	–	–
	富士市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	駿東伊豆消防本部	33	1	2	5	8	17	0	33	33	33	0	0	0	3	2	1	55	23	32
		(100.0%)	(3.0%)	(6.1%)	(15.2%)	(24.2%)	(51.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(100.0%)	(41.8%)	(58.2%)
	志太消防本部	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	9	7	2
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(77.8%)	(22.2%)
	富士山南東消防本部	3	0	1	1	0	1	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	4	1	3
		(100.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(33.3%)	(0.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)
	20万人未満消防本部 合計	29	5	9	3	6	6	0	29	28	27	1	0	0	7	2	5	28	4	24
		(100.0%)	(17.2%)	(31.0%)	(10.3%)	(20.7%)	(20.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.6%)	(96.4%)	(3.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(28.6%)	(71.4%)	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)
愛知県		497	145	91	43	97	120	1	497	471	415	25	1	0	193	48	145	531	179	352
		(100.0%)	(29.2%)	(18.3%)	(8.7%)	(19.5%)	(24.1%)	(0.2%)	(100.0%)	(94.8%)	(88.1%)	(5.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(24.9%)	(75.1%)	(100.0%)	(33.7%)	(66.3%)
	名古屋市消防局	7	6	1	0	0	0	0	7	6	6	1	0	0	9	3	6	4	3	1
		(100.0%)	(85.7%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(85.7%)	(100.0%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)
	豊橋市消防本部	14	4	5	3	0	2	0	14	13	13	1	0	0	4	0	4	13	3	10
		(100.0%)	(28.6%)	(35.7%)	(21.4%)	(0.0%)	(14.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.9%)	(100.0%)	(7.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(23.1%)	(76.9%)
	岡崎市消防本部	66	37	21	2	5	1	0	66	60	60	6	0	0	59	22	37	55	26	29
		(100.0%)	(56.1%)	(31.8%)	(3.0%)	(7.6%)	(1.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.9%)	(100.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(37.3%)	(62.7%)	(100.0%)	(47.3%)	(52.7%)
	一宮市消防本部	7	1	3	0	3	0	0	7	5	5	2	0	0	1	0	1	18	12	6
		(100.0%)	(14.3%)	(42.9%)	(0.0%)	(42.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(71.4%)	(100.0%)	(28.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	春日井市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	12	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	豊田市消防本部	48	6	18	5	9	10	0	48	42	42	5	1	0	16	10	6	93	51	42
		(100.0%)	(12.5%)	(37.5%)	(10.4%)	(18.8%)	(20.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(87.5%)	(100.0%)	(10.4%)	(2.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(62.5%)	(37.5%)	(100.0%)	(54.8%)	(45.2%)
	知多中部広域事務組合消防本部	19	2	1	1	3	12	0	19	19	18	0	0	0	2	0	2	24	7	17
		(100.0%)	(10.5%)	(5.3%)	(5.3%)	(15.8%)	(63.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(94.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(29.2%)	(70.8%)
	衣浦東部広域連合消防局	90	29	14	19	22	6	0	90	84	84	6	0	0	29	0	29	80	19	61
		(100.0%)	(32.2%)	(15.6%)	(21.1%)	(24.4%)	(6.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(93.3%)	(100.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(23.8%)	(76.3%)
	20万人未満消防本部 合計	246	60	28	13	55	89	1	246	242	187	4	0	0	72	12	60	232	46	186
		(100.0%)	(24.4%)	(11.4%)	(5.3%)	(22.4%)	(36.2%)	(0.4%)	(100.0%)	(98.4%)	(77.3%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)	(100.0%)	(19.8%)	(80.2%)
三重県		275	65	30	22	66	88	4	275	269	257	4	2	0	121	56	65	271	61	210
		(100.0%)	(23.6%)	(10.9%)	(8.0%)	(24.0%)	(32.0%)	(1.5%)	(100.0%)	(97.8%)	(95.5%)	(1.5%)	(0.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(46.3%)	(53.7%)	(100.0%)	(22.5%)	(77.5%)
	桑名市消防本部	11	5	0	1	1	4	0	11	11	8	0	0	0	9	4	5	7	1	6
		(100.0%)	(45.5%)	(0.0%)	(9.1%)	(9.1%)	(36.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(72.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(44.4%)	(55.6%)	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	四日市市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	鈴鹿市消防本部	48 (100.0%)	5 (10.4%)	7 (14.6%)	3 (6.3%)	1 (2.1%)	32 (66.7%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	48 (100.0%)	48 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)	61 (100.0%)	18 (29.5%)	43 (70.5%)
	津市消防本部	49 (100.0%)	7 (14.3%)	3 (6.1%)	6 (12.2%)	11 (22.4%)	20 (40.8%)	2 (4.1%)	49 (100.0%)	48 (98.0%)	48 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	4 (36.4%)	7 (63.6%)	58 (100.0%)	16 (27.6%)	42 (72.4%)
	松阪地区広域消防組合消防本部	48 (100.0%)	33 (68.8%)	0 (0.0%)	1 (2.1%)	9 (18.8%)	5 (10.4%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	43 (89.6%)	43 (100.0%)	4 (8.3%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	44 (57.1%)	33 (42.9%)	29 (100.0%)	14 (48.3%)	15 (51.7%)
	20万人未満消防本部 合計	118 (100.0%)	15 (12.7%)	19 (16.1%)	11 (9.3%)	44 (37.3%)	27 (22.9%)	2 (1.7%)	118 (100.0%)	118 (100.0%)	109 (92.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	2 (11.8%)	15 (88.2%)	113 (100.0%)	10 (8.8%)	103 (91.2%)
滋賀県		100 (100.0%)	30 (30.0%)	13 (13.0%)	6 (6.0%)	25 (25.0%)	25 (25.0%)	1 (1.0%)	100 (100.0%)	85 (85.0%)	85 (100.0%)	14 (14.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	52 (100.0%)	22 (42.3%)	30 (57.7%)	102 (100.0%)	32 (31.4%)	70 (68.6%)
	大津市消防局	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 –	0 –	0 –
	湖南広域消防局	18 (100.0%)	13 (72.2%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)	5 (27.8%)	5 (100.0%)	12 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	29 (100.0%)	16 (55.2%)	13 (44.8%)	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)
	東近江行政組合消防本部	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	75 (100.0%)	13 (17.3%)	7 (9.3%)	6 (8.0%)	25 (33.3%)	24 (32.0%)	0 (0.0%)	75 (100.0%)	74 (98.7%)	74 (100.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	3 (18.8%)	13 (81.3%)	89 (100.0%)	27 (30.3%)	62 (69.7%)
京都府		46 (100.0%)	22 (47.8%)	1 (2.2%)	4 (8.7%)	4 (8.7%)	15 (32.6%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	39 (84.8%)	38 (97.4%)	7 (15.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	10 (31.3%)	22 (68.8%)	61 (100.0%)	37 (60.7%)	24 (39.3%)
	京都市消防局	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	43 (100.0%)	19 (44.2%)	1 (2.3%)	4 (9.3%)	4 (9.3%)	15 (34.9%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)	37 (86.0%)	36 (97.3%)	6 (14.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	9 (32.1%)	19 (67.9%)	57 (100.0%)	33 (57.9%)	24 (42.1%)
大阪府		264 (100.0%)	105 (39.8%)	42 (15.9%)	28 (10.6%)	30 (11.4%)	59 (22.3%)	0 (0.0%)	264 (100.0%)	244 (92.4%)	212 (86.9%)	20 (7.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	153 (100.0%)	48 (31.4%)	105 (68.6%)	209 (100.0%)	50 (23.9%)	159 (76.1%)
	大阪市消防局	82 (100.0%)	61 (74.4%)	8 (9.8%)	7 (8.5%)	5 (6.1%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)	79 (96.3%)	79 (100.0%)	3 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)	37 (37.8%)	61 (62.2%)	27 (100.0%)	6 (22.2%)	21 (77.8%)
	堺市消防局	11 (100.0%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3 (27.3%)	3 (100.0%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	10 (100.0%)	2 (20.0%)	8 (80.0%)
	豊中市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	吹田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –
	高槻市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	茨木市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	八尾市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	東大阪市消防局	52 (100.0%)	3 (5.8%)	8 (15.4%)	5 (9.6%)	11 (21.2%)	25 (48.1%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	49 (94.2%)	48 (98.0%)	3 (5.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	76 (100.0%)	27 (35.5%)	49 (64.5%)
	守口市門真市消防組合消防本部	21 (100.0%)	3 (10.0%)	1 (5.0%)	2 (10.0%)	1 (5.0%)	14 (70.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	21 (90.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	22 (100.0%)	4 (18.2%)	18 (81.8%)
	枚方寝屋川消防組合消防本部	8 (100.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	3 (42.9%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	7 (100.0%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	27 (100.0%)	5 (18.5%)	16 (59.3%)	5 (18.5%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	23 (100.0%)	1 (4.3%)	22 (95.7%)
	泉州南広域消防本部	11 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	12 (100.0%)	1 (8.3%)	11 (91.7%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	20万人未満消防本部 合計	50	27	4	5	4	10	0	50	46	46	4	0	0	31	4	27	31	8	23
		(100.0%)	(54.0%)	(8.0%)	(10.0%)	(8.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.0%)	(100.0%)	(8.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(12.9%)	(87.1%)	(100.0%)	(25.8%)	(74.2%)
兵庫県		110	41	15	8	6	39	1	110	104	104	4	2	0	55	14	41	96	27	69
		(100.0%)	(37.3%)	(13.6%)	(7.3%)	(5.5%)	(35.5%)	(0.9%)	(100.0%)	(94.5%)	(100.0%)	(3.6%)	(1.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.5%)	(74.5%)	(100.0%)	(28.1%)	(71.9%)
	神戸市消防局	10	8	2	0	0	0	0	10	7	7	3	0	0	11	3	8	4	2	2
		(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(70.0%)	(100.0%)	(30.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(27.3%)	(72.7%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	姫路市消防局	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	5	3	2	0	0	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)	–	–	–
	明石市消防本部	5	4	1	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
		(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	西宮市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	尼崎市消防局	16	12	3	1	0	0	0	16	16	16	0	0	0	16	4	12	8	4	4
		(100.0%)	(75.0%)	(18.8%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	加古川市消防本部	2	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	10	9	1
		(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(90.0%)	(10.0%)
	宝塚市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20万人未満消防本部 合計	75	14	8	7	6	39	1	75	72	72	1	2	0	18	4	14	73	12	61
		(100.0%)	(18.7%)	(10.7%)	(9.3%)	(8.0%)	(52.0%)	(1.3%)	(100.0%)	(96.0%)	(100.0%)	(1.3%)	(2.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(22.2%)	(77.8%)	(100.0%)	(16.4%)	(83.6%)
奈良県		44	10	9	3	4	18	0	44	39	39	2	3	0	13	3	10	60	26	34
		(100.0%)	(22.7%)	(20.5%)	(6.8%)	(9.1%)	(40.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(88.6%)	(100.0%)	(4.5%)	(6.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(23.1%)	(76.9%)	(100.0%)	(43.3%)	(56.7%)
	奈良市消防局	6	0	2	2	1	1	0	6	4	4	1	1	0	2	2	0	32	26	6
		(100.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(33.3%)	(16.7%)	(16.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(16.7%)	(16.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(81.3%)	(18.8%)
	奈良県広域消防組合消防本部	37	10	7	1	2	17	0	37	35	35	1	1	0	10	0	10	27	0	27
		(100.0%)	(27.0%)	(18.9%)	(2.7%)	(5.4%)	(45.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.6%)	(100.0%)	(2.7%)	(2.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
和歌山県		27	6	7	1	0	13	0	27	23	21	4	0	0	9	3	6	29	8	21
		(100.0%)	(22.2%)	(25.9%)	(3.7%)	(0.0%)	(48.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(85.2%)	(91.3%)	(14.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)	(27.6%)	(72.4%)
	和歌山市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20万人未満消防本部 合計	27	6	7	1	0	13	0	27	23	21	4	0	0	9	3	6	29	8	21
		(100.0%)	(22.2%)	(25.9%)	(3.7%)	(0.0%)	(48.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(85.2%)	(91.3%)	(14.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)	(27.6%)	(72.4%)
鳥取県		13	6	4	1	0	2	0	13	10	5	3	0	0	9	3	6	13	6	7
		(100.0%)	(46.2%)	(30.8%)	(7.7%)	(0.0%)	(15.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(76.9%)	(50.0%)	(23.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)	(46.2%)	(53.8%)
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	8	4	2	0	0	2	0	8	6	1	2	0	0	5	1	4	4	0	4
		(100.0%)	(50.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(16.7%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	2	1	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	1	1	3	2	1
		(100.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	3	1	2	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	2	1	1	6	4	2
		(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
島根県		55	41	8	0	4	2	0	55	55	53	0	0	0	46	5	41	23	9	14
		(100.0%)	(74.5%)	(14.5%)	(0.0%)	(7.3%)	(3.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(96.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(10.9%)	(89.1%)	(100.0%)	(39.1%)	(60.9%)
	松江市消防本部	4	3	1	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
		(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	–	–	–
	20万人未満消防本部 合計	51	38	7	0	4	2	0	51	51	49	0	0	0	43	5	38	22	9	13
		(100.0%)	(74.5%)	(13.7%)	(0.0%)	(7.8%)	(3.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(96.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.6%)	(88.4%)	(100.0%)	(40.9%)	(59.1%)
岡山県		103	22	26	4	9	42	0	103	100	82	3	0	0	50	28	22	167	86	81
		(100.0%)	(21.4%)	(25.2%)	(3.9%)	(8.7%)	(40.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.1%)	(82.0%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(56.0%)	(44.0%)	(100.0%)	(51.5%)	(48.5%)
	岡山市消防局	28	14	6	2	4	2	0	28	27	27	1	0	0	38	24	14	63	49	14
		(100.0%)	(50.0%)	(21.4%)	(7.1%)	(14.3%)	(7.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.4%)	(100.0%)	(3.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(63.2%)	(36.8%)	(100.0%)	(77.8%)	(22.2%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	倉敷市消防局	62	5	18	2	3	34	0	62	60	42	2	0	0	9	4	5	89	32	57
		(100.0%)	(8.1%)	(29.0%)	(3.2%)	(4.8%)	(54.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.8%)	(70.0%)	(3.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(44.4%)	(55.6%)	(100.0%)	(36.0%)	(64.0%)
	20万人未満消防本部 合計	13	3	2	0	2	6	0	13	13	13	0	0	0	3	0	3	15	5	10
		(100.0%)	(23.1%)	(15.4%)	(0.0%)	(15.4%)	(46.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)
広島県		113	17	14	6	20	56	0	113	102	97	10	1	0	25	8	17	119	23	96
		(100.0%)	(15.0%)	(12.4%)	(5.3%)	(17.7%)	(49.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.3%)	(95.1%)	(8.8%)	(0.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(32.0%)	(68.0%)	(100.0%)	(19.3%)	(80.7%)
	広島市消防局	5	4	1	0	0	0	0	5	4	0	1	0	0	4	0	4	3	2	1
		(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	呉市消防局	34	1	2	4	7	20	0	34	34	34	0	0	0	1	0	1	37	4	33
		(100.0%)	(2.9%)	(5.9%)	(11.8%)	(20.6%)	(58.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(10.8%)	(89.2%)
	東広島市消防局	19	3	8	0	2	6	0	19	15	14	4	0	0	3	0	3	16	0	16
		(100.0%)	(15.8%)	(42.1%)	(0.0%)	(10.5%)	(31.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(78.9%)	(93.3%)	(21.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	福山地区消防組合消防局	10	7	0	0	2	1	0	10	7	7	2	1	0	13	6	7	9	6	3
		(100.0%)	(70.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(70.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(46.2%)	(53.8%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	45	2	3	2	9	29	0	45	42	42	3	0	0	4	2	2	54	11	43
		(100.0%)	(4.4%)	(6.7%)	(4.4%)	(20.0%)	(64.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(93.3%)	(100.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(20.4%)	(79.6%)
山口県		32	8	2	0	5	17	0	32	31	31	1	0	0	9	1	8	30	6	24
		(100.0%)	(25.0%)	(6.3%)	(0.0%)	(15.6%)	(53.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.9%)	(100.0%)	(3.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.1%)	(88.9%)	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)
	下関市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	宇部・山陽小野田消防局	6	1	0	0	0	5	0	6	6	6	0	0	0	1	0	1	6	1	5
		(100.0%)	(16.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(83.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)
	20万人未満消防本部 合計	26	7	2	0	5	12	0	26	25	25	1	0	0	8	1	7	24	5	19
		(100.0%)	(26.9%)	(7.7%)	(0.0%)	(19.2%)	(46.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.2%)	(100.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(12.5%)	(87.5%)	(100.0%)	(20.8%)	(79.2%)
徳島県		94	6	12	3	15	58	0	94	92	77	2	0	0	12	6	6	118	30	88
		(100.0%)	(6.4%)	(12.8%)	(3.2%)	(16.0%)	(61.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.9%)	(83.7%)	(2.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(25.4%)	(74.6%)
	徳島市消防局	45	5	2	1	7	30	0	45	43	43	2	0	0	11	6	5	67	27	40
		(100.0%)	(11.1%)	(4.4%)	(2.2%)	(15.6%)	(66.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(95.6%)	(100.0%)	(4.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(54.5%)	(45.5%)	(100.0%)	(40.3%)	(59.7%)
	20万人未満消防本部 合計	49	1	10	2	8	28	0	49	49	34	0	0	0	1	0	1	51	3	48
		(100.0%)	(2.0%)	(20.4%)	(4.1%)	(16.3%)	(57.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(69.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(5.9%)	(94.1%)
香川県		90	36	4	2	2	44	2	90	81	81	9	0	0	42	6	36	59	5	54
		(100.0%)	(40.0%)	(4.4%)	(2.2%)	(2.2%)	(48.9%)	(2.2%)	(100.0%)	(90.0%)	(100.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)	(100.0%)	(8.5%)	(91.5%)
	高松市消防局	20	20	0	0	0	0	0	20	20	20	0	0	0	21	1	20	0	0	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(4.8%)	(95.2%)	–	–	–
	20万人未満消防本部 合計	70	16	4	2	2	44	2	70	61	61	9	0	0	21	5	16	59	5	54
		(100.0%)	(22.9%)	(5.7%)	(2.9%)	(2.9%)	(62.9%)	(2.9%)	(100.0%)	(87.1%)	(100.0%)	(12.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(23.8%)	(76.2%)	(100.0%)	(8.5%)	(91.5%)
愛媛県		239	16	20	46	71	85	1	239	223	121	14	2	0	19	3	16	252	29	223
		(100.0%)	(6.7%)	(8.4%)	(19.2%)	(29.7%)	(35.6%)	(0.4%)	(100.0%)	(93.3%)	(54.3%)	(5.9%)	(0.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(15.8%)	(84.2%)	(100.0%)	(11.5%)	(88.5%)
	松山市消防局	31	5	7	3	4	12	0	31	19	17	11	1	0	5	0	5	37	11	26
		(100.0%)	(16.1%)	(22.6%)	(9.7%)	(12.9%)	(38.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(61.3%)	(89.5%)	(35.5%)	(3.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(29.7%)	(70.3%)
	20万人未満消防本部 合計	208	11	13	43	67	73	1	208	204	104	3	1	0	14	3	11	215	18	197
		(100.0%)	(5.3%)	(6.3%)	(20.7%)	(32.2%)	(35.1%)	(0.5%)	(100.0%)	(98.1%)	(51.0%)	(1.4%)	(0.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(21.4%)	(78.6%)	(100.0%)	(8.4%)	(91.6%)
高知県		93	16	7	15	32	23	0	93	93	93	0	0	0	21	5	16	98	21	77
		(100.0%)	(17.2%)	(7.5%)	(16.1%)	(34.4%)	(24.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(23.8%)	(76.2%)	(100.0%)	(21.4%)	(78.6%)
	高知市消防局	72	14	5	12	29	12	0	72	72	72	0	0	0	19	5	14	74	16	58
		(100.0%)	(19.4%)	(6.9%)	(16.7%)	(40.3%)	(16.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(26.3%)	(73.7%)	(100.0%)	(21.6%)	(78.4%)
	20万人未満消防本部 合計	21	2	2	3	3	11	0	21	21	21	0	0	0	2	0	2	24	5	19
		(100.0%)	(9.5%)	(9.5%)	(14.3%)	(14.3%)	(52.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(20.8%)	(79.2%)
福岡県		168	59	33	14	16	42	4	168	161	146	4	3	0	86	27	59	178	69	109
		(100.0%)	(35.1%)	(19.6%)	(8.3%)	(9.5%)	(25.0%)	(2.4%)	(100.0%)	(95.8%)	(90.7%)	(2.4%)	(1.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(31.4%)	(68.6%)	(100.0%)	(38.8%)	(61.2%)
	北九州市消防局	29	10	8	5	3	1	2	29	23	23	3	3	0	11	1	10	63	44	19
		(100.0%)	(34.5%)	(27.6%)	(17.2%)	(10.3%)	(3.4%)	(6.9%)	(100.0%)	(79.3%)	(100.0%)	(10.3%)	(10.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(9.1%)	(90.9%)	(100.0%)	(69.8%)	(30.2%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	福岡市消防局	9	7	2	0	0	0	0	9	8	8	1	0	0	24	17	7	4	2	2
		(100.0%)	(77.8%)	(22.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(88.9%)	(100.0%)	(11.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(70.8%)	(29.2%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	春日・大野城・那珂川消防組合消防本部	7	7	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	13	6	7	0	0	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(46.2%)	(53.8%)	–	–	–
	久留米広域消防本部	56	10	9	4	7	26	0	56	56	56	0	0	0	12	2	10	60	14	46
		(100.0%)	(17.9%)	(16.1%)	(7.1%)	(12.5%)	(46.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)	(100.0%)	(23.3%)	(76.7%)
	20万人未満消防本部 合計	67	25	14	5	6	15	2	67	67	52	0	0	0	26	1	25	51	9	42
		(100.0%)	(37.3%)	(20.9%)	(7.5%)	(9.0%)	(22.4%)	(3.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(77.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(3.8%)	(96.2%)	(100.0%)	(17.6%)	(82.4%)
佐賀県		47	3	5	6	6	27	0	47	43	43	3	1	0	9	6	3	71	27	44
		(100.0%)	(6.4%)	(10.6%)	(12.8%)	(12.8%)	(57.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(91.5%)	(100.0%)	(6.4%)	(2.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(100.0%)	(38.0%)	(62.0%)
	佐賀広域消防局	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	46	3	5	5	6	27	0	46	43	43	3	0	0	9	6	3	69	26	43
		(100.0%)	(6.5%)	(10.9%)	(10.9%)	(13.0%)	(58.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(93.5%)	(100.0%)	(6.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(100.0%)	(37.7%)	(62.3%)
長崎県		68	11	4	7	15	31	0	68	67	67	1	0	0	16	5	11	67	10	57
		(100.0%)	(16.2%)	(5.9%)	(10.3%)	(22.1%)	(45.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.5%)	(100.0%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(31.3%)	(68.8%)	(100.0%)	(14.9%)	(85.1%)
	長崎市消防局	5	2	0	2	1	0	0	5	5	5	0	0	0	4	2	2	4	1	3
		(100.0%)	(40.0%)	(0.0%)	(40.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)
	佐世保市消防局	3	2	1	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	1	2	1	0	1
		(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	2	1	0	0	1	0	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	3	2	1
		(100.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	58	6	3	5	13	31	0	58	57	57	1	0	0	8	2	6	59	7	52
		(100.0%)	(10.3%)	(5.2%)	(8.6%)	(22.4%)	(53.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.3%)	(100.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(11.9%)	(88.1%)
熊本県		93	9	12	10	22	36	4	93	68	43	5	0	0	13	4	9	92	8	84
		(100.0%)	(9.7%)	(12.9%)	(10.8%)	(23.7%)	(38.7%)	(4.3%)	(100.0%)	(73.1%)	(63.2%)	(5.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(30.8%)	(69.2%)	(100.0%)	(8.7%)	(91.3%)
	熊本市消防局	10	1	3	1	3	2	0	10	6	6	4	0	0	4	3	1	11	2	9
		(100.0%)	(10.0%)	(30.0%)	(10.0%)	(30.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)	(18.2%)	(81.8%)
	20万人未満消防本部 合計	83	8	9	9	19	34	4	83	62	37	1	0	0	9	1	8	81	6	75
		(100.0%)	(9.6%)	(10.8%)	(10.8%)	(22.9%)	(41.0%)	(4.8%)	(100.0%)	(74.7%)	(59.7%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.1%)	(88.9%)	(100.0%)	(7.4%)	(92.6%)
大分県		48	12	4	3	12	17	0	48	31	19	0	0	0	17	5	12	42	6	36
		(100.0%)	(25.0%)	(8.3%)	(6.3%)	(25.0%)	(35.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(64.6%)	(61.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(29.4%)	(70.6%)	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)
	大分市消防局	7	6	1	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	11	5	6	1	0	1
		(100.0%)	(85.7%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(45.5%)	(54.5%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	41	6	3	3	12	17	0	41	24	12	0	0	0	6	0	6	41	6	35
		(100.0%)	(14.6%)	(7.3%)	(7.3%)	(29.3%)	(41.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(58.5%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(14.6%)	(85.4%)
宮崎県		45	4	6	0	6	29	0	45	45	45	0	0	0	10	6	4	49	8	41
		(100.0%)	(8.9%)	(13.3%)	(0.0%)	(13.3%)	(64.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)	(100.0%)	(16.3%)	(83.7%)
	宮崎市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	45	4	6	0	6	29	0	45	45	45	0	0	0	6	2	4	48	7	41
		(100.0%)	(8.9%)	(13.3%)	(0.0%)	(13.3%)	(64.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)	(14.6%)	(85.4%)
鹿児島県		125	17	18	14	21	55	0	125	125	119	0	0	0	23	6	17	135	27	108
		(100.0%)	(13.6%)	(14.4%)	(11.2%)	(16.8%)	(44.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(95.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(26.1%)	(73.9%)	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)
	鹿児島市消防局	9	3	0	0	1	5	0	9	9	9	0	0	0	4	1	3	12	6	6
		(100.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.1%)	(55.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	116	14	18	14	20	50	0	116	116	110	0	0	0	19	5	14	123	21	102
		(100.0%)	(12.1%)	(15.5%)	(12.1%)	(17.2%)	(43.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(94.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(26.3%)	(73.7%)	(100.0%)	(17.1%)	(82.9%)
沖縄県		160	96	39	11	10	4	0	160	145	139	12	3	0	114	18	96	79	15	64
		(100.0%)	(60.0%)	(24.4%)	(6.9%)	(6.3%)	(2.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.6%)	(95.9%)	(7.5%)	(1.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(15.8%)	(84.2%)	(100.0%)	(19.0%)	(81.0%)
	那覇市消防局	105	76	22	5	1	1	0	105	102	101	3	0	0	89	13	76	37	8	29
		(100.0%)	(72.4%)	(21.0%)	(4.8%)	(1.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.1%)	(99.0%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.6%)	(85.4%)	(100.0%)	(21.6%)	(78.4%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
	20万人未満消防本部 合計	55	20	17	6	9	3	0	55	43	38	9	3	0	25	5	20	42	7	35
		(100.0%)	(36.4%)	(30.9%)	(10.9%)	(16.4%)	(5.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(78.2%)	(88.4%)	(16.4%)	(5.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)
合計		6,171	1,526	908	504	1,020	2,187	26	6,170	5,770	5,143	314	48	1	2,169	643	1,526	6,505	1,860	4,645
		(100.0%)	(24.7%)	(14.7%)	(8.2%)	(16.5%)	(35.4%)	(0.4%)	(100.0%)	(93.5%)	(89.1%)	(5.1%)	(0.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(29.6%)	(70.4%)	(100.0%)	(28.6%)	(71.4%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。
（1）これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
（2）（1）以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※
※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。
注）重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。
※2 調査基準日は平成29年9月30日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。
※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16項イ）、（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物をいう。
※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である（立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。）。
※5 本調査は、平成29年9月30日を基準日とする。
※6 「新規」は、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。
※7 前回調査は、平成29年3月30日を基準日とする。
※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。
※9 「是正」（新規欄）とは、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。
※10 「継続」（新規欄）とは、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。
※11 「是正」（前回調査欄）とは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの期間において違反が是正されたものである。
※12 「継続」（前回調査欄）とは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

別紙2－2

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	重大違反対象物※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
	A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
北海道	642	76	106	61	99	300	0	642	638	524	2	0	0	87	11	76	603	37	566
	(100.0%)	(11.8%)	(16.5%)	(9.5%)	(15.4%)	(46.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.4%)	(82.1%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(12.6%)	(87.4%)	(100.0%)	(6.1%)	(93.9%)
青森県	398	68	117	68	42	103	0	398	397	394	1	0	0	72	4	68	383	53	330
	(100.0%)	(17.1%)	(29.4%)	(17.1%)	(10.6%)	(25.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.7%)	(99.2%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(5.6%)	(94.4%)	(100.0%)	(13.8%)	(86.2%)
岩手県	163	32	19	13	37	62	0	163	163	154	0	0	0	32	0	32	145	14	131
	(100.0%)	(19.6%)	(11.7%)	(8.0%)	(22.7%)	(38.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(94.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(9.7%)	(90.3%)
宮城県	138	17	14	16	15	76	0	138	137	137	1	0	0	21	4	17	138	17	121
	(100.0%)	(12.3%)	(10.1%)	(11.6%)	(10.9%)	(55.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.3%)	(100.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(19.0%)	(81.0%)	(100.0%)	(12.3%)	(87.7%)
秋田県	222	18	23	18	47	116	0	222	222	222	0	0	0	21	3	18	253	49	204
	(100.0%)	(8.1%)	(10.4%)	(8.1%)	(21.2%)	(52.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)	(100.0%)	(19.4%)	(80.6%)
山形県	114	25	12	9	17	51	0	114	113	113	1	0	0	35	10	25	112	23	89
	(100.0%)	(21.9%)	(10.5%)	(7.9%)	(14.9%)	(44.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.1%)	(100.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(28.6%)	(71.4%)	(100.0%)	(20.5%)	(79.5%)
福島県	303	64	25	9	44	161	0	303	303	267	0	0	0	67	3	64	275	36	239
	(100.0%)	(21.1%)	(8.3%)	(3.0%)	(14.5%)	(53.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(88.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(4.5%)	(95.5%)	(100.0%)	(13.1%)	(86.9%)
茨城県	560	31	59	51	80	339	0	560	546	546	14	0	0	36	5	31	563	34	529
	(100.0%)	(5.5%)	(10.5%)	(9.1%)	(14.3%)	(60.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.5%)	(100.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(13.9%)	(86.1%)	(100.0%)	(6.0%)	(94.0%)
栃木県	239	7	24	18	34	156	0	239	237	227	1	1	0	9	2	7	240	8	232
	(100.0%)	(2.9%)	(10.0%)	(7.5%)	(14.2%)	(65.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.2%)	(95.8%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(22.2%)	(77.8%)	(100.0%)	(3.3%)	(96.7%)
群馬県	549	28	43	35	137	283	23	549	548	446	1	0	0	37	9	28	578	57	521
	(100.0%)	(5.1%)	(7.8%)	(6.4%)	(25.0%)	(51.5%)	(4.2%)	(100.0%)	(99.8%)	(81.4%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(24.3%)	(75.7%)	(100.0%)	(9.9%)	(90.1%)
埼玉県	466	62	114	40	79	169	2	466	456	435	9	1	0	81	19	62	459	55	404
	(100.0%)	(13.3%)	(24.5%)	(8.6%)	(17.0%)	(36.3%)	(0.4%)	(100.0%)	(97.9%)	(95.4%)	(1.9%)	(0.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(23.5%)	(76.5%)	(100.0%)	(12.0%)	(88.0%)
千葉県	319	23	94	34	53	115	0	319	311	302	7	1	0	31	8	23	325	29	296
	(100.0%)	(7.2%)	(29.5%)	(10.7%)	(16.6%)	(36.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.5%)	(97.1%)	(2.2%)	(0.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.8%)	(74.2%)	(100.0%)	(8.9%)	(91.1%)
東京都	95	37	23	18	7	6	4	95	83	66	8	0	0	53	16	37	89	31	58
	(100.0%)	(38.9%)	(24.2%)	(18.9%)	(7.4%)	(6.3%)	(4.2%)	(100.0%)	(87.4%)	(79.5%)	(8.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(30.2%)	(69.8%)	(100.0%)	(34.8%)	(65.2%)
神奈川県	113	40	39	4	6	24	0	113	104	94	9	0	0	62	22	40	133	60	73
	(100.0%)	(35.4%)	(34.5%)	(3.5%)	(5.3%)	(21.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.0%)	(90.4%)	(8.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(35.5%)	(64.5%)	(100.0%)	(45.1%)	(54.9%)
新潟県	624	35	81	54	141	313	0	624	623	600	1	0	0	41	6	35	633	44	589
	(100.0%)	(5.6%)	(13.0%)	(8.7%)	(22.6%)	(50.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.8%)	(96.3%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.6%)	(85.4%)	(100.0%)	(7.0%)	(93.0%)
富山県	129	14	12	9	24	70	0	129	129	128	0	0	0	18	4	14	133	18	115
	(100.0%)	(10.9%)	(9.3%)	(7.0%)	(18.6%)	(54.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(99.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(22.2%)	(77.8%)	(100.0%)	(13.5%)	(86.5%)
石川県	259	9	34	17	18	181	0	259	259	208	0	0	0	9	0	9	263	13	250
	(100.0%)	(3.5%)	(13.1%)	(6.6%)	(6.9%)	(69.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(80.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(4.9%)	(95.1%)
福井県	111	5	11	9	20	65	1	111	111	111	0	0	0	5	0	5	138	32	106
	(100.0%)	(4.5%)	(9.9%)	(8.1%)	(18.0%)	(58.6%)	(0.9%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(23.2%)	(76.8%)
山梨県	210	18	15	29	42	106	0	210	210	197	0	0	0	20	2	18	210	18	192
	(100.0%)	(8.6%)	(7.1%)	(13.8%)	(20.0%)	(50.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(93.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(10.0%)	(90.0%)	(100.0%)	(8.6%)	(91.4%)
長野県	371	41	22	27	57	224	0	371	351	274	16	2	0	50	9	41	386	56	330
	(100.0%)	(11.1%)	(5.9%)	(7.3%)	(15.4%)	(60.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.6%)	(78.1%)	(4.3%)	(0.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(18.0%)	(82.0%)	(100.0%)	(14.5%)	(85.5%)
岐阜県	1352	82	136	83	194	857	0	1352	1333	906	16	3	0	107	25	82	1419	149	1270
	(100.0%)	(6.1%)	(10.1%)	(6.1%)	(14.3%)	(63.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.6%)	(68.0%)	(1.2%)	(0.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(23.4%)	(76.6%)	(100.0%)	(10.5%)	(89.5%)
静岡県	634	75	56	74	188	241	0	634	629	594	5	0	0	102	27	75	762	203	559
	(100.0%)	(11.8%)	(8.8%)	(11.7%)	(29.7%)	(38.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.2%)	(94.4%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(26.5%)	(73.5%)	(100.0%)	(26.6%)	(73.4%)
愛知県	1656	110	270	325	304	595	52	1656	1583	1299	73	0	0	125	15	110	1658	112	1546
	(100.0%)	(6.6%)	(16.3%)	(19.6%)	(18.4%)	(35.9%)	(3.1%)	(100.0%)	(95.6%)	(82.1%)	(4.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(12.0%)	(88.0%)	(100.0%)	(6.8%)	(93.2%)
三重県	516	47	87	36	97	246	3	516	516	299	0	0	0	55	8	47	520	51	469
	(100.0%)	(9.1%)	(16.9%)	(7.0%)	(18.8%)	(47.7%)	(0.6%)	(100.0%)	(100.0%)	(57.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.5%)	(85.5%)	(100.0%)	(9.8%)	(90.2%)
滋賀県	344	37	36	33	55	183	0	344	342	230	2	0	0	50	13	37	326	19	307
	(100.0%)	(10.8%)	(10.5%)	(9.6%)	(16.0%)	(53.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.4%)	(67.3%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(26.0%)	(74.0%)	(100.0%)	(5.8%)	(94.2%)
京都府	452	56	52	37	38	265	4	452	381	303	71	0	0	60	4	56	480	84	396
	(100.0%)	(12.4%)	(11.5%)	(8.2%)	(8.4%)	(58.6%)	(0.9%)	(100.0%)	(84.3%)	(79.5%)	(15.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(6.7%)	(93.3%)	(100.0%)	(17.5%)	(82.5%)
大阪府	2991	275	249	250	364	1754	99	2991	2920	755	5	1	0	321	46	275	2855	139	2716
	(100.0%)	(9.2%)	(8.3%)	(8.4%)	(12.2%)	(58.6%)	(3.3%)	(100.0%)	(97.6%)	(25.9%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)	(100.0%)	(4.9%)	(95.1%)
兵庫県	420	26	30	22	37	304	1	420	414	410	6	0	0	40	14	26	425	31	394
	(100.0%)	(6.2%)	(7.1%)	(5.2%)	(8.8%)	(72.4%)	(0.2%)	(100.0%)	(98.6%)	(99.0%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(35.0%)	(65.0%)	(100.0%)	(7.3%)	(92.7%)
奈良県	362	10	68	15	46	223	0	362	361	361	1	0	0	10	0	10	375	23	352
	(100.0%)	(2.8%)	(18.8%)	(4.1%)	(12.7%)	(61.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.7%)	(100.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(6.1%)	(93.9%)
和歌山県	185	18	70	7	21	69	0	185	185	183	0	0	0	19	1	18	183	16	167
	(100.0%)	(9.7%)	(37.8%)	(3.8%)	(11.4%)	(37.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(98.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(5.3%)	(94.7%)	(100.0%)	(8.7%)	(91.3%)
鳥取県	131	6	29	31	33	32	0	131	131	98	0	0	0	6	0	6	133	8	125
	(100.0%)	(4.6%)	(22.1%)	(23.7%)	(25.2%)	(24.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(74.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(6.0%)	(94.0%)
島根県	34	7	4	0	3	20	0	34	33	24	0	0	0	7	0	7	33	6	27
	(100.0%)	(20.6%)	(11.8%)	(0.0%)	(8.8%)	(58.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.1%)	(72.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(18.2%)	(81.8%)
岡山県	698	43	65	68	72	431	19	698	698	283	0	0	0	50	7	43	777	122	655
	(100.0%)	(6.2%)	(9.3%)	(9.7%)	(10.3%)	(61.7%)	(2.7%)	(100.0%)	(100.0%)	(40.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.0%)	(86.0%)	(100.0%)	(15.7%)	(84.3%)
広島県	963	30	85	140	124	582	2	963	956	671	0	0	0	33	3	30	1069	136	933
	(100.0%)	(3.1%)	(8.8%)	(14.5%)	(12.9%)	(60.4%)	(0.2%)	(100.0%)	(99.3%)	(70.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(9.1%)	(90.9%)	(100.0%)	(12.7%)	(87.3%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）

都道府県名	重大違反対象物※4	違反覚知からの経過年数 ※5						（参考）是正指導・是正措置の状況等						（参考）重大違反対象物の是正状況等					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正※9	継続※10	前回調査※7	是正※11	継続※12
	A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
山口県	30 (100.0%)	5 (16.7%)	3 (10.0%)	3 (10.0%)	4 (13.3%)	15 (50.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)	28 (100.0%)	3 (10.7%)	25 (89.3%)
徳島県	181 (100.0%)	9 (5.0%)	19 (10.5%)	3 (1.7%)	21 (11.6%)	129 (71.3%)	0 (0.0%)	181 (100.0%)	181 (100.0%)	161 (89.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	3 (25.0%)	9 (75.0%)	181 (100.0%)	9 (5.0%)	172 (95.0%)
香川県	237 (100.0%)	24 (10.1%)	62 (26.2%)	2 (0.8%)	24 (10.1%)	110 (46.4%)	15 (6.3%)	237 (100.0%)	237 (100.0%)	229 (96.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	2 (7.7%)	24 (92.3%)	259 (100.0%)	46 (17.8%)	213 (82.2%)
愛媛県	514 (100.0%)	32 (6.2%)	53 (10.3%)	57 (11.1%)	101 (19.6%)	246 (47.9%)	25 (4.9%)	514 (100.0%)	514 (100.0%)	112 (21.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	1 (3.0%)	32 (97.0%)	489 (100.0%)	7 (1.4%)	482 (98.6%)
高知県	74 (100.0%)	7 (9.5%)	8 (10.8%)	5 (6.8%)	9 (12.2%)	45 (60.8%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)	74 (100.0%)	63 (85.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	76 (100.0%)	9 (11.8%)	67 (88.2%)
福岡県	474 (100.0%)	58 (12.2%)	59 (12.4%)	29 (6.1%)	85 (17.9%)	240 (50.6%)	3 (0.6%)	474 (100.0%)	470 (99.2%)	424 (90.2%)	2 (0.4%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	64 (100.0%)	6 (9.4%)	58 (90.6%)	480 (100.0%)	64 (13.3%)	416 (86.7%)
佐賀県	108 (100.0%)	15 (13.9%)	16 (14.8%)	7 (6.5%)	11 (10.2%)	59 (54.6%)	0 (0.0%)	108 (100.0%)	102 (94.4%)	101 (99.0%)	3 (2.8%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	5 (25.0%)	15 (75.0%)	120 (100.0%)	27 (22.5%)	93 (77.5%)
長崎県	91 (100.0%)	8 (8.8%)	10 (11.0%)	6 (6.6%)	14 (15.4%)	53 (58.2%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)	91 (100.0%)	90 (98.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	87 (100.0%)	4 (4.6%)	83 (95.4%)
熊本県	233 (100.0%)	18 (7.7%)	43 (18.5%)	20 (8.6%)	36 (15.5%)	111 (47.6%)	5 (2.1%)	233 (100.0%)	189 (81.1%)	113 (59.8%)	14 (6.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	4 (18.2%)	18 (81.8%)	227 (100.0%)	12 (5.3%)	215 (94.7%)
大分県	23 (100.0%)	5 (21.7%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	13 (56.5%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	22 (95.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	20 (100.0%)	2 (10.0%)	18 (90.0%)
宮崎県	145 (100.0%)	40 (27.6%)	44 (30.3%)	5 (3.4%)	8 (5.5%)	48 (33.1%)	0 (0.0%)	145 (100.0%)	145 (100.0%)	145 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)	5 (11.1%)	40 (88.9%)	115 (100.0%)	10 (8.7%)	105 (91.3%)
鹿児島県	218 (100.0%)	15 (6.9%)	20 (9.2%)	40 (18.3%)	31 (14.2%)	112 (51.4%)	0 (0.0%)	218 (100.0%)	215 (98.6%)	212 (98.6%)	2 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	3 (16.7%)	15 (83.3%)	220 (100.0%)	17 (7.7%)	203 (92.3%)
沖縄県	7 (100.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)
合計	19,098 (100.0%)	1,710 (9.0%)	2,465 (12.9%)	1,838 (9.6%)	2,923 (15.3%)	9,904 (51.9%)	258 (1.4%)	19,098 (100.0%)	18,700 (97.9%)	13,569 (72.6%)	272 (1.4%)	12 (0.1%)	0 (0.0%)	2,044 (100.0%)	334 (16.3%)	1,710 (83.7%)	19,385 (100.0%)	1,997 (10.3%)	17,388 (89.7%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。
（1）これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
（2）（1）以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※
※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。
注）重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。
※2 調査基準日は平成29年9月30日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。
※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16項イ）、（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。
※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である（立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。）。
※5 本調査は、平成29年9月30日を基準日とする。
※6 「新規」は、平成29年4月１日から平成29年9月30日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。
※7 前回調査は、平成29年3月31日を基準日とする。
※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。
※9 「是正」（新規欄）とは、平成29年４月１日から平成29年９月30日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。
※10「継続」（新規欄）とは、平成29年４月１日から平成29年９月30日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。
※11「是正」（前回調査欄）とは、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、平成29年４月１日から平成29年９月30日までの期間において違反が是正されたものである。
※12「継続」（前回調査欄）とは、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
北海道		屋内消火栓設備	5,244	48 100.0%	9 18.8%	9 18.8%	4 8.3%	6 12.5%	20 41.7%	0 0.0%	0.92%	48 100.0%	42 87.5%	39 92.9%	4 8.3%	2 4.2%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	4,310	10 100.0%	7 70.0%	2 20.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.23%	10 100.0%	10 100.0%	7 70.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	28,344	213 100.0%	30 14.1%	23 10.8%	18 8.5%	33 15.5%	109 51.2%	0 0.0%	0.75%	213 100.0%	208 97.7%	171 82.2%	4 1.9%	1 0.5%	0 0.0%
	札幌市消防局	屋内消火栓設備	2,801	8 100.0%	6 75.0%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	0 0.0%	0.29%	8 100.0%	5 62.5%	5 100.0%	2 25.0%	1 12.5%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,793	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.22%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	10,410	9 100.0%	7 77.8%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	0.09%	9 100.0%	6 66.7%	6 100.0%	2 22.2%	1 11.1%	0 0.0%
	旭川市消防本部	屋内消火栓設備	246	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.41%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	428	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,144	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.19%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	とかち広域消防局	屋内消火栓設備	159	5 100.0%	2 40.0%	2 40.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	3.14%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	149	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,068	10 100.0%	6 60.0%	4 40.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.94%	10 100.0%	10 100.0%	9 90.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	2,038	34 100.0%	0 0.0%	6 17.6%	4 11.8%	6 17.6%	18 52.9%	0 0.0%	1.67%	34 100.0%	32 94.1%	29 90.6%	2 5.9%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,940	6 100.0%	3 50.0%	2 33.3%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.31%	6 100.0%	6 100.0%	3 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	14,722	190 100.0%	13 6.8%	18 9.5%	18 9.5%	33 17.4%	108 56.8%	0 0.0%	1.29%	190 100.0%	188 98.9%	152 80.9%	2 1.1%	0 0.0%	0 0.0%
青森県		屋内消火栓設備	1,277	51 100.0%	12 23.5%	7 13.7%	7 13.7%	11 21.6%	14 27.5%	0 0.0%	3.99%	51 100.0%	47 92.2%	47 100.0%	4 7.8%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,417	4 100.0%	3 75.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0.28%	4 100.0%	3 75.0%	2 66.7%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	8,266	152 100.0%	42 27.6%	21 13.8%	22 14.5%	27 17.8%	40 26.3%	0 0.0%	1.84%	152 100.0%	143 94.1%	143 100.0%	8 5.3%	1 0.7%	0 0.0%
	青森地域広域事務組合	屋内消火栓設備	265	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.75%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	379	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,988	12 100.0%	9 75.0%	0 0.0%	1 8.3%	1 8.3%	1 8.3%	0 0.0%	0.60%	12 100.0%	11 91.7%	11 100.0%	0 0.0%	1 8.3%	0 0.0%
	弘前地区消防事務組合	屋内消火栓設備	353	16 100.0%	4 25.0%	3 18.8%	6 37.5%	2 12.5%	1 6.3%	0 0.0%	4.53%	16 100.0%	14 87.5%	14 100.0%	2 12.5%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	333	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.30%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,871	27 100.0%	13 48.1%	8 29.6%	3 11.1%	1 3.7%	2 7.4%	0 0.0%	1.44%	27 100.0%	22 81.5%	22 100.0%	5 18.5%	0 0.0%	0 0.0%
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	227	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1.32%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	290	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,795	7 100.0%	1 14.3%	1 14.3%	2 28.6%	1 14.3%	2 28.6%	0 0.0%	0.39%	7 100.0%	5 71.4%	5 100.0%	2 28.6%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	432	30 100.0%	6 20.0%	4 13.3%	1 3.3%	8 26.7%	11 36.7%	0 0.0%	6.94%	30 100.0%	29 96.7%	29 100.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	415	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0.72%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,612	106 100.0%	19 17.9%	12 11.3%	16 15.1%	24 22.6%	35 33.0%	0 0.0%	4.06%	106 100.0%	105 99.1%	105 100.0%	1 0.9%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
岩手県		屋内消火栓設備	1,334	17 100.0%	3 17.6%	2 11.8%	0 0.0%	6 35.3%	6 35.3%	0 0.0%	1.27%	17 100.0%	17 100.0%	15 88.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,019	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	7,780	81 100.0%	13 16.0%	10 12.3%	3 3.7%	19 23.5%	35 43.2%	1 1.2%	1.04%	81 100.0%	81 100.0%	63 77.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	盛岡地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	444	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	426	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,089	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	890	17 100.0%	3 17.6%	2 11.8%	0 0.0%	6 35.3%	6 35.3%	0 0.0%	1.91%	17 100.0%	17 100.0%	15 88.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	593	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	4,691	79 100.0%	12 15.2%	9 11.4%	3 3.8%	19 24.1%	35 44.3%	1 1.3%	1.68%	79 100.0%	79 100.0%	61 77.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
宮城県		屋内消火栓設備	2,028	19 100.0%	6 31.6%	5 26.3%	1 5.3%	3 15.8%	4 21.1%	0 0.0%	0.94%	19 100.0%	18 94.7%	18 100.0%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,595	4 100.0%	2 50.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.25%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	12,371	38 100.0%	13 34.2%	3 7.9%	3 7.9%	6 15.8%	13 34.2%	0 0.0%	0.31%	38 100.0%	37 97.4%	37 100.0%	1 2.6%	0 0.0%	0 0.0%
	仙台市消防局	屋内消火栓設備	855	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	694	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	5,588	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	大崎地域広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	218	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.92%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	166	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.60%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,172	8 100.0%	1 12.5%	1 12.5%	1 12.5%	2 25.0%	3 37.5%	0 0.0%	0.68%	8 100.0%	8 100.0%	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	955	17 100.0%	6 35.3%	5 29.4%	0 0.0%	2 11.8%	4 23.5%	0 0.0%	1.78%	17 100.0%	16 94.1%	16 100.0%	1 5.9%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	735	3 100.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.41%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,611	30 100.0%	12 40.0%	2 6.7%	2 6.7%	4 13.3%	10 33.3%	0 0.0%	0.53%	30 100.0%	29 96.7%	29 100.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%
秋田県		屋内消火栓設備	1,208	22 100.0%	3 13.6%	4 18.2%	1 4.5%	1 4.5%	13 59.1%	0 0.0%	1.82%	22 100.0%	21 95.5%	21 100.0%	1 4.5%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,089	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	6,236	109 100.0%	7 6.4%	18 16.5%	5 4.6%	24 22.0%	55 50.5%	0 0.0%	1.75%	109 100.0%	106 97.2%	106 100.0%	2 1.8%	1 0.9%	0 0.0%
	秋田市消防本部	屋内消火栓設備	290	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.34%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	289	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,578	6 100.0%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	1 16.7%	3 50.0%	0 0.0%	0.38%	6 100.0%	5 83.3%	5 100.0%	0 0.0%	1 16.7%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	918	21 100.0%	3 14.3%	3 14.3%	1 4.8%	1 4.8%	13 61.9%	0 0.0%	2.29%	21 100.0%	20 95.2%	20 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	800	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	4,658	103 100.0%	6 5.8%	17 16.5%	5 4.9%	23 22.3%	52 50.5%	0 0.0%	2.21%	103 100.0%	101 98.1%	101 100.0%	2 1.9%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
山形県		屋内消火栓設備	1,244	17 100.0%	6 35.3%	3 17.6%	2 11.8%	3 17.6%	3 17.6%	0 0.0%	1.37%	17 100.0%	17 100.0%	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	862	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.12%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	7,016	42 100.0%	12 28.6%	4 9.5%	2 4.8%	11 26.2%	13 31.0%	0 0.0%	0.60%	42 100.0%	42 100.0%	40 95.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	山形市消防本部	屋内消火栓設備	267	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	205	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,776	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	977	17 100.0%	6 35.3%	3 17.6%	2 11.8%	3 17.6%	3 17.6%	0 0.0%	1.74%	17 100.0%	17 100.0%	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	657	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.15%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,240	42 100.0%	12 28.6%	4 9.5%	2 4.8%	11 26.2%	13 31.0%	0 0.0%	0.80%	42 100.0%	42 100.0%	40 95.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
福島県		屋内消火栓設備	1,845	43 100.0%	18 41.9%	5 11.6%	3 7.0%	2 4.7%	15 34.9%	0 0.0%	2.33%	43 100.0%	37 86.0%	29 78.4%	6 14.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,191	4 100.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	2 50.0%	0 0.0%	0.34%	4 100.0%	3 75.0%	3 100.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	9,891	165 100.0%	65 39.4%	8 4.8%	6 3.6%	19 11.5%	67 40.6%	0 0.0%	1.67%	165 100.0%	156 94.5%	141 90.4%	9 5.5%	0 0.0%	0 0.0%
	福島市消防本部	屋内消火栓設備	276	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	1.09%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	192	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.52%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,417	9 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	8 88.9%	0 0.0%	0.64%	9 100.0%	9 100.0%	9 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	いわき市消防本部	屋内消火栓設備	259	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.77%	2 100.0%	1 50.0%	1 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	260	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.38%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,786	7 100.0%	4 57.1%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 28.6%	0 0.0%	0.39%	7 100.0%	4 57.1%	4 100.0%	3 42.9%	0 0.0%	0 0.0%
	郡山地方広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	289	7 100.0%	3 42.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	3 42.9%	0 0.0%	2.42%	7 100.0%	3 42.9%	3 100.0%	4 57.1%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	188	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.53%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,828	39 100.0%	2 5.1%	3 7.7%	1 2.6%	9 23.1%	24 61.5%	0 0.0%	2.13%	39 100.0%	34 87.2%	34 100.0%	5 12.8%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,021	31 100.0%	14 45.2%	5 16.1%	3 9.7%	1 3.2%	8 25.8%	0 0.0%	3.04%	31 100.0%	30 96.8%	22 73.3%	1 3.2%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	551	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.18%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	4,860	110 100.0%	59 53.6%	4 3.6%	5 4.5%	9 8.2%	33 30.0%	0 0.0%	2.26%	110 100.0%	109 99.1%	94 86.2%	1 0.9%	0 0.0%	0 0.0%
茨城県		屋内消火栓設備	1,880	67 100.0%	13 19.4%	16 23.9%	6 9.0%	9 13.4%	23 34.3%	0 0.0%	3.56%	67 100.0%	63 94.0%	63 100.0%	4 6.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,853	15 100.0%	4 26.7%	5 33.3%	3 20.0%	3 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.81%	15 100.0%	13 86.7%	13 100.0%	2 13.3%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	13,240	217 100.0%	32 14.7%	41 18.9%	18 8.3%	30 13.8%	96 44.2%	0 0.0%	1.64%	217 100.0%	210 96.8%	210 100.0%	7 3.2%	0 0.0%	0 0.0%
	水戸市消防本部	屋内消火栓設備	203	22 100.0%	6 27.3%	8 36.4%	0 0.0%	3 13.6%	5 22.7%	0 0.0%	10.84%	22 100.0%	21 95.5%	21 100.0%	1 4.5%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	238	3 100.0%	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.26%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,637	47 100.0%	7 14.9%	7 14.9%	0 0.0%	7 14.9%	26 55.3%	0 0.0%	2.87%	47 100.0%	46 97.9%	46 100.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	つくば市消防本部	屋内消火栓設備	136	10 100.0%	0 0.0%	1 10.0%	3 30.0%	4 40.0%	2 20.0%	0 0.0%	7.35%	10 100.0%	10 100.0%	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	99	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	2.02%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,197	23 100.0%	0 0.0%	4 17.4%	9 39.1%	5 21.7%	5 21.7%	0 0.0%	1.92%	23 100.0%	23 100.0%	23 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	174	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	204	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,287	29 100.0%	7 24.1%	15 51.7%	1 3.4%	0 0.0%	6 20.7%	0 0.0%	2.25%	29 100.0%	29 100.0%	29 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	稲敷広域消防本部	屋内消火栓設備	150	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.67%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	167	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.20%	2 100.0%	0 0.0%	0 –	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	915	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,217	34 100.0%	7 20.6%	6 17.6%	3 8.8%	2 5.9%	16 47.1%	0 0.0%	1.03%	34 100.0%	32 94.1%	32 100.0%	2 5.9%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,145	8 100.0%	2 25.0%	2 25.0%	2 25.0%	2 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.00%	8 100.0%	8 100.0%	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	8,204	118 100.0%	18 15.3%	15 12.7%	8 6.8%	18 15.3%	59 50.0%	0 0.0%	0.57%	118 100.0%	112 94.9%	112 100.0%	6 5.1%	0 0.0%	0 0.0%
栃木県		屋内消火栓設備	1,454	36 100.0%	5 13.9%	7 19.4%	7 19.4%	2 5.6%	15 41.7%	0 0.0%	2.48%	36 100.0%	36 100.0%	36 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,176	5 100.0%	1 20.0%	3 60.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.43%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	9,977	79 100.0%	6 7.6%	11 13.9%	9 11.4%	13 16.5%	40 50.6%	0 0.0%	0.79%	79 100.0%	79 100.0%	79 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	宇都宮市消防局	屋内消火栓設備	306	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	261	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,415	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	3 75.0%	0 0.0%	0.17%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	那須地区消防本部	屋内消火栓設備	245	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%	2.86%	7 100.0%	7 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	141	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,649	9 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 100.0%	0 0.0%	0.55%	9 100.0%	9 100.0%	9 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	903	29 100.0%	5 17.2%	7 24.1%	7 24.1%	1 3.4%	9 31.0%	0 0.0%	3.21%	29 100.0%	29 100.0%	29 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	774	5 100.0%	1 20.0%	3 60.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.65%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,913	66 100.0%	6 9.1%	11 16.7%	9 13.6%	12 18.2%	28 42.4%	0 0.0%	1.12%	66 100.0%	66 100.0%	66 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
群馬県		屋内消火栓設備	1,768	31 100.0%	9 29.0%	10 32.3%	1 3.2%	4 12.9%	7 22.6%	0 0.0%	1.75%	31 100.0%	28 90.3%	25 89.3%	3 9.7%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,848	3 100.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.16%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	11,582	71 100.0%	14 19.7%	7 9.9%	6 8.5%	18 25.4%	26 36.6%	0 0.0%	0.61%	71 100.0%	63 88.7%	58 92.1%	8 11.3%	0 0.0%	0 0.0%
	前橋市消防局	屋内消火栓設備	278	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	1.08%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	289	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,749	9 100.0%	1 11.1%	1 11.1%	3 33.3%	2 22.2%	2 22.2%	0 0.0%	0.51%	9 100.0%	8 88.9%	8 100.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	高崎市等広域消防局	屋内消火栓設備	322	6 100.0%	2 33.3%	1 16.7%	1 16.7%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	1.86%	6 100.0%	6 100.0%	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	399	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.50%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,348	13 100.0%	2 15.4%	1 7.7%	2 15.4%	1 7.7%	7 53.8%	0 0.0%	0.55%	13 100.0%	11 84.6%	11 100.0%	2 15.4%	0 0.0%	0 0.0%
	伊勢崎市消防本部	屋内消火栓設備	196	4 100.0%	0 0.0%	2 50.0%	0 0.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	2.04%	4 100.0%	2 50.0%	2 100.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	200	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.50%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,096	11 100.0%	2 18.2%	1 9.1%	0 0.0%	2 18.2%	6 54.5%	0 0.0%	1.00%	11 100.0%	6 45.5%	5 100.0%	5 45.5%	0 0.0%	0 0.0%
	太田市消防本部	屋内消火栓設備	193	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	1.55%	3 100.0%	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	197	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,351	11 100.0%	3 27.3%	0 0.0%	0 0.0%	5 45.5%	3 27.3%	0 0.0%	0.81%	11 100.0%	11 100.0%	10 90.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	779	15 100.0%	3 20.0%	7 46.7%	0 0.0%	1 6.7%	4 26.7%	0 0.0%	1.93%	15 100.0%	15 100.0%	13 86.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	763	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	5,038	27 100.0%	6 22.2%	4 14.8%	1 3.7%	8 29.6%	8 29.6%	0 0.0%	0.54%	27 100.0%	27 100.0%	24 88.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
埼玉県		屋内消火栓設備	2,956	27 (100.0%)	6 (22.2%)	6 (22.2%)	3 (11.1%)	3 (11.1%)	9 (33.3%)	0 (0.0%)	0.91%	27 (100.0%)	24 (88.9%)	21 (87.5%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3,537	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.11%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	24,599	163 (100.0%)	53 (32.5%)	29 (17.8%)	6 (3.7%)	29 (17.8%)	46 (28.2%)	0 (0.0%)	0.66%	163 (100.0%)	147 (90.2%)	144 (98.0%)	15 (9.2%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
	さいたま市消防局	屋内消火栓設備	571	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	523	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	4,411	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	川口市消防局	屋内消火栓設備	235	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.85%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	257	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,693	7 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.41%	7 (100.0%)	3 (42.9%)	3 (100.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	春日部市消防本部	屋内消火栓設備	82	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	127	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	831	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.36%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上尾市消防本部	屋内消火栓設備	75	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	4.00%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	87	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	644	12 100.0%	1 8.3%	1 8.3%	0 0.0%	5 41.7%	5 41.7%	0 0.0%	1.86%	12 100.0%	12 100.0%	12 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	越谷市消防本部	屋内消火栓設備	117	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	142	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.70%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,232	24 100.0%	21 87.5%	3 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.95%	24 100.0%	24 100.0%	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	埼玉県南西部消防本部	屋内消火栓設備	165	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	191	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,319	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.53%	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	入間東部地区消防組合	屋内消火栓設備	72	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.78%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	132	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.76%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	763	5 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.66%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	川越地区消防局	屋内消火栓設備	154	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	165	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,002	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	埼玉県央広域消防本部	屋内消火栓設備	84	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	122	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	730	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	埼玉西部消防局	屋内消火栓設備	289	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	343	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,405	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
	埼玉東部消防組合消防局	屋内消火栓設備	171	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.17%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	212	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,393	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	1.01%	14 (100.0%)	10 (71.4%)	10 (100.0%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	草加八潮消防局	屋内消火栓設備	115	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	109	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	971	11 100.0%	4 36.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 63.6%	0 0.0%	1.13%	11 100.0%	11 100.0%	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	826	15 (100.0%)	2 (13.3%)	3 (20.0%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	1.82%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	12 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,127	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.18%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,205	73 (100.0%)	14 (19.2%)	18 (24.7%)	3 (4.1%)	19 (26.0%)	19 (26.0%)	0 (0.0%)	1.01%	73 (100.0%)	72 (98.6%)	69 (95.8%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
千葉県		屋内消火栓設備	4,171	46 100.0%	15 32.6%	8 17.4%	5 10.9%	2 4.3%	16 34.8%	0 0.0%	1.10%	46 100.0%	42 91.3%	42 100.0%	4 8.7%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	3,432	10 100.0%	5 50.0%	4 40.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.29%	10 100.0%	8 80.0%	8 100.0%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	22,279	264 100.0%	73 27.7%	40 15.2%	8 3.0%	38 14.4%	105 39.8%	0 0.0%	1.18%	264 100.0%	245 92.8%	245 100.0%	19 7.2%	0 0.0%	0 0.0%
	千葉市消防局	屋内消火栓設備	517	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.39%	2 100.0%	1 50.0%	1 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	618	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.16%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,432	6 100.0%	4 66.7%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.17%	6 100.0%	5 83.3%	5 100.0%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	市川市消防局	屋内消火栓設備	128	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	143	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,173	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.09%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	船橋市消防局	屋内消火栓設備	979	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.10%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	270	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.37%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,750	28 100.0%	6 21.4%	0 0.0%	2 7.1%	9 32.1%	11 39.3%	0 0.0%	1.60%	28 100.0%	17 60.7%	17 100.0%	11 39.3%	0 0.0%	0 0.0%
	松戸市消防局	屋内消火栓設備	182	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	267	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.37%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,596	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	柏市消防局	屋内消火栓設備	598	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	262	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,519	17 (100.0%)	0 (0.0%)	12 (70.6%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.12%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	15 (100.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	市原市消防局	屋内消火栓設備	124	6 100.0%	3 50.0%	1 16.7%	0 0.0%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	4.84%	6 100.0%	6 100.0%	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	120	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	921	33 100.0%	23 69.7%	9 27.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.0%	0 0.0%	3.58%	33 100.0%	33 100.0%	33 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	屋内消火栓設備	103	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.97%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	96	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	743	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.13%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,540	36 (100.0%)	11 (30.6%)	5 (13.9%)	4 (11.1%)	1 (2.8%)	15 (41.7%)	0 (0.0%)	2.34%	36 (100.0%)	35 (97.2%)	35 (100.0%)	1 (2.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,656	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	11,145	177 (100.0%)	40 (22.6%)	15 (8.5%)	5 (2.8%)	24 (13.6%)	93 (52.5%)	0 (0.0%)	1.59%	177 (100.0%)	175 (98.9%)	175 (100.0%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
東京都		屋内消火栓設備	6,483	12 100.0%	7 58.3%	2 16.7%	1 8.3%	2 16.7%	0 0.0%	0 0.0%	0.19%	12 100.0%	11 91.7%	8 72.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	5,657	6 100.0%	1 16.7%	3 50.0%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.11%	6 100.0%	5 83.3%	5 100.0%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	57,979	94 100.0%	41 43.6%	37 39.4%	8 8.5%	1 1.1%	1 1.1%	6 6.4%	0.16%	94 100.0%	72 76.6%	63 87.5%	12 12.8%	3 3.2%	0 0.0%
	東京消防庁	屋内消火栓設備	6,408	11 100.0%	7 63.6%	2 18.2%	1 9.1%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	0.17%	11 100.0%	11 100.0%	8 72.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	5,611	6 100.0%	1 16.7%	3 50.0%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.11%	6 100.0%	5 83.3%	5 100.0%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	57,589	85 100.0%	40 47.1%	35 41.2%	8 9.4%	1 1.2%	1 1.2%	0 0.0%	0.15%	85 100.0%	70 82.4%	61 87.1%	12 14.1%	3 3.5%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	75	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.33%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	46	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	390	9 100.0%	1 11.1%	2 22.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 66.7%	2.31%	9 100.0%	2 22.2%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
神奈川県		屋内消火栓設備	5,819	28 100.0%	15 53.6%	11 39.3%	1 3.6%	0 0.0%	1 3.6%	0 0.0%	0.48%	28 100.0%	26 92.9%	25 96.2%	1 3.6%	1 3.6%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	4,598	13 100.0%	12 92.3%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.28%	13 100.0%	13 100.0%	12 92.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	31,569	84 100.0%	34 40.5%	19 22.6%	7 8.3%	14 16.7%	10 11.9%	0 0.0%	0.27%	84 100.0%	72 85.7%	71 98.6%	9 10.7%	3 3.6%	0 0.0%
	横浜市消防局	屋内消火栓設備	3,006	15 100.0%	9 60.0%	5 33.3%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.50%	15 100.0%	13 86.7%	13 100.0%	1 6.7%	1 6.7%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,909	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	11,749	7 100.0%	6 85.7%	0 0.0%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	7 100.0%	6 85.7%	6 100.0%	0 0.0%	1 14.3%	0 0.0%
	川崎市消防局	屋内消火栓設備	834	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.24%	2 100.0%	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	700	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.14%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	4,916	4 100.0%	3 75.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.08%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	相模原市消防局	屋内消火栓設備	224	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	394	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.27%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,814	4 100.0%	3 75.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.14%	4 100.0%	3 75.0%	3 100.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
	横須賀市消防局	屋内消火栓設備	227	5 100.0%	2 40.0%	3 60.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2.20%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	270	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.74%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,714	18 100.0%	6 33.3%	2 11.1%	2 11.1%	6 33.3%	2 11.1%	0 0.0%	1.05%	18 100.0%	15 83.3%	15 100.0%	3 16.7%	0 0.0%	0 0.0%
	平塚市消防本部	屋内消火栓設備	125	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.80%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	116	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	868	22 100.0%	4 13.6%	10 45.5%	4 18.2%	4 18.2%	0 0.0%	0 0.0%	2.53%	22 100.0%	22 100.0%	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	藤沢市消防局	屋内消火栓設備	189	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.53%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	98	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,291	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	0.23%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%
	小田原市消防本部	屋内消火栓設備	143	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	195	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,345	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.07%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	茅ヶ崎市消防本部	屋内消火栓設備	49	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	87	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	632	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	厚木市消防本部	屋内消火栓設備	166	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	135	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	849	5 100.0%	3 66.7%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.59%	5 100.0%	1 16.7%	1 100.0%	4 66.7%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	大和市消防本部	屋内消火栓設備	65	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	112	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	973	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.10%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	791	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.51%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	582	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.86%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,418	19 (100.0%)	9 (47.4%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	0.43%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	18 (94.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
新潟県		屋内消火栓設備	2,200	23 100.0%	2 8.7%	5 21.7%	3 13.0%	6 26.1%	7 30.4%	0 0.0%	1.05%	23 100.0%	22 95.7%	22 100.0%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,591	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.13%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	14,065	90 100.0%	5 5.6%	11 12.2%	3 3.3%	21 23.3%	50 55.6%	0 0.0%	0.64%	90 100.0%	87 96.7%	87 100.0%	2 2.2%	1 1.1%	0 0.0%
	新潟市消防局	屋内消火栓設備	600	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.17%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	543	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,679	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	長岡市消防本部	屋内消火栓設備	278	4 100.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	1.44%	4 100.0%	3 75.0%	3 100.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	160	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.25%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,618	18 100.0%	0 0.0%	3 16.7%	1 5.6%	0 0.0%	14 77.8%	0 0.0%	1.11%	18 100.0%	15 83.3%	15 100.0%	2 11.1%	1 5.6%	0 0.0%
	上越地域消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	303	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	201	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,837	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,019	18 100.0%	1 5.6%	4 22.2%	3 16.7%	4 22.2%	6 33.3%	0 0.0%	1.77%	18 100.0%	18 100.0%	18 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	687	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	6,931	72 100.0%	5 6.9%	8 11.1%	2 2.8%	21 29.2%	36 50.0%	0 0.0%	1.04%	72 100.0%	72 100.0%	72 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
富山県		屋内消火栓設備	789	8 100.0%	2 25.0%	1 12.5%	0 0.0%	2 25.0%	3 37.5%	0 0.0%	1.01%	8 100.0%	8 100.0%	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	809	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	5,149	27 100.0%	8 29.6%	3 11.1%	4 14.8%	2 7.4%	10 37.0%	0 0.0%	0.52%	27 100.0%	27 100.0%	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	富山市消防局	屋内消火栓設備	292	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	324	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,932	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	497	8 100.0%	2 25.0%	1 12.5%	0 0.0%	2 25.0%	3 37.5%	0 0.0%	1.61%	8 100.0%	8 100.0%	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	485	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,217	27 100.0%	8 29.6%	3 11.1%	4 14.8%	2 7.4%	10 37.0%	0 0.0%	0.84%	27 100.0%	27 100.0%	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
石川県		屋内消火栓設備	925	26 100.0%	9 34.6%	5 19.2%	1 3.8%	3 11.5%	8 30.8%	0 0.0%	2.81%	26 100.0%	25 96.2%	20 80.0%	1 3.8%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	854	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0.35%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	6,800	105 100.0%	5 4.8%	10 9.5%	20 19.0%	27 25.7%	43 41.0%	0 0.0%	1.54%	105 100.0%	102 97.1%	81 79.4%	2 1.9%	1 1.0%	0 0.0%
	金沢市消防局	屋内消火栓設備	357	3 100.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.84%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	395	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,916	6 100.0%	3 50.0%	1 16.7%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%	0.21%	6 100.0%	4 66.7%	4 100.0%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	568	23 100.0%	7 30.4%	4 17.4%	1 4.3%	3 13.0%	8 34.8%	0 0.0%	4.05%	23 100.0%	23 100.0%	18 78.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	459	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0.65%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,884	99 100.0%	2 2.0%	9 9.1%	19 19.2%	26 26.3%	43 43.4%	0 0.0%	2.55%	99 100.0%	98 99.0%	77 78.6%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
福井県		屋内消火栓設備	845	13 100.0%	1 7.7%	0 0.0%	1 7.7%	7 53.8%	3 23.1%	1 7.7%	1.54%	13 100.0%	11 84.6%	11 100.0%	1 7.7%	1 7.7%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	564	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	5,778	40 100.0%	4 10.0%	5 12.5%	6 15.0%	9 22.5%	16 40.0%	0 0.0%	0.69%	40 100.0%	39 97.5%	39 100.0%	1 2.5%	0 0.0%	0 0.0%
	福井市消防局	屋内消火栓設備	327	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	226	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,110	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	518	13 100.0%	1 7.7%	0 0.0%	1 7.7%	7 53.8%	3 23.1%	1 7.7%	2.51%	13 100.0%	11 84.6%	11 100.0%	1 7.7%	1 7.7%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	338	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,668	40 100.0%	4 10.0%	5 12.5%	6 15.0%	9 22.5%	16 40.0%	0 0.0%	1.09%	40 100.0%	39 97.5%	39 100.0%	1 2.5%	0 0.0%	0 0.0%
山梨県		屋内消火栓設備	956	44 100.0%	13 29.5%	6 13.6%	7 15.9%	5 11.4%	13 29.5%	0 0.0%	4.60%	44 100.0%	43 97.7%	43 100.0%	1 2.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	567	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0.53%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	6,472	85 100.0%	11 12.9%	5 5.9%	1 1.2%	7 8.2%	61 71.8%	0 0.0%	1.31%	85 100.0%	84 98.8%	84 100.0%	1 1.2%	0 0.0%	0 0.0%
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	179	13 100.0%	8 61.5%	2 15.4%	2 15.4%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	7.26%	13 100.0%	13 100.0%	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	229	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,004	16 100.0%	7 43.8%	3 18.8%	0 0.0%	0 0.0%	6 37.5%	0 0.0%	0.80%	16 100.0%	16 100.0%	16 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	777	31 100.0%	5 16.1%	4 12.9%	5 16.1%	5 16.1%	12 38.7%	0 0.0%	3.99%	31 100.0%	30 96.8%	30 100.0%	1 3.2%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	338	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0.89%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	4,468	69 100.0%	4 5.8%	2 2.9%	1 1.4%	7 10.1%	55 79.7%	0 0.0%	1.54%	69 100.0%	68 98.6%	68 100.0%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%
長野県		屋内消火栓設備	2,787	96 100.0%	19 19.8%	9 9.4%	3 3.1%	16 16.7%	49 51.0%	0 0.0%	3.44%	96 100.0%	86 89.6%	47 54.7%	9 9.4%	1 1.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,319	6 100.0%	2 33.3%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	2 33.3%	0 0.0%	0.45%	6 100.0%	4 66.7%	2 50.0%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	14,159	294 100.0%	59 20.1%	14 4.8%	26 8.8%	47 16.0%	148 50.3%	0 0.0%	2.08%	294 100.0%	280 95.2%	169 60.4%	12 4.1%	2 0.7%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	長野市消防局	屋内消火栓設備	492	6 100.0%	3 50.0%	1 16.7%	0 0.0%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	1.22%	6 100.0%	3 50.0%	3 100.0%	2 33.3%	1 16.7%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	306	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.33%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,851	20 100.0%	8 40.0%	3 15.0%	0 0.0%	1 5.0%	8 40.0%	0 0.0%	0.70%	20 100.0%	11 55.0%	11 100.0%	7 35.0%	2 10.0%	0 0.0%
	松本広域消防局	屋内消火栓設備	605	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	1 10.0%	1 10.0%	3 30.0%	0 0.0%	1.65%	10 100.0%	8 80.0%	8 100.0%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	276	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.36%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,229	14 100.0%	2 14.3%	1 7.1%	1 7.1%	2 14.3%	8 57.1%	0 0.0%	0.63%	14 100.0%	11 78.6%	11 100.0%	3 21.4%	0 0.0%	0 0.0%
	佐久広域連合消防本部	屋内消火栓設備	382	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	159	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,035	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	上田地域広域連合消防本部	屋内消火栓設備	222	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.45%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	152	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,568	8 100.0%	6 75.0%	1 12.5%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.51%	8 100.0%	8 100.0%	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,086	79 100.0%	14 17.7%	5 6.3%	2 2.5%	13 16.5%	45 57.0%	0 0.0%	7.27%	79 100.0%	75 94.9%	36 48.0%	4 5.1%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	426	4 100.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 50.0%	0 0.0%	0.94%	4 100.0%	3 75.0%	1 33.3%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,476	252 100.0%	43 17.1%	9 3.6%	24 9.5%	44 17.5%	132 52.4%	0 0.0%	4.60%	252 100.0%	250 99.2%	139 55.6%	2 0.8%	0 0.0%	0 0.0%
岐阜県		屋内消火栓設備	1,648	37 100.0%	4 10.8%	11 29.7%	3 8.1%	5 13.5%	14 37.8%	0 0.0%	2.25%	37 100.0%	32 86.5%	25 78.1%	4 10.8%	1 2.7%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,405	6 100.0%	2 33.3%	3 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 16.7%	0 0.0%	0.43%	6 100.0%	6 100.0%	3 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	12,051	152 100.0%	19 12.5%	34 22.4%	3 2.0%	31 20.4%	65 42.8%	0 0.0%	1.26%	152 100.0%	127 83.6%	102 80.3%	13 8.6%	12 7.9%	0 0.0%
	岐阜市消防本部	屋内消火栓設備	225	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	337	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.30%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,827	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.14%	4 100.0%	2 50.0%	2 100.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
	大垣消防組合消防本部	屋内消火栓設備	164	7 100.0%	0 0.0%	2 28.6%	0 0.0%	0 0.0%	5 71.4%	0 0.0%	4.27%	7 100.0%	6 85.7%	6 100.0%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	130	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.77%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,080	26 100.0%	1 3.8%	8 30.8%	0 0.0%	4 15.4%	13 50.0%	0 0.0%	2.41%	26 100.0%	18 69.2%	18 100.0%	4 15.4%	4 15.4%	0 0.0%
	可茂消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	130	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.54%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	120	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,014	3 100.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0.30%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,129	28 100.0%	3 10.7%	8 28.6%	3 10.7%	5 17.9%	9 32.1%	0 0.0%	2.48%	28 100.0%	24 85.7%	17 70.8%	3 10.7%	1 3.6%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	818	4 100.0%	1 25.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0.49%	4 100.0%	4 100.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	7,130	119 100.0%	13 10.9%	25 21.0%	3 2.5%	26 21.8%	52 43.7%	0 0.0%	1.67%	119 100.0%	105 88.2%	80 76.2%	6 5.0%	8 6.7%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
静岡県		屋内消火栓設備	2,520	17 100.0%	2 11.8%	3 17.6%	4 23.5%	6 35.3%	2 11.8%	0 0.0%	0.67%	17 100.0%	17 100.0%	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	2,123	5 100.0%	0 0.0%	2 40.0%	0 0.0%	2 40.0%	1 20.0%	0 0.0%	0.24%	5 100.0%	4 80.0%	4 100.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	19,955	70 100.0%	12 17.1%	11 15.7%	8 11.4%	13 18.6%	26 37.1%	0 0.0%	0.35%	70 100.0%	67 95.7%	66 98.5%	3 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
	静岡市消防局	屋内消火栓設備	497	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	静岡市消防局	スプリンクラー設備	519	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	静岡市消防局	自動火災報知設備	4,372	4 100.0%	3 75.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0.09%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	浜松市消防局	屋内消火栓設備	438	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	浜松市消防局	スプリンクラー設備	451	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	浜松市消防局	自動火災報知設備	3,578	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.14%	5 100.0%	4 80.0%	4 100.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
	富士市消防本部	屋内消火栓設備	108	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	富士市消防本部	スプリンクラー設備	148	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	富士市消防本部	自動火災報知設備	1,225	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	駿東伊豆消防本部	屋内消火栓設備	572	11 100.0%	0 0.0%	1 9.1%	4 36.4%	6 54.5%	0 0.0%	0 0.0%	1.92%	11 100.0%	11 100.0%	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	駿東伊豆消防本部	スプリンクラー設備	307	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0.98%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	駿東伊豆消防本部	自動火災報知設備	3,445	31 100.0%	1 3.2%	2 6.5%	4 12.9%	7 22.6%	17 54.8%	0 0.0%	0.90%	31 100.0%	31 100.0%	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	志太消防本部	屋内消火栓設備	142	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	志太消防本部	スプリンクラー設備	115	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	志太消防本部	自動火災報知設備	1,189	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.17%	2 100.0%	0 0.0%	0 –	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	富士山南東消防本部	屋内消火栓設備	103	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.97%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	富士山南東消防本部	スプリンクラー設備	89	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	富士山南東消防本部	自動火災報知設備	798	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.25%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	660	5 100.0%	2 40.0%	2 40.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0.76%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	スプリンクラー設備	494	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.40%	2 100.0%	1 50.0%	1 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	自動火災報知設備	5,348	26 100.0%	3 11.5%	8 30.8%	2 7.7%	5 19.2%	8 30.8%	0 0.0%	0.49%	26 100.0%	26 100.0%	25 96.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
愛知県		屋内消火栓設備	4,243	124 100.0%	40 32.3%	25 20.2%	11 8.9%	28 22.6%	20 16.1%	0 0.0%	2.92%	124 100.0%	115 92.7%	99 86.1%	9 7.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	4,320	29 100.0%	14 48.3%	11 37.9%	2 6.9%	2 6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0.67%	29 100.0%	28 96.6%	28 100.0%	1 3.4%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	33,998	395 100.0%	106 26.8%	65 16.5%	36 9.1%	78 19.7%	109 27.6%	1 0.3%	1.16%	395 100.0%	372 94.2%	329 88.4%	22 5.6%	1 0.3%	0 0.0%
	名古屋市消防局	屋内消火栓設備	1,724	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	名古屋市消防局	スプリンクラー設備	1,785	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	名古屋市消防局	自動火災報知設備	12,882	6 100.0%	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.05%	6 100.0%	5 83.3%	5 100.0%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	豊橋市消防本部	屋内消火栓設備	203	5 100.0%	0 0.0%	3 60.0%	1 20.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	2.46%	5 100.0%	4 80.0%	4 100.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	180	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.11%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,815	12 100.0%	4 33.3%	4 33.3%	2 16.7%	0 0.0%	2 16.7%	0 0.0%	0.66%	12 100.0%	11 91.7%	11 100.0%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%
	岡崎市消防本部	屋内消火栓設備	189	34 100.0%	22 64.7%	7 20.6%	0 0.0%	4 11.8%	1 2.9%	0 0.0%	17.99%	34 100.0%	31 91.2%	31 100.0%	3 8.8%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	153	11 100.0%	5 45.5%	5 45.5%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7.19%	11 100.0%	11 100.0%	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,646	41 100.0%	20 48.8%	14 34.1%	2 4.9%	4 9.8%	1 2.4%	0 0.0%	2.49%	41 100.0%	35 85.4%	35 100.0%	6 14.6%	0 0.0%	0 0.0%
	一宮市消防本部	屋内消火栓設備	124	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.81%	1 100.0%	0 0.0%	–	0 1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	226	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,300	6 100.0%	1 16.7%	3 50.0%	0 0.0%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0.46%	6 100.0%	5 83.3%	5 100.0%	1 16.7%	0 0.0%	0 0.0%
	春日井市消防本部	屋内消火栓設備	122	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	140	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,159	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	豊田市消防本部	屋内消火栓設備	240	14 100.0%	2 14.3%	4 28.6%	3 21.4%	3 21.4%	2 14.3%	0 0.0%	5.83%	14 100.0%	11 78.6%	11 100.0%	3 21.4%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	181	6 100.0%	3 50.0%	3 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3.31%	6 100.0%	6 100.0%	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,636	37 100.0%	3 8.1%	13 35.1%	4 10.8%	8 21.6%	9 24.3%	0 0.0%	2.26%	37 100.0%	32 86.5%	32 100.0%	4 10.8%	1 2.7%	0 0.0%
	知多中部広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	99	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.01%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	146	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	988	18 100.0%	2 11.1%	1 5.6%	0 0.0%	3 16.7%	12 66.7%	0 0.0%	1.82%	18 100.0%	18 100.0%	17 94.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	衣浦東部広域連合消防局	屋内消火栓設備	201	13 100.0%	5 38.5%	1 7.7%	1 7.7%	4 30.8%	2 15.4%	0 0.0%	6.47%	13 100.0%	13 100.0%	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	204	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.49%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,897	79 100.0%	24 30.4%	12 15.2%	18 22.8%	19 24.1%	6 7.6%	0 0.0%	4.16%	79 100.0%	73 92.4%	73 100.0%	6 7.6%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,341	55 100.0%	11 20.0%	9 16.4%	5 9.1%	16 29.1%	14 25.5%	0 0.0%	4.10%	55 100.0%	54 98.2%	38 70.4%	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,305	8 100.0%	4 50.0%	1 12.5%	1 12.5%	2 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.61%	8 100.0%	8 100.0%	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	10,675	196 100.0%	46 23.5%	18 9.2%	10 5.1%	42 21.4%	79 40.3%	1 0.5%	1.84%	196 100.0%	193 98.5%	151 78.2%	3 1.5%	0 0.0%	0 0.0%
三重県		屋内消火栓設備	1,371	48 100.0%	10 20.8%	11 22.9%	4 8.3%	15 31.3%	7 14.6%	1 2.1%	3.50%	48 100.0%	47 97.9%	46 97.9%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,295	15 100.0%	5 33.3%	4 26.7%	3 20.0%	2 13.3%	0 0.0%	1 6.7%	1.16%	15 100.0%	14 93.3%	13 92.9%	0 0.0%	1 6.7%	0 0.0%
		自動火災報知設備	9,584	225 100.0%	52 23.1%	16 7.1%	18 8.0%	54 24.0%	83 36.9%	2 0.9%	2.35%	225 100.0%	221 98.2%	211 95.5%	4 1.8%	0 0.0%	0 0.0%
	桑名市消防本部	屋内消火栓設備	135	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	2.22%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	176	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	871	9 100.0%	4 44.4%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	4 44.4%	0 0.0%	1.03%	9 100.0%	9 100.0%	6 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	四日市市消防本部	屋内消火栓設備	239	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.42%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	173	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.58%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,577	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	鈴鹿市消防本部	屋内消火栓設備	99	5 100.0%	2 40.0%	1 20.0%	1 20.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	5.05%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	126	5 100.0%	2 40.0%	3 60.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3.97%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	899	38 100.0%	1 2.6%	3 7.9%	2 5.3%	0 0.0%	32 84.2%	0 0.0%	4.23%	38 100.0%	38 100.0%	38 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	津市消防本部	屋内消火栓設備	231	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	6 60.0%	2 20.0%	1 10.0%	4.33%	10 100.0%	10 100.0%	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	245	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 50.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	1.63%	4 100.0%	3 75.0%	3 100.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,510	43 100.0%	7 16.3%	3 7.0%	6 14.0%	8 18.6%	19 44.2%	0 0.0%	2.85%	43 100.0%	43 100.0%	43 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	松阪地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	142	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	2.11%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	177	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.56%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,072	46 100.0%	32 69.6%	0 0.0%	1 2.2%	8 17.4%	5 10.9%	0 0.0%	4.29%	46 100.0%	42 91.3%	42 100.0%	4 8.7%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	525	26 100.0%	5 19.2%	9 34.6%	2 7.7%	6 23.1%	4 15.4%	0 0.0%	4.95%	26 100.0%	26 100.0%	25 96.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	398	4 100.0%	2 50.0%	0 0.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.01%	4 100.0%	4 100.0%	3 75.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,655	89 100.0%	8 9.0%	10 11.2%	8 9.0%	38 42.7%	23 25.8%	2 2.2%	2.44%	89 100.0%	89 100.0%	82 92.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
滋賀県		屋内消火栓設備	967	30 100.0%	11 36.7%	5 16.7%	1 3.3%	6 20.0%	6 20.0%	1 3.3%	3.10%	30 100.0%	25 83.3%	25 100.0%	5 16.7%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	842	5 100.0%	2 40.0%	1 20.0%	1 20.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.59%	5 100.0%	4 80.0%	4 100.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	7,352	73 100.0%	21 28.8%	7 9.6%	6 8.2%	20 27.4%	19 26.0%	0 0.0%	0.99%	73 100.0%	62 84.9%	62 100.0%	10 13.7%	0 0.0%	1 1.4%
	大津市消防局	屋内消火栓設備	176	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.57%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	193	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.52%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,419	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.07%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	湖南広域消防局	屋内消火栓設備	174	8 100.0%	7 87.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	4.60%	8 100.0%	3 37.5%	3 100.0%	5 62.5%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	180	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.11%	2 100.0%	1 50.0%	1 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,422	10 100.0%	7 70.0%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%	0.70%	10 100.0%	1 10.0%	1 100.0%	8 80.0%	0 0.0%	1 10.0%
	東近江行政組合消防本部	屋内消火栓設備	216	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	158	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,435	4 100.0%	1 25.0%	3 75.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.28%	4 100.0%	3 75.0%	3 100.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	401	21 100.0%	3 14.3%	5 23.8%	1 4.8%	6 28.6%	6 28.6%	0 0.0%	5.24%	21 100.0%	21 100.0%	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	311	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.64%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,076	58 100.0%	12 20.7%	2 3.4%	6 10.3%	20 34.5%	18 31.0%	0 0.0%	1.89%	58 100.0%	57 98.3%	57 100.0%	1 1.7%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
京都府		屋内消火栓設備	5,632	12 100.0%	7 58.3%	1 8.3%	1 8.3%	0 0.0%	3 25.0%	0 0.0%	0.21%	12 100.0%	9 75.0%	9 100.0%	3 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,453	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.07%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	12,574	38 100.0%	16 42.1%	1 2.6%	3 7.9%	4 10.5%	14 36.8%	0 0.0%	0.30%	38 100.0%	34 89.5%	33 97.1%	4 10.5%	0 0.0%	0 0.0%
	京都市消防局	屋内消火栓設備	5,053	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.04%	2 100.0%	1 50.0%	1 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	832	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	7,843	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.01%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	579	10 100.0%	5 50.0%	1 10.0%	1 10.0%	0 0.0%	3 30.0%	0 0.0%	1.73%	10 100.0%	8 80.0%	8 100.0%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	621	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.16%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	4,731	37 100.0%	15 40.5%	1 2.7%	3 8.1%	4 10.8%	14 37.8%	0 0.0%	0.78%	37 100.0%	33 89.2%	32 97.0%	4 10.8%	0 0.0%	0 0.0%
大阪府		屋内消火栓設備	7,006	85 (100.0%)	36 (42.4%)	12 (14.1%)	7 (8.2%)	11 (12.9%)	19 (22.4%)	0 (0.0%)	1.21%	85 (100.0%)	80 (94.1%)	71 (88.8%)	5 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,503	20 (100.0%)	9 (45.0%)	3 (15.0%)	6 (30.0%)	1 (5.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0.36%	20 (100.0%)	19 (95.0%)	18 (94.7%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	37,603	193 (100.0%)	73 (37.8%)	32 (16.6%)	18 (9.3%)	22 (11.4%)	48 (24.9%)	0 (0.0%)	0.51%	193 (100.0%)	176 (91.2%)	148 (84.1%)	17 (8.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大阪市消防局	屋内消火栓設備	3,530	35 (100.0%)	23 (65.7%)	6 (17.1%)	2 (5.7%)	4 (11.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.99%	35 (100.0%)	34 (97.1%)	34 (100.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,000	8 (100.0%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	16,368	45 (100.0%)	38 (84.4%)	1 (2.2%)	4 (8.9%)	1 (2.2%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0.27%	45 (100.0%)	42 (93.3%)	42 (100.0%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	堺市消防局	屋内消火栓設備	899	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.33%	3 100.0%	1 33.3%	1 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	566	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.18%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,274	7 100.0%	2 28.6%	1 14.3%	1 14.3%	3 42.9%	0 0.0%	0 0.0%	0.21%	7 100.0%	2 28.6%	2 100.0%	5 71.4%	0 0.0%	0 0.0%
	豊中市消防局	屋内消火栓設備	140	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.71%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	243	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.41%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,435	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.14%	2 100.0%	1 50.0%	1 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
	吹田市消防本部	屋内消火栓設備	278	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	206	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,253	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	高槻市消防本部	屋内消火栓設備	151	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	124	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,060	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	茨木市消防本部	屋内消火栓設備	109	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	137	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	971	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	八尾市消防本部	屋内消火栓設備	86	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	174	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	905	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	東大阪市消防局	屋内消火栓設備	406	14 100.0%	0 0.0%	1 7.1%	0 0.0%	3 21.4%	10 71.4%	0 0.0%	3.45%	14 100.0%	13 92.9%	13 100.0%	1 7.1%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	275	4 100.0%	1 25.0%	0 0.0%	3 75.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.45%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,013	42 100.0%	2 4.8%	7 16.7%	3 7.1%	9 21.4%	21 50.0%	0 0.0%	2.09%	42 100.0%	39 92.9%	38 97.4%	3 7.1%	0 0.0%	0 0.0%
	守口市門真市消防組合消防本部	屋内消火栓設備	159	4 100.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 50.0%	0 0.0%	2.52%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	171	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,129	16 100.0%	1 6.3%	0 0.0%	2 12.5%	1 6.3%	12 75.0%	0 0.0%	1.42%	16 100.0%	16 87.5%	16 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	枚方寝屋川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	363	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0.83%	3 100.0%	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	390	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.26%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,069	5 100.0%	1 20.0%	2 40.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 40.0%	0 0.0%	0.24%	5 100.0%	4 80.0%	2 50.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	屋内消火栓設備	87	7 100.0%	1 14.3%	4 57.1%	1 14.3%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	8.05%	7 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	131	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	476	25 100.0%	5 20.0%	16 64.0%	4 16.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5.25%	25 100.0%	25 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	泉州南広域消防本部	屋内消火栓設備	174	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 50.0%	3 50.0%	0 0.0%	3.45%	6 100.0%	6 100.0%	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	206	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.49%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,066	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 57.1%	3 42.9%	0 0.0%	0.66%	7 100.0%	7 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	624	12 100.0%	9 75.0%	0 0.0%	1 8.3%	0 0.0%	2 16.7%	0 0.0%	1.92%	12 100.0%	12 100.0%	12 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	880	4 100.0%	3 75.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.45%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,584	44 100.0%	23 52.3%	4 9.1%	4 9.1%	4 9.1%	9 20.5%	0 0.0%	0.79%	44 100.0%	40 90.9%	40 100.0%	4 9.1%	0 0.0%	0 0.0%
兵庫県		屋内消火栓設備	3,570	18 100.0%	6 33.3%	3 16.7%	2 11.1%	0 0.0%	7 38.9%	0 0.0%	0.50%	18 100.0%	14 77.8%	14 100.0%	3 16.7%	1 5.6%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	3,463	3 100.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.09%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	24,136	98 100.0%	37 37.8%	12 12.2%	8 8.2%	6 6.1%	34 34.7%	1 1.0%	0.41%	98 100.0%	94 95.9%	94 100.0%	2 2.0%	2 2.0%	0 0.0%
	神戸市消防局	屋内消火栓設備	1,419	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.14%	2 100.0%	0 0.0%	0 –	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,264	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.08%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	6,328	8 100.0%	7 87.5%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.13%	8 100.0%	6 75.0%	6 100.0%	2 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
	姫路市消防局	屋内消火栓設備	332	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.30%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	348	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.29%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,077	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	明石市消防本部	屋内消火栓設備	123	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.81%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	149	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,087	4 100.0%	3 75.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.37%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	西宮市消防局	屋内消火栓設備	112	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	184	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,418	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	尼崎市消防局	屋内消火栓設備	207	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.48%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	246	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.41%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,938	14 100.0%	11 78.6%	2 14.3%	1 7.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.72%	14 100.0%	14 100.0%	14 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	加古川市消防本部	屋内消火栓設備	145	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.69%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	157	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,228	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.08%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	宝塚市消防本部	屋内消火栓設備	92	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	108	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	706	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,140	12 100.0%	3 25.0%	0 0.0%	2 16.7%	0 0.0%	7 58.3%	0 0.0%	1.05%	12 100.0%	10 83.3%	10 100.0%	1 8.3%	1 8.3%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,007	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	8,354	69 100.0%	13 18.8%	8 11.6%	7 10.1%	6 8.7%	34 49.3%	1 1.4%	0.83%	69 100.0%	67 97.1%	67 100.0%	0 0.0%	2 2.9%	0 0.0%
奈良県		屋内消火栓設備	960	13 100.0%	4 30.8%	0 0.0%	1 7.7%	1 7.7%	7 53.8%	0 0.0%	1.35%	13 100.0%	11 84.6%	11 100.0%	1 7.7%	1 7.7%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	863	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0.35%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,971	33 100.0%	6 18.2%	9 27.3%	2 6.1%	3 9.1%	13 39.4%	0 0.0%	0.55%	33 100.0%	29 87.9%	29 100.0%	1 3.0%	3 9.1%	0 0.0%
	奈良市消防局	屋内消火栓設備	273	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1.10%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	242	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.41%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,680	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.18%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%
	奈良県広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	655	10 100.0%	4 40.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 60.0%	0 0.0%	1.53%	10 100.0%	9 90.0%	9 100.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	574	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.35%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,994	29 100.0%	6 20.7%	7 24.1%	1 3.4%	2 6.9%	13 44.8%	0 0.0%	0.73%	29 100.0%	27 93.1%	27 100.0%	1 3.4%	1 3.4%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	32	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	47	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	297	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.34%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
和歌山県		屋内消火栓設備	764	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0.39%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	902	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	5,671	25 100.0%	6 24.0%	6 24.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 52.0%	0 0.0%	0.44%	25 100.0%	21 84.0%	19 90.5%	4 16.0%	0 0.0%	0 0.0%
	和歌山市消防局	屋内消火栓設備	235	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	364	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,903	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	529	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0.57%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	538	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,768	25 100.0%	6 24.0%	6 24.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 52.0%	0 0.0%	0.66%	25 100.0%	21 84.0%	19 90.5%	4 16.0%	0 0.0%	0 0.0%
鳥取県		屋内消火栓設備	573	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.35%	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	511	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,764	12 100.0%	5 41.7%	4 33.3%	1 8.3%	0 0.0%	2 16.7%	0 0.0%	0.32%	12 100.0%	9 75.0%	5 55.6%	3 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	225	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.44%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	175	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,381	7 100.0%	3 42.9%	2 28.6%	0 0.0%	0 0.0%	2 28.6%	0 0.0%	0.51%	7 100.0%	5 71.4%	1 20.0%	2 28.6%	0 0.0%	0 0.0%
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	203	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	207	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,566	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.13%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	145	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.69%	1 100.0%	0 0.0%	– 0	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	129	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	817	3 100.0%	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.37%	3 100.0%	2 66.7%	2 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
島根県		屋内消火栓設備	884	11 100.0%	7 63.6%	3 27.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%	1.24%	11 100.0%	11 100.0%	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	604	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	4,416	49 100.0%	37 75.5%	6 12.2%	0 0.0%	4 8.2%	2 4.1%	0 0.0%	1.11%	49 100.0%	49 100.0%	47 95.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	松江市消防本部	屋内消火栓設備	195	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	206	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,332	4 100.0%	3 100.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.30%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	689	11 100.0%	7 63.6%	3 27.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%	1.60%	11 100.0%	11 100.0%	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	398	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,084	45 100.0%	34 75.6%	5 11.1%	0 0.0%	4 8.9%	2 4.4%	0 0.0%	1.46%	45 100.0%	45 100.0%	43 95.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
岡山県		屋内消火栓設備	2,262	23 100.0%	4 17.4%	7 30.4%	1 4.3%	3 13.0%	8 34.8%	0 0.0%	1.02%	23 100.0%	21 91.3%	19 90.5%	2 8.7%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,606	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.12%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	9,571	86 100.0%	17 19.8%	22 25.6%	2 2.3%	7 8.1%	38 44.2%	0 0.0%	0.90%	86 100.0%	85 98.8%	68 80.0%	1 1.2%	0 0.0%	0 0.0%
	岡山市消防局	屋内消火栓設備	1,320	9 100.0%	2 22.2%	3 33.3%	1 11.1%	2 22.2%	1 11.1%	0 0.0%	0.68%	9 100.0%	8 88.9%	8 100.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	679	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.15%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,729	20 100.0%	12 60.0%	4 20.0%	0 0.0%	2 10.0%	2 10.0%	0 0.0%	0.54%	20 100.0%	20 100.0%	20 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	倉敷市消防局	屋内消火栓設備	283	10 100.0%	1 10.0%	3 30.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 60.0%	0 0.0%	3.53%	10 100.0%	9 90.0%	7 77.8%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	355	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,263	56 100.0%	4 7.1%	16 28.6%	2 3.6%	3 5.4%	31 55.4%	0 0.0%	2.47%	56 100.0%	55 98.2%	38 69.1%	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%
	２０万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	659	4 100.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0.61%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	572	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.17%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,579	10 100.0%	1 10.0%	2 20.0%	0 0.0%	2 20.0%	5 50.0%	0 0.0%	0.28%	10 100.0%	10 100.0%	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
広島県		屋内消火栓設備	2,227	23 100.0%	3 13.0%	2 8.7%	0 0.0%	6 26.1%	12 52.2%	0 0.0%	1.03%	23 100.0%	21 91.3%	21 100.0%	2 8.7%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	2,259	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.09%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	14,935	105 100.0%	15 14.3%	14 13.3%	6 5.7%	19 18.1%	51 48.6%	0 0.0%	0.70%	105 100.0%	94 89.5%	89 94.7%	10 9.5%	1 1.0%	0 0.0%
	広島市消防局	屋内消火栓設備	900	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	1,020	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	6,190	5 100.0%	4 80.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.08%	5 100.0%	4 80.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
	呉市消防局	屋内消火栓設備	261	9 100.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	7 77.8%	0 0.0%	3.45%	9 100.0%	9 100.0%	9 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	154	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.30%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	1,230	29 100.0%	0 0.0%	2 6.9%	4 13.8%	6 20.7%	17 58.6%	0 0.0%	2.36%	29 100.0%	29 100.0%	29 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	東広島市消防局	屋内消火栓設備	125	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	2.40%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	179	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,047	19 100.0%	3 15.8%	8 42.1%	0 0.0%	2 10.5%	6 31.6%	0 0.0%	1.81%	19 100.0%	15 78.9%	14 93.3%	4 21.1%	0 0.0%	0 0.0%
	福山地区消防組合消防局	屋内消火栓設備	485	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.41%	2 100.0%	1 50.0%	1 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	402	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,874	10 100.0%	7 70.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 20.0%	1 10.0%	0 0.0%	0.35%	10 100.0%	7 70.0%	7 100.0%	2 20.0%	1 10.0%	0 0.0%
	２０万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	456	9 100.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	4 44.4%	4 44.4%	0 0.0%	1.97%	9 100.0%	8 88.9%	8 100.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	504	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,594	42 100.0%	1 2.4%	3 7.1%	2 4.8%	9 21.4%	27 64.3%	0 0.0%	1.17%	42 100.0%	39 92.9%	39 100.0%	3 7.1%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
山口県		屋内消火栓設備	912	5 100.0%	2 40.0%	2 40.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0.55%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,131	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	7,388	28 100.0%	6 21.4%	1 3.6%	0 0.0%	5 17.9%	16 57.1%	0 0.0%	0.38%	28 100.0%	27 96.4%	27 100.0%	1 3.6%	0 0.0%	0 0.0%
	下関市消防局	屋内消火栓設備	186	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	227	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,352	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	宇部・山陽小野田消防局	屋内消火栓設備	108	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.93%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	182	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,037	5 100.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 80.0%	0 0.0%	0.48%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	618	4 100.0%	2 50.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.65%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	722	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	4,999	23 100.0%	5 21.7%	1 4.3%	0 0.0%	5 21.7%	12 52.2%	0 0.0%	0.46%	23 100.0%	22 95.7%	22 100.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%
徳島県		屋内消火栓設備	722	24 100.0%	4 16.7%	2 8.3%	3 12.5%	5 20.8%	10 41.7%	0 0.0%	3.32%	24 100.0%	23 95.8%	20 87.0%	1 4.2%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	721	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0.42%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,171	74 100.0%	2 2.7%	11 14.9%	1 1.4%	10 13.5%	50 67.6%	0 0.0%	1.43%	74 100.0%	73 98.6%	61 83.6%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%
	徳島市消防局	屋内消火栓設備	303	11 100.0%	4 36.4%	1 9.1%	1 9.1%	1 9.1%	4 36.4%	0 0.0%	3.63%	11 100.0%	10 90.9%	10 100.0%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	261	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.38%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,133	36 100.0%	1 2.8%	1 2.8%	1 2.8%	6 16.7%	27 75.0%	0 0.0%	1.69%	36 100.0%	35 97.2%	35 100.0%	1 2.8%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	419	13 100.0%	0 0.0%	1 7.7%	2 15.4%	4 30.8%	6 46.2%	0 0.0%	3.10%	13 100.0%	13 100.0%	10 76.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	460	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0.43%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	3,038	38 100.0%	1 2.6%	10 26.3%	0 0.0%	4 10.5%	23 60.5%	0 0.0%	1.25%	38 100.0%	38 100.0%	26 68.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
香川県		屋内消火栓設備	885	18 100.0%	8 44.4%	1 5.6%	1 5.6%	1 5.6%	7 38.9%	0 0.0%	2.03%	18 100.0%	15 83.3%	15 100.0%	3 16.7%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	777	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.13%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,570	77 100.0%	29 37.7%	4 5.2%	1 1.3%	1 1.3%	40 51.9%	2 2.6%	1.38%	77 100.0%	70 90.9%	70 100.0%	7 9.1%	0 0.0%	0 0.0%
	高松市消防局	屋内消火栓設備	478	6 100.0%	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.26%	6 100.0%	6 100.0%	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	379	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,669	14 100.0%	14 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.52%	14 100.0%	14 100.0%	14 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	407	12 100.0%	2 16.7%	1 8.3%	1 8.3%	1 8.3%	7 58.3%	0 0.0%	2.95%	12 100.0%	9 75.0%	9 100.0%	3 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	398	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.25%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,901	63 100.0%	15 23.8%	4 6.3%	1 1.6%	1 1.6%	40 63.5%	2 3.2%	2.17%	63 100.0%	56 88.9%	56 100.0%	7 11.1%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
愛媛県		屋内消火栓設備	1,341	46 100.0%	6 13.0%	10 21.7%	11 23.9%	11 23.9%	8 17.4%	0 0.0%	3.43%	46 100.0%	43 93.5%	19 44.2%	3 6.5%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,405	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	8,308	175 100.0%	12 6.9%	19 10.9%	24 13.7%	38 21.7%	82 46.9%	0 0.0%	2.11%	175 100.0%	161 92.0%	75 46.6%	12 6.9%	2 1.1%	0 0.0%
	松山市消防局	屋内消火栓設備	593	4 100.0%	1 25.0%	1 25.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.67%	4 100.0%	2 50.0%	2 100.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	561	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,865	28 100.0%	4 14.3%	7 25.0%	2 7.1%	3 10.7%	12 42.9%	0 0.0%	0.98%	28 100.0%	17 60.7%	15 88.2%	10 35.7%	1 3.6%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	748	42 100.0%	5 11.9%	9 21.4%	10 23.8%	10 23.8%	8 19.0%	0 0.0%	5.61%	42 100.0%	41 97.6%	17 41.5%	1 2.4%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	844	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	5,443	147 100.0%	8 5.4%	12 8.2%	22 15.0%	35 23.8%	70 47.6%	0 0.0%	2.70%	147 100.0%	144 98.0%	60 41.7%	2 1.4%	1 0.7%	0 0.0%
高知県		屋内消火栓設備	721	12 100.0%	4 33.3%	2 16.7%	0 0.0%	2 16.7%	4 33.3%	0 0.0%	1.66%	12 100.0%	12 100.0%	12 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	670	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.30%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	4,388	84 100.0%	14 16.7%	7 8.3%	14 16.7%	29 34.5%	20 23.8%	0 0.0%	1.91%	84 100.0%	84 100.0%	84 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	高知市消防局	屋内消火栓設備	406	7 100.0%	3 42.9%	1 14.3%	0 0.0%	2 28.6%	1 14.3%	0 0.0%	1.72%	7 100.0%	7 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	272	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,041	67 100.0%	12 17.9%	5 7.5%	12 17.9%	27 40.3%	11 16.4%	0 0.0%	3.28%	67 100.0%	67 100.0%	67 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	315	5 100.0%	1 20.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 60.0%	0 0.0%	1.59%	5 100.0%	5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	398	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.50%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,347	17 100.0%	2 11.8%	2 11.8%	2 11.8%	2 11.8%	9 52.9%	0 0.0%	0.72%	17 100.0%	17 100.0%	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
福岡県		屋内消火栓設備	4,415	34 100.0%	11 32.4%	9 26.5%	1 2.9%	5 14.7%	7 20.6%	1 2.9%	0.77%	34 100.0%	33 97.1%	30 90.9%	1 2.9%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	4,178	5 100.0%	2 40.0%	3 60.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.12%	5 100.0%	4 80.0%	4 100.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	24,772	139 100.0%	51 36.7%	22 15.8%	13 9.4%	11 7.9%	38 27.3%	4 2.9%	0.56%	139 100.0%	134 96.4%	120 89.6%	2 1.4%	3 2.2%	0 0.0%
	北九州市消防局	屋内消火栓設備	756	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.13%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	948	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.11%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	5,137	27 100.0%	10 37.0%	6 22.2%	5 18.5%	3 11.1%	1 3.7%	2 7.4%	0.53%	27 100.0%	23 85.2%	23 100.0%	1 3.7%	3 11.1%	0 0.0%
	福岡市消防局	屋内消火栓設備	1,556	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,132	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	7,317	9 100.0%	7 77.8%	2 22.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.12%	9 100.0%	8 88.9%	8 100.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%
	春日・大野城・那珂川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	94	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	83	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	702	7 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1.00%	7 100.0%	7 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	久留米広域消防本部	屋内消火栓設備	589	11 100.0%	4 36.4%	2 18.2%	0 0.0%	2 18.2%	3 27.3%	0 0.0%	1.87%	11 100.0%	11 100.0%	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	372	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.27%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	2,245	46 100.0%	8 17.4%	6 13.0%	4 8.7%	5 10.9%	23 50.0%	0 0.0%	2.05%	46 100.0%	46 100.0%	46 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,420	21 100.0%	6 28.6%	6 28.6%	1 4.8%	3 14.3%	4 19.0%	1 4.8%	1.48%	21 100.0%	21 100.0%	18 85.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,643	3 100.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.18%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	9,371	50 100.0%	19 38.0%	8 16.0%	4 8.0%	3 6.0%	14 28.0%	2 4.0%	0.53%	50 100.0%	50 100.0%	36 72.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
佐賀県		屋内消火栓設備	726	9 100.0%	0 0.0%	2 22.2%	3 33.3%	1 11.1%	3 33.3%	0 0.0%	1.24%	9 100.0%	9 100.0%	9 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,024	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	5,028	43 100.0%	3 7.0%	5 11.6%	5 11.6%	5 11.6%	25 58.1%	0 0.0%	0.86%	43 100.0%	39 90.7%	39 100.0%	3 7.0%	1 2.3%	0 0.0%
	佐賀広域消防局	屋内消火栓設備	296	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	374	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,834	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.05%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	430	9 100.0%	0 0.0%	2 22.2%	3 33.3%	1 11.1%	3 33.3%	0 0.0%	2.09%	9 100.0%	9 100.0%	9 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	650	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,194	42 100.0%	3 7.1%	5 11.9%	4 9.5%	5 11.9%	25 59.5%	0 0.0%	1.31%	42 100.0%	39 92.9%	39 100.0%	3 7.1%	0 0.0%	0 0.0%
長崎県		屋内消火栓設備	1,208	11 100.0%	4 36.4%	2 18.2%	1 9.1%	1 9.1%	3 27.3%	0 0.0%	0.91%	11 100.0%	10 90.9%	10 100.0%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,399	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	8,822	60 100.0%	7 11.7%	3 5.0%	6 10.0%	14 23.3%	30 50.0%	0 0.0%	0.68%	60 100.0%	60 100.0%	60 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	長崎市消防局	屋内消火栓設備	459	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.22%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	458	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,825	4 100.0%	2 50.0%	0 0.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.14%	4 100.0%	4 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	佐世保市消防局	屋内消火栓設備	216	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.46%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	288	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,998	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.10%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	277	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.36%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	285	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,739	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	256	8 100.0%	3 37.5%	2 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 37.5%	0 0.0%	3.13%	8 100.0%	7 87.5%	7 100.0%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	368	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,260	53 100.0%	3 5.7%	2 3.8%	5 9.4%	13 24.5%	30 56.6%	0 0.0%	2.35%	53 100.0%	53 100.0%	53 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
熊本県		屋内消火栓設備	1,746	16 100.0%	0 0.0%	4 25.0%	0 0.0%	6 37.5%	6 37.5%	0 0.0%	0.92%	16 100.0%	10 62.5%	9 90.0%	2 12.5%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,896	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.05%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	12,010	81 100.0%	9 11.1%	10 12.3%	9 11.1%	17 21.0%	32 39.5%	4 4.9%	0.67%	81 100.0%	60 74.1%	37 61.7%	3 3.7%	0 0.0%	0 0.0%
	熊本市消防局	屋内消火栓設備	616	4 100.0%	0 0.0%	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	2 50.0%	0 0.0%	0.65%	4 100.0%	3 75.0%	3 100.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	644	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,974	8 100.0%	1 12.5%	3 37.5%	1 12.5%	2 25.0%	1 12.5%	0 0.0%	0.20%	8 100.0%	5 62.5%	5 100.0%	3 37.5%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,130	12 100.0%	0 0.0%	3 25.0%	0 0.0%	5 41.7%	4 33.3%	0 0.0%	1.06%	12 100.0%	7 58.3%	6 85.7%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,252	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.08%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	8,036	73 100.0%	8 11.0%	7 9.6%	8 11.0%	15 20.5%	31 42.5%	4 5.5%	0.91%	73 100.0%	55 75.3%	32 58.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
大分県		屋内消火栓設備	1,252	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.16%	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,245	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	7,142	47 100.0%	12 25.5%	4 8.5%	2 4.3%	12 25.5%	17 36.2%	0 0.0%	0.66%	47 100.0%	30 63.8%	19 63.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	大分市消防局	屋内消火栓設備	300	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	434	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,436	7 100.0%	6 85.7%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.29%	7 100.0%	7 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	952	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.21%	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	811	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	4,706	40 100.0%	6 15.0%	3 7.5%	2 5.0%	12 30.0%	17 42.5%	0 0.0%	0.85%	40 100.0%	23 57.5%	12 52.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
宮崎県		屋内消火栓設備	905	8 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0.88%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,299	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,904	37 (100.0%)	4 (10.8%)	5 (13.5%)	0 (0.0%)	6 (16.2%)	22 (59.5%)	0 (0.0%)	0.54%	37 (100.0%)	37 (100.0%)	37 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宮崎市消防局	屋内消火栓設備	352	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	526	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	2,875	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	553	8 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	1.45%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	773	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,029	37 (100.0%)	4 (10.8%)	5 (13.5%)	0 (0.0%)	6 (16.2%)	22 (59.5%)	0 (0.0%)	0.92%	37 (100.0%)	37 (100.0%)	37 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
鹿児島県		屋内消火栓設備	1,459	23 100.0%	4 17.4%	4 17.4%	2 8.7%	3 13.0%	10 43.5%	0 0.0%	1.58%	23 100.0%	23 100.0%	23 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,833	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.11%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	10,363	106 100.0%	12 11.3%	17 16.0%	12 11.3%	18 17.0%	47 44.3%	0 0.0%	1.02%	106 100.0%	106 100.0%	100 94.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

別紙３－１

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
	鹿児島市消防局	屋内消火栓設備	602	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.33%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	601	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	3,409	7 100.0%	3 42.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 57.1%	0 0.0%	0.21%	7 100.0%	7 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	857	21 100.0%	4 19.0%	4 19.0%	2 9.5%	2 9.5%	9 42.9%	0 0.0%	2.45%	21 100.0%	21 100.0%	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		スプリンクラー設備	1,232	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0.16%	2 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		自動火災報知設備	6,954	99 100.0%	9 9.1%	17 17.2%	12 12.1%	18 18.2%	43 43.4%	0 0.0%	1.42%	99 100.0%	99 100.0%	93 93.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
沖縄県		屋内消火栓設備	1,021	15 (100.0%)	7 (46.7%)	7 (46.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.47%	15 (100.0%)	14 (93.3%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,119	8 (100.0%)	4 (50.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.71%	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (100.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,942	150 (100.0%)	92 (61.3%)	34 (22.7%)	10 (6.7%)	10 (6.7%)	4 (2.7%)	0 (0.0%)	1.68%	150 (100.0%)	137 (91.3%)	131 (95.6%)	10 (6.7%)	3 (2.0%)	0 (0.0%)
	那覇市消防局	屋内消火栓設備	347	12 (100.0%)	6 (50.0%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.46%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	276	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,459	100 (100.0%)	74 (74.0%)	19 (19.0%)	5 (5.0%)	1 (1.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	4.07%	100 (100.0%)	98 (98.0%)	97 (99.0%)	2 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	674	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	843	6 (100.0%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.71%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,483	50 (100.0%)	18 (36.0%)	15 (30.0%)	5 (10.0%)	9 (18.0%)	3 (6.0%)	0 (0.0%)	0.77%	50 (100.0%)	39 (78.0%)	34 (87.2%)	8 (16.0%)	3 (6.0%)	0 (0.0%)
合計		屋内消火栓設備	99,153	1343 (100.0%)	358 (26.7%)	252 (18.8%)	117 (8.7%)	209 (15.6%)	403 (30.0%)	4 (0.3%)	1.35%	1343 (100.0%)	1236 (92.0%)	1101 (89.1%)	90 (6.7%)	11 (0.8%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	85,134	207 (100.0%)	92 (44.4%)	54 (26.1%)	31 (15.0%)	14 (6.8%)	15 (7.2%)	1 (0.5%)	0.24%	207 (100.0%)	186 (89.9%)	172 (92.5%)	20 (9.7%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	619,941	5068 (100.0%)	1202 (23.7%)	700 (13.8%)	389 (7.7%)	832 (16.4%)	1924 (38.0%)	21 (0.4%)	0.82%	5068 (100.0%)	4738 (93.5%)	4220 (89.1%)	245 (4.8%)	42 (0.8%)	1 (0.0%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。
（1）これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
（2）（1）以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※
※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。
注）重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。
※2 調査基準日は平成29年9月30日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。
※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16項イ）、（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物をいう。
※4 「義務対象物数」は、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。
※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である（立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。）。
※6 本調査は、平成29年9月30日を基準日とする。
※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

別紙３－２

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
北海道	屋内消火栓設備	18,067	387 100.0%	44 11.4%	58 15.0%	38 9.8%	51 13.2%	196 50.6%	0 0.0%	2.14%	387 100.0%	385 99.5%	331 86.0%	2 0.5%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	2,141	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.09%	2 100.0%	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	72,303	453 100.0%	51 11.3%	79 17.4%	41 9.1%	76 16.8%	206 45.5%	0 0.0%	0.63%	453 100.0%	451 99.6%	376 83.4%	2 0.4%	0 0.0%	0 0.0%
青森県	屋内消火栓設備	2,765	232 100.0%	45 19.4%	66 28.4%	36 15.5%	23 9.9%	62 26.7%	0 0.0%	8.39%	232 100.0%	231 99.6%	230 99.6%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	325	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	8,760	270 100.0%	46 17.0%	80 29.6%	47 17.4%	28 10.4%	69 25.6%	0 0.0%	3.08%	270 100.0%	267 98.9%	264 98.9%	3 1.1%	0 0.0%	0 0.0%
岩手県	屋内消火栓設備	4,259	112 100.0%	26 23.2%	15 13.4%	11 9.8%	28 25.0%	32 28.6%	0 0.0%	2.63%	112 100.0%	112 100.0%	108 96.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	65	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	10,569	119 100.0%	28 23.5%	13 10.9%	6 5.0%	25 21.0%	47 39.5%	0 0.0%	1.13%	119 100.0%	119 100.0%	111 93.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
宮城県	屋内消火栓設備	7,084	82 100.0%	12 14.6%	12 14.6%	7 8.5%	8 9.8%	43 52.4%	0 0.0%	1.16%	82 100.0%	81 98.8%	81 100.0%	1 1.2%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	341	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	20,166	96 100.0%	10 10.4%	9 9.4%	14 14.6%	10 10.4%	53 55.2%	0 0.0%	0.48%	96 100.0%	96 100.0%	96 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
秋田県	屋内消火栓設備	2,709	138 100.0%	8 5.8%	10 7.2%	14 10.1%	32 23.2%	74 53.6%	0 0.0%	5.09%	138 100.0%	138 100.0%	138 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	45	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	7,768	144 100.0%	13 9.0%	17 11.8%	7 4.9%	33 22.9%	74 51.4%	0 0.0%	1.85%	144 100.0%	144 100.0%	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
山形県	屋内消火栓設備	3,036	75 100.0%	18 24.0%	7 9.3%	6 8.0%	12 16.0%	32 42.7%	0 0.0%	2.47%	75 100.0%	74 98.7%	74 100.0%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	31	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	9,216	71 100.0%	14 19.7%	8 11.3%	6 8.5%	12 16.9%	31 43.7%	0 0.0%	0.77%	71 100.0%	70 98.6%	70 100.0%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%
福島県	屋内消火栓設備	5,010	203 100.0%	42 20.7%	20 9.9%	6 3.0%	28 13.8%	107 52.7%	0 0.0%	4.05%	203 100.0%	203 100.0%	185 91.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	68	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	15,589	212 100.0%	38 17.9%	16 7.5%	3 1.4%	29 13.7%	126 59.4%	0 0.0%	1.36%	212 100.0%	212 100.0%	187 88.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
茨城県	屋内消火栓設備	7,789	348 100.0%	19 5.5%	34 9.8%	45 12.9%	39 11.2%	211 60.6%	0 0.0%	4.47%	348 100.0%	336 96.6%	336 100.0%	12 3.4%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	176	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	24,698	420 100.0%	24 5.7%	39 9.3%	31 7.4%	59 14.0%	267 63.6%	0 0.0%	1.70%	420 100.0%	409 97.4%	409 100.0%	11 2.6%	0 0.0%	0 0.0%
栃木県	屋内消火栓設備	5,224	146 100.0%	6 4.1%	12 8.2%	16 11.0%	21 14.4%	91 62.3%	0 0.0%	2.79%	146 100.0%	145 99.3%	136 93.8%	0 0.0%	1 0.7%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	105	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	16,825	187 100.0%	5 2.7%	17 9.1%	13 7.0%	26 13.9%	126 67.4%	0 0.0%	1.11%	187 100.0%	185 98.9%	179 96.8%	1 0.5%	1 0.5%	0 0.0%
群馬県	屋内消火栓設備	6,634	366 100.0%	18 4.9%	29 7.9%	24 6.6%	92 25.1%	191 52.2%	12 3.3%	5.52%	366 100.0%	365 99.7%	304 83.3%	1 0.3%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	113	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	18,400	343 100.0%	18 5.2%	29 8.5%	21 6.1%	78 22.7%	181 52.8%	16 4.7%	1.86%	343 100.0%	342 99.7%	272 79.5%	1 0.3%	0 0.0%	0 0.0%

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
埼玉県	屋内消火栓設備	16,970	320 (100.0%)	43 (13.4%)	81 (25.3%)	30 (9.4%)	59 (18.4%)	106 (33.1%)	1 (0.3%)	1.89%	320 (100.0%)	313 (97.8%)	296 (94.6%)	7 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	870	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	53,680	287 (100.0%)	42 (14.6%)	79 (27.5%)	22 (7.7%)	42 (14.6%)	101 (35.2%)	1 (0.3%)	0.53%	287 (100.0%)	280 (97.6%)	273 (97.5%)	6 (2.1%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
千葉県	屋内消火栓設備	15,112	176 100.0%	14 8.0%	38 21.6%	19 10.8%	36 20.5%	69 39.2%	0 0.0%	1.16%	176 100.0%	170 96.6%	165 97.1%	5 2.8%	1 0.6%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	671	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	42,992	244 100.0%	20 8.2%	71 29.1%	25 10.2%	36 14.8%	92 37.7%	0 0.0%	0.57%	244 100.0%	238 97.5%	234 98.3%	5 2.0%	1 0.4%	0 0.0%
東京都	屋内消火栓設備	35,870	28 100.0%	10 35.7%	7 25.0%	7 25.0%	1 3.6%	3 10.7%	0 0.0%	0.08%	28 100.0%	22 78.6%	18 81.8%	6 21.4%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	6,775	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.04%	3 100.0%	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	128,914	75 100.0%	33 44.0%	19 25.3%	10 13.3%	6 8.0%	3 4.0%	4 5.3%	0.06%	75 100.0%	68 90.7%	52 76.5%	3 4.0%	0 0.0%	0 0.0%
神奈川県	屋内消火栓設備	24,252	86 100.0%	32 37.2%	34 39.5%	1 1.2%	4 4.7%	15 17.4%	0 0.0%	0.35%	86 100.0%	78 90.7%	69 88.5%	8 9.3%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	1,810	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.06%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	67,702	73 100.0%	24 32.9%	25 34.2%	4 5.5%	8 11.0%	12 16.4%	0 0.0%	0.11%	73 100.0%	70 95.9%	65 92.9%	3 4.1%	0 0.0%	0 0.0%
新潟県	屋内消火栓設備	7,490	375 100.0%	24 6.4%	47 12.5%	33 8.8%	82 21.9%	189 50.4%	0 0.0%	5.01%	375 100.0%	375 100.0%	366 97.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	111	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.90%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	22,018	391 100.0%	23 5.9%	46 11.8%	35 9.0%	82 21.0%	205 52.4%	0 0.0%	1.78%	391 100.0%	390 99.7%	372 95.4%	1 0.3%	0 0.0%	0 0.0%

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
富山県	屋内消火栓設備	3,862	79 100.0%	10 12.7%	10 12.7%	5 6.3%	19 24.1%	35 44.3%	0 0.0%	2.05%	79 100.0%	79 100.0%	78 98.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	74	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	11,250	96 100.0%	9 9.4%	3 3.1%	7 7.3%	17 17.7%	60 62.5%	0 0.0%	0.85%	96 100.0%	96 100.0%	95 99.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
石川県	屋内消火栓設備	3,529	170 100.0%	8 4.7%	23 13.5%	13 7.6%	13 7.6%	113 66.5%	0 0.0%	4.82%	170 100.0%	170 100.0%	133 78.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	42	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	11,002	180 100.0%	7 3.9%	24 13.3%	10 5.6%	7 3.9%	132 73.3%	0 0.0%	1.64%	180 100.0%	180 100.0%	148 82.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
福井県	屋内消火栓設備	2,793	70 100.0%	3 4.3%	6 8.6%	5 7.1%	15 21.4%	40 57.1%	1 1.4%	2.51%	70 100.0%	70 100.0%	70 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	26	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	8,507	72 100.0%	3 4.2%	10 13.9%	6 8.3%	10 13.9%	43 59.7%	0 0.0%	0.85%	72 100.0%	72 100.0%	72 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
山梨県	屋内消火栓設備	1,943	121 100.0%	13 10.7%	12 9.9%	21 17.4%	26 21.5%	49 40.5%	0 0.0%	6.23%	121 100.0%	121 100.0%	115 95.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	19	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	6,535	144 100.0%	10 6.9%	7 4.9%	18 12.5%	27 18.8%	82 56.9%	0 0.0%	2.20%	144 100.0%	144 100.0%	133 92.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
長野県	屋内消火栓設備	5,517	223 100.0%	30 13.5%	14 6.3%	18 8.1%	29 13.0%	132 59.2%	0 0.0%	4.04%	223 100.0%	211 94.6%	172 81.5%	10 4.5%	2 0.9%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	97	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1.03%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	16,278	248 100.0%	22 8.9%	14 5.6%	20 8.1%	43 17.3%	149 60.1%	0 0.0%	1.52%	248 100.0%	235 94.8%	182 77.4%	12 4.8%	1 0.4%	0 0.0%

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
岐阜県	屋内消火栓設備	7,161	798 100.0%	52 6.5%	99 12.4%	55 6.9%	105 13.2%	487 61.0%	0 0.0%	11.14%	798 100.0%	785 98.4%	540 68.8%	10 1.3%	3 0.4%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	86	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	21,153	1011 100.0%	56 5.5%	97 9.6%	54 5.3%	139 13.7%	665 65.8%	0 0.0%	4.78%	1011 100.0%	1000 98.9%	674 67.4%	11 1.1%	0 0.0%	0 0.0%
静岡県	屋内消火栓設備	11,588	477 100.0%	49 10.3%	45 9.4%	58 12.2%	142 29.8%	183 38.4%	0 0.0%	4.12%	477 100.0%	473 99.2%	449 94.9%	4 0.8%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	294	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	1.02%	3 100.0%	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	36,790	312 100.0%	48 15.4%	30 9.6%	32 10.3%	84 26.9%	118 37.8%	0 0.0%	0.85%	312 100.0%	308 98.7%	290 94.2%	4 1.3%	0 0.0%	0 0.0%
愛知県	屋内消火栓設備	26,045	1038 100.0%	78 7.5%	186 17.9%	194 18.7%	197 19.0%	367 35.4%	16 1.5%	3.99%	1038 100.0%	984 94.8%	813 82.6%	54 5.2%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	2,030	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	82,991	1056 100.0%	63 6.0%	166 15.7%	212 20.1%	189 17.9%	385 36.5%	41 3.9%	1.27%	1056 100.0%	1006 95.3%	821 81.6%	50 4.7%	0 0.0%	0 0.0%
三重県	屋内消火栓設備	5,315	330 100.0%	30 9.1%	63 19.1%	26 7.9%	71 21.5%	139 42.1%	1 0.3%	6.21%	330 100.0%	330 100.0%	188 57.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	169	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	17,329	386 100.0%	33 8.5%	56 14.5%	22 5.7%	71 18.4%	202 52.3%	2 0.5%	2.23%	386 100.0%	386 100.0%	217 56.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
滋賀県	屋内消火栓設備	5,143	183 100.0%	20 10.9%	23 12.6%	15 8.2%	28 15.3%	97 53.0%	0 0.0%	3.56%	183 100.0%	182 99.5%	140 76.9%	1 0.5%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	188	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	15,047	274 100.0%	24 8.8%	30 10.9%	31 11.3%	38 13.9%	151 55.1%	0 0.0%	1.82%	274 100.0%	274 100.0%	179 65.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
京都府	屋内消火栓設備	4,150	286 100.0%	39 13.6%	31 10.8%	19 6.6%	27 9.4%	167 58.4%	3 1.0%	6.89%	286 100.0%	234 81.8%	192 82.1%	52 18.2%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	384	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.26%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	26,734	309 100.0%	41 13.3%	35 11.3%	28 9.1%	22 7.1%	182 58.9%	1 0.3%	1.16%	309 100.0%	265 85.8%	204 77.0%	44 14.2%	0 0.0%	0 0.0%
大阪府	屋内消火栓設備	33,615	1737 (100.0%)	148 (8.5%)	150 (8.6%)	135 (7.8%)	228 (13.1%)	1048 (60.3%)	28 (1.6%)	5.17%	1737 (100.0%)	1719 (99.0%)	410 (23.9%)	4 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	4,352	20 (100.0%)	3 (15.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	2 (10.0%)	13 (65.0%)	0 (0.0%)	0.46%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	95,471	1917 (100.0%)	186 (9.7%)	152 (7.9%)	173 (9.0%)	217 (11.3%)	1115 (58.2%)	74 (3.9%)	2.01%	1917 (100.0%)	1861 (97.1%)	549 (29.5%)	5 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
兵庫県	屋内消火栓設備	16,632	203 100.0%	20 9.9%	16 7.9%	17 8.4%	20 9.9%	129 63.5%	1 0.5%	1.22%	203 100.0%	198 97.5%	196 99.0%	5 2.5%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	1,122	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	52,520	345 100.0%	13 3.8%	22 6.4%	16 4.6%	28 8.1%	266 77.1%	0 0.0%	0.66%	345 100.0%	342 99.1%	338 98.8%	3 0.9%	0 0.0%	0 0.0%
奈良県	屋内消火栓設備	3,438	227 100.0%	7 3.1%	51 22.5%	13 5.7%	31 13.7%	125 55.1%	0 0.0%	6.60%	227 100.0%	226 99.6%	226 100.0%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	35	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	2.86%	1 100.0%	0 0.0%	0 –	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	10,529	256 100.0%	6 2.3%	49 19.1%	7 2.7%	28 10.9%	166 64.8%	0 0.0%	2.43%	256 100.0%	255 99.6%	255 100.0%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%
和歌山県	屋内消火栓設備	2,638	114 100.0%	6 5.3%	47 41.2%	4 3.5%	12 10.5%	45 39.5%	0 0.0%	4.32%	114 100.0%	114 100.0%	113 99.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	167	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	8,430	145 100.0%	13 9.0%	59 40.7%	5 3.4%	16 11.0%	52 35.9%	0 0.0%	1.72%	145 100.0%	145 100.0%	143 98.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
鳥取県	屋内消火栓設備	1,830	68 100.0%	3 4.4%	13 19.1%	19 27.9%	19 27.9%	14 20.6%	0 0.0%	3.72%	68 100.0%	68 100.0%	55 80.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	22	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	5,560	101 100.0%	5 5.0%	23 22.8%	20 19.8%	26 25.7%	27 26.7%	0 0.0%	1.82%	101 100.0%	101 100.0%	72 71.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
島根県	屋内消火栓設備	1,900	20 100.0%	5 25.0%	3 15.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 60.0%	0 0.0%	1.05%	20 100.0%	20 100.0%	13 65.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	41	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	5,790	27 100.0%	4 14.8%	3 11.1%	0 0.0%	3 11.1%	17 63.0%	0 0.0%	0.47%	27 100.0%	27 100.0%	20 74.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
岡山県	屋内消火栓設備	7,721	438 100.0%	32 7.3%	33 7.5%	38 8.7%	44 10.0%	288 65.8%	3 0.7%	5.67%	438 100.0%	438 100.0%	174 39.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	244	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.41%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	16,769	496 100.0%	21 4.2%	49 9.9%	55 11.1%	48 9.7%	306 61.7%	17 3.4%	2.96%	496 100.0%	496 100.0%	202 40.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
広島県	屋内消火栓設備	9,408	591 100.0%	19 3.2%	45 7.6%	80 13.5%	86 14.6%	359 60.7%	2 0.3%	6.28%	591 100.0%	591 100.0%	417 70.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	638	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.16%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	20,151	688 100.0%	19 2.8%	63 9.2%	104 15.1%	86 12.5%	414 60.2%	2 0.3%	3.41%	688 100.0%	686 99.7%	495 72.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
山口県	屋内消火栓設備	4,618	22 100.0%	4 18.2%	2 9.1%	2 9.1%	2 9.1%	12 54.5%	0 0.0%	0.48%	22 100.0%	22 100.0%	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	148	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	13,662	19 100.0%	4 21.1%	3 15.8%	1 5.3%	3 15.8%	8 42.1%	0 0.0%	0.14%	19 100.0%	19 100.0%	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
徳島県	屋内消火栓設備	1,978	88 100.0%	6 6.8%	12 13.6%	1 1.1%	11 12.5%	58 65.9%	0 0.0%	4.45%	88 100.0%	88 100.0%	78 88.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	57	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	7,169	130 100.0%	9 6.9%	14 10.8%	2 1.5%	15 11.5%	90 69.2%	0 0.0%	1.81%	130 100.0%	130 100.0%	118 90.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
香川県	屋内消火栓設備	3,404	122 100.0%	17 13.9%	51 41.8%	1 0.8%	10 8.2%	39 32.0%	4 3.3%	3.58%	122 100.0%	122 100.0%	121 99.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	234	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0.43%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	10,203	177 100.0%	11 6.2%	36 20.3%	2 1.1%	21 11.9%	93 52.5%	14 7.9%	1.73%	177 100.0%	177 100.0%	170 96.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
愛媛県	屋内消火栓設備	4,886	349 100.0%	23 6.6%	36 10.3%	50 14.3%	79 22.6%	161 46.1%	0 0.0%	7.14%	349 100.0%	349 100.0%	87 24.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	282	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0.35%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	自動火災報知設備	13,947	380 100.0%	20 5.3%	28 7.4%	51 13.4%	87 22.9%	194 51.1%	0 0.0%	2.72%	380 100.0%	380 100.0%	98 25.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
高知県	屋内消火栓設備	1,865	43 100.0%	4 9.3%	6 14.0%	1 2.3%	5 11.6%	27 62.8%	0 0.0%	2.31%	43 100.0%	43 100.0%	40 93.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	66	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	5,794	50 100.0%	5 10.0%	5 10.0%	4 8.0%	6 12.0%	30 60.0%	0 0.0%	0.86%	50 100.0%	50 100.0%	41 82.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
福岡県	屋内消火栓設備	16,506	342 100.0%	43 12.6%	42 12.3%	20 5.8%	62 18.1%	172 50.3%	3 0.9%	2.07%	342 100.0%	339 99.1%	301 88.8%	2 0.6%	1 0.3%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	1,413	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	55,967	261 100.0%	31 11.9%	29 11.1%	21 8.0%	35 13.4%	144 55.2%	1 0.4%	0.47%	261 100.0%	259 99.2%	247 95.4%	0 0.0%	2 0.8%	0 0.0%

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
佐賀県	屋内消火栓設備	2,193	54 100.0%	10 18.5%	10 18.5%	5 9.3%	9 16.7%	20 37.0%	0 0.0%	2.46%	54 100.0%	49 90.7%	49 100.0%	3 5.6%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	35	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	7,001	80 100.0%	8 10.0%	12 15.0%	4 5.0%	7 8.8%	49 61.3%	0 0.0%	1.14%	80 100.0%	75 93.8%	74 98.7%	3 3.8%	1 1.3%	0 0.0%
長崎県	屋内消火栓設備	3,777	53 100.0%	6 11.3%	3 5.7%	3 5.7%	8 15.1%	33 62.3%	0 0.0%	1.40%	53 100.0%	53 100.0%	53 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	183	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	12,118	67 100.0%	5 7.5%	9 13.4%	3 4.5%	7 10.4%	43 64.2%	0 0.0%	0.55%	67 100.0%	67 100.0%	66 98.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
熊本県	屋内消火栓設備	4,512	134 100.0%	14 10.4%	31 23.1%	11 8.2%	23 17.2%	52 38.8%	3 2.2%	2.97%	134 100.0%	104 77.6%	54 51.9%	10 7.5%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	132	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	14,863	169 100.0%	13 7.7%	32 18.9%	11 6.5%	24 14.2%	84 49.7%	5 3.0%	1.14%	169 100.0%	138 81.7%	87 63.0%	8 4.7%	0 0.0%	0 0.0%
大分県	屋内消火栓設備	3,062	6 100.0%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 33.3%	2 33.3%	0 0.0%	0.20%	6 100.0%	6 100.0%	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	142	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	10,949	20 100.0%	4 20.0%	2 10.0%	0 0.0%	1 5.0%	13 65.0%	0 0.0%	0.18%	20 100.0%	20 100.0%	19 95.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
宮崎県	屋内消火栓設備	2,506	93 (100.0%)	25 (26.9%)	32 (34.4%)	4 (4.3%)	5 (5.4%)	27 (29.0%)	0 (0.0%)	3.71%	93 (100.0%)	93 (100.0%)	93 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	96	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	9,887	102 (100.0%)	28 (27.5%)	27 (26.5%)	2 (2.0%)	6 (5.9%)	39 (38.2%)	0 (0.0%)	1.03%	102 (100.0%)	102 (100.0%)	102 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率（%）	（参考）是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
鹿児島県	屋内消火栓設備	3,236	104 100.0%	9 8.7%	10 9.6%	16 15.4%	13 12.5%	56 53.8%	0 0.0%	3.21%	104 100.0%	102 98.1%	101 99.0%	2 1.9%	0 0.0%	0 0.0%
	スプリンクラー設備	165	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	14,967	174 100.0%	13 7.5%	13 7.5%	35 20.1%	23 13.2%	90 51.7%	0 0.0%	1.16%	174 100.0%	172 98.9%	170 98.8%	1 0.6%	0 0.0%	0 0.0%
沖縄県	屋内消火栓設備	2,574	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	155	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	自動火災報知設備	14,427	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.03%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	屋内消火栓設備	371,616	11,661 (100.0%)	1,098 (9.4%)	1,576 (13.5%)	1,143 (9.8%)	1,857 (15.9%)	5,909 (50.7%)	78 (0.7%)	3.14%	11,661 (100.0%)	11,414 (97.9%)	8,339 (73.1%)	203 (1.7%)	8 (0.1%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	26,785	37 (100.0%)	6 (16.2%)	6 (16.2%)	6 (16.2%)	2 (5.4%)	17 (45.9%)	0 (0.0%)	0.14%	37 (100.0%)	36 (97.3%)	14 (38.9%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	1,179,390	13,081 (100.0%)	1,123 (8.6%)	1,651 (12.6%)	1,241 (9.5%)	1,885 (14.4%)	7,003 (53.5%)	178 (1.4%)	1.11%	13,081 (100.0%)	12,813 (98.0%)	9,408 (73.4%)	179 (1.4%)	7 (0.1%)	0 (0.0%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。
（1）これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
（2）（1）以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※
※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。
注）重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。
※2 調査基準日は平成29年9月30日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。
※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16項イ）、（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。
※4 「義務対象物数」は、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。
※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である（立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。）。
※6 本調査は、平成29年9月30日を基準日とする。
※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。