

消防予第460号
平成30年7月6日

各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

殿

消防庁予防課長
(公印省略)

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について（通知）

「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査について」（平成30年3月29日付け消防予第252号。以下「252号通知」という。）により実施した「重大違反対象物の措置状況等調査表」の調査結果を別添のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

つきましては、下記に留意し、引き続き各消防本部における重大違反対象物の早期是正の徹底を図られますようお願いします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。以下同じ。）に対して、この旨周知していただきますようお願いします。また、貴都道府県内の市町村等における調査結果の詳細については、必要に応じ各市町村等における事務の参考となるよう情報共有いただきますようお願いします。

記

1 重大違反対象物に対する是正指導・是正措置

- (1) 重大な消防法令違反対象物に対しては、「重大な消防法令違反対象物に係る調査の結果について」（平成28年12月28日付け消防予第391号。以下「391号通知」という。）により、引き続き、是正指導を行うとともに時機を逸すことなく必要な是正措置を講じられたいこと。

<391号通知のポイント>

- (1) 履行期限・改修計画日が到来したにもかかわらず、未是正となっている重大違反対象物については、警告・命令等の上位措置に速やかに移行されたいこと。また、違反処理を一定期間留保する場合には、当該留保の理由を明確にされたいこと。
- (2) 履行期限・改修計画日は、立入検査標準マニュアル「9 報告内容の指導」を参考とし、適切に設定されたいこと。

なお、履行期限については、社会通念上可能と認められる最短の期限を定めることが適当であり、履行期限・改修計画日を著しく長期間に設定する場合は、極めて特殊な事例に限定されることから、その理由を明確にするとともに、履行・改修までの間、適切な安全担保措置を講じることが必要と考えられること。

(2) 「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について」(平成29年8月9日付け消防予第239号。以下「239号通知」という。)と比較して、覚知から長期間経過している重大違反対象物は減少しているものの、未だ多数となっていること。

また、上位措置への移行状況(警告に移行していない場合は、違反調査予定日)が具体的に定められていないものや長期に設定し、是正指導が停滞している状況となっていること。

このことを踏まえ、特に違反覚知から10年以上のものについては、早急に違反処理への移行を前提とした立入検査を実施し、違反調査を行われたいこと。

なお、上位措置への移行状況が具体的に定められていないものについて個別に調査を行うことを検討していること。

2 フォローアップ調査

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査については、引き続き、フォローアップ調査を実施する予定であること(次回調査基準日:平成30年9月30日現在。)。

3 その他

(1) 調査結果のフィードバックについては、239号通知別添2に示すとおりであること。

○平成31年度～

管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

○平成32年度～

管轄人口20万人以上の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

○平成34年度～

管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

※過去の調査結果は、消防庁ホームページ(<http://www.fdma.go.jp>)に掲載しており、本調査の結果についても同様に掲載する予定であること。

(2) 違反是正において疑義等が生じた際は、必要に応じて弁護士相談事業(平成30年3月20日付け消防予第78号通知参照)や違反是正支援アドバイザーハウス制度(平成30年4月27日付け消防予第345号通知参照)を積極的に活用されたいこと。

なお、個別具体的な重大違反対象物に対する違反処理のため、違反是正支援アドバイザーハウスの派遣を検討する場合は、消防庁予防課まで相談されたいこと。

目 次

別紙 1 重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）	1
別紙 2-1 重大違反対象物の状況（特定防火対象物／防火対象物別）	2
別紙 2-2 重大違反対象物の状況（非特定防火対象物／防火対象物別）	12
別紙 3-1 重大違反対象物の状況（特定防火対象物／消防用設備等別）	14
別紙 3-2 重大違反対象物の状況（非特定防火対象物／消防用設備等別）	38

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について(概要)

重大違反対象物数(特定用途) ※ 前回調査基準日(H29.3.31) 今回調査基準日 (H30.3.31)

別紙1


<前回調査結果との比較>

調査回	重大違反対象物数	違反覚知からの経過年数						(参考)是正指導・是正措置の状況等						
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	
		A	C(C/C)	D(D/C)	E(E/C)	F(F/C)	G(G/C)	H(H/C)	I(I/C)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)
今回	合計	5,035 (100.0%)	1,335 (26.5%)	870 (17.3%)	410 (8.1%)	739 (14.7%)	1,669 (33.1%)	12 (0.2%)	5,035 (100.0%)	4,597 (91.3%)	3,977 (86.5%)	362 (7.2%)	75 (1.5%)	1 (0.0%)
前回	合計	7,247 (100.0%)	1,449 (20.0%)	1,151 (15.9%)	625 (8.6%)	1,244 (17.2%)	2,654 (36.6%)	124 (1.7%)	7,247 (100.0%)	6,909 (95.3%)	6,108 (88.4%)	295 (4.1%)	41 (0.6%)	2 (0.0%)

<前回調査結果との比較>

<覚知から10年以上の措置状況>

	重大違反対象物数	違反覚知から10年以上の対象物数(不明含む)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数			違反調査実施対象物数	違反調査予定日を定めている数	警告対象物数	命令・告発対象物数
				違反調査実施対象物数	違反調査予定日を定めている数	警告対象物数				
全国	5,035 (100.0%)	1,681 (33.1%)	1,681 (100.0%)	1,540 (91.6%)	117 (7.6%)	1,266 (75.3%)	108 (6.4%)	33 (2.0%)		



重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警報前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(M+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)	
北海道		218 (100.0%)	44 (20.2%)	28 (12.8%)	20 (9.2%)	31 (14.2%)	95 (43.6%)	0 (0.0%)	218 (100.0%)	206 (94.5%)	166 (80.6%)	8 (3.7%)	4 (1.8%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	9 (17.0%)	44 (83.0%)	262 (100.0%)	88 (33.6%)	174 (66.4%)
	札幌市消防局	13 (100.0%)	10 (76.9%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	8 (61.5%)	8 (100.0%)	3 (23.1%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	4 (28.6%)	10 (71.4%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	3 (30.0%)
	旭川市消防本部	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (20.0%)	1 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	とかち広域消防局	14 (100.0%)	9 (64.3%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	14 (85.7%)	12 (100.0%)	2 (14.3%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	21 (76.2%)	16 (100.0%)	5 (23.8%)
	20万人未満消防本部 合計	186 (100.0%)	21 (11.3%)	21 (11.3%)	20 (10.8%)	31 (16.7%)	93 (50.0%)	0 (0.0%)	186 (100.0%)	182 (97.8%)	142 (78.0%)	3 (1.6%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	4 (16.0%)	21 (84.0%)	228 (100.0%)	63 (27.6%)	165 (72.4%)
青森県		130 (100.0%)	31 (23.8%)	12 (9.2%)	23 (17.7%)	24 (18.5%)	40 (30.8%)	0 (0.0%)	130 (100.0%)	121 (93.1%)	119 (98.3%)	8 (6.2%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	53 (63.1%)	31 (36.9%)	166 (100.0%)	67 (40.4%)	99 (59.6%)
	青森地域広域事務組合消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	45 (93.8%)	3 (6.3%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	0 (0.0%)
	弘前地区消防事務組合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	18 (100.0%)	14 (77.8%)	4 (22.2%)
	20万人未満消防本部 合計	119 (100.0%)	25 (21.0%)	12 (10.1%)	21 (17.6%)	23 (19.3%)	38 (31.9%)	0 (0.0%)	119 (100.0%)	115 (96.6%)	115 (100.0%)	3 (2.5%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	5 (16.7%)	25 (83.3%)	119 (100.0%)	25 (21.0%)	94 (79.0%)
岩手県		89 (100.0%)	15 (16.9%)	14 (15.7%)	6 (6.7%)	18 (20.2%)	36 (40.4%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)	84 (94.4%)	61 (72.6%)	4 (4.5%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	1 (6.3%)	15 (93.8%)	99 (100.0%)	25 (25.3%)	74 (74.7%)
	盛岡地区広域消防組合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	87 (100.0%)	14 (16.1%)	13 (14.9%)	6 (6.9%)	18 (20.7%)	36 (41.4%)	0 (0.0%)	87 (100.0%)	82 (94.3%)	59 (72.0%)	4 (4.6%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	1 (6.7%)	14 (93.3%)	97 (100.0%)	24 (24.7%)	73 (75.3%)
宮城県		35 (100.0%)	15 (42.9%)	10 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (5.7%)	8 (22.9%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	29 (82.9%)	29 (100.0%)	5 (14.3%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	6 (28.6%)	15 (71.4%)	42 (100.0%)	22 (52.4%)	20 (47.6%)
	仙台市消防局	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	大崎地域広域行政事務組合消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	20万人未満消防本部 合計	29 (100.0%)	12 (41.4%)	8 (27.8%)	0 (0.0%)	2 (6.9%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	25 (86.2%)	25 (100.0%)	3 (10.3%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	5 (29.4%)	12 (70.6%)	36 (100.0%)	19 (52.8%)	17 (47.2%)
秋田県		115 (100.0%)	16 (13.9%)	15 (13.0%)	9 (7.8%)	19 (16.5%)	56 (48.7%)	0 (0.0%)	115 (100.0%)	107 (93.0%)	107 (100.0%)	7 (6.1%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	3 (15.8%)	16 (84.2%)	158 (100.0%)	59 (37.3%)	99 (62.7%)
	秋田市消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	16 (100.0%)	12 (75.0%)	4 (25.0%)
	20万人未満消防本部 合計	109 (100.0%)	14 (12.8%)	15 (13.8%)	7 (6.4%)	19 (17.4%)	54 (49.5%)	0 (0.0%)	109 (100.0%)	104 (95.4%)	104 (100.0%)	5 (4.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	2 (12.5%)	14 (87.5%)	142 (100.0%)	47 (33.1%)	95 (66.9%)
山形県		51 (100.0%)	15 (29.4%)	9 (17.6%)	3 (5.9%)	9 (17.6%)	15 (29.4%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)	48 (94.1%)	47 (97.9%)	3 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	5 (25.0%)	15 (75.0%)	47 (100.0%)	11 (23.4%)	36 (76.6%)
	山形市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	50 (100.0%)	14 (28.0%)	9 (18.0%)	3 (6.0%)	9 (18.0%)	15 (30.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	48 (96.0%)	47 (97.9%)	2 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	5 (26.3%)	14 (73.7%)	47 (100.0%)	11 (23.4%)	36 (76.6%)
福島県		174 (100.0%)	45 (25.9%)	51 (29.3%)	4 (2.3%)	14 (8.0%)	60 (34.5%)	0 (0.0%)	174 (100.0%)	149 (85.6%)	149 (100.0%)	23 (13.2%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)	59 (100.0%)	14 (23.7%)	14 (76.3%)	45 (100.0%)	223 (42.2%)	94 (57.8%)
	福島市消防本部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)		
福島県	いわき市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (50.0%)	1 (0.0%)	0 (100.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (50.0%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (100.0%)	5 (80.0%)	4 (20.0%)	1 (100.0%)	9 (90.0%)	1 (10.0%)		
	郡山地方広域消防組合消防本部	31 (100.0%)	7 (22.6%)	4 (12.9%)	0 (0.0%)	4 (12.9%)	16 (51.6%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	12 (38.7%)	12 (100.0%)	18 (58.1%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	66 (100.0%)	42 (63.6%)	24 (36.4%)	
	20万人未満消防本部 合計	135 (100.0%)	37 (27.4%)	47 (34.8%)	4 (3.0%)	10 (7.4%)	37 (27.4%)	0 (0.0%)	135 (100.0%)	134 (99.3%)	134 (100.0%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	46 (19.6%)	9 (80.4%)	37 (100.0%)	135 (27.4%)	37 (72.6%)	98 (27.4%)	
茨城県		227 (100.0%)	45 (19.8%)	40 (17.6%)	22 (9.7%)	36 (15.9%)	84 (37.0%)	0 (0.0%)	227 (100.0%)	212 (93.4%)	208 (98.1%)	15 (6.6%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	62 (27.4%)	17 (72.6%)	45 (100.0%)	297 (38.7%)	115 (61.3%)	182 (100.0%)	
	水戸市消防本部	29 (100.0%)	6 (20.7%)	10 (34.5%)	1 (3.4%)	3 (10.3%)	9 (31.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	28 (96.6%)	28 (100.0%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	14 (57.1%)	8 (42.9%)	6 (100.0%)	65 (64.6%)	42 (35.4%)	23 (100.0%)	
	つくば市消防本部	24 (100.0%)	3 (12.5%)	1 (4.2%)	7 (29.2%)	11 (45.8%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	24 (100.0%)	22 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	37 (100.0%)	16 (43.2%)	21 (56.8%)	
	茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部	13 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	13 (50.0%)	13 (50.0%)	
	稻敷広域消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	160 (100.0%)	36 (22.5%)	20 (12.5%)	13 (8.1%)	22 (13.8%)	69 (43.1%)	0 (0.0%)	160 (100.0%)	147 (91.9%)	145 (98.6%)	13 (8.1%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	40 (10.0%)	4 (10.0%)	36 (90.0%)	166 (100.0%)	42 (25.3%)	124 (74.7%)	
栃木県		80 (100.0%)	13 (16.3%)	17 (21.3%)	9 (11.3%)	8 (10.0%)	33 (41.3%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)	80 (100.0%)	80 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	14 (7.1%)	1 (92.9%)	13 (100.0%)	84 (20.2%)	17 (79.8%)	67 (100.0%)	
	宇都宮市消防局	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	1 -	0 -	0 -	
	那須地区消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	77 (100.0%)	12 (15.6%)	17 (22.1%)	9 (11.7%)	8 (10.4%)	31 (40.3%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	77 (100.0%)	77 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	13 (7.7%)	1 (92.3%)	12 (100.0%)	81 (19.8%)	16 (80.2%)	65 (100.0%)	
群馬県		61 (100.0%)	21 (34.4%)	14 (23.0%)	2 (3.3%)	7 (11.5%)	17 (27.9%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)	54 (88.5%)	47 (87.0%)	7 (11.5%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	29 (27.6%)	8 (72.4%)	21 (100.0%)	123 (67.5%)	83 (32.5%)	40 (100.0%)	
	前橋市消防局	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	4 (75.0%)	3 (25.0%)	1 (100.0%)	18 (83.3%)	15 (16.7%)	3 (100.0%)	
	高崎市等広域消防局	18 (100.0%)	8 (44.4%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	15 (83.3%)	15 (83.3%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	9 (11.1%)	1 (88.9%)	8 (100.0%)	29 (65.5%)	19 (34.5%)	10 (100.0%)	
	伊勢崎市消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (85.7%)	2 (85.7%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	5 (22.2%)	2 (77.8%)	3 (100.0%)	26 (100.0%)	26 (0.0%)	0 (0.0%)	
	太田市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	1 (100.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	34 (100.0%)	8 (23.5%)	11 (32.4%)	1 (2.9%)	4 (11.8%)	10 (29.4%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	33 (97.1%)	28 (84.8%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	8 (0.0%)	0 (100.0%)	8 (100.0%)	41 (36.6%)	15 (63.4%)	26 (100.0%)	
埼玉県		146 (100.0%)	43 (29.5%)	27 (18.5%)	15 (10.3%)	29 (19.9%)	32 (21.9%)	0 (0.0%)	146 (100.0%)	119 (81.5%)	108 (90.8%)	22 (15.1%)	5 (3.4%)	0 (0.0%)	79 (100.0%)	36 (45.6%)	43 (54.4%)	207 (100.0%)	104 (50.2%)	103 (49.8%)	
	さいたま市消防局	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	
	川口市消防局	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)	
	春日都市消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	
	上尾市消防本部	6 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	6 (83.3%)	5 (16.7%)	1 (100.0%)	18 (72.2%)	13 (27.8%)	5 (27.8%)	
	越谷市消防本部	14 (100.0%)	2 (14.3%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	7 (50.0%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	24 (100.0%)	12 (50.0%)	12 (50.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)		
埼玉県	埼玉県南西部消防本部	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	16 (80.0%)	4 (20.0%)	18 (100.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	
	入間東部地区事務組合消防本部	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	6 (50.0%)	6 (50.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	
	川越地区消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	埼玉県央広域消防本部	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	埼玉西部消防局	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	3 (66.7%)	2 (33.3%)	1 (25.0%)	
	埼玉東部消防組合	10 (100.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (50.0%)	5 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	6 (85.7%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	24 (75.0%)	18 (25.0%)	6 (100.0%)	
	草加八潮消防局	8 (100.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (62.5%)	5 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	77 (100.0%)	14 (18.2%)	11 (14.3%)	13 (16.9%)	19 (24.7%)	20 (26.0%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	72 (93.5%)	70 (97.2%)	5 (6.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	3 (17.6%)	14 (82.4%)	87 (100.0%)	24 (27.6%)	63 (72.4%)	
	千葉県	286 (100.0%)	91 (31.8%)	41 (14.3%)	10 (3.5%)	28 (9.8%)	116 (40.6%)	0 (0.0%)	286 (100.0%)	263 (92.0%)	260 (98.9%)	21 (7.3%)	2 (0.7%)	0 (0.0%)	118 (100.0%)	27 (22.9%)	91 (77.1%)	333 (100.0%)	138 (41.4%)	195 (58.6%)	
	千葉市消防局	6 (100.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)	16 (100.0%)	14 (87.5%)	2 (12.5%)	
千葉県	市川市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	船橋市消防局	15 (100.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	4 (26.7%)	9 (60.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	8 (53.3%)	8 (100.0%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	58 (100.0%)	44 (75.0%)	14 (24.1%)	
	松戸市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	柏市消防局	13 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	12 (92.3%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	11 (45.8%)	13 (54.2%)	
	市原市消防局	33 (100.0%)	25 (75.8%)	6 (18.2%)	1 (3.0%)	0 (3.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	9 (26.5%)	25 (73.5%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)	
	佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	216 (100.0%)	60 (27.8%)	23 (10.6%)	7 (3.2%)	20 (9.3%)	106 (49.1%)	0 (0.0%)	216 (100.0%)	205 (94.9%)	202 (98.5%)	10 (4.6%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	70 (100.0%)	10 (14.3%)	60 (85.7%)	206 (100.0%)	50 (24.3%)	156 (75.7%)	
	東京都	136 (100.0%)	65 (47.8%)	47 (34.6%)	16 (11.8%)	7 (5.1%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	136 (100.0%)	119 (87.5%)	118 (99.2%)	15 (11.0%)	2 (1.5%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)	33 (33.7%)	65 (66.3%)	130 (100.0%)	59 (45.4%)	71 (54.6%)	
	東京消防庁	135 (100.0%)	65 (48.1%)	47 (34.8%)	16 (11.9%)	6 (4.4%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	135 (100.0%)	118 (87.4%)	118 (100.0%)	15 (11.1%)	2 (1.5%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)	33 (33.7%)	65 (66.3%)	129 (100.0%)	59 (45.7%)	70 (54.3%)	
	20万人未満消防本部 合計	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
神奈川県		89 (100.0%)	40 (44.9%)	26 (29.2%)	9 (10.1%)	9 (5.6%)	5 (0.0%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)	72 (80.9%)	70 (97.2%)	12 (13.5%)	5 (5.6%)	0 (0.0%)	65 (100.0%)	25 (38.5%)	40 (61.5%)	110 (100.0%)	61 (55.5%)	49 (44.5%)	
	横浜市消防局	18 (100.0%)	10 (55.6%)	7 (38.9%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	12 (66.7%)	12 (100.0%)	5 (27.8%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	5 (33.3%)	10 (66.7%)	22 (100.0%)	14 (63.6%)	8 (36.4%)	
	川崎市消防局	8 (100.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	6 (85.7%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	8 (83.3%)	5 (100.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	
	相模原市消防局	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	4 (100.0%)	4 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	
	横須賀市消防局	13 (100.0%)	8 (61.5%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	9 (69.2%)	9 (100.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	9 (52.9%)	8 (47.1%)	24 (100.0%)	19 (79.2%)	5 (20.8%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)		
千葉県	平塚市消防本部	20 (100.0%)	1 (5.0%)	9 (45.0%)	6 (30.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	22 (13.6%)	3 (86.4%)		
	藤沢市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)		
	小田原市消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	4 (50.0%)	2 (50.0%)		
	茅ヶ崎市消防本部	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 0	0 0		
	厚木市消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	9 (77.8%)	7 (22.2%)			
	大和市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)		
	20万人未満消防本部 合計	19 (100.0%)	11 (57.9%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)	1 (5.3%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	18 (94.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	4 (26.7%)	11 (73.3%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)		
新潟県		92 (100.0%)	9 (9.8%)	17 (18.5%)	5 (5.4%)	15 (16.3%)	46 (50.0%)	0 (0.0%)	92 (100.0%)	88 (95.7%)	88 (100.0%)	3 (3.3%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	6 (40.0%)	9 (60.0%)	119 (100.0%)	36 (30.3%)	83 (69.7%)	
	新潟市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)		
	長岡市消防本部	9 (100.0%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	5 (100.0%)	3 (33.3%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	23 (100.0%)	15 (65.2%)	8 (34.8%)	
	上越地域消防事務組合消防本部	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 0	0 0		
	20万人未満消防本部 合計	81 (100.0%)	6 (7.4%)	14 (17.3%)	5 (6.2%)	15 (18.5%)	41 (50.6%)	0 (0.0%)	81 (100.0%)	81 (100.0%)	81 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	2 (25.0%)	6 (75.0%)	94 (100.0%)	19 (20.2%)	75 (79.8%)		
富山県		35 (100.0%)	10 (28.6%)	7 (20.0%)	1 (2.9%)	6 (17.1%)	11 (31.4%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	31 (100.0%)	6 (19.4%)	25 (80.6%)		
	富山市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)		
	20万人未満消防本部 合計	33 (100.0%)	9 (27.3%)	7 (21.2%)	1 (3.0%)	6 (18.2%)	10 (30.3%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	30 (100.0%)	6 (20.0%)	24 (80.0%)		
石川県		104 (100.0%)	8 (7.7%)	10 (9.6%)	17 (16.3%)	28 (26.9%)	41 (39.4%)	0 (0.0%)	104 (100.0%)	102 (98.1%)	76 (74.5%)	1 (1.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)	135 (100.0%)	39 (28.9%)	96 (71.1%)	
	金沢市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	
	20万人未満消防本部 合計	102 (100.0%)	7 (6.9%)	10 (9.8%)	16 (15.7%)	28 (27.5%)	41 (40.2%)	0 (0.0%)	102 (100.0%)	101 (99.0%)	75 (74.3%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)	126 (100.0%)	31 (24.6%)	95 (75.4%)		
福井県		37 (100.0%)	5 (13.5%)	4 (10.8%)	7 (18.9%)	12 (32.4%)	9 (24.3%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	32 (86.5%)	31 (96.9%)	4 (10.8%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	47 (31.9%)	15 (68.1%)		
	福井市消防局	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 0	0 0		
	20万人未満消防本部 合計	37 (100.0%)	5 (13.5%)	4 (10.8%)	7 (18.9%)	12 (32.4%)	9 (24.3%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	32 (86.5%)	31 (96.9%)	4 (10.8%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	47 (31.9%)	15 (68.1%)		
山梨県		89 (100.0%)	23 (25.8%)	9 (10.1%)	6 (6.7%)	11 (12.4%)	40 (44.9%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)	85 (95.5%)	85 (100.0%)	4 (4.5%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	18 (43.9%)	23 (56.1%)	118 (100.0%)	52 (44.1%)	66 (55.9%)		
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	18 (100.0%)	14 (77.8%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	17 (94.4%)	17 (100.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	13 (48.1%)	14 (51.9%)	28 (100.0%)	24 (85.7%)	4 (14.3%)		
	20万人未満消防本部 合計	71 (100.0%)	9 (12.7%)	9 (12.7%)	4 (5.6%)	10 (14.1%)	39 (54.9%)	0 (0.0%)	71 (100.0%)	68 (95.8%)	68 (100.0%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	5 (35.7%)	9 (64.3%)	90 (100.0%)	28 (31.1%)	62 (68.9%)		
長野県		287 (100.0%)	37 (12.9%)	19 (6.6%)	18 (6.3%)	51 (17.8%)	161 (56.1%)	1 (0.3%)	287 (100.0%)	278 (96.9%)	138 (49.6%)	4 (1.4%)	5 (1.7%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	9 (19.6%)	37 (80.4%)	359 (100.0%)	109 (30.4%)	250 (69.6%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)		
長野県	長野市消防局	14 (100.0%)	4 (28.6%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	8 (57.1%)	2 (14.3%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)	47 (100.0%)	37 (78.7%)	10 (21.3%)		
	松本広域消防局	9 (100.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	33 (100.0%)	26 (78.8%)	7 (21.2%)	
	佐久広域連合消防本部	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	上田地域広域連合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	14 (93.3%)	1 (6.7%)	
	20万人未満消防本部 合計	257 (100.0%)	25 (9.7%)	13 (5.1%)	16 (6.2%)	51 (19.8%)	151 (58.8%)	1 (0.4%)	257 (100.0%)	255 (99.2%)	120 (47.1%)	2 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	1 (3.8%)	25 (96.2%)	264 (100.0%)	32 (12.1%)	232 (87.9%)	
岐阜県		118 (100.0%)	24 (20.3%)	32 (27.1%)	4 (3.4%)	18 (15.3%)	40 (33.9%)	0 (0.0%)	118 (100.0%)	89 (75.4%)	88 (98.9%)	14 (11.9%)	15 (12.7%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)	15 (38.5%)	24 (61.5%)	268 (100.0%)	174 (64.9%)	94 (35.1%)	
	岐阜市消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	
	大垣消防組合消防本部	20 (100.0%)	1 (5.0%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	11 (55.0%)	11 (100.0%)	3 (15.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	67 (71.6%)	48 (28.4%)	19 (28.4%)	
	可茂消防事務組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	94 (100.0%)	19 (20.2%)	27 (28.7%)	4 (4.3%)	16 (17.0%)	28 (29.8%)	0 (0.0%)	94 (100.0%)	76 (80.9%)	75 (98.7%)	10 (10.6%)	8 (8.5%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	7 (26.9%)	19 (73.1%)	190 (100.0%)	115 (60.5%)	75 (39.5%)	
静岡県		93 (100.0%)	24 (25.8%)	4 (4.3%)	12 (12.9%)	21 (22.6%)	32 (34.4%)	0 (0.0%)	93 (100.0%)	85 (91.4%)	80 (94.1%)	6 (6.5%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	9 (27.3%)	24 (72.7%)	123 (100.0%)	54 (43.9%)	69 (56.1%)	
	静岡市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	
	浜松市消防局	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	7 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	
	富士市消防本部	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
	駿東伊豆消防本部	35 (100.0%)	7 (20.0%)	0 (0.0%)	6 (17.1%)	9 (25.7%)	13 (37.1%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	34 (97.1%)	34 (100.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	61 (100.0%)	33 (54.1%)	28 (45.9%)	
愛知県	志太広域事務組合志太消防本部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	4 (40.0%)	6 (60.0%)	
	富士山南東消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	3 (66.7%)	2 (33.3%)	
	20万人未満消防本部 合計	42 (100.0%)	8 (19.0%)	3 (7.1%)	4 (9.5%)	9 (21.4%)	18 (42.9%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)	41 (97.6%)	37 (90.2%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	44 (22.7%)	10 (77.3%)	34 (77.3%)	
		345 (100.0%)	110 (31.9%)	53 (15.4%)	30 (8.7%)	54 (15.7%)	97 (28.1%)	1 (0.3%)	345 (100.0%)	311 (90.1%)	246 (79.1%)	5 (8.4%)	0 (1.4%)	0 (0.0%)	225 (100.0%)	115 (51.1%)	110 (48.9%)	583 (100.0%)	348 (59.7%)	235 (40.3%)	
	名古屋市消防局	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	
福井県	豊橋市消防本部	7 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (40.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	15 (100.0%)	11 (73.3%)	4 (26.7%)	
	岡崎市消防本部	10 (100.0%)	2 (20.0%)	5 (50.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	7 (100.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)	41 (95.3%)	2 (4.7%)	71 (100.0%)	63 (88.7%)	8 (11.3%)	
	一宮市消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	19 (94.7%)	18 (5.3%)	1 (5.3%)	
	春日井市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	2 (18.2%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	
	豊田市消防本部	25 (100.0%)	5 (20.0%)	10 (40.0%)	2 (8.0%)	3 (12.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	19 (76.0%)	19 (100.0%)	4 (16.0%)	2 (8.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	19 (79.2%)	5 (20.8%)	108 (100.0%)	88 (81.5%)	20 (18.5%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物のは正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)		
愛知県	知多中部広域事務組合消防本部	21 (100.0%)	4 (19.0%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	3 (14.3%)	11 (52.4%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	25 (32.0%)	8 (68.0%)		
	衣浦東部広域連合消防局	46 (100.0%)	23 (50.0%)	4 (8.7%)	8 (17.4%)	8 (17.4%)	3 (6.5%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	34 (73.9%)	34 (100.0%)	9 (19.6%)	3 (6.5%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)	20 (46.5%)	23 (53.5%)	82 (100.0%)	59 (72.0%)	23 (28.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	226 (100.0%)	65 (28.8%)	31 (13.7%)	13 (5.8%)	39 (17.3%)	77 (34.1%)	1 (0.4%)	226 (100.0%)	217 (96.0%)	157 (72.4%)	9 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	85 (100.0%)	20 (23.5%)	65 (76.5%)	257 (100.0%)	96 (37.4%)	161 (62.6%)	
三重県		189 (100.0%)	42 (22.2%)	25 (13.2%)	15 (7.9%)	47 (24.9%)	58 (30.7%)	2 (1.1%)	189 (100.0%)	179 (94.7%)	167 (93.3%)	7 (3.7%)	3 (1.6%)	0 (0.0%)	92 (100.0%)	50 (54.3%)	42 (45.7%)	275 (100.0%)	128 (46.5%)	147 (53.5%)	
	桑名市消防本部	7 (100.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	
	四日市市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	
	鈴鹿市消防本部	33 (100.0%)	9 (27.3%)	4 (12.1%)	3 (9.1%)	1 (3.0%)	16 (48.5%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	2 (18.2%)	9 (81.8%)	62 (100.0%)	38 (61.3%)	24 (38.7%)	
	津市消防本部	20 (100.0%)	5 (25.0%)	2 (10.0%)	2 (10.0%)	4 (20.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	19 (95.0%)	19 (100.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	14 (73.7%)	5 (26.3%)	62 (100.0%)	47 (75.8%)	15 (24.2%)	
	松阪地区広域消防組合消防本部	19 (100.0%)	12 (63.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	10 (52.6%)	10 (100.0%)	6 (31.6%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	25 (67.6%)	12 (32.4%)	15 (100.0%)	8 (53.3%)	7 (46.7%)	
	20万人未満消防本部 合計	109 (100.0%)	14 (12.8%)	17 (15.6%)	9 (8.3%)	37 (33.9%)	30 (27.5%)	2 (1.8%)	109 (100.0%)	109 (91.7%)	100 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	8 (36.4%)	14 (63.6%)	125 (100.0%)	30 (24.0%)	95 (76.0%)	
滋賀県		83 (100.0%)	27 (32.5%)	13 (32.5%)	4 (15.7%)	21 (4.8%)	18 (25.3%)	0 (21.7%)	83 (100.0%)	64 (77.1%)	64 (100.0%)	18 (21.7%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)	29 (51.8%)	27 (48.2%)	95 (100.0%)	39 (41.1%)	56 (58.9%)	
	大津市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	7 (77.8%)	2 (22.2%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	湖南広域消防局	13 (100.0%)	11 (84.6%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	2 (15.4%)	2 (100.0%)	10 (76.9%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	21 (65.6%)	11 (34.4%)	19 (100.0%)	17 (89.5%)	2 (10.5%)	
	東近江行政組合消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	3 (66.7%)	2 (33.3%)	1 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	65 (100.0%)	12 (18.5%)	10 (15.4%)	4 (6.2%)	21 (32.3%)	18 (27.7%)	0 (0.0%)	65 (100.0%)	59 (90.8%)	59 (100.0%)	6 (9.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	1 (7.7%)	12 (92.3%)	72 (100.0%)	19 (26.4%)	53 (73.6%)	
京都府		14 (100.0%)	7 (50.0%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	12 (63.2%)	7 (36.8%)	56 (100.0%)	49 (87.5%)	7 (12.5%)	
	京都市消防局	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	1 -	0 -		
	20万人未満消防本部 合計	14 (100.0%)	7 (50.0%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	14 (85.7%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	12 (63.2%)	7 (36.8%)	55 (100.0%)	48 (87.3%)	7 (12.7%)	
大阪府		218 (100.0%)	90 (41.3%)	54 (24.8%)	18 (8.3%)	20 (9.2%)	36 (16.5%)	0 (0.0%)	218 (100.0%)	197 (90.4%)	190 (96.4%)	18 (8.3%)	3 (1.4%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	12 (28.6%)	36 (71.4%)	90 (100.0%)	299 (57.2%)	171 (42.8%)	
	大阪市消防局	83 (100.0%)	51 (61.4%)	24 (28.9%)	6 (7.2%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)	77 (92.8%)	77 (100.0%)	6 (7.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)	17 (25.0%)	51 (75.0%)	102 (100.0%)	70 (68.6%)	32 (31.4%)	
	堺市消防局	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	3 (30.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	3 (30.0%)	3 (100.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	12 (100.0%)	4 (33.3%)	8 (66.7%)	
	豊中市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	吹田市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	
	高槻市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	
	茨木市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)		
八尾市消防本部	八尾市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (50.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	30 (93.3%)	28 (6.7%)			
	東大阪市消防局	30 (100.0%)	1 (3.3%)	8 (26.7%)	2 (6.7%)	7 (23.3%)	12 (40.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	28 (93.3%)	28 (100.0%)	1 (3.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	50 (42.0%)	21 (58.0%)		
	守口市門真市消防組合消防本部	11 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	16 (31.3%)	5 (68.8%)		
	枚方寝屋川消防組合消防本部	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)		
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)		
	泉州南広域消防本部	13 (100.0%)	5 (38.5%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	20 (60.0%)	12 (40.0%)		
	20万人未満消防本部 合計	56 (100.0%)	27 (48.2%)	16 (28.6%)	4 (7.1%)	3 (5.4%)	6 (10.7%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)	52 (92.9%)	49 (94.2%)	3 (5.4%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	11 (28.9%)	27 (71.1%)	48 (100.0%)	19 (39.6%)	29 (60.4%)	
	兵庫県	107 (100.0%)	46 (43.0%)	16 (15.0%)	10 (9.3%)	4 (3.7%)	31 (29.0%)	0 (0.0%)	107 (100.0%)	99 (92.5%)	98 (99.0%)	6 (5.6%)	2 (1.9%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)	22 (32.4%)	46 (67.6%)	113 (100.0%)	52 (46.0%)	61 (54.0%)	
神戸市消防局	神戸市消防局	12 (100.0%)	11 (91.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	2 (15.4%)	11 (84.6%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	
	姫路市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
	尼崎市消防局	21 (100.0%)	13 (61.9%)	7 (33.3%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	2 (13.3%)	13 (86.7%)	23 (100.0%)	15 (65.2%)	8 (34.8%)	
	明石市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	
	西宮市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
	加古川市消防本部	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	
	宝塚市消防本部	- (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
	20万人未満消防本部 合計	67 (100.0%)	16 (23.9%)	7 (10.4%)	9 (13.4%)	4 (6.0%)	31 (46.3%)	0 (0.0%)	67 (100.0%)	63 (94.0%)	62 (98.4%)	3 (4.5%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	11 (40.7%)	16 (59.3%)	77 (100.0%)	26 (33.8%)	51 (66.2%)	
奈良県	奈良市消防局	15 (100.0%)	7 (46.7%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	13 (86.7%)	13 (100.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	7 (50.0%)	51 (50.0%)	43 (84.3%)	8 (15.7%)		
	奈良県広域消防組合消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	11 (81.8%)	9 (18.2%)		
	20万人未満消防本部 合計	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	和歌山県	27 (100.0%)	9 (33.3%)	8 (29.6%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	9 (33.3%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	22 (81.5%)	18 (81.8%)	5 (18.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	4 (30.8%)	9 (69.2%)	25 (100.0%)	7 (28.0%)	18 (72.0%)	
鳥取県	和歌山市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	25 (100.0%)	7 (28.0%)	8 (32.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	9 (36.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	20 (80.0%)	16 (80.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	4 (36.4%)	7 (63.6%)	25 (100.0%)	7 (28.0%)	18 (72.0%)	
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	12 (100.0%)	8 (66.7%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	10 (100.0%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	6 (42.9%)	8 (57.1%)	12 (100.0%)	8 (66.7%)	4 (33.3%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)		
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	4 (50.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (33.3%)	1 (100.0%)	7 (57.1%)	4 (42.9%)	3 (42.9%)	
島根県		47 (100.0%)	33 (70.2%)	8 (17.0%)	0 (0.0%)	4 (8.5%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	47 (93.6%)	44 (95.5%)	42 (6.4%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	51 (60.7%)	33 (39.3%)	29 (100.0%)	15 (51.7%)	14 (48.3%)	
	松江市消防本部	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	6 -	6 -	0 -	7 -	7 -	0 -	
	20万人未満消防本部 合計	47 (100.0%)	33 (70.2%)	8 (17.0%)	0 (0.0%)	4 (8.5%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	47 (93.6%)	44 (95.5%)	42 (6.4%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)	45 (57.7%)	33 (42.3%)	22 (100.0%)	8 (36.4%)	14 (63.6%)	
岡山県		86 (100.0%)	26 (30.2%)	30 (34.9%)	3 (3.5%)	6 (7.0%)	21 (24.4%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	86 (93.0%)	80 (66.3%)	53 (7.0%)	6 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	9 (25.7%)	26 (74.3%)	112 (100.0%)	52 (46.4%)	60 (53.6%)	
	岡山市消防局	16 (100.0%)	7 (43.8%)	4 (25.0%)	2 (12.5%)	1 (6.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	16 (87.5%)	14 (100.0%)	14 (12.5%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	8 (53.3%)	7 (46.7%)	18 (100.0%)	9 (50.0%)	9 (50.0%)	
	倉敷市消防局	32 (100.0%)	8 (25.0%)	19 (59.4%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	32 (87.5%)	28 (3.6%)	1 (12.5%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	50 (100.0%)	26 (52.0%)	24 (48.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	38 (100.0%)	11 (28.9%)	7 (18.4%)	1 (2.6%)	4 (10.5%)	15 (39.5%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	38 (100.0%)	38 (100.0%)	38 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	44 (38.6%)	17 (61.4%)	27 (61.4%)	
広島県		94 (100.0%)	18 (19.1%)	19 (20.2%)	1 (1.1%)	14 (14.9%)	42 (44.7%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	94 (93.6%)	88 (97.7%)	86 (5.3%)	5 (0.0%)	0 (1.1%)	25 (100.0%)	7 (28.0%)	18 (72.0%)	121 (100.0%)	45 (37.2%)	76 (62.8%)	
	広島市消防局	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	
	呉市消防局	38 (100.0%)	9 (23.7%)	9 (23.7%)	0 (0.0%)	5 (13.2%)	15 (39.5%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	38 (94.7%)	36 (100.0%)	36 (5.3%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	44 (100.0%)	15 (34.1%)	29 (65.9%)	
	東広島市消防局	10 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	10 (80.0%)	8 (87.5%)	7 (20.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	15 (60.0%)	10 (40.0%)	
	福山地区消防組合消防局	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	5 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	
	20万人未満消防本部 合計	38 (100.0%)	3 (7.9%)	5 (13.2%)	1 (2.6%)	7 (18.4%)	22 (57.9%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	38 (97.4%)	37 (97.3%)	36 (2.6%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	48 (100.0%)	13 (27.1%)	35 (72.9%)	
		13 (100.0%)	3 (23.1%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	13 (84.6%)	11 (100.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	32 (100.0%)	22 (68.8%)	10 (31.3%)	
山口県	下関市消防局	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	宇部・山陽小野田消防局	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	
	20万人未満消防本部 合計	11 (100.0%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	26 (100.0%)	18 (69.2%)	8 (30.8%)	
徳島県		79 (100.0%)	5 (6.3%)	7 (8.9%)	8 (10.1%)	8 (64.6%)	51 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (94.9%)	75 (80.0%)	60 (5.1%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	97 (100.0%)	23 (23.7%)	74 (76.3%)		
	徳島市消防局	31 (100.0%)	5 (16.1%)	1 (3.2%)	1 (3.2%)	3 (9.7%)	21 (67.7%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	31 (87.1%)	27 (100.0%)	4 (12.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	45 (100.0%)	19 (42.2%)	26 (57.8%)	
	20万人未満消防本部 合計	48 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (12.5%)	7 (14.6%)	5 (10.4%)	30 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	48 (68.8%)	33 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	4 (7.7%)	48 (92.3%)	
香川県		123 (100.0%)	25 (20.3%)	41 (33.3%)	9 (7.3%)	3 (2.4%)	41 (33.3%)	4 (3.3%)	123 (100.0%)	109 (88.6%)	108 (99.1%)	13 (10.6%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	13 (34.2%)	25 (65.8%)	183 (100.0%)	85 (46.4%)	98 (53.6%)	
	高松市消防局	53 (100.0%)	16 (30.2%)	29 (54.7%)	5 (9.4%)	1 (1.9%)	2 (3.8%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	48 (90.6%)	48 (100.0%)	4 (7.5%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	13 (44.8%)	16 (55.2%)	111 (100.0%)	74 (66.7%)	37 (33.3%)	
	20万人未満消防本部 合計	70 (100.0%)	9 (12.9%)	12 (17.1%)	4 (5.7%)	2 (2.9%)	39 (55.7%)	4 (5.7%)	70 (100.0%)	61 (87.1%)	60 (98.4%)	9 (12.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	72 (100.0%)	11 (15.3%)	61 (84.7%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(M+N)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)		
愛媛県	松山市消防局	180 (100.0%)	26 (14.4%)	17 (9.4%)	29 (16.1%)	39 (21.7%)	69 (38.3%)	0 (0.0%)	180 (100.0%)	169 (93.9%)	69 (40.8%)	8 (4.4%)	3 (1.7%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	1 (3.7%)	26 (96.3%)	112 (100.0%)	112 (42.1%)	154 (57.9%)	
		21 (100.0%)	7 (33.3%)	6 (28.6%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	6 (28.6%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	16 (76.2%)	9 (56.3%)	2 (9.5%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	94 (85.1%)	80 (14.9%)	14 (14.9%)	
		159 (100.0%)	19 (11.9%)	11 (6.9%)	28 (17.6%)	38 (23.9%)	63 (39.6%)	0 (0.0%)	159 (100.0%)	153 (96.2%)	60 (39.2%)	6 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	1 (5.0%)	19 (95.0%)	172 (100.0%)	32 (18.6%)	140 (81.4%)	
高知県	高知市消防局	66 (100.0%)	8 (12.1%)	6 (9.1%)	6 (9.1%)	29 (43.9%)	17 (25.8%)	0 (0.0%)	66 (100.0%)	65 (98.5%)	65 (100.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3 (27.3%)	8 (72.7%)	111 (100.0%)	53 (47.7%)	58 (52.3%)	
		46 (100.0%)	6 (13.0%)	6 (13.0%)	2 (4.3%)	25 (54.3%)	7 (15.2%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	45 (97.8%)	45 (100.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	2 (25.0%)	6 (75.0%)	87 (100.0%)	47 (54.0%)	40 (46.0%)	
		20 (100.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	4 (20.0%)	10 (50.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	24 (100.0%)	6 (25.0%)	18 (75.0%)	
福岡県	北九州市消防局	116 (100.0%)	54 (46.6%)	24 (20.7%)	7 (6.0%)	10 (8.6%)	20 (17.2%)	1 (0.9%)	116 (100.0%)	111 (95.7%)	98 (88.3%)	4 (3.4%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	106 (100.0%)	52 (49.1%)	54 (50.9%)	175 (100.0%)	113 (64.6%)	62 (35.4%)	
		18 (100.0%)	6 (33.3%)	5 (27.8%)	2 (11.1%)	2 (11.1%)	2 (11.1%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)	16 (88.9%)	16 (100.0%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	9 (60.0%)	6 (40.0%)	28 (100.0%)	16 (57.1%)	12 (42.9%)	
		8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	19 (70.4%)	8 (29.6%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	
		8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	7 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	15 (65.2%)	8 (34.8%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	
		24 (100.0%)	9 (37.5%)	4 (16.7%)	1 (4.2%)	3 (12.5%)	7 (29.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	22 (91.7%)	22 (100.0%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	62 (100.0%)	47 (75.8%)	15 (24.2%)	
		58 (100.0%)	23 (39.7%)	15 (25.9%)	4 (6.9%)	5 (8.6%)	11 (19.0%)	0 (0.0%)	58 (100.0%)	58 (100.0%)	45 (77.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	8 (25.8%)	23 (74.2%)	73 (100.0%)	38 (52.1%)	35 (47.9%)	
佐賀県	佐賀広域消防局	46 (100.0%)	19 (41.3%)	5 (10.9%)	2 (4.3%)	7 (15.2%)	13 (28.3%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	34 (73.9%)	31 (91.2%)	12 (26.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	77 (64.9%)	50 (35.1%)	27 (35.1%)	
		0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)		
		46 (100.0%)	19 (41.3%)	5 (10.9%)	2 (4.3%)	7 (15.2%)	13 (28.3%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	34 (73.9%)	31 (91.2%)	12 (26.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	76 (64.5%)	49 (35.5%)	27 (35.5%)	
長崎県	長崎市消防局	48 (100.0%)	6 (12.5%)	3 (6.3%)	4 (8.3%)	14 (29.2%)	21 (43.8%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	48 (100.0%)	43 (89.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	4 (40.0%)	6 (60.0%)	76 (100.0%)	34 (44.7%)	42 (55.3%)	
		3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
		2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
		6 (100.0%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)	
		37 (100.0%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	4 (10.8%)	12 (32.4%)	20 (54.1%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	37 (100.0%)	34 (91.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (33.3%)	62 (100.0%)	26 (41.9%)	36 (58.1%)	
熊本県	熊本市消防局	89 (100.0%)	11 (12.4%)	10 (11.2%)	11 (12.4%)	14 (15.7%)	40 (44.9%)	3 (3.4%)	89 (100.0%)	85 (95.5%)	41 (48.2%)	4 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	5 (31.3%)	5 (68.8%)	101 (100.0%)	23 (22.8%)	78 (77.2%)	
		5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	13 (100.0%)	9 (69.2%)	4 (30.8%)	
		84 (100.0%)	10 (11.9%)	9 (10.7%)	10 (11.9%)	13 (15.5%)	39 (46.4%)	3 (3.6%)	84 (100.0%)	82 (97.6%)	38 (46.3%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	1 (9.1%)	10 (90.9%)	88 (100.0%)	14 (15.9%)	74 (84.1%)	
大分県	大分市消防局	50 (100.0%)	7 (14.0%)	11 (22.0%)	4 (8.0%)	12 (24.0%)	16 (32.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	50 (100.0%)	21 (42.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	5 (41.7%)	7 (58.3%)	50 (100.0%)	7 (14.0%)	43 (86.0%)	
		5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (71.4%)	9 (28.6%)	6 (100.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等							(参考)重大違反対象物の是正状況等				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
			A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)	
	20万人未満消防本部 合計	45 (100.0%)	5 (11.1%)	8 (17.8%)	4 (8.9%)	12 (26.7%)	16 (35.6%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)	45 (100.0%)	16 (35.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	41 (2.4%)	1 (97.6%)	
宮崎県	宮崎市消防局	46 (100.0%)	8 (17.4%)	7 (15.2%)	0 (0.0%)	4 (8.7%)	27 (58.7%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	46 (100.0%)	46 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	2 (20.0%)	8 (80.0%)	49 (100.0%)	11 (22.4%)	38 (77.6%)	
		2 (100.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		20万人未満消防本部 合計	44 (100.0%)	6 (13.6%)	7 (15.9%)	0 (0.0%)	4 (9.1%)	27 (61.4%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)	44 (100.0%)	44 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	2 (25.0%)	6 (75.0%)	49 (100.0%)	11 (22.4%)	38 (77.6%)
鹿児島県	鹿児島市消防局	96 (100.0%)	5 (5.2%)	12 (12.5%)	15 (15.6%)	18 (18.8%)	46 (47.9%)	0 (0.0%)	96 (100.0%)	93 (96.9%)	92 (98.9%)	3 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	8 (61.5%)	5 (38.5%)	132 (100.0%)	41 (31.1%)	91 (68.9%)	
		5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	13 (100.0%)	9 (69.2%)	4 (30.8%)	
		20万人未満消防本部 合計	91 (100.0%)	4 (4.4%)	12 (13.2%)	15 (16.5%)	17 (18.7%)	43 (47.3%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)	90 (98.9%)	89 (98.9%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)	119 (100.0%)	32 (26.9%)	87 (73.1%)
沖縄県	那覇市消防局	154 (100.0%)	96 (62.3%)	38 (24.7%)	12 (7.8%)	5 (3.2%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)	123 (79.9%)	103 (83.7%)	26 (16.9%)	5 (3.2%)	0 (0.0%)	124 (100.0%)	28 (22.6%)	96 (77.4%)	109 (100.0%)	51 (46.8%)	58 (53.2%)	
		80 (100.0%)	50 (62.5%)	22 (27.5%)	7 (8.8%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)	63 (78.8%)	63 (100.0%)	17 (21.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)	26 (34.2%)	50 (65.8%)	67 (100.0%)	37 (55.2%)	30 (44.8%)	
		20万人未満消防本部 合計	74 (100.0%)	46 (62.2%)	16 (21.6%)	5 (6.8%)	4 (5.4%)	3 (4.1%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)	60 (81.1%)	40 (66.7%)	9 (12.2%)	5 (6.8%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	2 (4.2%)	46 (95.8%)	42 (100.0%)	14 (33.3%)	28 (66.7%)
合計		5035 (100.0%)	1335 (26.5%)	870 (17.3%)	410 (8.1%)	739 (14.7%)	1669 (33.1%)	12 (0.2%)	5035 (100.0%)	4597 (91.3%)	3977 (86.5%)	362 (7.2%)	75 (1.5%)	1 (0.0%)	2111 (100.0%)	776 (36.8%)	1335 (63.2%)	6710 (100.0%)	3010 (44.9%)	3700 (55.1%)	

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置である又は機能障が有るもの※

※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができる場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、(9)項イ、(16)項イ)、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。

※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)。

※5 本調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※6 「新規」は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。

※7 前回調査は、平成29年3月31日を基準日とする。

※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があつたもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

※9 「是正」(新規欄)とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。

※10 「継続」(新規欄)とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

※11 「是正」(前回調査欄)とは、平成29年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間において違反が是正されたものである。

※12 「継続」(前回調査欄)とは、平成29年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物のは正状況等					
		1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正	継続	前回 調査 ※7	是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(M+N)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
北海道	636 (100.0%)	72 (11.3%)	111 (17.5%)	64 (10.1%)	87 (13.7%)	302 (47.5%)	0 (0.0%)	636 (100.0%)	552 (99.9%)	4 (87.5%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	5 (6.5%)	72 (93.5%)	642 (100.0%)	78 (12.1%)	564 (87.9%)	
青森県	432 (100.0%)	89 (20.6%)	127 (29.4%)	66 (15.3%)	52 (12.0%)	98 (22.7%)	0 (0.0%)	432 (100.0%)	425 (99.5%)	2 (98.8%)	0 (0.5%)	0 (0.0%)	96 (100.0%)	7 (7.3%)	89 (92.7%)	385 (100.0%)	42 (10.9%)	343 (89.1%)	
岩手県	145 (100.0%)	15 (10.3%)	17 (11.7%)	16 (11.0%)	30 (20.7%)	67 (46.2%)	0 (0.0%)	145 (100.0%)	145 (90.3%)	131 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	18 (54.5%)	15 (45.5%)	149 (100.0%)	19 (12.8%)	130 (87.2%)	
宮城県	132 (100.0%)	19 (14.4%)	18 (13.6%)	13 (9.8%)	10 (7.6%)	72 (54.5%)	0 (0.0%)	132 (100.0%)	129 (97.7%)	128 (99.2%)	3 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	1 (5.0%)	19 (95.0%)	134 (100.0%)	21 (15.7%)	113 (84.3%)
秋田県	217 (100.0%)	16 (7.4%)	24 (11.1%)	18 (8.3%)	41 (18.9%)	118 (54.4%)	0 (0.0%)	217 (100.0%)	214 (99.5%)	1 (99.1%)	0 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (20.0%)	4 (80.0%)	250 (100.0%)	49 (19.6%)	201 (80.4%)	
山形県	100 (100.0%)	29 (29.0%)	4 (4.0%)	9 (9.0%)	13 (13.0%)	45 (45.0%)	0 (0.0%)	100 (100.0%)	91 (91.0%)	87 (95.6%)	8 (8.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	17 (37.0%)	29 (63.0%)	94 (100.0%)	23 (24.5%)	71 (75.5%)
福島県	294 (100.0%)	15 (5.1%)	80 (27.2%)	6 (2.0%)	40 (13.6%)	153 (52.0%)	0 (0.0%)	294 (100.0%)	286 (97.3%)	286 (100.0%)	8 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	3 (16.7%)	15 (83.3%)	322 (100.0%)	43 (13.4%)	279 (86.6%)
茨城県	539 (100.0%)	31 (5.8%)	53 (9.8%)	51 (9.5%)	70 (13.0%)	334 (62.0%)	0 (0.0%)	539 (100.0%)	478 (88.7%)	475 (99.4%)	61 (11.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	7 (18.4%)	31 (81.6%)	590 (100.0%)	82 (13.9%)	508 (86.1%)
栃木県	216 (100.0%)	13 (6.0%)	18 (8.3%)	20 (9.3%)	23 (10.6%)	142 (65.7%)	0 (0.0%)	216 (100.0%)	216 (95.4%)	206 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	210 (100.0%)	7 (3.3%)	203 (96.7%)	
群馬県	475 (100.0%)	39 (8.2%)	50 (10.5%)	25 (5.3%)	119 (25.1%)	239 (50.3%)	3 (0.6%)	475 (100.0%)	471 (99.2%)	462 (98.1%)	4 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	13 (25.0%)	39 (75.0%)	587 (100.0%)	151 (25.7%)	436 (74.3%)
埼玉県	433 (100.0%)	51 (11.8%)	90 (20.8%)	59 (13.6%)	63 (14.5%)	170 (39.3%)	0 (0.0%)	433 (100.0%)	419 (96.8%)	408 (97.4%)	13 (3.0%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	66 (100.0%)	15 (22.7%)	51 (77.3%)	474 (100.0%)	92 (19.4%)	382 (80.6%)
千葉県	318 (100.0%)	36 (11.3%)	96 (30.2%)	31 (9.7%)	48 (15.1%)	107 (33.6%)	0 (0.0%)	318 (100.0%)	307 (96.5%)	292 (95.1%)	9 (2.8%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	5 (12.2%)	36 (87.8%)	346 (100.0%)	64 (18.5%)	282 (81.5%)
東京都	82 (100.0%)	32 (39.0%)	17 (20.7%)	23 (28.0%)	9 (11.0%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)	77 (93.9%)	77 (100.0%)	5 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	21 (39.6%)	32 (60.4%)	89 (100.0%)	39 (43.8%)	50 (56.2%)
神奈川県	102 (100.0%)	40 (39.2%)	33 (32.4%)	5 (4.9%)	7 (6.9%)	17 (16.7%)	0 (0.0%)	102 (100.0%)	97 (95.1%)	97 (100.0%)	5 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	6 (13.0%)	40 (87.0%)	118 (100.0%)	56 (47.5%)	62 (52.5%)
新潟県	594 (100.0%)	26 (4.4%)	77 (13.0%)	50 (8.4%)	122 (20.5%)	319 (53.7%)	0 (0.0%)	594 (100.0%)	593 (99.8%)	576 (97.1%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	3 (10.3%)	26 (89.7%)	641 (100.0%)	73 (11.4%)	568 (88.6%)
富山県	127 (100.0%)	26 (20.5%)	11 (8.7%)	6 (4.7%)	24 (18.9%)	60 (47.2%)	0 (0.0%)	127 (100.0%)	127 (99.2%)	126 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	3 (10.3%)	26 (89.7%)	138 (100.0%)	37 (26.8%)	101 (73.2%)	
石川県	247 (100.0%)	17 (6.9%)	26 (10.5%)	17 (6.9%)	23 (9.3%)	164 (66.4%)	0 (0.0%)	247 (100.0%)	242 (98.0%)	195 (80.6%)	5 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	1 (5.6%)	17 (94.4%)	264 (100.0%)	34 (12.9%)	230 (87.1%)
福井県	103 (100.0%)	15 (14.6%)	8 (7.8%)	10 (9.7%)	14 (13.6%)	56 (54.4%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)	100 (97.1%)	100 (100.0%)	3 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	1 (6.3%)	15 (93.8%)	109 (100.0%)	21 (19.3%)	88 (80.7%)
山梨県	204 (100.0%)	22 (10.8%)	23 (11.3%)	15 (7.4%)	42 (20.6%)	102 (50.0%)	0 (0.0%)	204 (100.0%)	195 (95.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	3 (12.0%)	22 (88.0%)	218 (100.0%)	36 (16.5%)	182 (83.5%)	
長野県	406 (100.0%)	50 (12.3%)	35 (8.6%)	27 (6.7%)	65 (16.0%)	229 (56.4%)	0 (0.0%)	406 (100.0%)	381 (93.8%)	222 (58.3%)	3 (5.4%)	0 (0.7%)	0 (0.0%)	57 (100.0%)	7 (12.3%)	50 (87.7%)	441 (100.0%)	85 (19.3%)	356 (80.7%)
岐阜県	1212 (100.0%)	80 (6.6%)	133 (11.0%)	74 (6.1%)	171 (14.1%)	754 (62.2%)	0 (0.0%)	1212 (100.0%)	1188 (98.0%)	1121 (94.4%)	18 (1.5%)	0 (0.5%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	3 (26.6%)	80 (73.4%)	1477 (100.0%)	345 (23.4%)	1132 (76.6%)
静岡県	551 (100.0%)	60 (10.9%)	56 (10.2%)	59 (10.7%)	153 (27.8%)	223 (40.5%)	0 (0.0%)	551 (100.0%)	548 (99.5%)	487 (88.9%)	1 (0.2%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)	31 (34.1%)	60 (65.9%)	878 (100.0%)	491 (44.1%)	491 (55.9%)
愛知県	1921 (100.0%)	309 (16.1%)	252 (13.1%)	325 (16.9%)	372 (19.4%)	604 (31.4%)	59 (3.1%)	1921 (100.0%)	1862 (96.9%)	1627 (87.4%)	59 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	324 (100.0%)	15 (4.6%)	309 (95.4%)	1814 (100.0%)	202 (11.1%)	1612 (88.9%)
三重県	510 (100.0%)	48 (9.4%)	84 (16.5%)	32 (6.3%)	95 (18.6%)	247 (48.4%)	4 (0.8%)	510 (100.0%)	510 (100.0%)	255 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	5 (9.4%)	48 (90.6%)	511 (100.0%)	49 (9.6%)	462 (90.4%)
滋賀県	397 (100.0%)	37 (9.3%)	45 (11.3%)	41 (10.3%)	59 (14.9%)	215 (54.2%)	0 (0.0%)	397 (100.0%)	391 (98.5%)	278 (71.1%)	6 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	62 (100.0%)	25 (40.3%)	37 (59.7%)	393 (100.0%)	33 (8.4%)	360 (91.6%)
京都府	440 (100.0%)	56 (12.7%)	53 (12.0%)	44 (10.0%)	47 (10.7%)	236 (53.6%)	4 (0.9%)	440 (100.0%)	371 (84.3%)	313 (84.4%)	69 (15.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)	12 (17.6%)	56 (82.4%)	444 (100.0%)	60 (13.5%)	384 (86.5%)
大阪府	3653 (100.0%)	202 (5.5%)	371 (10.2%)	270 (7.4%)	446 (12.2%)	2331 (63.8%)	33 (0.9%)	3653 (100.0%)	3583 (98.1%)	841 (23.5%)	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	231 (100.0%)	29 (12.6%)	80 (87.4%)	3713 (100.0%)	262 (7.1%)	3451 (92.9%)
兵庫県	454 (100.0%)	57 (12.6%)	38 (8.4%)	29 (6.4%)	44 (9.7%)	286 (63.0%)	0 (0.0%)	454 (100.0%)	450 (99.1%)	450 (100.0%)	4 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	75 (100.0%)	18 (24.0%)	57 (76.0%)	463 (100.0%)	66 (14.3%)	397 (85.7%)
奈良県	344 (100.0%)	13 (3.8%)	57 (16.6%)	23 (6.7%)	45 (13.1%)	206 (59.9%)	0 (0.0%)	344 (100.0%)	343 (99.7%)	343 (100.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	1 (7.1%)	13 (92.9%)	411 (100.0%)	80 (19.5%)	331 (80.5%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等					(参考)重大違反対象物のは正状況等							
		1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正	継続	前回 調査 ※7	是正	継続	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)	
和歌山県	174 (100.0%)	14 (8.0%)	75 (43.1%)	7 (4.0%)	13 (7.5%)	65 (37.4%)	0 (0.0%)	174 (100.0%)	174 (100.0%)	171 (98.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (12.5%)	2 (87.5%)	14 (100.0%)	191 (16.2%)	31 (83.8%)	160	
鳥取県	124 (100.0%)	5 (4.0%)	13 (10.5%)	41 (33.1%)	34 (27.4%)	31 (25.0%)	0 (0.0%)	124 (100.0%)	124 (100.0%)	122 (98.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	7 (28.6%)	2 (71.4%)	5 (100.0%)	138 (13.8%)	19 (86.2%)	119
島根県	30 (100.0%)	8 (26.7%)	5 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (10.0%)	14 (46.7%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)	25 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3 (27.3%)	3 (72.7%)	37 (100.0%)	15 (40.5%)	22 (59.5%)	22
岡山県	728 (100.0%)	41 (5.6%)	67 (9.2%)	82 (11.3%)	78 (10.7%)	441 (60.6%)	19 (2.6%)	728 (100.0%)	720 (98.9%)	346 (48.1%)	8 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	7 (14.6%)	7 (85.4%)	41 (100.0%)	734 (6.4%)	47 (93.6%)	687
広島県	815 (100.0%)	47 (5.8%)	47 (5.8%)	93 (11.4%)	136 (16.7%)	490 (60.1%)	2 (0.2%)	815 (100.0%)	812 (99.6%)	646 (79.6%)	3 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	3 (6.0%)	47 (94.0%)	934 (100.0%)	166 (17.8%)	768 (82.2%)	768
山口県	35 (100.0%)	8 (22.9%)	6 (17.1%)	1 (2.9%)	4 (11.4%)	16 (45.7%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	34 (97.1%)	34 (100.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	33 (100.0%)	6 (18.2%)	27 (81.8%)	27
徳島県	193 (100.0%)	16 (8.3%)	20 (10.4%)	6 (3.1%)	18 (9.3%)	133 (68.9%)	0 (0.0%)	193 (100.0%)	193 (90.7%)	175 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	2 (11.1%)	16 (88.9%)	181 (100.0%)	4 (2.2%)	177 (97.8%)	177
香川県	413 (100.0%)	28 (6.8%)	177 (42.9%)	44 (10.7%)	21 (5.1%)	128 (31.0%)	15 (3.6%)	413 (100.0%)	413 (100.0%)	403 (97.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	1 (3.4%)	28 (96.6%)	447 (100.0%)	62 (13.9%)	385 (86.1%)	385
愛媛県	521 (100.0%)	32 (6.1%)	42 (8.1%)	75 (14.4%)	119 (22.8%)	253 (48.6%)	0 (0.0%)	521 (100.0%)	521 (100.0%)	108 (20.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	3 (8.6%)	32 (91.4%)	524 (100.0%)	35 (6.7%)	489 (93.3%)	489
高知県	84 (100.0%)	15 (17.9%)	6 (7.1%)	8 (9.5%)	10 (11.9%)	45 (53.6%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	84 (88.1%)	74 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	80 (100.0%)	11 (13.8%)	69 (86.3%)	69
福岡県	120 (100.0%)	50 (41.7%)	25 (20.8%)	7 (5.8%)	13 (10.8%)	24 (20.0%)	1 (0.8%)	120 (100.0%)	115 (95.8%)	102 (88.7%)	4 (3.3%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)	53 (51.5%)	50 (48.5%)	196 (100.0%)	126 (64.3%)	70 (35.7%)	70
佐賀県	113 (100.0%)	16 (14.2%)	18 (15.9%)	9 (8.0%)	8 (7.1%)	61 (54.0%)	1 (0.9%)	113 (100.0%)	107 (94.7%)	90 (84.1%)	5 (4.4%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	9 (36.0%)	16 (64.0%)	138 (100.0%)	41 (29.7%)	41 (70.3%)	41
長崎県	74 (100.0%)	6 (8.1%)	8 (10.8%)	8 (10.8%)	10 (13.5%)	42 (56.8%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)	74 (95.9%)	71 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	90 (100.0%)	22 (24.4%)	68 (75.6%)	68
熊本県	294 (100.0%)	51 (17.3%)	27 (9.2%)	21 (7.1%)	34 (11.6%)	156 (53.1%)	5 (1.7%)	294 (100.0%)	282 (95.9%)	214 (75.9%)	12 (4.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	1 (1.9%)	51 (98.1%)	295 (100.0%)	52 (17.6%)	243 (82.4%)	243
大分県	25 (100.0%)	5 (20.0%)	3 (12.0%)	0 (0.0%)	3 (12.0%)	13 (52.0%)	1 (4.0%)	25 (100.0%)	24 (96.0%)	22 (91.7%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)	23 (100.0%)	3 (13.0%)	20 (87.0%)	20
宮崎県	156 (100.0%)	24 (15.4%)	69 (44.2%)	9 (5.8%)	9 (5.8%)	45 (28.8%)	0 (0.0%)	156 (100.0%)	156 (100.0%)	156 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	147 (100.0%)	15 (10.2%)	132 (89.8%)	132
鹿児島県	201 (100.0%)	9 (4.5%)	18 (9.0%)	31 (15.4%)	35 (17.4%)	108 (53.7%)	0 (0.0%)	201 (100.0%)	200 (99.5%)	200 (100.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	3 (25.0%)	9 (75.0%)	230 (100.0%)	38 (16.5%)	192 (83.5%)	192
沖縄県	7 (100.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	4 (80.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)	5
合計	19391 (100.0%)	1892 (9.8%)	2636 (13.6%)	1871 (9.6%)	2882 (14.9%)	9963 (51.4%)	1471 (0.8%)	19391 (100.0%)	18954 (97.9%)	13932 (73.5%)	19 (1.8%)	0 (0.1%)	0 (0.0%)	2289 (100.0%)	397 (17.3%)	397 (82.7%)	1892 (100.0%)	20733 (15.6%)	3234 (84.4%)	17499

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準

又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2) (1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※

※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、(9)項イ、(16)項イ、(16)の2)項及び(16)の3)項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。

※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)。

※5 本調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※6 「新規」は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。

※7 前回調査は、平成29年3月31日を基準日とする。

※8 回答要領に從い「不明」の旨回答があつたもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

※9 「是正」(新規欄)とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。

※10 「継続」(新規欄)とは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

※11 「是正」(前回調査欄)とは、平成29年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間において違反が是正されたものである。

※12 「継続」(前回調査欄)とは、平成29年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

別紙3-1

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)		(参考)是正指導・是正措置の状況等																
都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7								
					A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)		H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)
北海道	札幌市消防局	屋内消火栓設備	5,313	45 (100.0%)	7 (15.6%)	10 (22.2%)	5 (11.1%)	6 (13.3%)	17 (37.8%)	0 (0.0%)	0.85%	45 (100.0%)	36 (80.0%)	29 (80.6%)	6 (13.3%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	4,296	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	26,849	181 (100.0%)	35 (19.3%)	19 (10.5%)	15 (8.3%)	27 (14.9%)	85 (47.0%)	0 (0.0%)	0.67%	181 (100.0%)	176 (97.2%)	140 (79.5%)	3 (1.7%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)	
	旭川市消防本部	屋内消火栓設備	2,763	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0.25%	7 (100.0%)	3 (42.9%)	3 (100.0%)	2 (28.6%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,730	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	8,493	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.07%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	
	とかち広域消防局	屋内消火栓設備	336	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	385	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,142	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	282	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1.06%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	313	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	2,193	11 (100.0%)	9 (81.8%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.50%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
青森県	青森地域広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	1,932	34 (100.0%)	3 (8.8%)	5 (14.7%)	5 (14.7%)	6 (17.6%)	15 (44.1%)	0 (0.0%)	1.76%	34 (100.0%)	32 (94.1%)	25 (78.1%)	2 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,868	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	14,021	161 (100.0%)	18 (11.2%)	17 (10.6%)	15 (9.3%)	27 (16.8%)	84 (52.2%)	0 (0.0%)	1.15%	161 (100.0%)	158 (98.1%)	122 (77.2%)	2 (1.2%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	
	弘前地区消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	1,282	26 (100.0%)	5 (19.2%)	4 (15.4%)	2 (7.7%)	6 (23.1%)	9 (34.6%)	0 (0.0%)	2.03%	26 (100.0%)	24 (92.3%)	24 (100.0%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,406	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.14%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	8,539	117 (100.0%)	28 (23.9%)	9 (7.7%)	22 (18.8%)	23 (19.7%)	35 (29.9%)	0 (0.0%)	1.37%	117 (100.0%)	109 (93.2%)	107 (98.2%)	7 (6.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	279	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	387	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	2,120	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	353	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	333	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	1,871	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
福島県	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	224	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	284	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	1,793	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.33%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	0 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	426	25 (100.0%)	5 (20.0%)	4 (16.0%)	2 (8.0%)	6 (24.0%)	8 (32.0%)	0 (0.0%)	5.87%	25 (100.0%)	24 (96.0%)	24 (100.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	402	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.50%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,755	107 (100.0%)	22 (20.6%)	9 (8.4%)	20 (18.7%)	22 (20.6%)	34 (31.8%)	0 (0.0%)	3.88%	107 (100.0%)	103 (96.3%)	103 (100.0%)	3 (2.8%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)								
岩手県	盛岡地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	1,383	13 (100.0%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	0.94%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,106	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	8,195	77 (100.0%)	13 (16.9%)	12 (15.6%)	6 (7.8%)	15 (19.5%)	31 (40.3%)	0 (0.0%)	0.94%	77 (100.0%)	73 (94.8%)	51 (69.9%)	3 (3.9%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	456	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	461	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,282	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宮城県	屋内消火栓設備	927	13 (100.0%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	1.40%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	645	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 -	0 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,913	75 (100.0%)	12 (16.0%)	11 (14.7%)	6 (8.0%)	15 (20.0%)	31 (41.3%)	0 (0.0%)	1.53%	75 (100.0%)	71 (94.7%)	49 (69.0%)	3 (4.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	仙台市消防局	屋内消火栓設備	1,678	8 (100.0%)	1 (12.5%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0.48%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,594	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	10,743	28 (100.0%)	14 (50.0%)	6 (21.4%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	7 (25.0%)	0 (0.0%)	0.26%	28 (100.0%)	23 (82.1%)	23 (100.0%)	4 (14.3%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大崎地域広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	772	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	665	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	4,805	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	184	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	151	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	1,086	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.28%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	秋田県	屋内消火栓設備	722	7 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0.97%	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	778	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,852	22 (100.0%)	11 (50.0%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	6 (27.3%)	0 (0.0%)	0.45%	22 (100.0%)	19 (86.4%)	19 (100.0%)	2 (9.1%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	秋田市消防本部	屋内消火栓設備	1,255	19 (100.0%)	5 (26.3%)	2 (10.5%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)	9 (47.4%)	0 (0.0%)	1.51%	19 (100.0%)	17 (89.5%)	17 (100.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,094	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	6,409	98 (100.0%)	11 (11.2%)	13 (13.3%)	7 (7.1%)	18 (18.4%)	49 (50.0%)	0 (0.0%)	1.53%	98 (100.0%)	92 (93.9%)	92 (100.0%)	5 (5.1%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	309	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	281	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	1,613	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.25%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	946	17 (100.0%)	4 (23.5%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	9 (52.9%)	0 (0.0%)	1.80%	17 (100.0%)	16 (94.1%)	16 (100.0%)	4 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	813	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	4,796	94 (100.0%)	10 (10.6%)	13 (13.8%)	6 (6.4%)	18 (19.1%)	47 (50.0%)	0 (0.0%)	1.96%	94 (100.0%)	90 (95.7%)	90 (100.0%)	4 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)							
山形県	山形市消防本部	屋内消火栓設備	1,289	15 (100.0%)	6 (40.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	1.16%	15 (100.0%)	13 (86.7%)	13 (100.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	908	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	7,320	39 (100.0%)	9 (23.1%)	7 (17.9%)	2 (5.1%)	8 (20.5%)	13 (33.3%)	0 (0.0%)	0.53%	39 (100.0%)	37 (94.9%)	36 (97.3%)	2 (5.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	山形市消防本部	屋内消火栓設備	267	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	205	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,776	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,022	15 (100.0%)	6 (40.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	1.47%	15 (100.0%)	13 (86.7%)	13 (100.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	703	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	5,544	39 (100.0%)	9 (23.1%)	7 (17.9%)	2 (5.1%)	8 (20.5%)	13 (33.3%)	0 (0.0%)	0.70%	39 (100.0%)	37 (94.9%)	36 (97.3%)	2 (5.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
福島県	福島市消防本部	屋内消火栓設備	1,572	33 (100.0%)	11 (33.3%)	12 (36.4%)	1 (3.0%)	1 (3.0%)	8 (24.2%)	0 (0.0%)	2.10%	33 (100.0%)	26 (78.8%)	26 (100.0%)	5 (15.2%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,161	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.34%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	9,792	150 (100.0%)	37 (24.7%)	42 (28.0%)	4 (2.7%)	13 (8.7%)	54 (36.0%)	0 (0.0%)	1.53%	150 (100.0%)	128 (85.3%)	128 (100.0%)	21 (14.0%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	
	福島市消防本部	屋内消火栓設備	267	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.37%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	197	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	1,468	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0.34%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	いわき市消防本部	屋内消火栓設備	255	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.78%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	290	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	1,872	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	
郡山地方広域消防組合消防本部	郡山地方広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	289	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1.73%	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	188	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.53%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,828	28 (100.0%)	6 (21.4%)	3 (10.7%)	0 (0.0%)	4 (14.3%)	15 (53.6%)	0 (0.0%)	1.53%	28 (100.0%)	11 (39.3%)	11 (100.0%)	17 (60.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	761	25 (100.0%)	7 (28.0%)	11 (44.0%)	1 (4.0%)	1 (4.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	3.29%	25 (100.0%)	24 (96.0%)	24 (100.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	486	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.62%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	4,624	115 (100.0%)	30 (26.1%)	39 (33.9%)	4 (3.5%)	9 (7.8%)	33 (28.7%)	0 (0.0%)	2.49%	115 (100.0%)	114 (99.1%)	114 (100.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
茨城県	水戸市消防本部	屋内消火栓設備	1,853	61 (100.0%)	16 (26.2%)	14 (23.0%)	6 (9.8%)	10 (16.4%)	15 (24.6%)	0 (0.0%)	3.29%	61 (100.0%)	54 (88.5%)	53 (98.1%)	7 (11.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,908	12 (100.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	3 (25.0%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.63%	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	13,247	175 (100.0%)	32 (18.3%)	30 (17.1%)	15 (8.6%)	23 (13.1%)	75 (42.9%)	0 (0.0%)	1.32%	175 (100.0%)	165 (94.3%)	161 (97.6%)	10 (5.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	水戸市消防本部	屋内消火栓設備	204	14 (100.0%)	2 (14.3%)	8 (57.1%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	6.86%	14 (100.0%)	13 (92.9%)	13 (100.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	234	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,623	19 (100.0%)	5 (26.3%)	5 (26.3%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	1.17%	19 (100.0%)	18 (94.7%)	18 (100.0%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)		J(J/B)					
茨城県	つくば市消防本部	屋内消火栓設備	136	8 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.88%	(100.0%)	8 (100.0%)	8 (87.5%)	7 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	110	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.91%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,244	17 (100.0%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	7 (41.2%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	1.37%	(100.0%)	17 (100.0%)	17 (88.2%)	15 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	174	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	204	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,287	13 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	1.01%	(100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	稲敷広域消防本部	屋内消火栓設備	150	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	(100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	167	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	(100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	915	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計		屋内消火栓設備	1,189	38 (100.0%)	13 (34.2%)	5 (13.2%)	3 (7.9%)	4 (10.5%)	13 (34.2%)	0 (0.0%)	3.20%	(100.0%)	38 (86.8%)	33 (100.0%)	33 (13.2%)	5 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,193	9 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.75%	(100.0%)	9 (77.8%)	7 (100.0%)	7 (22.2%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,178	126 (100.0%)	24 (19.0%)	16 (12.7%)	10 (7.9%)	15 (11.9%)	61 (48.4%)	0 (0.0%)	1.54%	(100.0%)	126 (92.9%)	117 (98.3%)	115 (7.1%)	9 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
栃木県		屋内消火栓設備	1,386	26 (100.0%)	5 (19.2%)	6 (23.1%)	4 (15.4%)	2 (7.7%)	9 (34.6%)	0 (0.0%)	1.88%	(100.0%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)	26 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,261	6 (100.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.48%	(100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	10,483	54 (100.0%)	6 (11.1%)	11 (20.4%)	4 (7.4%)	7 (13.0%)	26 (48.1%)	0 (0.0%)	0.52%	(100.0%)	54 (100.0%)	54 (100.0%)	54 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宇都宮市消防局		屋内消火栓設備	307	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	263	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,479	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那須地区消防本部		屋内消火栓設備	247	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.40%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	144	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,885	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.11%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計		屋内消火栓設備	832	25 (100.0%)	5 (20.0%)	6 (24.0%)	4 (16.0%)	2 (8.0%)	8 (32.0%)	0 (0.0%)	3.00%	(100.0%)	25 (100.0%)	25 (100.0%)	25 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	854	6 (100.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	(100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,119	52 (100.0%)	5 (9.6%)	11 (21.2%)	4 (7.7%)	7 (13.5%)	25 (48.1%)	0 (0.0%)	0.85%	(100.0%)	52 (100.0%)	52 (100.0%)	52 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
群馬県		屋内消火栓設備	1,777	23 (100.0%)	8 (34.8%)	6 (26.1%)	1 (4.3%)	2 (8.7%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	1.29%	(100.0%)	23 (87.0%)	20 (85.0%)	17 (13.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,899	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	11,748	42 (100.0%)	13 (31.0%)	9 (21.4%)	1 (2.4%)	6 (14.3%)	13 (31.0%)	0 (0.0%)	0.36%	(100.0%)	42 (85.7%)	36 (86.1%)	31 (14.3%)	6 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前橋市消防局		屋内消火栓設備	278	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	(100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	300	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,804	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.17%	(100.0%)	3 (66.7%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数		
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
高崎市等広域消防局	高崎市等広域消防局	屋内消火栓設備	334	9 (100.0%)	4 (44.4%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	2.69%	(100.0%)	9 (77.8%)	7 (77.8%)	7 (22.2%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	423	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	2,392	11 (100.0%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0.46%	(100.0%)	11 (72.7%)	8 (72.7%)	8 (27.3%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	伊勢崎市消防本部	屋内消火栓設備	194	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	202	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,115	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	(100.0%)	3 (83.3%)	2 (83.3%)	2 (16.7%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	太田市消防本部	屋内消火栓設備	197	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.51%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	206	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,378	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.15%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	774	12 (100.0%)	4 (33.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	1.55%	(100.0%)	12 (100.0%)	12 (83.3%)	10 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	768	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	5,059	23 (100.0%)	4 (17.4%)	7 (30.4%)	1 (4.3%)	4 (17.4%)	7 (30.4%)	0 (0.0%)	0.45%	(100.0%)	23 (95.7%)	22 (86.4%)	19 (4.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	屋内消火栓設備	2,944	26 (100.0%)	9 (34.6%)	6 (23.1%)	3 (11.5%)	2 (7.7%)	6 (23.1%)	0 (0.0%)	0.88%	(100.0%)	26 (80.8%)	21 (90.5%)	19 (15.4%)	4 (3.8%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	24,738	127 (100.0%)	35 (27.6%)	21 (16.5%)	12 (9.4%)	29 (22.8%)	30 (23.6%)	0 (0.0%)	0.51%	(100.0%)	127 (80.3%)	102 (90.2%)	92 (16.5%)	21 (3.1%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	571	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	(100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
埼玉県	さいたま市消防局	スプリンクラー設備	546	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	4,485	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	(100.0%)	4 (75.0%)	3 (100.0%)	3 (25.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	236	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.42%	(100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	川口市消防局	スプリンクラー設備	261	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,736	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0.29%	(100.0%)	5 (20.0%)	1 (100.0%)	1 (80.0%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	78	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.85%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	春日部市消防本部	スプリンクラー設備	130	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	832	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.36%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		屋内消火栓設備	75	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2.67%	(100.0%)	2 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
上尾市消防本部	スプリンクラー設備	屋内消火栓設備	87	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	644	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.78%	(100.0%)	5 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		屋内消火栓設備	117	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
越谷市消防本部	スプリンクラー設備	屋内消火栓設備	141	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.71%	(100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,246	13 (100.0%)	2 (15.4%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.04%	(100.0%)	13 (53.8%)	7 (46.2%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	I(B/A)		J(J/B)					
埼玉県	埼玉県南西部消防本部	屋内消火栓設備	150	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	191	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,325	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	(100.0%)	3 (66.7%)	2 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	入間東部地区事務組合消防本部	屋内消火栓設備	75	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	137	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.73%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	793	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.76%	(100.0%)	6 (83.3%)	5 (100.0%)	5 (0.0%)	0 (16.7%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)
	川越地区消防局	屋内消火栓設備	154	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	165	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,002	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.10%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 -	0 -	0 -
	埼玉県央広域消防本部	屋内消火栓設備	81	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	125	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	715	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	埼玉西部消防局	屋内消火栓設備	299	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	384	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	2,494	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	(100.0%)	2 (50.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	埼玉東部消防組合	屋内消火栓設備	147	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	217	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,349	9 (100.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0.67%	(100.0%)	9 (66.7%)	6 (83.3%)	5 (11.1%)	1 (22.2%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)
	草加八潮消防局	屋内消火栓設備	112	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	100	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	774	8 (100.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	1.03%	(100.0%)	8 (87.5%)	7 (80.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	849	15 (100.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	1.77%	(100.0%)	15 (86.7%)	13 (92.3%)	12 (13.3%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,203	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.17%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,343	68 (100.0%)	12 (17.6%)	9 (13.2%)	10 (14.7%)	19 (27.9%)	18 (26.5%)	0 (0.0%)	0.93%	(100.0%)	68 (92.6%)	63 (98.4%)	62 (7.4%)	5 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
千葉県	千葉市消防局	屋内消火栓設備	2,987	47 (100.0%)	17 (36.2%)	10 (21.3%)	4 (8.5%)	2 (4.3%)	14 (29.8%)	0 (0.0%)	1.57%	(100.0%)	47 (87.2%)	41 (97.6%)	5 (10.6%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3,495	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	22,557	173 (100.0%)	72 (41.6%)	27 (15.6%)	4 (2.3%)	15 (8.7%)	55 (31.8%)	0 (0.0%)	0.77%	(100.0%)	173 (91.9%)	159 (98.7%)	157 (7.5%)	13 (0.6%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)
	千葉市消防局	屋内消火栓設備	493	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	620	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	3,461	6 (100.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	(100.0%)	6 (66.7%)	4 (100.0%)	4 (33.3%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7								
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/V/B)	L(L/V/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(O/B)	
市川市消防局		屋内消火栓設備	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,222	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
船橋市消防局		屋内消火栓設備	235	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	273	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,788	15 (100.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	4 (26.7%)	9 (60.0%)	0 (0.0%)	0.84%	15 (100.0%)	8 (53.3%)	8 (100.0%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
松戸市消防局		屋内消火栓設備	177	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.56%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	268	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,614	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
柏市消防局		屋内消火栓設備	198	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	234	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,462	13 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.89%	13 (100.0%)	12 (92.3%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
市原市消防局		屋内消火栓設備	135	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3.70%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	152	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.66%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,073	30 (100.0%)	23 (76.7%)	6 (20.0%)	1 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.80%	30 (100.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部		屋内消火栓設備	138	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	842	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計		屋内消火栓設備	1,477	39 (100.0%)	12 (30.8%)	8 (20.5%)	4 (10.3%)	2 (5.1%)	13 (33.3%)	0 (0.0%)	2.64%	39 (100.0%)	34 (87.2%)	33 (97.1%)	4 (10.3%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,682	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,095	106 (100.0%)	43 (40.6%)	9 (8.5%)	1 (0.9%)	7 (6.6%)	46 (43.4%)	0 (0.0%)	0.96%	106 (100.0%)	104 (98.1%)	102 (98.1%)	2 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
東京都		屋内消火栓設備	6,482	13 (100.0%)	5 (38.5%)	5 (38.5%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	13 (100.0%)	12 (92.3%)	11 (91.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,658	6 (100.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	57,988	118 (100.0%)	59 (50.0%)	40 (33.9%)	13 (11.0%)	5 (4.2%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0.20%	118 (100.0%)	104 (88.1%)	104 (100.0%)	12 (10.2%)	2 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
東京消防庁		屋内消火栓設備	6,408	12 (100.0%)	5 (41.7%)	5 (41.7%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	12 (100.0%)	11 (91.7%)	11 (100.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,611	6 (100.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	57,589	118 (100.0%)	59 (50.0%)	40 (33.9%)	13 (11.0%)	5 (4.2%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0.20%	118 (100.0%)	104 (88.1%)	104 (100.0%)	12 (10.2%)	2 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計		屋内消火栓設備	74	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.135%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	47	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	399	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	I(B/A)							
神奈川県	横浜市消防局	屋内消火栓設備	6,340	21 (100.0%)	7 (33.3%)	11 (52.4%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0.33%	21 (100.0%)	11 (52.4%)	10 (90.9%)	7 (33.3%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	5,087	10 (100.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	32,263	68 (100.0%)	30 (44.1%)	17 (25.0%)	8 (11.8%)	9 (13.2%)	4 (5.9%)	0 (0.0%)	0.21%	68 (100.0%)	58 (85.3%)	57 (98.3%)	5 (7.4%)	5 (7.4%)	0 (0.0%)	
	川崎市消防局	屋内消火栓設備	3,752	8 (100.0%)	2 (25.0%)	5 (62.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	8 (100.0%)	2 (25.0%)	2 (100.0%)	5 (62.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	2,311	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	12,537	10 (100.0%)	7 (70.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	
	相模原市消防局	屋内消火栓設備	839	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	711	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		自動火災報知設備	4,961	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	横須賀市消防局	屋内消火栓設備	240	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		スプリンクラー設備	412	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,856	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
	平塚市消防本部	屋内消火栓設備	223	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.24%	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	288	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.04%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,695	9 (100.0%)	4 (44.4%)	4 (22.2%)	2 (11.1%)	1 (22.2%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0.53%	9 (100.0%)	6 (66.7%)	6 (100.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	
	藤沢市消防局	屋内消火栓設備	123	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.81%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	116	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		自動火災報知設備	863	19 (100.0%)	1 (5.3%)	8 (42.1%)	6 (31.6%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.20%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	小田原市消防本部	屋内消火栓設備	74	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.35%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	116	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,320	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	茅ヶ崎市消防本部	屋内消火栓設備	154	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	203	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,473	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.20%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	厚木市消防本部	屋内消火栓設備	48	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		スプリンクラー設備	86	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		自動火災報知設備	600	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
	厚木市消防本部	屋内消火栓設備	170	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		スプリンクラー設備	139	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	- (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)	
		自動火災報知設備	867	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.46%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)							
新潟県	大和市消防本部	屋内消火栓設備	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	975	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	652	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.46%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	591	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.02%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,116	15 (100.0%)	9 (60.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0.36%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	14 (93.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	新潟市消防局	屋内消火栓設備	2,286	21 (100.0%)	5 (23.8%)	4 (19.0%)	3 (14.3%)	4 (19.0%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	0.92%	21 (100.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,687	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	14,594	76 (100.0%)	5 (6.6%)	13 (17.1%)	2 (2.6%)	11 (14.5%)	45 (59.2%)	0 (0.0%)	0.52%	76 (100.0%)	72 (94.7%)	72 (100.0%)	3 (3.9%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	長岡市消防本部	屋内消火栓設備	605	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.33%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	551	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,726	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上越地域消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	249	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	162	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,606	8 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0.50%	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (100.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	323	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	209	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,908	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
	富山市消防局	屋内消火栓設備	1,109	18 (100.0%)	2 (11.1%)	4 (22.2%)	3 (16.7%)	4 (22.2%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	1.62%	18 (100.0%)	18 (100.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	765	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,354	67 (100.0%)	4 (6.0%)	10 (14.9%)	2 (3.0%)	11 (16.4%)	40 (59.7%)	0 (0.0%)	0.91%	67 (100.0%)	67 (100.0%)	67 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富山市消防局	屋内消火栓設備	952	9 (100.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0.95%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	887	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,162	30 (100.0%)	10 (33.3%)	7 (23.3%)	1 (3.3%)	5 (16.7%)	7 (23.3%)	0 (0.0%)	0.58%	30 (100.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	460	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	356	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,964	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	492	8 (100.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1.63%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	531	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,198	29 (100.0%)	9 (31.0%)	7 (24.1%)	1 (3.4%)	5 (17.2%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	0.91%	29 (100.0%)	29 (100.0%)	29 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数				
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(I/B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
石川県	屋内消火栓設備	1,082	20 (100.0%)	1 (5.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	9 (45.0%)	0 (0.0%)	1.85%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		950	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		7,419	89 (100.0%)	6 (6.7%)	6 (6.7%)	17 (19.1%)	23 (25.8%)	37 (41.6%)	0 (0.0%)	1.20%	89 (100.0%)	87 (97.8%)	67 (77.0%)	1 (1.1%)	1 (1.1%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	金沢市消防局	屋内消火栓設備	357	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	395	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,916	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)						
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	725	20 (100.0%)	1 (5.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	9 (45.0%)	0 (0.0%)	2.76%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	555	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.54%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,503	87 (100.0%)	5 (5.7%)	6 (6.9%)	16 (18.4%)	23 (26.4%)	37 (42.5%)	0 (0.0%)	1.93%	87 (100.0%)	86 (98.9%)	66 (76.7%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)						
福井県	屋内消火栓設備	849	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	5 (41.7%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	1.41%	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	2 (16.7%)	2 (8.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	575	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,773	29 (100.0%)	3 (10.3%)	4 (13.8%)	7 (24.1%)	8 (27.6%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	0.50%	29 (100.0%)	27 (93.1%)	26 (96.3%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)						
	福井市消防局	屋内消火栓設備	326	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	231	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,180	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	523	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	5 (41.7%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	2.29%	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	344	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,593	29 (100.0%)	3 (10.3%)	4 (13.8%)	7 (24.1%)	8 (27.6%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	0.81%	29 (100.0%)	27 (93.1%)	26 (96.3%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)						
山梨県	屋内消火栓設備	987	32 (100.0%)	11 (34.4%)	2 (6.3%)	5 (15.6%)	7 (21.9%)	7 (21.9%)	0 (0.0%)	3.24%	32 (100.0%)	29 (90.6%)	29 (100.0%)	3 (9.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	573	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	6,478	64 (100.0%)	15 (23.4%)	7 (10.9%)	1 (1.6%)	4 (6.3%)	37 (57.8%)	0 (0.0%)	0.99%	64 (100.0%)	62 (96.9%)	62 (100.0%)	2 (3.1%)	0 (0.0%)						
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	183	10 (100.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	5.46%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	221	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,023	13 (100.0%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0.64%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	804	22 (100.0%)	4 (18.2%)	2 (9.1%)	4 (18.2%)	6 (27.3%)	6 (27.3%)	0 (0.0%)	2.74%	22 (100.0%)	20 (90.9%)	20 (100.0%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	352	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	4,455	51 (100.0%)	4 (7.8%)	7 (13.7%)	0 (0.0%)	4 (7.8%)	36 (70.6%)	0 (0.0%)	1.14%	51 (100.0%)	49 (96.1%)	49 (100.0%)	2 (3.9%)	0 (0.0%)						
長野県	屋内消火栓設備	3,406	77 (100.0%)	9 (11.7%)	8 (10.4%)	2 (2.6%)	6 (15.6%)	6 (59.7%)	0 (0.0%)	2.26%	77 (100.0%)	75 (97.4%)	38 (50.7%)	2 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,483	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0.34%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (33.3%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	18,203	232 (100.0%)	33 (14.2%)	11 (4.7%)	13 (5.6%)	41 (17.7%)	133 (57.3%)	1 (0.4%)	1.27%	232 (100.0%)	224 (96.6%)	115 (51.3%)	3 (1.3%)	5 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経年年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)							
長野市消防局	長野市消防局	屋内消火栓設備	504	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.99%	(100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	317	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	(100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,942	11 (100.0%)	3 (27.3%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	0.37%	(100.0%)	11 (54.5%)	6 (100.0%)	6 (9.1%)	1 (36.4%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)
	松本広域消防局	屋内消火栓設備	645	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.62%	(100.0%)	4 (100.0%)	4 (25.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	285	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	2,504	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0.20%	(100.0%)	5 (80.0%)	4 (50.0%)	2 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐久広域連合消防本部	屋内消火栓設備	390	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	146	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	2,097	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	(100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上田地域広域連合消防本部	屋内消火栓設備	225	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	157	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,659	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,642	68 (100.0%)	5 (7.4%)	5 (7.4%)	2 (2.9%)	12 (17.6%)	44 (64.7%)	0 (0.0%)	4.14%	(100.0%)	68 (97.1%)	66 (48.5%)	32 (2.9%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	578	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.69%	(100.0%)	4 (75.0%)	3 (33.3%)	1 (25.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,001	209 (100.0%)	23 (11.0%)	8 (3.8%)	12 (5.7%)	41 (19.6%)	124 (59.3%)	1 (0.5%)	2.32%	(100.0%)	209 (99.0%)	207 (48.3%)	100 (1.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岐阜県	岐阜市消防本部	屋内消火栓設備	1,645	28 (100.0%)	3 (10.7%)	9 (32.1%)	2 (7.1%)	3 (10.7%)	11 (39.3%)	0 (0.0%)	1.70%	(100.0%)	28 (82.1%)	23 (100.0%)	3 (10.7%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,428	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.14%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,038	98 (100.0%)	22 (22.4%)	26 (26.5%)	3 (3.1%)	15 (15.3%)	32 (32.7%)	0 (0.0%)	0.81%	(100.0%)	98 (73.5%)	72 (98.6%)	71 (12.2%)	12 (14.3%)	14 (0.0%)	0 (0.0%)
	岐阜市消防本部	屋内消火栓設備	225	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	337	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	2,827	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	(100.0%)	3 (33.3%)	1 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)
	大垣消防組合消防本部	屋内消火栓設備	164	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	3.05%	(100.0%)	5 (40.0%)	2 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (20.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	130	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.77%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,080	17 (100.0%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	10 (58.8%)	0 (0.0%)	1.57%	(100.0%)	17 (58.8%)	10 (100.0%)	10 (11.8%)	2 (29.4%)	5 (0.0%)	0 (0.0%)
	可茂消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	132	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	129	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,021	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,124	23 (100.0%)	3 (13.0%)	7 (30.4%)	2 (8.7%)	3 (13.0%)	8 (34.8%)	0 (0.0%)	2.05%	(100.0%)	23 (91.3%)	21 (100.0%)	21 (4.3%)	1 (4.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	832	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,110	77 (100.0%)	17 (22.1%)	22 (28.6%)	3 (3.9%)	13 (16.9%)	22 (28.6%)	0 (0.0%)	1.08%	(100.0%)	77 (77.9%)	60 (98.3%)	59 (11.7%)	9 (10.4%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数				
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
静岡県	静岡市消防局	屋内消火栓設備	2,491	19 (100.0%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	4 (21.1%)	7 (36.8%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	0.76%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (89.5%)	17 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,209	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.23%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	4 (20.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	19,975	84 (100.0%)	21 (25.0%)	3 (3.6%)	11 (13.1%)	19 (22.6%)	30 (35.7%)	0 (0.0%)	0.42%	84 (100.0%)	77 (91.7%)	72 (93.5%)	5 (6.0%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浜松市消防局	屋内消火栓設備	498	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	576	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	4,409	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富士市消防本部	屋内消火栓設備	444	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	460	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,594	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
駿東伊豆消防本部	駿東伊豆消防本部	屋内消火栓設備	109	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	151	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,241	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
志太広域事務組合志太消防本部	志太広域事務組合志太消防本部	屋内消火栓設備	578	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.08%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	311	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,489	32 (100.0%)	6 (18.8%)	0 (0.0%)	5 (15.6%)	8 (25.0%)	13 (40.6%)	0 (0.0%)	0.92%	32 (100.0%)	31 (96.9%)	31 (100.0%)	1 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
富士山南東消防本部	富士山南東消防本部	屋内消火栓設備	137	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	120	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,152	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.52%	6 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	97	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	94	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	862	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛知県	名古屋市消防局	屋内消火栓設備	628	7 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	1.11%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	497	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.60%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,228	37 (100.0%)	7 (18.9%)	2 (5.4%)	4 (10.8%)	8 (21.6%)	16 (43.2%)	0 (0.0%)	0.71%	37 (100.0%)	37 (100.0%)	33 (89.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛知県	名古屋市消防局	屋内消火栓設備	4,121	77 (100.0%)	27 (35.1%)	9 (11.7%)	10 (13.0%)	15 (19.5%)	16 (20.8%)	0 (0.0%)	1.87%	77 (100.0%)	72 (93.5%)	51 (70.8%)	4 (5.2%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4,331	17 (100.0%)	3 (17.6%)	10 (58.8%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0.39%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	15 (100.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	33,245	278 (100.0%)	86 (30.9%)	39 (14.0%)	21 (7.6%)	42 (15.1%)	88 (31.7%)	2 (0.7%)	0.84%	278 (100.0%)	246 (88.5%)	199 (80.9%)	27 (9.7%)	5 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛知県	名古屋市消防局	屋内消火栓設備	1,618	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,811	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,714	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経年年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	I(B/A)								
愛知県	豊橋市消防本部	屋内消火栓設備	184	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.63%	(100.0%)	3 (33.3%)	1 (0.0%)	0 (66.7%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	169	0 (100.0%)	0 (66.7%)	0 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,720	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.35%	(100.0%)	6 (66.7%)	4 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	岡崎市消防本部	屋内消火栓設備	161	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.86%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	150	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.33%	(100.0%)	2 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,636	7 (100.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	(100.0%)	7 (57.1%)	4 (100.0%)	4 (42.9%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	一宮市消防本部	屋内消火栓設備	126	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.79%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	238	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,324	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	(100.0%)	2 (50.0%)	1 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
春日井市消防本部	屋内消火栓設備	203	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	150	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	1,017	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
豊田市消防本部	屋内消火栓設備	217	9 (100.0%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	4.15%	(100.0%)	9 (77.8%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	171	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.51%	(100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	1,617	15 (100.0%)	2 (13.3%)	4 (26.7%)	1 (6.7%)	3 (20.0%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	0.93%	(100.0%)	15 (66.7%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	3 (20.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
知多中部広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	98	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.04%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	140	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	974	19 (100.0%)	3 (15.8%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	11 (57.9%)	0 (0.0%)	1.95%	(100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
衣浦東部広域連合消防局	屋内消火栓設備	199	6 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3.02%	(100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	227	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	1,955	41 (100.0%)	20 (48.8%)	4 (9.8%)	8 (19.5%)	6 (14.6%)	3 (7.3%)	0 (0.0%)	2.10%	(100.0%)	41 (70.7%)	29 (100.0%)	29 (100.0%)	9 (22.0%)	3 (7.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,315	51 (100.0%)	13 (25.5%)	6 (11.8%)	7 (13.7%)	11 (21.6%)	14 (27.5%)	0 (0.0%)	3.88%	(100.0%)	51 (98.0%)	50 (62.0%)	31 (2.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	1,275	7 (100.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.55%	(100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	10,288	183 (100.0%)	53 (29.0%)	24 (13.1%)	7 (3.8%)	29 (15.8%)	68 (37.2%)	2 (1.1%)	1.78%	(100.0%)	183 (95.6%)	175 (74.9%)	131 (4.4%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
三重県	桑名市消防本部	屋内消火栓設備	1,360	32 (100.0%)	9 (28.1%)	9 (28.1%)	4 (12.5%)	6 (18.8%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	2.35%	(100.0%)	32 (100.0%)	32 (96.9%)	31 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,314	9 (100.0%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	(100.0%)	9 (100.0%)	9 (88.9%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	9,514	154 (100.0%)	31 (20.1%)	16 (10.4%)	12 (7.8%)	39 (25.3%)	54 (35.1%)	2 (1.3%)	1.62%	(100.0%)	154 (93.5%)	144 (92.4%)	133 (4.5%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	桑名市消防本部	屋内消火栓設備	135	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	176	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	871	7 (100.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0.80%	(100.0%)	7 (100.0%)	7 (57.1%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)		J(J/B)					
滋賀県	四日市市消防本部	屋内消火栓設備	237	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	183	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.55%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,570	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	鈴鹿市消防本部	屋内消火栓設備	101	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.95%	(100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	132	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.52%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	902	28 (100.0%)	5 (17.9%)	4 (14.3%)	2 (7.1%)	1 (3.6%)	16 (57.1%)	0 (0.0%)	3.10%	(100.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	津市消防本部	屋内消火栓設備	231	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	245	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.63%	(100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,510	16 (100.0%)	5 (31.3%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	7 (43.8%)	0 (0.0%)	1.06%	(100.0%)	16 (93.8%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松阪地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	142	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	177	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,072	18 (100.0%)	11 (61.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (27.8%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	1.68%	(100.0%)	18 (50.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	6 (33.3%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	514	24 (100.0%)	5 (20.8%)	8 (33.3%)	3 (12.5%)	4 (16.7%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	4.67%	(100.0%)	24 (100.0%)	23 (95.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	401	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.50%	-	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,589	85 (100.0%)	8 (9.4%)	9 (10.6%)	7 (8.2%)	33 (38.8%)	26 (30.6%)	2 (2.4%)	2.37%	-	100.0% (1.2%)	100.0% (50.0%)	50.0% (50.0%)	0.0% (0.0%)	0.0% (0.0%)	0.0% (0.0%)
滋賀県	大津市消防局	屋内消火栓設備	910	23 (100.0%)	8 (34.8%)	3 (13.0%)	0 (0.0%)	7 (30.4%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	2.53%	(100.0%)	23 (69.6%)	16 (100.0%)	16 (100.0%)	7 (30.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	852	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	(100.0%)	4 (75.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,273	62 (100.0%)	20 (32.3%)	9 (14.5%)	4 (6.5%)	16 (25.8%)	13 (21.0%)	0 (0.0%)	0.85%	(100.0%)	62 (79.0%)	49 (100.0%)	49 (100.0%)	12 (19.4%)	1 (16.6%)	0 (0.0%)
	湖南広域消防局	屋内消火栓設備	177	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	(100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	(100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	196	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,437	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	(100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	(100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東近江行政組合消防本部	屋内消火栓設備	198	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.53%	(100.0%)	5 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	(100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	197	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,543	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	(100.0%)	8 (12.5%)	1 (100.0%)	1 (75.0%)	6 (12.5%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	141	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		スプリンクラー設備	141	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	1,179	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	394	17 (100.0%)	2 (11.8%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	7 (41.2%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	4.31%	(100.0%)	17 (94.1%)	16 (100.0%)	16 (100.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	318	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.94%	(100.0%)	3 (66.7%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	(33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,114	50 (100.0%)	10 (20.0%)	7 (14.0%)	4 (8.0%)	16 (32.0%)	13 (26.0%)	0 (0.0%)	1.61%	(100.0%)	50 (90.0%)	45 (90.0%)	45 (100.0%)	5 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)		J(J/B)					
京都府	京都市消防局	屋内消火栓設備	1,862	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	12,912	12 (100.0%)	6 (50.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0.09%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	883	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,159	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	576	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.35%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	636	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,753	12 (100.0%)	6 (50.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0.25%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大阪府	大阪市消防局	屋内消火栓設備	6,257	60 (100.0%)	19 (31.7%)	19 (31.7%)	5 (8.3%)	5 (8.3%)	12 (20.0%)	0 (0.0%)	0.96%	60 (100.0%)	53 (88.3%)	50 (94.3%)	6 (10.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,849	11 (100.0%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0.19%	11 (100.0%)	9 (81.8%)	8 (88.9%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	38,388	165 (100.0%)	74 (44.8%)	38 (23.0%)	9 (5.5%)	16 (9.7%)	28 (17.0%)	0 (0.0%)	0.43%	165 (100.0%)	149 (90.3%)	145 (97.3%)	13 (7.9%)	3 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大阪市消防局	屋内消火栓設備	2,610	31 (100.0%)	15 (48.4%)	13 (41.9%)	2 (6.5%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.19%	31 (100.0%)	30 (96.8%)	30 (100.0%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,100	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	16,547	53 (100.0%)	39 (73.6%)	11 (20.8%)	2 (3.8%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	53 (100.0%)	49 (92.5%)	49 (100.0%)	4 (7.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	堺市消防局	屋内消火栓設備	889	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	576	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,276	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊中市消防局	豊中市消防局	屋内消火栓設備	142	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	264	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,473	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	吹田市消防本部	屋内消火栓設備	280	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	211	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,258	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
高槻市消防本部	高槻市消防本部	屋内消火栓設備	163	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	173	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.58%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,158	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	茨木市消防本部	屋内消火栓設備	107	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	138	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	978	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数		
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	I(B/A)		J(J/B)							
八尾市消防本部	八尾市消防本部	屋内消火栓設備	73	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.37%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	170	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	769	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	東大阪市消防局	屋内消火栓設備	418	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1.20%	(100.0%)	5 (80.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	(20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	283	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.71%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,073	27 (100.0%)	1 (3.7%)	7 (25.9%)	1 (25.9%)	7 (40.7%)	11 (0.0%)	0 (0.0%)	1.30%	(100.0%)	27 (92.6%)	25 (100.0%)	25 (100.0%)	(3.7%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	守口市門真市消防組合消防本部	屋内消火栓設備	170	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1.76%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	184	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	-	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	906	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0.88%	(100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
枚方寝屋川消防組合消防本部	枚方寝屋川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	361	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0.83%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	392	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,082	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.10%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	屋内消火栓設備	80	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	-	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	162	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	-	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	883	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
泉州南広域消防本部	泉州南広域消防本部	屋内消火栓設備	174	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0.72%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	212	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.47%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,067	9 (100.0%)	4 (44.4%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0.84%	(100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	790	10 (100.0%)	3 (30.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	1.27%	(100.0%)	10 (80.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	(20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	984	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (0.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,918	51 (100.0%)	26 (51.0%)	15 (29.4%)	2 (3.9%)	3 (5.9%)	5 (9.8%)	0 (0.0%)	0.86%	(100.0%)	51 (94.1%)	48 (95.8%)	46 (95.8%)	(3.9%)	2 (2.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
兵庫県	神戸市消防局	屋内消火栓設備	3,552	17 (100.0%)	7 (41.2%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	5 (5.9%)	0 (29.4%)	0 (0.0%)	0.48%	(100.0%)	17 (76.5%)	13 (100.0%)	13 (17.6%)	(5.9%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3,576	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	24,434	94 (100.0%)	39 (41.5%)	14 (14.9%)	10 (10.6%)	3 (3.2%)	28 (29.8%)	0 (0.0%)	0.38%	(100.0%)	94 (92.6%)	87 (98.9%)	86 (5.3%)	(2.1%)	2 (2.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	姫路市消防局	屋内消火栓設備	1,419	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	(100.0%)	2 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	(0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,264	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	6,328	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	(100.0%)	9 (66.7%)	6 (100.0%)	6 (22.2%)	(11.1%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	姫路市消防局	屋内消火栓設備	330	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	-	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	362	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,103	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	(0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経年年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	I(B/A)		J(J/B)					
尼崎市消防局	尼崎市消防局	屋内消火栓設備	201	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.49%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	272	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,958	18 (100.0%)	11 (61.1%)	6 (33.3%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.92%	(100.0%)	18 (100.0%)	18 (100.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	明石市消防局	屋内消火栓設備	118	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.85%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	152	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,067	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
	西宮市消防局	屋内消火栓設備	110	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	199	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,444	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
加古川市消防本部	加古川市消防本部	屋内消火栓設備	152	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.66%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	161	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,236	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	(100.0%)	3 (66.7%)	2 (66.7%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宝塚市消防本部	屋内消火栓設備	93	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	113	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	710	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,129	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0.89%	(100.0%)	10 (70.0%)	7 (70.0%)	7 (70.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,053	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,588	62 (100.0%)	15 (24.2%)	7 (11.3%)	9 (14.5%)	3 (4.8%)	28 (45.2%)	0 (0.0%)	0.72%	(100.0%)	62 (95.2%)	59 (98.3%)	58 (98.3%)	2 (3.2%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
奈良県	奈良市消防局	屋内消火栓設備	961	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.42%	(100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	905	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,284	12 (100.0%)	4 (33.3%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0.19%	(100.0%)	12 (83.3%)	10 (83.3%)	10 (83.3%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)
		屋内消火栓設備	270	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	237	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,720	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	(100.0%)	3 (66.7%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	
	奈良県広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	659	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.61%	(100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	616	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,261	9 (100.0%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0.21%	(100.0%)	9 (88.9%)	8 (88.9%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	32	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	52	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	303	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)								
和歌山県	和歌山市消防局	屋内消火栓設備	729	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.55%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	956	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	5,884	25 (100.0%)	8 (32.0%)	8 (32.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (36.0%)	0 (0.0%)	0.42%	25 (100.0%)	20 (80.0%)	17 (85.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	219	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		スプリンクラー設備	407	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	1,977	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	510	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0.78%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	549	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	3,907	23 (100.0%)	6 (26.1%)	8 (34.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	0.59%	23 (100.0%)	18 (78.3%)	15 (83.3%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
鳥取県	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	585	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	517	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	3,823	11 (100.0%)	7 (63.6%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	11 (100.0%)	9 (81.8%)	9 (100.0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	233	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	173	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	1,414	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	207	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		スプリンクラー設備	215	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	1,592	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	145	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.69%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	129	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	817	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	752	9 (100.0%)	6 (66.7%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1.20%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
島根県	松江市消防本部	スプリンクラー設備	710	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	4,950	45 (100.0%)	32 (71.1%)	7 (15.6%)	0 (0.0%)	4 (8.9%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	0.91%	45 (100.0%)	42 (93.3%)	40 (95.2%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		屋内消火栓設備	220	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		スプリンクラー設備	230	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
	20万人未満消防本部 合計	自動火災報知設備	1,516	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		屋内消火栓設備	532	9 (100.0%)	6 (66.7%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1.69%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	480	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		
		自動火災報知設備	3,434	45 (100.0%)	32 (71.1%)	7 (15.6%)	0 (0.0%)	4 (8.9%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	1.31%	45 (100.0%)	42 (93.3%)	40 (95.2%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)							
岡山県	岡山市消防局	屋内消火栓設備	2,309	17 (100.0%)	7 (41.2%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	2 (23.5%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	0.74%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	12 (80.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,714	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	10,133	74 (100.0%)	21 (28.4%)	29 (39.2%)	1 (1.4%)	5 (6.8%)	18 (24.3%)	0 (0.0%)	0.73%	74 (100.0%)	69 (93.2%)	45 (65.2%)	5 (6.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		屋内消火栓設備	1,320	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.45%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	677	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,735	10 (100.0%)	4 (40.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0.27%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	倉敷市消防局	屋内消火栓設備	283	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1.41%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	355	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,263	29 (100.0%)	7 (24.1%)	18 (62.1%)	0 (0.0%)	1 (3.4%)	3 (10.3%)	0 (0.0%)	1.28%	29 (100.0%)	25 (86.2%)	1 (4.0%)	4 (13.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	706	7 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0.99%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	682	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,135	35 (100.0%)	10 (28.6%)	7 (20.0%)	1 (2.9%)	3 (8.6%)	14 (40.0%)	0 (0.0%)	0.85%	35 (100.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		屋内消火栓設備	2,133	18 (100.0%)	5 (27.8%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	7 (38.9%)	0 (0.0%)	0.84%	18 (100.0%)	17 (94.4%)	16 (94.1%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
広島県	広島市消防局	スプリンクラー設備	1,788	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0.28%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	15,044	82 (100.0%)	12 (14.6%)	17 (20.7%)	1 (1.2%)	13 (15.9%)	39 (47.6%)	0 (0.0%)	0.55%	82 (100.0%)	76 (92.7%)	74 (97.4%)	5 (6.1%)	0 (0.0%)	1 (1.2%)	1 (1.2%)
		屋内消火栓設備	865	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	837	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,170	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	呉市消防局	屋内消火栓設備	213	7 (100.0%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	3.29%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	159	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1.89%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,232	33 (100.0%)	6 (18.2%)	8 (24.2%)	0 (0.0%)	5 (15.2%)	14 (42.4%)	0 (0.0%)	2.68%	33 (100.0%)	31 (93.9%)	31 (100.0%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東広島市消防局	屋内消火栓設備	126	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	177	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,108	10 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0.90%	10 (100.0%)	8 (80.0%)	7 (87.5%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福山地区消防組合消防局	福山地区消防組合消防局	屋内消火栓設備	483	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	93	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,841	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	446	11 (100.0%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	2.47%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	522	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,693	33 (100.0%)	2 (6.1%)	4 (12.1%)	1 (3.0%)	6 (18.2%)	20 (60.6%)	0 (0.0%)	0.89%	33 (100.0%)	32 (97.0%)	31 (96.9%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	I(B/A)		J(J/B)					
山口県	山口県	屋内消火栓設備	938	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.32%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,156	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	7,620	11 (100.0%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0.14%	11 (100.0%)	10 (90.9%)	10 (100.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	下関市消防局	屋内消火栓設備	186	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	227	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	1,352	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	宇部・山陽小野田消防局	屋内消火栓設備	109	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.92%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	-	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	189	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	1,079	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	-	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	643	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	740	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	5,189	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0.19%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	846	19 (100.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	4 (21.1%)	3 (15.8%)	10 (52.6%)	0 (0.0%)	2.25%	19 (100.0%)	18 (94.7%)	13 (72.2%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
徳島県	徳島県	スプリンクラー設備	775	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.26%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	5,119	64 (100.0%)	4 (6.3%)	7 (10.9%)	6 (9.4%)	5 (7.8%)	42 (65.6%)	0 (0.0%)	1.25%	64 (100.0%)	61 (95.3%)	51 (83.6%)	3 (4.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	304	7 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	2.30%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	徳島市消防局	スプリンクラー設備	277	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	2,224	27 (100.0%)	4 (14.8%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)	3 (11.1%)	18 (66.7%)	0 (0.0%)	1.21%	27 (100.0%)	24 (88.9%)	24 (100.0%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	542	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	3 (25.0%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	2.21%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	スプリンクラー設備	498	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.40%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,895	37 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (16.2%)	5 (13.5%)	2 (5.4%)	24 (64.9%)	0 (0.0%)	1.28%	37 (100.0%)	37 (100.0%)	27 (73.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	893	22 (100.0%)	6 (27.3%)	2 (9.1%)	3 (13.6%)	2 (9.1%)	9 (40.9%)	0 (0.0%)	2.46%	22 (100.0%)	18 (81.8%)	18 (100.0%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
香川県	香川県	スプリンクラー設備	785	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.25%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	5,704	109 (100.0%)	21 (19.3%)	39 (35.8%)	7 (6.4%)	1 (0.9%)	37 (33.9%)	4 (3.7%)	1.91%	109 (100.0%)	97 (89.0%)	96 (99.0%)	11 (10.1%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	481	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1.25%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	高松市消防局	スプリンクラー設備	372	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,687	48 (100.0%)	13 (27.1%)	28 (58.3%)	4 (8.3%)	1 (2.1%)	2 (4.2%)	0 (0.0%)	1.79%	48 (100.0%)	43 (89.6%)	43 (100.0%)	4 (8.3%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	412	16 (100.0%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	8 (50.0%)	0 (0.0%)	3.88%	16 (100.0%)	13 (81.3%)	13 (100.0%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	スプリンクラー設備	413	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	3,017	61 (100.0%)	8 (13.1%)	11 (18.0%)	3 (4.9%)	0 (0.0%)	35 (57.4%)	4 (6.6%)	2.02%	61 (100.0%)	54 (88.5%)	53 (98.1%)	7 (11.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)							
愛媛県	松山市消防局	屋内消火栓設備	1,480	41 (100.0%)	5 (12.2%)	6 (14.6%)	12 (29.3%)	10 (24.4%)	8 (19.5%)	0 (0.0%)	2.77%	41 (100.0%)	37 (90.2%)	12 (32.4%)	3 (7.3%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,398	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,168	155 (100.0%)	23 (14.8%)	14 (9.0%)	23 (14.8%)	30 (19.4%)	65 (41.9%)	0 (0.0%)	1.90%	155 (100.0%)	146 (94.2%)	61 (41.8%)	6 (3.9%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	592	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.84%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	574	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,888	18 (100.0%)	5 (27.8%)	6 (33.3%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	6 (33.3%)	0 (0.0%)	0.62%	18 (100.0%)	13 (72.2%)	8 (61.5%)	2 (11.1%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	888	36 (100.0%)	2 (5.6%)	5 (13.9%)	12 (33.3%)	9 (25.0%)	8 (22.2%)	0 (0.0%)	4.05%	36 (100.0%)	33 (91.7%)	11 (33.3%)	3 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	824	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,280	137 (100.0%)	18 (13.1%)	8 (5.8%)	22 (16.1%)	30 (21.9%)	59 (43.1%)	0 (0.0%)	2.59%	137 (100.0%)	133 (97.1%)	53 (39.8%)	4 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		20万人未満消防本部 合計																
高知県	高知市消防局	屋内消火栓設備	730	9 (100.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	1.23%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	662	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	4,482	59 (100.0%)	7 (11.9%)	6 (10.2%)	5 (8.5%)	26 (44.1%)	15 (25.4%)	0 (0.0%)	1.32%	59 (100.0%)	58 (98.3%)	58 (100.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	404	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.99%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	277	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,068	44 (100.0%)	5 (11.4%)	6 (13.6%)	2 (4.5%)	24 (54.5%)	7 (15.9%)	0 (0.0%)	2.13%	44 (100.0%)	43 (97.7%)	43 (100.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	326	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1.53%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	385	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,414	15 (100.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	2 (13.3%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	0.62%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		20万人未満消防本部 合計																
福岡県	北九州市消防局	屋内消火栓設備	4,036	26 (100.0%)	16 (61.5%)	6 (23.1%)	1 (3.8%)	1 (3.8%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	0.64%	26 (100.0%)	26 (100.0%)	19 (73.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	4,255	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	24,816	96 (100.0%)	42 (43.8%)	18 (18.8%)	6 (6.3%)	9 (9.4%)	20 (20.8%)	1 (1.0%)	0.39%	96 (100.0%)	91 (94.8%)	83 (91.2%)	4 (4.2%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	675	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	855	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,982	17 (100.0%)	5 (29.4%)	5 (29.4%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0.34%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	15 (100.0%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	1,569	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,162	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,414	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		春日・大野城・那珂川消防本部	158	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.27%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	130	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	919	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.76%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	I(B/A)		J(J/B)					
久留米広域消防本部	久留米広域消防本部	屋内消火栓設備	376	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.33%	(100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	397	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,271	20 (100.0%)	5 (25.0%)	4 (20.0%)	1 (5.0%)	3 (15.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	0.88%	(100.0%)	20 (90.0%)	18 (100.0%)	18 (10.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,258	16 (100.0%)	6 (37.5%)	6 (37.5%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	1.27%	(100.0%)	16 (100.0%)	16 (56.3%)	9 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,711	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	(100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,230	46 (100.0%)	19 (41.3%)	9 (19.6%)	3 (6.5%)	4 (8.7%)	11 (23.9%)	0 (0.0%)	0.50%	(100.0%)	46 (100.0%)	46 (82.6%)	38 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
佐賀県	佐賀広域消防局	屋内消火栓設備	785	6 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.76%	(100.0%)	6 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,074	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,335	42 (100.0%)	17 (40.5%)	5 (11.9%)	2 (4.8%)	6 (14.3%)	12 (28.6%)	0 (0.0%)	0.79%	(100.0%)	42 (73.8%)	31 (90.3%)	28 (26.2%)	11 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	348	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	427	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,148	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	437	6 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1.37%	(100.0%)	6 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	647	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,187	42 (100.0%)	17 (40.5%)	5 (11.9%)	2 (4.8%)	6 (14.3%)	12 (28.6%)	0 (0.0%)	1.32%	(100.0%)	42 (73.8%)	31 (90.3%)	28 (26.2%)	11 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長崎県	長崎市消防局	屋内消火栓設備	1,193	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0.50%	(100.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,419	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	9,075	44 (100.0%)	5 (11.4%)	2 (4.5%)	4 (9.1%)	13 (29.5%)	20 (45.5%)	0 (0.0%)	0.48%	(100.0%)	44 (100.0%)	44 (90.9%)	40 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐世保市消防局	屋内消火栓設備	445	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	463	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,865	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	220	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	293	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,025	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	(100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	277	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	(100.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	285	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,739	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.23%	(100.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		屋内消火栓設備	251	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1.20%	(100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	378	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,446	36 (100.0%)	1 (2.8%)	0 (0.0%)	4 (11.1%)	12 (33.3%)	19 (52.8%)	0 (0.0%)	1.47%	(100.0%)	36 (100.0%)	36 (91.7%)	33 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7	I(B/A)							
熊本県	熊本市消防局	屋内消火栓設備	1,482	19 (100.0%)	3 (15.8%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)	6 (31.6%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	1.28%	19 (100.0%)	16 (84.2%)	8 (50.0%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,853	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	11,950	73 (100.0%)	11 (15.1%)	6 (8.2%)	10 (13.7%)	13 (17.8%)	30 (41.1%)	3 (4.1%)	0.61%	73 (100.0%)	71 (97.3%)	33 (46.5%)	2 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	495	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.40%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	628	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	4,290	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	987	17 (100.0%)	3 (17.6%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	6 (35.3%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	1.72%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	7 (46.7%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,225	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	7,660	69 (100.0%)	10 (14.5%)	5 (7.2%)	9 (13.0%)	12 (17.4%)	30 (43.5%)	3 (4.3%)	0.90%	69 (100.0%)	69 (100.0%)	31 (44.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
大分県	大分市消防局	屋内消火栓設備	988	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.40%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,313	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	7,727	47 (100.0%)	5 (10.6%)	11 (23.4%)	3 (6.4%)	12 (25.5%)	16 (34.0%)	0 (0.0%)	0.61%	47 (100.0%)	47 (100.0%)	19 (40.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	306	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	479	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	2,397	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	682	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.59%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	834	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	5,330	42 (100.0%)	3 (7.1%)	8 (19.0%)	3 (7.1%)	12 (28.6%)	16 (38.1%)	0 (0.0%)	0.79%	42 (100.0%)	42 (100.0%)	14 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
宮崎県	宮崎市消防局	屋内消火栓設備	1,045	12 (100.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	1.15%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	937	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	7,223	35 (100.0%)	6 (17.1%)	6 (17.1%)	0 (0.0%)	4 (11.4%)	19 (54.3%)	0 (0.0%)	0.48%	35 (100.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		屋内消火栓設備	455	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		スプリンクラー設備	72	-	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		自動火災報知設備	2,883	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	590	12 (100.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	2.03%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	865	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	4,340	33 (100.0%)	4 (12.1%)	6 (18.2%)	0 (0.0%)	4 (12.1%)	19 (57.6%)	0 (0.0%)	0.76%	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
鹿児島県		屋内消火栓設備	1,257	22 (100.0%)	3 (13.6%)	4 (18.2%)	2 (9.1%)	4 (18.2%)	9 (40.9%)	0 (0.0%)	1.75%	22 (100.0%)	21 (95.5%)	21 (100.0%)	4 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,885	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	10,478	77 (100.0%)	3 (3.9%)	8 (10.4%)	13 (16.9%)	14 (18.2%)	39 (50.6%)	0 (0.0%)	0.73%	77 (100.0%)	75 (97.4%)	74 (98.7%)	2 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7	I(B/A)		J(J/B)					
鹿児島市消防局	屋内消火栓設備	373	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.80%	3 (100.0%)	3 (66.7%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		624	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		3,452	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0.09%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	884	19 (100.0%)	2 (10.5%)	4 (21.1%)	2 (10.5%)	3 (15.8%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	2.15%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,261	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.16%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,026	74 (100.0%)	2 (2.7%)	8 (10.8%)	13 (17.6%)	14 (18.9%)	37 (50.0%)	0 (0.0%)	1.05%	74 (100.0%)	73 (98.6%)	72 (98.6%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄県	屋内消火栓設備	1,039	13 (100.0%)	3 (23.1%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.25%	13 (100.0%)	10 (76.9%)	10 (100.0%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,157	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	2 (33.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,539	144 (100.0%)	92 (63.9%)	33 (22.9%)	11 (7.6%)	5 (3.5%)	3 (2.1%)	0 (0.0%)	1.51%	144 (100.0%)	114 (79.2%)	98 (86.0%)	25 (17.4%)	5 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市消防局	屋内消火栓設備	336	9 (100.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.68%	9 (100.0%)	7 (77.8%)	7 (100.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	277	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		自動火災報知設備	2,391	78 (100.0%)	49 (62.8%)	21 (26.9%)	7 (9.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.26%	78 (100.0%)	61 (78.2%)	61 (100.0%)	17 (21.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	703	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.57%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	880	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.80%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	2 (33.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,148	66 (100.0%)	43 (65.2%)	12 (18.2%)	4 (6.1%)	4 (6.1%)	3 (4.5%)	0 (0.0%)	0.92%	66 (100.0%)	53 (80.3%)	37 (69.8%)	8 (12.1%)	5 (7.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	屋内消火栓設備	93,482	1061 (100.0%)	283 (26.7%)	210 (19.8%)	104 (9.8%)	154 (14.5%)	310 (29.2%)	0 (0.0%)	1.13%	1061 (100.0%)	944 (89.0%)	801 (84.9%)	98 (9.2%)	19 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	87,052	147 (100.0%)	57 (38.8%)	34 (23.1%)	22 (15.0%)	21 (14.3%)	13 (8.8%)	0 (0.0%)	0.17%	147 (100.0%)	127 (86.4%)	118 (92.9%)	19 (12.9%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	629,633	4119 (100.0%)	1087 (26.4%)	682 (16.6%)	319 (7.7%)	604 (14.7%)	1414 (34.3%)	13 (0.3%)	0.65%	4119 (100.0%)	3760 (91.3%)	3251 (86.5%)	290 (7.0%)	68 (1.7%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)以下「令」という。別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準

又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能障が有るもの※

※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ)、(16)の2)項及び(16)の3)項に掲げる防火対象物をいう。

※4 「義務対象物数」は、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。

※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)。

※6 本調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があつたもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

別紙3-2

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等						
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)	
		A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(I/A)				警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	
北海道	屋内消火栓設備	17409	383 (100.0%)	42 (11.0%)	62 (16.2%)	36 (9.4%)	50 (13.1%)	193 (50.4%)	0 (0.0%)	2.20%	383 (100.0%)	379 (99.0%)	338 (89.2%)	4 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	2183	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	71372	450 (100.0%)	51 (11.3%)	78 (17.3%)	48 (10.7%)	66 (14.7%)	207 (46.0%)	0 (0.0%)	0.63%	450 (100.0%)	446 (99.1%)	390 (87.4%)	3 (0.7%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	
青森県	屋内消火栓設備	2872	259 (100.0%)	56 (21.6%)	80 (30.9%)	41 (15.8%)	27 (10.4%)	55 (21.2%)	0 (0.0%)	9.02%	259 (100.0%)	258 (99.6%)	258 (100.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	20	- -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	- -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	7670	295 (100.0%)	61 (20.7%)	94 (31.9%)	57 (19.3%)	32 (10.8%)	51 (17.3%)	0 (0.0%)	3.85%	295 (100.0%)	294 (99.7%)	294 (100.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
岩手県	屋内消火栓設備	4438	90 (100.0%)	10 (11.1%)	9 (10.0%)	15 (16.7%)	19 (21.1%)	37 (41.1%)	0 (0.0%)	2.03%	90 (100.0%)	90 (100.0%)	84 (93.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	65	- -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	- -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	10652	100 (100.0%)	7 (7.0%)	15 (15.0%)	7 (7.0%)	20 (20.0%)	51 (51.0%)	0 (0.0%)	0.94%	100 (100.0%)	100 (100.0%)	89 (89.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
宮城県	屋内消火栓設備	6885	82 (100.0%)	16 (19.5%)	11 (13.4%)	7 (8.5%)	8 (9.8%)	40 (48.8%)	0 (0.0%)	1.19%	82 (100.0%)	79 (96.3%)	78 (98.7%)	3 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	322	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 -	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	19544	89 (100.0%)	11 (12.4%)	13 (14.6%)	11 (12.4%)	4 (4.5%)	50 (56.2%)	0 (0.0%)	0.46%	89 (100.0%)	88 (98.9%)	87 (98.9%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
秋田県	屋内消火栓設備	2741	140 (100.0%)	10 (7.1%)	12 (8.6%)	13 (9.3%)	28 (20.0%)	77 (55.0%)	0 (0.0%)	5.11%	140 (100.0%)	139 (99.3%)	137 (98.6%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	35	- -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	- -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	7882	141 (100.0%)	11 (7.8%)	18 (12.8%)	7 (5.0%)	30 (21.3%)	75 (53.2%)	0 (0.0%)	1.79%	141 (100.0%)	141 (100.0%)	139 (98.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7								
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(I/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
山形県	屋内消火栓設備	3028	66 (100.0%)	20 (30.3%)	3 (4.5%)	7 (10.6%)	8 (12.1%)	28 (42.4%)	0 (0.0%)	2.18%	66 (100.0%)	61 (92.4%)	57 (93.4%)	5 (7.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	9330	55 (100.0%)	16 (29.1%)	2 (3.6%)	4 (7.3%)	8 (14.5%)	25 (45.5%)	0 (0.0%)	0.59%	55 (100.0%)	49 (89.1%)	49 (100.0%)	5 (9.1%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福島県	屋内消火栓設備	4746	202 (100.0%)	11 (5.4%)	57 (28.2%)	5 (2.5%)	29 (14.4%)	100 (49.5%)	0 (0.0%)	4.26%	202 (100.0%)	194 (96.0%)	194 (100.0%)	8 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	14207	208 (100.0%)	9 (4.3%)	49 (23.6%)	3 (1.4%)	23 (11.1%)	124 (59.6%)	0 (0.0%)	1.46%	208 (100.0%)	203 (97.6%)	203 (100.0%)	5 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
茨城県	屋内消火栓設備	7746	332 (100.0%)	23 (6.9%)	27 (8.1%)	39 (11.7%)	37 (11.1%)	206 (62.0%)	0 (0.0%)	4.29%	332 (100.0%)	287 (86.4%)	285 (99.3%)	45 (13.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	24832	406 (100.0%)	16 (3.9%)	39 (9.6%)	31 (7.6%)	51 (12.6%)	269 (66.3%)	0 (0.0%)	1.63%	406 (100.0%)	360 (88.7%)	359 (99.7%)	46 (11.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
栃木県	屋内消火栓設備	5157	130 (100.0%)	9 (6.9%)	9 (6.9%)	15 (11.5%)	12 (9.2%)	85 (65.4%)	0 (0.0%)	2.52%	130 (100.0%)	130 (100.0%)	119 (91.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	16922	163 (100.0%)	6 (3.7%)	14 (8.6%)	16 (9.8%)	18 (11.0%)	109 (66.9%)	0 (0.0%)	0.96%	163 (100.0%)	163 (100.0%)	155 (95.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
群馬県	屋内消火栓設備	6681	326 (100.0%)	32 (9.8%)	30 (9.2%)	14 (4.3%)	83 (25.5%)	165 (50.6%)	2 (0.6%)	4.88%	326 (100.0%)	322 (98.8%)	313 (97.2%)	4 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	18532	307 (100.0%)	21 (6.8%)	39 (12.7%)	17 (5.5%)	68 (22.1%)	161 (52.4%)	1 (0.3%)	1.66%	307 (100.0%)	306 (99.7%)	299 (97.7%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7								
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)							
埼玉県	屋内消火栓設備	16921	310 (100.0%)	42 (13.5%)	63 (20.3%)	46 (14.8%)	51 (16.5%)	108 (34.8%)	0 (0.0%)	1.83%	310 (100.0%)	297 (95.8%)	287 (96.6%)	12 (3.9%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	893	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	52540	264 (100.0%)	28 (10.6%)	66 (25.0%)	39 (14.8%)	30 (11.4%)	101 (38.3%)	0 (0.0%)	0.50%	264 (100.0%)	257 (97.3%)	255 (99.2%)	7 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
千葉県	屋内消火栓設備	14903	183 (100.0%)	26 (14.2%)	44 (24.0%)	19 (10.4%)	29 (15.8%)	65 (35.5%)	0 (0.0%)	1.23%	183 (100.0%)	176 (96.2%)	167 (94.9%)	5 (2.7%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	638	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	41453	250 (100.0%)	32 (12.8%)	69 (27.6%)	23 (9.2%)	39 (15.6%)	87 (34.8%)	0 (0.0%)	0.60%	250 (100.0%)	240 (96.0%)	231 (96.3%)	9 (3.6%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	
東京都	屋内消火栓設備	3869	29 (100.0%)	12 (41.4%)	5 (17.2%)	7 (24.1%)	4 (13.8%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	0.75%	29 (100.0%)	25 (86.2%)	25 (100.0%)	4 (13.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	6778	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.01%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	128885	66 (100.0%)	29 (43.9%)	14 (21.2%)	17 (25.8%)	6 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	66 (100.0%)	65 (98.5%)	65 (100.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
神奈川県	屋内消火栓設備	25361	75 (100.0%)	30 (40.0%)	28 (37.3%)	4 (5.3%)	4 (5.3%)	9 (12.0%)	0 (0.0%)	0.30%	75 (100.0%)	70 (93.3%)	70 (100.0%)	5 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	1783	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	77528	60 (100.0%)	25 (41.7%)	19 (31.7%)	3 (5.0%)	3 (5.0%)	10 (16.7%)	0 (0.0%)	0.08%	60 (100.0%)	60 (100.0%)	60 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
新潟県	屋内消火栓設備	7857	362 (100.0%)	20 (5.5%)	47 (13.0%)	28 (7.7%)	68 (18.8%)	199 (55.0%)	0 (0.0%)	4.61%	362 (100.0%)	362 (100.0%)	356 (98.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	114	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	22471	376 (100.0%)	16 (4.3%)	42 (11.2%)	35 (9.3%)	77 (20.5%)	206 (54.8%)	0 (0.0%)	1.67%	376 (100.0%)	375 (99.7%)	361 (96.3%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7								
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(I/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
富山県	屋内消火栓設備	4199	82 (100.0%)	18 (22.0%)	8 (9.8%)	4 (4.9%)	20 (24.4%)	32 (39.0%)	0 (0.0%)	1.95%	82 (100.0%)	82 (100.0%)	81 (98.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	41	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	11947	92 (100.0%)	15 (16.3%)	5 (5.4%)	4 (4.3%)	17 (18.5%)	51 (55.4%)	0 (0.0%)	0.77%	92 (100.0%)	92 (100.0%)	92 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
石川県	屋内消火栓設備	3675	171 (100.0%)	13 (7.6%)	22 (12.9%)	11 (6.4%)	16 (9.4%)	109 (63.7%)	0 (0.0%)	4.65%	171 (100.0%)	166 (97.1%)	132 (79.5%)	5 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	48	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	11691	175 (100.0%)	15 (8.6%)	19 (10.9%)	11 (6.3%)	11 (6.3%)	119 (68.0%)	0 (0.0%)	1.50%	175 (100.0%)	172 (98.3%)	143 (83.1%)	3 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福井県	屋内消火栓設備	2740	70 (100.0%)	12 (17.1%)	7 (10.0%)	6 (8.6%)	13 (18.6%)	32 (45.7%)	0 (0.0%)	2.55%	70 (100.0%)	67 (95.7%)	67 (100.0%)	3 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	26	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	8459	63 (100.0%)	8 (12.7%)	5 (7.9%)	7 (11.1%)	4 (6.3%)	39 (61.9%)	0 (0.0%)	0.74%	63 (100.0%)	61 (96.8%)	61 (100.0%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山梨県	屋内消火栓設備	1977	121 (100.0%)	14 (11.6%)	19 (15.7%)	11 (9.1%)	27 (22.3%)	50 (41.3%)	0 (0.0%)	6.12%	121 (100.0%)	121 (100.0%)	117 (96.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	22	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	6558	141 (100.0%)	11 (7.8%)	14 (9.9%)	8 (5.7%)	28 (19.9%)	80 (56.7%)	0 (0.0%)	2.15%	141 (100.0%)	141 (100.0%)	134 (95.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長野県	屋内消火栓設備	6587	236 (100.0%)	32 (13.6%)	26 (11.0%)	16 (6.8%)	32 (13.6%)	130 (55.1%)	0 (0.0%)	3.58%	236 (100.0%)	220 (93.2%)	138 (62.7%)	14 (5.9%)	2 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	68	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	19727	265 (100.0%)	27 (10.2%)	18 (6.8%)	19 (7.2%)	49 (18.5%)	152 (57.4%)	0 (0.0%)	1.34%	265 (100.0%)	245 (92.5%)	140 (57.1%)	18 (6.8%)	2 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6							重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7								
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(I/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
岐阜県	屋内消火栓設備	7166	731 (100.0%)	57 (7.8%)	93 (12.7%)	46 (6.3%)	98 (13.4%)	437 (59.8%)	0 (0.0%)	10.20%	731 (100.0%)	715 (97.8%)	675 (94.4%)	11 (1.5%)	5 (0.7%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	87	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	21207	910 (100.0%)	45 (4.9%)	99 (10.9%)	54 (5.9%)	121 (13.3%)	591 (64.9%)	0 (0.0%)	4.29%	910 (100.0%)	892 (98.0%)	853 (95.6%)	14 (1.5%)	4 (0.4%)	0 (0.0%)	
静岡県	屋内消火栓設備	11579	431 (100.0%)	45 (10.4%)	39 (9.0%)	50 (11.6%)	122 (28.3%)	175 (40.6%)	0 (0.0%)	3.72%	431 (100.0%)	429 (99.5%)	381 (88.8%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	257	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	37196	270 (100.0%)	29 (10.7%)	33 (12.2%)	28 (10.4%)	71 (26.3%)	109 (40.4%)	0 (0.0%)	0.73%	270 (100.0%)	268 (99.3%)	232 (86.6%)	0 (0.0%)	2 (0.7%)	0 (0.0%)	
愛知県	屋内消火栓設備	26800	1201 (100.0%)	228 (19.0%)	169 (14.1%)	188 (15.7%)	230 (19.2%)	369 (30.7%)	17 (1.4%)	4.48%	1201 (100.0%)	1158 (96.4%)	1021 (88.2%)	43 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	2086	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	83760	1180 (100.0%)	160 (13.6%)	144 (12.2%)	208 (17.6%)	230 (19.5%)	392 (33.2%)	46 (3.9%)	1.41%	1180 (100.0%)	1145 (97.0%)	988 (86.3%)	35 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
三重県	屋内消火栓設備	5155	325 (100.0%)	30 (9.2%)	57 (17.5%)	26 (8.0%)	69 (21.2%)	141 (43.4%)	2 (0.6%)	6.30%	325 (100.0%)	325 (100.0%)	164 (50.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	163	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	17107	386 (100.0%)	33 (8.5%)	62 (16.1%)	19 (4.9%)	68 (17.6%)	202 (52.3%)	2 (0.5%)	2.26%	386 (100.0%)	386 (100.0%)	175 (45.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
滋賀県	屋内消火栓設備	5157	202 (100.0%)	27 (13.4%)	23 (11.4%)	20 (9.9%)	24 (11.9%)	108 (53.5%)	0 (0.0%)	3.92%	202 (100.0%)	196 (97.0%)	154 (78.6%)	6 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	195	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	15169	288 (100.0%)	21 (7.3%)	32 (11.1%)	30 (10.4%)	40 (13.9%)	165 (57.3%)	0 (0.0%)	1.90%	288 (100.0%)	287 (99.7%)	191 (66.6%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7								
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)							
京都府	屋内消火栓設備	7954	282 (100.0%)	43 (15.2%)	32 (11.3%)	22 (7.8%)	30 (10.6%)	152 (53.9%)	3 (1.1%)	3.55%	282 (100.0%)	231 (81.9%)	199 (86.1%)	51 (18.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	385	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	26901	298 (100.0%)	41 (13.8%)	38 (12.8%)	31 (10.4%)	29 (9.7%)	158 (53.0%)	1 (0.3%)	1.11%	298 (100.0%)	256 (85.9%)	213 (83.2%)	42 (14.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
大阪府	屋内消火栓設備	38345	2059 (100.0%)	95 (4.6%)	214 (10.4%)	157 (7.6%)	272 (13.2%)	1315 (63.9%)	6 (0.3%)	5.37%	2059 (100.0%)	2039 (99.0%)	489 (24.0%)	5 (0.2%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	4427	21 (100.0%)	3 (14.3%)	1 (4.8%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	14 (66.7%)	0 (0.0%)	0.47%	21 (100.0%)	21 (100.0%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	97312	2435 (100.0%)	144 (5.9%)	244 (10.0%)	174 (7.1%)	288 (11.8%)	1556 (63.9%)	29 (1.2%)	2.50%	2435 (100.0%)	2382 (97.8%)	607 (25.5%)	5 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
兵庫県	屋内消火栓設備	16507	228 (100.0%)	33 (14.5%)	17 (7.5%)	24 (10.5%)	27 (11.8%)	127 (55.7%)	0 (0.0%)	1.38%	228 (100.0%)	224 (98.2%)	224 (100.0%)	4 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	1136	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00%	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	
	自動火災報知設備	53019	362 (100.0%)	39 (10.8%)	28 (7.7%)	19 (5.2%)	32 (8.8%)	244 (67.4%)	0 (0.0%)	0.68%	362 (100.0%)	359 (99.2%)	359 (100.0%)	3 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
奈良県	屋内消火栓設備	3434	215 (100.0%)	9 (4.2%)	38 (17.7%)	18 (8.4%)	32 (14.9%)	118 (54.9%)	0 (0.0%)	6.26%	215 (100.0%)	214 (99.5%)	214 (100.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	40	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2.50%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	10592	243 (100.0%)	8 (3.3%)	42 (17.3%)	12 (4.9%)	28 (11.5%)	153 (63.0%)	0 (0.0%)	2.29%	243 (100.0%)	242 (99.6%)	242 (100.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
和歌山県	屋内消火栓設備	2590	111 (100.0%)	5 (4.5%)	51 (45.9%)	4 (3.6%)	10 (9.0%)	41 (36.9%)	0 (0.0%)	4.29%	111 (100.0%)	111 (100.0%)	109 (98.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	70	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00%	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	
	自動火災報知設備	8502	129 (100.0%)	9 (7.0%)	60 (46.5%)	3 (2.3%)	10 (7.8%)	47 (36.4%)	0 (0.0%)	1.52%	129 (100.0%)	129 (100.0%)	128 (99.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7								
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)							
鳥取県	屋内消火栓設備	1864	64 (100.0%)	2 (3.1%)	7 (10.9%)	21 (32.8%)	20 (31.3%)	14 (21.9%)	0 (0.0%)	3.43%	64 (100.0%)	64 (100.0%)	63 (98.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	22	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	5547	97 (100.0%)	4 (4.1%)	8 (8.2%)	32 (33.0%)	28 (28.9%)	25 (25.8%)	0 (0.0%)	1.75%	97 (100.0%)	97 (100.0%)	95 (97.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
島根県	屋内消火栓設備	1721	18 (100.0%)	6 (33.3%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (44.4%)	0 (0.0%)	1.05%	18 (100.0%)	18 (100.0%)	13 (72.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	44	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	5665	26 (100.0%)	6 (23.1%)	4 (15.4%)	0 (0.0%)	3 (11.5%)	13 (50.0%)	0 (0.0%)	0.46%	26 (100.0%)	26 (100.0%)	23 (88.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
岡山県	屋内消火栓設備	8143	445 (100.0%)	31 (7.0%)	38 (8.5%)	44 (9.9%)	46 (10.3%)	283 (63.6%)	3 (0.7%)	5.46%	445 (100.0%)	438 (98.4%)	194 (44.3%)	7 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	256	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	18071	534 (100.0%)	26 (4.9%)	46 (8.6%)	68 (12.7%)	55 (10.3%)	322 (60.3%)	17 (3.2%)	2.96%	534 (100.0%)	526 (98.5%)	267 (50.8%)	8 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
広島県	屋内消火栓設備	9290	499 (100.0%)	29 (5.8%)	24 (4.8%)	48 (9.6%)	99 (19.8%)	297 (59.5%)	2 (0.4%)	5.37%	499 (100.0%)	498 (99.8%)	398 (79.9%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	987	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	30370	593 (100.0%)	30 (5.1%)	33 (5.6%)	75 (12.6%)	91 (15.3%)	363 (61.2%)	1 (0.2%)	1.95%	593 (100.0%)	590 (99.5%)	473 (80.2%)	3 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
山口県	屋内消火栓設備	4587	26 (100.0%)	6 (23.1%)	5 (19.2%)	1 (3.8%)	1 (3.8%)	13 (50.0%)	0 (0.0%)	0.57%	26 (100.0%)	25 (96.2%)	25 (100.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	150	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
	自動火災報知設備	13622	23 (100.0%)	5 (21.7%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	0.17%	23 (100.0%)	22 (95.7%)	22 (100.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(I/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
徳島県	屋内消火栓設備	2160	97 (100.0%)	10 (10.3%)	14 (14.4%)	2 (2.1%)	11 (11.3%)	60 (61.9%)	0 (0.0%)	4.49%	97 (100.0%)	97 (100.0%)	87 (89.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	60	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	7130	136 (100.0%)	12 (8.8%)	16 (11.8%)	4 (2.9%)	11 (8.1%)	93 (68.4%)	0 (0.0%)	1.91%	136 (100.0%)	136 (100.0%)	126 (92.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
香川県	屋内消火栓設備	3373	230 (100.0%)	19 (8.3%)	118 (51.3%)	23 (10.0%)	11 (4.8%)	55 (23.9%)	4 (1.7%)	6.82%	230 (100.0%)	230 (100.0%)	229 (99.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	254	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	10263	318 (100.0%)	12 (3.8%)	135 (42.5%)	35 (11.0%)	16 (5.0%)	106 (33.3%)	14 (4.4%)	3.10%	318 (100.0%)	318 (100.0%)	311 (97.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛媛県	屋内消火栓設備	5093	328 (100.0%)	24 (7.3%)	31 (9.5%)	52 (15.9%)	77 (23.5%)	144 (43.9%)	0 (0.0%)	6.44%	328 (100.0%)	328 (100.0%)	64 (19.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	286	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	13749	367 (100.0%)	20 (5.4%)	24 (6.5%)	56 (15.3%)	82 (22.3%)	185 (50.4%)	0 (0.0%)	2.67%	367 (100.0%)	367 (100.0%)	75 (20.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
高知県	屋内消火栓設備	1804	49 (100.0%)	8 (16.3%)	4 (8.2%)	4 (8.2%)	6 (12.2%)	27 (55.1%)	0 (0.0%)	2.72%	49 (100.0%)	49 (100.0%)	46 (93.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	86	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	5776	55 (100.0%)	10 (18.2%)	3 (5.5%)	6 (10.9%)	6 (10.9%)	30 (54.5%)	0 (0.0%)	0.95%	55 (100.0%)	55 (100.0%)	47 (85.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福岡県	屋内消火栓設備	16131	302 (100.0%)	40 (13.2%)	38 (12.6%)	21 (7.0%)	35 (11.6%)	165 (54.6%)	3 (1.0%)	1.87%	302 (100.0%)	298 (98.7%)	254 (85.2%)	3 (1.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	1342	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	54399	267 (100.0%)	42 (15.7%)	36 (13.5%)	22 (8.2%)	33 (12.4%)	133 (49.8%)	1 (0.4%)	0.49%	267 (100.0%)	264 (98.9%)	217 (82.2%)	2 (0.7%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6							重大 違反率 (%)	是正指導・ 是正措置中の 対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7								
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)							
佐賀県	屋内消火栓設備	3991	60 (100.0%)	7 (11.7%)	14 (23.3%)	5 (8.3%)	7 (11.7%)	26 (43.3%)	1 (1.7%)	1.50%	60 (100.0%)	55 (91.7%)	45 (81.8%)	5 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	48	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	6627	85 (100.0%)	11 (12.9%)	12 (14.1%)	7 (8.2%)	5 (5.9%)	50 (58.8%)	0 (0.0%)	1.28%	85 (100.0%)	79 (92.9%)	66 (83.5%)	5 (5.9%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長崎県	屋内消火栓設備	3803	42 (100.0%)	5 (11.9%)	4 (9.5%)	4 (9.5%)	6 (14.3%)	23 (54.8%)	0 (0.0%)	1.10%	42 (100.0%)	42 (100.0%)	41 (97.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	184	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	12183	57 (100.0%)	4 (7.0%)	6 (10.5%)	4 (7.0%)	6 (10.5%)	37 (64.9%)	0 (0.0%)	0.47%	57 (100.0%)	57 (100.0%)	55 (96.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
熊本県	屋内消火栓設備	5285	168 (100.0%)	34 (20.2%)	16 (9.5%)	15 (8.9%)	22 (13.1%)	78 (46.4%)	3 (1.8%)	3.18%	168 (100.0%)	161 (95.8%)	123 (76.4%)	7 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	229	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	16190	219 (100.0%)	40 (18.3%)	18 (8.2%)	11 (5.0%)	23 (10.5%)	122 (55.7%)	5 (2.3%)	1.35%	219 (100.0%)	209 (95.4%)	151 (72.2%)	10 (4.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大分県	屋内消火栓設備	2851	8 (100.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0.28%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	150	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	11012	20 (100.0%)	3 (15.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	13 (65.0%)	1 (5.0%)	0.18%	20 (100.0%)	19 (95.0%)	18 (94.7%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮崎県	屋内消火栓設備	2579	101 (100.0%)	16 (15.8%)	45 (44.6%)	7 (6.9%)	7 (6.9%)	26 (25.7%)	0 (0.0%)	3.92%	101 (100.0%)	101 (100.0%)	101 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	583	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	9778	106 (100.0%)	12 (11.3%)	46 (43.4%)	6 (5.7%)	6 (5.7%)	36 (34.0%)	0 (0.0%)	1.08%	106 (100.0%)	106 (100.0%)	106 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

(参考)是正指導・是正措置の状況等																	
都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7								
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(I/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)
鹿児島県	屋内消火栓設備	3525	94 (100.0%)	5 (5.3%)	11 (11.7%)	12 (12.8%)	16 (17.0%)	50 (53.2%)	0 (0.0%)	2.67%	94 (100.0%)	93 (98.9%)	93 (100.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備		166	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備		14910	158 (100.0%)	6 (3.8%)	11 (7.0%)	27 (17.1%)	28 (17.7%)	86 (54.4%)	0 (0.0%)	1.06%	158 (100.0%)	157 (99.4%)	157 (100.0%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄県	屋内消火栓設備	2479	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備		152	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備		14710	5 (100.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.03%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (66.7%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	屋内消火栓設備	353158	11969 (100.0%)	1266 (10.6%)	1678 (14.0%)	1159 (9.7%)	1845 (15.4%)	5975 (49.9%)	46 (0.4%)	3.39%	11969 (100.0%)	11675 (97.5%)	8719 (74.7%)	267 (2.2%)	13 (0.1%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備		27363	33 (100.0%)	5 (15.2%)	6 (18.2%)	5 (15.2%)	1 (3.0%)	16 (48.5%)	0 (0.0%)	0.12%	33 (100.0%)	31 (93.9%)	9 (29.0%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備		1202969	13533 (100.0%)	1188 (8.8%)	1823 (13.5%)	1298 (9.6%)	1898 (14.0%)	7208 (53.3%)	118 (0.9%)	1.12%	13533 (100.0%)	13235 (97.8%)	9805 (74.1%)	237 (1.8%)	13 (0.1%)	0 (0.0%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置である又は機能障が有るもの※

※「機能に重大な支障のあるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16項イ)、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。

※4 「義務対象物数」は、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備

又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。

※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)。

※6 本調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があつたもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

重大違反対象物の措置状況等に係る調査結果のフィードバック予定

(参考) 平成29年8月9日付け
消防予第239号
別添2

	2017 (平成29年度)	2018 (平成30年度)	2019 (平成31年度)	2020 (平成32年度)	2021 (平成33年度)	2022 (平成34年度)
管轄人口 20万人以上 消防本部	特定用途の重大違反対象物数 のフィードバック(消防本部別) ○消防本部別にフィードバック					
	違反公表制度の運用開始 (平成30年4月1日)		○違反公表制度の運用開始(特定用途)			
	特定用途以外の 重大違反対象物数の フィードバック(消防本部別) ○都道府県別にフィードバック		○都道府県別にフィードバック	○消防本部別にフィードバック		
管轄人口 20万人未満 消防本部	特定用途の重大違反対象物数 のフィードバック(消防本部別) ○都道府県別に管内人口 20万人未満の消防本部 における合計をフィードバック		○消防本部別にフィードバック			
	違反公表制度の運用開始 (平成32年4月1日)			○違反公表制度の運用開始(特定用途)		
	特定用途以外の 重大違反対象物数の フィードバック(消防本部別) ○都道府県別にフィードバック		○都道府県別に管内人口 20万人未満の消防本部 における合計をフィードバック		○消防本部別に フィードバック	