



注) 高压ガス保安法に係る部分について、常用圧力を記載する場合は、その圧力区分の範囲が分かるように明記する。

付記) 1. 機器名称等は、英名記載でも良い。  
 2. 配管及び機器系統図 (P&ID) を使用する場合は、配管スペックを明示した書類 [例:P&IDに記載されている配管記号を要約した一覧表] を添付することにより以下のものを除き配管施工図の添付を省略することが出来る  
 ① 高压ガス保安法) 配管  
 ② 消防法) 審査にあたって必要事項が確認できる最小限のもの

- 赤色 危険物設備
- 青色 高压ガス設備
- 緑色 ボイラー・第一種圧力容器
- 黒色 その他設備

00石油 00プラント  
 00工程 (0/0)

フローシート (P & I D : 配管計装系統図) (適用法規の明示 記入例)