

## 別記様式第13

(その1)

消防機関へ通報する火災報知設備点検票							
名称					防火管理者		
所在					立会者		
点検種別	機器	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日				
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名		TEL		
			住所				
点検項目		点検結果			措置内容		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容			
機 器 点 検							
火 災 通 報 装 置 体	予 備 電 源	外形					
		表示					
		結線接続					
		電圧		V			
		切替装置					
		充電装置					
	本 体	周囲の状況					
		外形					
		表示					
		ヒューズ類		A			
		予備品等					
		起動機能	手動起動装置				
			連動起動機能				
		優先通報機能					
		通報頭出し機能					
		手動起動装置優先機能					
		蓄積音声情報機能					
		再呼出し機能					
		通話機能等 (特定火災 通報装置を 除く。)	蓄積音声情報送後の呼返し				
			不応答時の通報継続				
切替							
通話終了後の呼返し							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火災通報装置	本体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話への移行				
			切替				
			電話回線の保持				
		モニター機能					
	遠隔起動装置	周囲の状況					
		外形					
		表示					
		機能					
	回線終端装置等	予備電源	外形				
			回線終端装置等との接続				
切替装置							
充電装置							
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況					
		外形					
	機能	押しボタン					
		連動起動機能					
	結線接続						
	標識	標識板	外形				
常夜灯							
	標識灯						
備考	・接続されている電話番号 ○○-○○○○-○○○○ ・他の固定電話と回線を共用している ・ナンバー・ディスプレイ契約有り ・火通第○○○号 (ND、MD対応)						
	・安全センター認定番号又はメーカーの型式番号を記載 ・ナンバー・ディスプレイ契約又はモデムダイヤルイン契約に対応又は非対応の機種かを記載						
測定機器	製造者					製造者名	

火災通報装置が接続されている電話番号を記載

火災通報装置が接続されている電話回線が、火災通報装置専用又は他の固定電話と共用しているかを記載

他の固定電話と電話回線を共用している場合は、ナンバー・ディスプレイ契約、モデムダイヤルイン契約、PBダイヤルイン契約に該当しているかを記載

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。