

別記様式 3

給油タンク車給油ホース耐圧試験結果書

○年○月○日

製造事業所名	○○○○株式会社○○工場
試験に使用した液体 (水、空気、不活性 ガス、他)	水
材質及び寸法	ニトリルゴム 内径 $\phi 76$
最大常用圧力 kgf/cm ² (MPa)	3.5 (0.35MPa)
試験圧力 kgf/cm ² (MPa、最大常用圧力 ×2.0 以上)	7.0 (0.70MPa)
加 圧 時 間 (10 分間 以上)	10 分間
試 験 結 果	合格
試 験 年 月 日	○年○月○日
試 験 実 施 者 氏 名	○ ○ ○ ○
備 考	

(注) 括弧内は CGS 単位から SI 単位へ換算した値ではないので注意すること。