

事 務 連 絡
平成 2 2 年 1 月 2 9 日

各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課
東京消防庁・各指定都市消防本部 } 御中

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課

消 防 庁 予 防 課

消 防 庁 危 険 物 保 安 室

消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 防 災 課

芦森工業株式会社による消防用ホースの回収について

消防用ホースに係る個別検定時の不正行為に関する対応については、平成 20 年 1 0 月 1 0 日付け消防消第 1 9 6 号・消防予第 2 6 4 号・消防危第 3 6 0 号・消防災第 2 7 1 号により通知しているところですが、このたび、芦森工業株式会社において、これまでの安全確認の結果を踏まえ、同社製ホースの一部について、自主的に回収が行われることとなりましたので、お知らせします（別添参照）。

なお、同社において、流通している消防用ホースの安全確認が継続的に行われているところであり、その結果に基づき、更なる回収必要分が特定された場合には、回収対象として追加・公表される予定です。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

総務省 消防庁 予防課 担当：藤原・渡辺・加藤 TEL：03-5253-7523 FAX：03-5253-7533 E-mail:t4.katou@soumu.go.jp

別 添



平成 22 年 1 月 28 日

各 位

会 社 名 芦 森 工 業 株 式 会 社
本 社 所 在 地 大 阪 市 西 区 北 堀 江 3 丁 目 10 番 18 号
代 表 者 名 取 締 役 社 長 缶 文 雄
コ ー ド 番 号 3 5 2 6
上 場 取 引 所 東 証 ・ 大 証 (市 場 第 一 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 山 田 吉 孝
(TEL 06 - 6533 - 9250)

製品の回収について

平成 20 年 10 月に発覚いたしました当社製消防用・消火栓用ホース（以下、「当社製ホース」といいます。）の個別検定受検時における不正問題により、みなさまに多大なるご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。当社では、個別検定時の不正問題に関連し、お客様に当社製ホースを安全にお使いいただくことを目的として、消防ポンプ自動車等に使用されているホースや屋内消火栓に使用されているホースなど、市場に流通している当社製ホースについて、「安全確認」(注)を実施してまいりましたが、このたび、安全確認の結果、一部の当社製ホースに使用頻度や使用条件等によっては製品寿命に影響を及ぼす可能性のある製品が確認されました。

当社は、これらの製品について、不具合または不具合のおそれのあるものとして対象製品を回収させていただくことといたしました。

つきましては、お手数ではございますが対象製品をお持ちのお客様は下記の窓口へご連絡をくださいますようお願い申し上げます。ご連絡をいただいたお客様に対しましては、当社より代替品の交換予定日をご連絡申し上げます。

みなさまには、大変なご心配とご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。

(注)「安全確認」・・・当社担当者がお客様のもとへお伺いし、ホースの外観や金具の口元部分等についての目視確認をさせていただく「安全検査」と、一部のホースをお預かりし、ホースが基本性能を具備しているかどうかの確認を行う「性能確認試験」の二つの作業を指します。

記

1. 回収対象製品

【消防用ホース】

型式番号	年号	型式番号	年号
コ第 1～10 号	2008	コ第 15～4 号	2004,2007,2008
コ第 1～10～1 号	2007	コ第 15～6 号	2004,2008
コ第 2～9 号	2008	コ第 15～6～1 号	2008
コ第 7～13 号	2008	コ第 15～16 号	2007
コ第 14～10 号	2008	コ第 15～28 号	2008
コ第 14～11 号	2008	コ第 18～47 号	2008
コ第 14～21 号	2007,2008	コ第 53～6 号	2008
コ第 14～21～1 号	2008	コ第 53～7 号	2007
コ第 15～3 号	2007	コ第 58～14～1 号	2007,2008

【消火栓用ホース】

型式番号	年号
コ第 7～28 号	2003,2004
コ第 10～4 号	2000,2001
コ第 12～3 号	2008
コ第 15～27 号	2004,2005,2006
コ第 15～42 号	2005,2008
コ第 61～13 号	2004,2006, 2007,2008

(ご参考)

【ホースの個体識別方法】



型式番号や年号等の表示は、各ホースの口元金具に近いホース本体部分に印刷されています。



2. 当該製品に関するお問い合わせ先

芦森工業ホース回収窓口(フリーダイヤル)

消防関係(消防署、消防団)のお客様：0120-007-466

消火栓関係(上記以外)のお客様：0120-244-557

受付時間 (土日祝除く 午前9時～午後6時)

(平成 22 年 1 月 30 日(土曜日)、31 日(日曜日)につきましては、通常どおり受付いたしません。)

※詳細は当社のホームページ (<http://www.ashimori.co.jp>) でご覧いただけます。

3. 業績への影響

上記製品回収の対策費用につきましては、対策費用見積額として、33 億円を平成 22 年 3 月期第 3 四半期(連結・個別)において特別損失に計上予定である旨を公表済みでありますので、連結、個別とも平成 21 年 12 月 24 日に開示いたしました平成 22 年 3 月期業績予想数値に変更はございません。

4. 本件に関するお問い合わせ先

芦森工業株式会社 総務部 TEL 06 - 6533 - 9250

以上