

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。(平成28年度)

(4月～6月)

種別:動力消防ポンプ

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式			
				種別	ポンプの級別	ポンプ型式	機関型式
動力消防ポンプ	平成28年05月19日	(株)モリタテクノス	P 2 7 4 2 0 0 1	可搬消防ポンプ	B-2	MTC-18A	B&S Vanguard6134
動力消防ポンプ	平成28年06月16日	長野ポンプ(株)	P 1 1 2 5 7 1 9	消防ポンプ自動車	A-2	NF213A	日野 N04C

種別:消防用ホース

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式								
				ホース種類	内張り	使用圧	呼称	筒	たて糸	よこ糸	織り組織	織り方
消防用ホース	平成28年06月06日	櫻護謨(株)	H 02 2 1 D C 03 A	平	樹脂	0.7	40	シングル	p	pf	綾織	円織
消防用ホース	平成28年06月06日	帝国繊維(株)	H 03 2 5 F C 07 A	平	樹脂	1.6	65	シングル	p	pf	綾織	円織
消防用ホース	平成28年06月06日	帝国繊維(株)	H 03 2 6 G C 01 A	平	樹脂	2.0	75	シングル	pf	pf	綾織	円織

p	ポリエステル	p,p/pa	ポリエステル	ポリエステル/アラミド
pf	ポリエステルフィラメント	p,p/pf	ポリエステル	ポリエステル/ポリエステルフィラメント
pmf	ポリエステルモノフィラメント	a	アラミド	
pmuf	ポリエステルマルチフィラメント	af	アラミドフィラメント	
p/pp	ポリエステル/ポリプロピレン	c	綿	

種別:消防用結合金具

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式	
				区分	呼称又は呼び径
消防用結合金具	平成28年05月13日	(株)岩崎製作所	C 1 6 C B 0 1 A	ねじ式差し口(ホース用)	25
消防用結合金具	平成28年05月13日	(株)岩崎製作所	C 1 6 D B 0 1 A	ねじ式受け口(ホース用)	25
消防用結合金具	平成28年05月16日	ヨネ(株)	C 1 4 D I 0 1 B	ねじ式受け口(ホース用)	100
消防用結合金具	平成28年06月02日	東京サイレン(株)	C 0 7 A D 0 3 A	差込式差し口	40
消防用結合金具	平成28年06月02日	東京サイレン(株)	C 0 7 A E 0 3 A	差込式差し口	50
消防用結合金具	平成28年06月02日	東京サイレン(株)	C 0 7 A F 0 3 A	差込式差し口	65
消防用結合金具	平成28年06月02日	東京サイレン(株)	C 0 7 B D 0 3 A	差込式受け口	40
消防用結合金具	平成28年06月02日	東京サイレン(株)	C 0 7 B E 0 3 A	差込式受け口	50
消防用結合金具	平成28年06月02日	東京サイレン(株)	C 0 7 B F 0 3 A	差込式受け口	65

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。(平成28年度)
(7月～9月)

種別:動力消防ポンプ

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式			
				種別	ポンプの級別	ポンプ型式	機関型式
動力消防ポンプ	平成28年07月22日	日本機械工業(株)	P 1 2 2 7 7 2 0	消防ポンプ自動車	A-2	AS3	日野 A09C
動力消防ポンプ	平成28年08月04日	(株)モリタ	P 1 8 2 J 7 1 9	消防ポンプ自動車	A-2	ME-700	日野 N04C
動力消防ポンプ	平成28年08月29日	(株)IHIシバウラ	P 0 1 4 7 0 0 1	可搬消防ポンプ	B-2	シバウラEP556	シバウラP556
動力消防ポンプ	平成28年08月29日	(株)IHIシバウラ	P 0 1 5 A 0 0 1	可搬消防ポンプ	B-3	シバウラEP556	シバウラP477
動力消防ポンプ	平成28年08月29日	(株)IHIシバウラ	P 0 1 5 B 0 0 1	可搬消防ポンプ	B-3	シバウラEP556	シバウラP456

種別:消防用ホース

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式								
				ホース種類	内張り	使用圧	呼称	筒	たて糸	よこ糸	織り組織	織り方
消防用ホース	平成28年09月01日	櫻護謨(株)	H 02 2 4 F C 10 A	平	樹脂	1.3	65	シングル	p	pf	綾織	円織
消防用ホース	平成28年09月21日	芦森工業(株)	H 01 2 7 N A 02 A	平 (大量送水用)	樹脂	1.2	400	シングル	pf	pf	交織	円織
消防用ホース	平成28年09月21日	芦森工業(株)	H 01 6 7 N A 01 A	大容量泡 放水砲用	樹脂	1.4	305	シングル	pf	pf	交織	円織
消防用ホース	平成28年09月21日	芦森工業(株)	H 01 2 5 D C 06 A	平	樹脂	1.6	40	シングル	p	p,p/pa	綾織	円織

p	ポリエステル	p,p/pa	ポリエステル	ポリエステル/アラミド
pf	ポリエステルフィラメント	p,p/pf	ポリエステル	ポリエステル/ポリエステルフィラメント
pmf	ポリエステルモノフィラメント	a	アラミド	
pmuf	ポリエステルマルチフィラメント	af	アラミドフィラメント	
p/pp	ポリエステル/ポリプロピレン	c	綿	

種別:漏電火災警報器

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式
漏電火災警報器受信機	平成28年08月10日	オムロン(株)	E 0 1 0 2 0 2 B	交流100／200V、50／60Hz、公称作動電流値50、100、200、400、800mA、作動入力電圧30mV

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。(平成28年度)

(10月～12月)

種別:動力消防ポンプ

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式			
				種別	ポンプの級別	ポンプ型式	機関型式
動力消防ポンプ	平成28年10月20日	日本機械工業(株)	P 1 2 2 7 7 1 8	消防ポンプ自動車	A-2	AS3	日野J07E
動力消防ポンプ	平成28年10月27日	(株)モリタ	P 1 8 2 J 1 2 2	消防ポンプ自動車	A-2	ME-700	いすゞ 4JJ1F
動力消防ポンプ	平成28年11月17日	小川ポンプ工業(株)	P 0 3 2 7 7 1 8	消防ポンプ自動車	A-2	OYF-1	日野J07E

種別:消防用ホース

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式								
				ホース種類	内張り	使用圧	呼称	筒	たて糸	よこ糸	織り組織	織り方
消防用ホース	平成28年10月27日	櫻護謨(株)	H 02 2 5 I A 02 A	平	樹脂	1.6	100	シングル	p	pf	交織	円織
消防用ホース	平成28年10月27日	櫻護謨(株)	H 02 2 5 F C 08 A	平	樹脂	1.6	65	シングル	p	pf	綾織	円織
消防用ホース	平成28年11月29日	櫻護謨(株)	H 02 2 5 D C 06 A	平	樹脂	1.6	40	シングル	p,p/a	pf	綾織	円織

p	ポリエステル	p,p/pa	ポリエステル	ポリエステル/アラミド
pf	ポリエステルフィラメント	p,p/pf	ポリエステル	ポリエステル/ポリエステルフィラメント
pmf	ポリエステルモノフィラメント	a	アラミド	
pmuf	ポリエステルマルチフィラメント	af	アラミドフィラメント	
p/pp	ポリエステル/ポリプロピレン	c	綿	

種別:漏電火災警報器

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式
漏電火災警報器受信機	平成28年12月19日	河村電器産業(株)	E 0 2 0 6 0 8 A	交流100V、50/60Hz、公称作動電流値200、400mA、作動入力電圧45. 5mV
漏電火災警報器受信機	平成28年12月19日	河村電器産業(株)	E 0 2 0 6 0 9 A	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値200、400mA、作動入力電圧45. 5mV
漏電火災警報器受信機	平成28年12月19日	河村電器産業(株)	E 0 2 0 6 1 0 A	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値200、400、800mA、作動入力電圧45. 5mV、集合型
漏電火災警報器受信機	平成28年12月19日	河村電器産業(株)	E 0 2 0 6 1 1 A	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値200、400、800mA、作動入力電圧45. 5mV、集合型
漏電火災警報器受信機	平成28年12月19日	河村電器産業(株)	E 0 2 0 6 1 2 A	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800mA、作動入力電圧45. 5mV、集合型
漏電火災警報器受信機	平成28年12月19日	河村電器産業(株)	E 0 2 0 6 1 3 A	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800mA、作動入力電圧45. 5mV、集合型
漏電火災警報器受信機	平成28年12月19日	河村電器産業(株)	E 0 2 0 3 0 2 A	交流100V、50/60Hz、公称作動電流値200、400mA、作動入力電圧36mV

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。(平成28年度)

(1月～3月)

種別:動力消防ポンプ

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式			
				種別	ポンプの級別	ポンプ型式	機関型式
動力消防ポンプ	平成29年01月19日	日本ドライケミカル(株)	P 1 4 2 9 7 1 8	消防ポンプ自動車	A-2	NK2A	日野 J07E
動力消防ポンプ	平成29年02月01日	ジーエムいちほら工業(株)	P 0 5 2 4 1 2 3	消防ポンプ自動車	A-2	GM12	いすゞ 4HK1F
動力消防ポンプ	平成29年02月16日	日本機械工業(株)	P 1 2 2 8 7 1 9	消防ポンプ自動車	A-2	ALR3C	日野 N04C
動力消防ポンプ	平成29年02月16日	(株)吉谷機械製作所	P 1 9 2 6 7 1 8	消防ポンプ自動車	A-2	F33A	日野 J07E
動力消防ポンプ	平成29年02月27日	日本ドライケミカル(株)	P 1 4 2 7 7 1 9	消防ポンプ自動車	A-2	NP2A	日野 N04C
動力消防ポンプ	平成29年03月14日	帝国繊維(株)	P 2 1 1 2 9 0 9	消防ポンプ自動車	A-1	N100	VOLVO TAD1662VE

種別:消防用ホース

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式									
				ホース種類	内張り	使用圧	呼称	筒	たて糸	よこ糸	織り組織	織り方	
消防用ホース	平成29年02月08日	オカニワ(株)	H 07 2 5 F C 07 A	平	樹脂	1.6	65	シングル	p	pf	綾織	円織	
消防用ホース	平成29年02月08日	オカニワ(株)	H 07 2 5 I A 02 A	平	樹脂	1.6	100	シングル	p	pf	綾織	円織	
消防用ホース	平成29年02月08日	オカニワ(株)	H 07 2 1 D C 03 A	平	樹脂	0.7	40	シングル	p	pf	綾織	円織	
消防用ホース	平成29年02月08日	オカニワ(株)	H 07 2 4 F C 07 A	平	樹脂	1.3	65	シングル	p	pf	綾織	円織	
消防用ホース	平成29年02月21日	オカニワ(株)	H 07 2 5 D C 06 A	平	樹脂	1.6	40	シングル	p,p/a	pf	綾織	円織	
消防用ホース	平成29年03月08日	芦森工業(株)	H 01 2 5 G C 01 A	平	樹脂	1.6	75	シングル	p	pf	綾織	円織	

p	ポリエステル	p,p/pa	ポリエステル	ポリエステル/アラミド
pf	ポリエステルフィラメント	p,p/pf	ポリエステル	ポリエステル/ポリエステルフィラメント
pmf	ポリエステルモノフィラメント	a	アラミド	
pmuf	ポリエステルマルチフィラメント	af	アラミドフィラメント	
p/pp	ポリエステル/ポリプロピレン	c	綿	

種別:消防用吸管

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式
消防用吸管	平成29年3月24日	オーサカゴム(株)	S 0 3 0 8 0 1 6	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲(-25～40℃)

種別:消防用結合金具

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式	
				区分	呼称又は呼び径
消防用結合金具	平成29年03月09日	(株)モリタ	C 2 0 A D 0 1 A	差込式差し口	40

消防用結合金具	平成29年03月09日	(株)モリタ	C 2 0 A E 0 1 A	差込式差し口	50
消防用結合金具	平成29年03月09日	(株)モリタ	C 2 0 A F 0 1 A	差込式差し口	65
消防用結合金具	平成29年03月09日	(株)モリタ	C 2 0 B D 0 1 A	差込式受け口	40
消防用結合金具	平成29年03月09日	(株)モリタ	C 2 0 B E 0 1 A	差込式受け口	50
消防用結合金具	平成29年03月09日	(株)モリタ	C 2 0 B F 0 1 A	差込式受け口	65

種別:漏電火災警報器の受信機

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式
漏電火災警報器受信機	平成29年3月10日	泰和電気工業(株)	E 0 3 0 4 0 3 A	交流100／200V、50／60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧40／74mV