消防法（昭和23年法律第186号）第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。（令和8年度）

（4月～6月）

種別：消防用ホース

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式								
				ホース種類	内張り	使用圧	呼称	筒	たて糸	よこ糸	織り組織	織り方
消防用ホース	令和8年04月27日	帝国繊維株式会社	H 03 2 5 F A 07 A	平	樹脂	1.6	65	シングル	p	pf	交織	円織
消防用ホース	令和8年04月28日	芦森工業株式会社	H 01 2 5 E A 02 A	平	樹脂	1.6	50	シングル	p	pf	交織	円織
消防用ホース	令和8年04月28日	芦森工業株式会社	H 01 2 5 F A 02 A	平	樹脂	1.6	65	シングル	p	pf	交織	円織
消防用ホース	令和8年04月28日	芦森工業株式会社	H 01 2 5 G A 01 A	平	樹脂	1.6	75	シングル	p	pf	交織	円織
消防用ホース	令和8年04月28日	芦森工業株式会社	H 01 2 6 G A 02 A	平	樹脂	2.0	75	シングル	p	pf	交織	円織
消防用ホース	令和8年06月17日	帝国繊維株式会社	H 03 2 5 F C 15 A	平	樹脂	1.6	65	シングル	p	pf	綾織	円織

p	ポリエステル	p,p/a	ポリエステル　ポリエステル/アラミド
pf	ポリエステルフィラメント	p,p/pf	ポリエステル　ポリエステル/ポリエステルフィラメント
pmf	ポリエステルモノフィラメント	a	アラミド
pmuf	ポリエステルマルチフィラメント	af	アラミドフィラメント
p/pp	ポリエステル/ポリプロピレン	c	綿
p/a	ポリエステル/アラミド	pf,af	ポリエステルフィラメント　アラミドフィラメント
p,pf	ポリエステル　ポリエステルフィラメント		

種別：消防用結合金具

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式	
				区分	呼称又は呼び径
消防用結合金具	令和8年06月17日	芦森工業株式会社	C 1 5 I N 0 3 A	ねじり式	200

種別：エアゾール式簡易消火具

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号								型式
エアゾール式簡易消火具	令和8年4月13日	FT-JAPAN合同会社	A	14	4	7	03	2	01	A	水(浸潤剤等入り)　圧縮空気　600g（アルミニウム製）
エアゾール式簡易消火具	令和8年6月3日	株式会社ドゥエルアソシエイツ	A	05	1	6	13	1	01	A	強化液　圧縮空気　545g（鉄製）

消防法（昭和23年法律第186号）第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。（令和8年度）

（7月～9月）

種別：動力消防ポンプ

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式			
				種別	ポンプの級別	ポンプ型式	機関型式
動力消防ポンプ	令和8年07月03日	帝国繊維株式会社	P 2 1 2 1 9 1 3	消防ポンプ自動車	A－2	N35	RT PUMPENANLAGE

種別：消防用ホース

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式								
				ホース種類	内張り	使用圧	呼称	筒	たて糸	よこ糸	織り組織	織り方
消防用ホース	令和8年07月29日	帝国繊維株式会社	H 03 2 5 E Q 01 A	平	樹脂	1.6	50	ダブル	p	pf	綾織	円織
消防用ホース	令和8年07月31日	株式会社報商製作所	H 10 2 1 D A 03 A	平	樹脂	0.7	40	シングル	p	pf	交織	円織
消防用ホース	令和8年09月15日	櫻護謨株式会社	H 02 2 6 E C 01 A	平	樹脂	2.0	50	シングル	p	pf	綾織	円織

p	ポリエステル	p,p/a	ポリエステル　ポリエステル/アラミド
pf	ポリエステルフィラメント	p,p/pf	ポリエステル　ポリエステル/ポリエステルフィラメント
pmf	ポリエステルモノフィラメント	a	アラミド
pmuf	ポリエステルマルチフィラメント	af	アラミドフィラメント
p/pp	ポリエステル/ポリプロピレン	c	綿
p/a	ポリエステル/アラミド	pf,af	ポリエステルフィラメント　アラミドフィラメント
p,pf	ポリエステル　ポリエステルフィラメント		

種別：消防用結合金具

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式	
				区分	呼称又は呼び径
消防用結合金具	令和8年07月28日	株式会社山田製作所	C 1 1 A F 0 6 A	使用圧2.0、差込式受け口	呼称65
消防用結合金具	令和8年07月28日	株式会社山田製作所	C 1 1 B D 0 9 A	使用圧2.0、差込式受け口	呼称40
消防用結合金具	令和8年09月15日	株式会社丸共ユニオン	C 0 9 A E 0 6 A	使用圧2.0、差込式差し口	呼称50
消防用結合金具	令和8年09月15日	株式会社丸共ユニオン	C 0 9 A E 0 6 A	使用圧2.0、差込式受け口	呼称50

種別:漏電火災警報器の受信機

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式
漏電火災警報器受信機	令和8年7月28日	オムロン株式会社	E 0 1 0 2 0 5 B	交流100V/200V、50/60Hz 公称作動電流値50、100、200、400、800mA 作動入力電圧30mV、集合型

種別:エアゾール式簡易消火具

種類	届出年月日	届出者	自主表示届出番号	型式
エアゾール式簡易消火具	令和8年8月28日	FT-JAPAN合同会社	A 14 4 7 03 2 01 B	水(浸潤剤等入り) 圧縮空気 600g (アルミニウム製)
エアゾール式簡易消火具	令和8年8月28日	日本防炎技術株式会社	A 15 4 6 01 1 01 A	水(浸潤剤等入り) 圧縮空気 540g(鉄製)