

○消防庁告示第十一号

消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第三十一条の三第五項の規定に基づき、消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件（平成元年消防庁告示第四号）の一部を次のように改正する。

平成二十五年七月二日

消防庁長官 大石 利雄

第六号中「二酸化炭素」を「不活性ガス」に改める。

別記様式第二を次のように改める。

印

用 途		() 項			構 造		A B C		
延べ面積		m ²			階 数		地上 階 地階 階		
試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結果	
外	水 源		水源の種類・構造						
			水 量		m ³ (縦 m横 m有効深さ m)				
			吸水障害防止措置		有 ・ 無				
			給 水 装 置		_____				
			耐 震 措 置		有 ・ 無				
観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポンプを用いるもの	設置場所						
			ポ ン プ の 仕 様		製造者名		定格吐出量 ℓ/min		
					型式		定格全揚程 m		
					電 動 機 の 仕 様		製造者名		種別 型電動機
			型式				定格電圧 V		
			製造番号				定格電流 A		
			出力 kW						
			ポンプ・電動機		設置状況		_____		
					接 地 工 事		種接地		
					配 線		_____		
					潤 滑 油		_____		
			水温上昇防止のための逃し装置		配 管 ・ バ ル ブ 類		管の呼び A		
					オ リ フ ィ ス 等		流過口径 mm		

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ を 用 い る も の	水温上昇防止 のための逃し 装置	ブースターポンプに設 ける逃し配管・逃し装 置	逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa
			性能試験装置の配管・バルブ類		—————
			呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製
				水 量	ℓ
				溢 水 用 排 水 管	管の呼び A
				呼 水 管	管の呼び A
				補 給 水 管	管の呼び A
				減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極
			制 御 装 置	設 置 場 所	
				制 御 盤	—————
				予 備 品 等	—————
				接 地 工 事	種接地
			圧力計・連成計	設 置 位 置	—————
				性 能	級
		起 動 装 置	直接操作 部	設 置 場 所 等	
				表 示	—————
			遠隔操作 部	設 置 場 所 等	—————
				構 造	—————
				表 示	—————
			遠 隔 自 動 起 動 装 置 (易操作性 1 号・2 号・広範囲型 2 号消火 栓)		—————
			起動用水 圧開閉装 置	起 動 用 圧 力 タ ン ク	第 2 種圧力容器・高圧ガス圧力容器
				タ ン ク の 容 量	ℓ
				配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び A
		高架水槽を用い るもの	構 造		
			内 容 積 ・ 落 差		m ³ m
			配 管 ・ バ ル ブ 類		—————
			水 位 計		—————
		圧力水槽を用い るもの	種 類 ・ 構 造		第 2 種圧力容器・高圧ガス圧力容器
			内 容 積 ・ 有 効 圧 力		m ³ MPa

③

4

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結果				
外 観 試 験	消 火 栓 等	ホース・ノズル		収 納 状 態		ホースリール式・折畳等収納式・その他					
		降 下 装 置		設 置 高 さ		m					
				表 示 灯		————					
	験	減 圧 措 置				減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁					
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	ポ ン プ を 用 い る も の	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ	cm				
				自動給水装置作動状況		————					
				呼水槽からの水の補給状況		————					
			制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況等		————					
				電源切替時の運転状況		————					
			起 動 装 置 試 験 ・ ポ ン プ 始 動 表 示 試 験	ポンプの起動状況等		————					
				始 動 表 示 の 点 灯 状 況		表示灯式 ・ 点滅式					
				起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力		設定圧力	MPa				
					作動圧力	MPa					
			ポンプ試験	運 転 状 況		————					
				※締切り運転 時の状況	締切揚程	m					
					電 圧	V					
					電 流	A					
				※定格負荷運 転時の状況	定格揚程	m					
					電 圧	V					
					電 流	A					
			※ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験			逃し水量		ℓ/min			
			※ ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 試 験			表示値の差		ℓ			
			高架水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		————				
				静 水 圧 測 定		最下位	m	最上位	m		
			圧力水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		————				
					自動加圧装置作動状況		————				
					静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa	
			配 管 耐 圧 試 験					試験圧力		MPa	
※ 降 下 装 置 試 験					————						
総 合 試 験	放 水 試 験	————		消火栓番号	放 水 圧 力	放 水 量	—				
		同時放水試験			MPa	ℓ/min					
					MPa	ℓ/min					
		個 別			MPa	ℓ/min					

屋内消火栓消火設備

⑤

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
総合試験	※ 操 作 性 試 験 (易操作性1号・2号・広範囲型2号消火栓)	ホースリール式・折畳等収納式	
	非常電源切替装置	自 家 発 電 設 備	_____
		蓄 電 池 設 備	_____
		燃 料 電 池 設 備	_____
備考			

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したもの及びCはA及びB以外のものをいう。
- 4 1号消火栓は「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成25年消防庁告示第2号。以下「屋内消火栓等基準告示」という。)第2第1号(1)の規定に適合するもの、易操作性1号消火栓は同号(2)の規定に適合するもの、2号消火栓は同号(3)の規定に適合するもの及び広範囲型2号消火栓は同号(4)の規定に適合するものをいう。
- 5 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)又は屋内消火栓等基準告示に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
- 6 結果の欄には、良否を記入すること。
- 7 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 8 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第三を次のように改める。

試験実施日 年 月 日

住所

氏 名

印

用 途		() 項		構 造				
延べ面積		m ²		階 数		地上 階 地階 階		
加圧送水装置の種別			方式					
流水検知装置の方式			湿 式		乾 式		予 作 動 式	
スプリンクラーヘッド			種 別					
			設置個数					
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結果	
外	水 源 (水道の用に供する水管 を水源とするものを除く。)		水源の種類・構造		_____			
			水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)			
			吸水障害防止措置		有 ・ 無			
			給 水 装 置		_____			
			耐 震 措 置		有 ・ 無			
観 試 験	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所						
		ポン プ を 用 い る も の	ポ ン プ の 仕 様		製造者名		定格吐出量 ℓ/min	
							定格全揚程 m	
					型式		製造番号	
			電 動 機 の 仕 様		製造者名		種別 型電動機	
							定格電圧 V	
					型式		定格電流 A	
			内 燃 機 関 の 仕 様		製造番号		出力 kW	
					製造者名		燃料種別	
					型式		定格回転数 r/min	
		製造番号						

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果			
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ を 用 い る も の	ポンプ・電動機・ 内 燃 機 関	設 置 状 況	―――				
				接 地 工 事	種接地				
				配 線	―――				
				潤 滑 油	―――				
				燃 料 タ ン ク	―――				
				蓄 電 池	―――				
			水温上昇防止 のための逃し 装 置	配 管 ・ バ ル ブ 類					
				オ リ フ ィ ス 等	流過口径	mm			
				ブースターポンプに設ける 逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ	m			
					逃し装置の設定圧力	MPa			
			性 能 試 験 装 置 の 配 管 ・ バ ル ブ 類		―――				
			呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製				
				水 量	ℓ				
				溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A			
				呼 水 管	管の呼び	A			
				補 給 水 管	管の呼び	A			
				減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極				
			制 御 装 置	設 置 場 所					
				制 御 盤					
				予 備 品 等	―――				
				接 地 工 事	種接地				
			圧力計・連成計	設 置 位 置	―――				
				性 能	級				
			起 動 装 置	直 接 操 作 部	―――				
					起 動 用 圧 力 タ ン ク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器			
						タ ン ク の 容 量	ℓ		
				配 管 ・ バ ル ブ 類		管の呼び		A	
					自 動 式 起 動 装 置	閉鎖型スプリンクラーヘッド		―――	
						自 動 火 災 感 知 装 置			
				手 動 式 起 動 装 置	設 置 場 所 等		―――		
					設 置 高 さ	床面からの高さ		m	
					構 造	―――			
					表 示	―――			
				流 水 検 知 装 置					
補 助 水 槽									

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結 果	
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	高 用 架 水 槽 を の い る も の	構 造										
			内 容 積 ・ 落 差		m ³ m								
			配 管 ・ バ ル ブ 類		――								
			水 位 計		――								
		圧 力 水 槽 を 用 い る も の	種 類 ・ 構 造		第 2 種 圧 力 容 器 ・ 高 圧 ガ ス 圧 力 容 器								
			内 容 積 ・ 有 効 圧 力		m ³ MPa								
			自 動 加 圧 装 置		有 ・ 無								
			配 管 ・ バ ル ブ 類		――								
			水 位 計 ・ 圧 力 計		――								
		耐 震 措 置		有 ・ 無									
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況		――									
		機 器	配 管		――								
			バ ル ブ 類		――								
			吸 水 管		――								
			フ ー ト 弁		――								
		防 食 措 置		有 ・ 無									
		排 水 措 置		有 ・ 無									
		耐 震 措 置		有 ・ 無									
	電 源	常 用 電 源		V									
		非 常 電 源 の 種 類		専 用 受 電 ・ 自 家 発 電 ・ 蓄 電 池 ・ 燃 料 電 池									
ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド 機 器	放 水 区 域 の 数 ・ 設 定 状 況 (開 放 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド に 限 る。)	階										――	
		放 水 区 域 の 数										――	
		設 定 状 況											
	設 置 方 法	配 置 等		――									
		配 管 へ の 取 付		――									
		取 付 方 向		――									
	機 器	閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド	表 示 温 度										
			構 造 ・ 性 能	――									
開 放 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド		――											

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果	
外 観 試 験	制 御 弁		設 置 場 所 等		――										
			設 置 高 さ		床面からの高さ m										
			構 造		――										
			表 示		――										
	流 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置		設 置 場 所 等		――										
			種 別 ・ 口 径		――										
			減 圧 警 報		――										
			構 造 ・ 性 能		――										
	一 斉 開 放 弁		起 動 操 作 部	設 置 場 所 等											
				設 置 高 さ	床面からの高さ m										
			作 動 試 験 装 置		――										
			構 造 ・ 性 能		――										
	末 端 試 験 弁		設 置 場 所												
			構 造		――										
			表 示		――										
	自 動 警 報 装 置		音 響 警 報 装 置		――										
			火 災 表 示 装 置		――										
	送 水 口	設置場所等	設 置 場 所 等		――										
			設 置 高 さ		地盤面からの高さ m										
			表 示		――										
機 器		結 合 金 具		――											
		逆 止 弁 等		――											
		減 圧 措 置		減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁											
排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。）				――											
補 助 散 水 栓 等		散 水 栓	散 水 栓 の 設 置 個 数	階										―	
				設 置 個 数										―	
			設 置 場 所		――										
	周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性		――												
	開 閉 弁 の 設 置 高 さ		床面からの高さ m												
	ホ ー ス の 接 続 等		――												

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果	
外 観 試 験	補 助 散 水 栓 等	散 水 栓		消 火 栓 開 閉 弁	手動式 ・ 自動式		
		散 水 栓 箱	周 囲 の 状 況		―――		
			設 置 状 況		―――		
			材 質 等		―――		
			赤 色 灯		―――		
			表 示		―――		
		ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）		―――		
			ホース接続口		―――		
			ノズル		―――		
			結 合 状 態		―――		
			収 納 状 態		ホースリール式・折畳等収納式		
		降 下 装 置	設 置 高 さ		m		
			表 示 灯		―――		
機 能 送 水 装 置 試 験	加 圧 を 用 い る も の 試 験	ポ ン プ	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ	cm	
				自動給水装置作動状況	―――		
				呼水槽からの水の補給状況	―――		
		制 御 装 置	制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況等	―――		
				電源切替時の運転状況	―――		
		起 動 装 置	起 動 装 置 試 験	ポンプの起動状況等	―――		
				起動表示の点灯状況	―――		
				起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力	設定圧力 作動圧力	MPa MPa	
		ポ ン プ 試 験	運 転 状 況	運 転 状 況	―――		
				※締切り運転 時の状況	締切揚程	m	
					電 圧	V	
					電 流	A	
				※定格負荷運 転時の状況	定格揚程	m	
					電 圧	V	
					電 流	A	
		※ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験			逃し水量	ℓ/min	
		※ ポンプ性能試験装置試験			表示値の差	ℓ/min	
		高 架 水 槽 を 用 いる も の	作動試験	給水装置作動状況	―――		
			静 水 圧 測 定		最下位 MPa 最上位 MPa		

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結 果	
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	圧力水槽を 用いるもの	作 動 試 験	給 水 装 置 作 動 状 況	_____									
				自 動 加 圧 装 置 作 動 状 況	_____									
				静 水 圧 測 定	最下位	MPa	最上位	MPa						
		配 管 耐 圧 試 験			試験圧力								MPa	
		手 動 式 起 動 装 置 試 験			_____									
		流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等			_____									
	※ 降 下 装 置 試 験			_____										
総 合 試 験	放 水	放 水 区 域												—
		開放型スプリン クラーヘッドを 用 いる も の	起動性能等	自 動 火 災 感 知 装 置 に よ る 起 動										
				手 動 起 動 装 置 に よ る 起 動										
			階											—
	試 験	閉鎖型スプリン クラーヘッドを 用 いる も の	起 動 性 能 等											
			放 水 圧 力 (MPa)											
			放 水 量 (ℓ/min)											
	補 助 散 水 栓	放 水 圧 力		MPa										
		放 水 量		ℓ/min										
		※ 補 助 散 水 栓 操 作 性 試 験			ホースリール式・折畳等収納式									
	非 常 電 源 切 替 試 験	自 家 発 電 設 備		_____										
		蓄 電 池 設 備		_____										
		燃 料 電 池 設 備		_____										
備 考														

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成 9 年消防庁告示第 8 号）又は屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準（平成 25 年消防庁告示第 2 号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
- 4 結果の欄には、良否を記入すること。
- 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第五を次のように改める。

泡消火設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名										
印										
用 途	()項				構 造					
延べ面積	m ²				階 数	地上	階	地階	階	
	固定式 (全域放出方式 局所放出方式)				移動式					
試 験 項 目					種別・容量等の内容				結果	
外 観 試 験	水	源	水源の種類・構造		_____					
			水 量		m ³ (縦 m横 m有効深さ m)					
			吸水障害防止措置		有 ・ 無					
			給 水 装 置		_____					
			耐 震 措 置		有 ・ 無					
	加 圧 送 水 装 置	ポンプを用いるもの	設 置 場 所							
			ポンプの仕様	製造者名		定格吐出量 ℓ/min				
				型式		製造番号				
				定格全揚程 m						
			電動機の仕様	製造者名		種別 型電動機				
				型式		定格電圧 V				
				製造番号		定格電流 A				
			ポンプ・電動機	設 置 状 況		_____				
				接 地 工 事		種接地				
				配 線		_____				
潤 滑 油		_____								
水温上昇防止のための逃し装置	配 管 ・ バ ル ブ 類		管の呼び A							
	オ リ フ ィ ス 等		流過口径 mm							
性能試験装置の配管・バルブ類			_____							

試 験 項 目					種 別・容 量 等 の 内 容		結 果	
外 観 試 験	加 圧 用 送 水 装 置	ポ ン プ を 用 い る 起 動 装 置 の 部 置	呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製			
				水 量	ℓ			
				溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A		
				呼 水 管	管の呼び	A		
				補 給 水 管	管の呼び	A		
				減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極			
		制 御 装 置	設 置 場 所					
			制 御 盤	―――				
			予 備 品 等	―――				
			接 地 工 事	種接地				
		圧力計・連成計	設 置 位 置	―――				
			性 能	級				
		減 圧 措 置				有 ・ 無		
		起 動 装 置	直 接 操 作 部					
			起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	起 動 用 圧 力 タ ン ク	第 2 種 圧 力 容 器・高 圧 ガ ス 圧 力 容 器			
				タ ン ク の 容 量	ℓ			
				配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び	A		
			自 動 式 起 動 装 置	閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラー ヘ ッ ド	―――			
				自 動 火 災 感 知 装 置	―――			
			手 動 式 起 動 装 置	設 置 場 所 等	―――			
				設 置 高 さ	床面からの高さ		m	
				構 造	―――			
				表 示	―――			
			流 水 検 知 装 置				―――	
		高 架 水 槽 を 用 い る も の	構 造					
			内 容 積 ・ 落 差	m ³ m				
			配 管 ・ バ ル ブ 類	―――				
			水 位 計	―――				
		圧 力 水 槽 を 用 い る も の	種 類 ・ 構 造	第 2 種 圧 力 容 器・高 圧 ガ ス 圧 力 容 器				
			内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³ MPa				
			自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無				
			配 管 ・ バ ル ブ 類	―――				
			水 位 計 ・ 圧 力 計	―――				
		耐 震 措 置				有 ・ 無		

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容								結 果
外 観 <												

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容								結 果
外 観 試 験	自 動 警 報 装 置	音 響 警 報 装 置		_____								
		火 災 表 示 装 置		_____								
	防護区画の開口部 (高発泡に限る。)	開 口 部 の 措 置		_____								
		自動閉鎖装置を設け な い 開 口 部		_____								
		開 口 部 の 構 造										
	貯 蔵 槽 等	貯 蔵 槽 機器	設 置 場 所									
			消火剤の適合性	_____								
			貯 蔵 量	ℓ								
			圧力計の指示	MPa								
		混合装置	設 置 場 所									
			混 合 方 式									
		泡消火薬剤	種 別	たん白・界面活性剤・水成膜								
			性 能	希釈容量濃度 %								
		耐 震 措 置		_____								
	泡 消 火 栓 等	泡消火栓の 設 置 個 数	階									
			設 置 個 数									
			設 置 場 所	_____								
			周囲の状況・操作性	_____								
			開 閉 弁 設 置 高 さ	床面からの高さ m								
			ホ ー ス 接 続 口	_____								
		泡消火栓箱	周 囲 の 状 況	_____								
			設 置 状 況	_____								
			材 質 等	_____								
			表 示 灯	_____								
			表 示	_____								
		ホース・ノ ズル	ホース（結合金具を含 む。）	_____								
			ホ ー ス 接 続 口	_____								
			ノ ズ ル	_____								
			結 合 状 態	_____								
			収 納 状 態	_____								

試 験 項 目					種 別・容 量 等 の 内 容								結果			
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	ポ ン プ を 用 い る も の	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ								cm		
				自動給水装置作動状況		————										
				呼水槽からの水の補給状況		————										
			制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況等		————										
				電源切替時の運転状況		————										
			起 動 装 置 試 験	ポンプの起動状況等		————										
				起動表示の点灯状況		————										
				起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力		設定圧力		MPa		作動圧力		MPa				
			ポンプ試験	運 転 状 況		————										
				※締切り運転 時の状況	締切揚程									m		
					電 圧									V		
					電 流									A		
				※定格負荷運 転時の状況	定格揚程									m		
					電 圧									V		
					電 流									A		
			※ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験				逃し水量								ℓ/min	
			※ ポンプ性能試験装置試験				表示値の差								ℓ	
			高架水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		————									
				静 水 圧 測 定		最下位		MPa		最上位		MPa				
			圧力水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		————									
					自動加圧装置作動状況		————									
				静 水 圧 測 定		最下位		MPa		最上位		MPa				
			配 管 耐 圧 試 験				試験圧力								MPa	
			手 動 式 起 動 装 置 試 験				————									
			流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等				————									
総 合 試 験	泡放射試験 (低発泡に よるもの)	固 定 式	放 射 区 域													
			起 動 性能等	自動火災感知装置による起動												
				手動起動装置による起動												
			ヘ ッ ド の 放 射 状 況													
			放射圧力 (MPa)	最 高												
				最 低												
			希 釈 容 量 濃 度 (%)													
発 泡 倍 率 (倍)																

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成 9 年消防庁告示第 8 号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第九を次のように改める。

屋外消火栓設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名										
印										
用 途	()項				構 造	A B C				
延べ面積	m ²				階 数	地上 階 地階 階				
試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結果		
外 観 試 験	水	源	水源の種類・構造							
			水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)					
			吸水障害防止措置		有 ・ 無					
			給 水 装 置		—					
			耐 震 措 置		有 ・ 無					
	加 圧 送 水 装 置	ポンプを用いるもの	設 置 場 所							
			ポ ン プ の 仕 様	製造者名			定格吐出量 ℓ/min			
							定格全揚程 m			
				型式			製造番号			
			電 動 機 の 仕 様	製造者名			種別 型電動機			
							定格電圧 V			
				型式			定格電流 A			
			ポンプ・電動機	製造番号			出力 kW			
				設置状況	—					
					接 地 工 事			種接地		
					配 線			—		
			潤 滑 油			—				
			水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類			管の呼び A			
オリフィス等				流過口径 mm						
ポンプの性能試験装置の配管・バルブ類					—					

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ を 用 い る も の	呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製		
				水 量	ℓ		
				溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A	
				呼 水 管	管の呼び	A	
				補 給 水 管	管の呼び	A	
				減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極		
			制 御 装 置	設 置 場 所			
				制 御 盤	――		
				予 備 品 等	――		
				接 地 工 事	種接地		
			圧力計・連成計	設 置 位 置	――		
				性 能	級		
		起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等			
				表 示	――		
			遠隔操作部	設 置 場 所 等	――		
				構 造	――		
				表 示	――		
			始 動	表 示 灯	――		
			起動用水圧開閉装置	起動用圧力タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器		
				タ ン ク の 容 量	ℓ		
		配 管 ・ バ ル ブ 類		管の呼び	A		
		置	高架水槽を用いるもの	構 造			
				内 容 積 ・ 落 差	m ³	m	
				配 管 ・ バ ル ブ 類	――		
				水 位 計	――		
			圧力水槽を用いるもの	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器		
				内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³	MPa	
				自 動 加 圧 装 置	有	無	
				配 管 ・ バ ル ブ 類	――		
				水 位 計 ・ 圧 力 計	――		
	耐 震 措 置			有	無		
	配管・バルブ類	設 置 状 況					
		機 器	配 管	――			
			バ ル ブ 類	――			
			吸 水 管	――			
			フ ー ト 弁	――			
		耐 震 措 置			有	無	

試 験 項 目					種 別・容 量 等 の 内 容		結 果		
外 観 試 験	電 源	常 用 電 源			V				
		非 常 電 源 の 種 類			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池設備				
	消 火 栓 等	消 火 栓			設 置 個 数		—		
					設 置 場 所	————			
					周囲の状況・操作性	————			
					開閉弁の設置位置	床面からの高さ	m		
					ホースの接続口等	————			
					消 火 栓 開 閉 弁	————			
					表 示	————			
		屋 外 消 火 栓 箱			設 置 場 所	————			
					設 置 状 況	————			
					周 囲 の 状 況	————			
					材 質 等	————			
					表 示	————			
		ホ ー ス ・ ノ ズ ル			ホース(結合金具を含む。)	————			
					ホ ー ス 接 続 口	————			
					ノ ズ ル	————			
					結 合 状 態	————			
					収 納 状 態	ホースリール式・折畳等収納式・その他			
		減 圧 措 置			減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁				
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験 の も の	ポ ン プ を 用 い る も の	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ	cm		
				自動給水装置作動状況		————			
				呼水槽からの水の補給状況		————			
		制 御 装 置 試 験			起動・停止操作時の状況等		————		
					電源切替時の運転状況		————		
		起 動 装 置 試 験 ・ ポンプ始 動 表 示 試 験			ポンプの起動状況等		————		
					始動表示の点灯状況等		————		
					起動用水圧開閉装置 の作動圧力		設定圧力 作動圧力	MPa MPa	
		ポ ン プ 試 験			運 転 状 況		————		
					※締切り運 転時の状 況		締切揚程	m	
							電 圧	V	
							電 流	A	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 A は主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、B は主要構造部を耐火構造としたもの又は簡易耐火建築物で内装制限したもの及び C は A 及び B 以外のものをいう。

4 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成 9 年消防庁告示第 8 号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

5 結果の欄には、良否を記入すること。

6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

7 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第十三を次のように改める。

漏電火災警報器試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名										
印										
用 途	() 項 ・									
延べ面積	m ²			階数	地上	階	地階	階		
契約電流容量 (最大)	A									
変 流 器	型 式	屋内型・屋外型		構 造		分 割 型 ・ 貫 通 型				
	定格電流	A		定 格 電 圧		V				
	製造者名									
受 信 機	種 別	屋内型・屋外型・集合型			定 格 電 圧		V			
	公称作動電流値	mA			製 造 者 名					
音響装置	種 別	ベル・ブザー		関 連 装 置						
	電 圧	AC・DC V								
漏電火災警報器の作動と連動して電流の遮断を行う装置				有 ・ 無						
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容					結果	
外 観	変流器	設 置 場 所 等			屋外の引込線・B種接地線・屋内の電路					
		設 置 状 況			_____					
		構 造 ・ 性 能			_____					
試 験	受信機 機 器	設 置 場 所 等								
		設 置 状 況			_____					
		構 造 ・ 性 能			_____					
		検出漏洩電流設定値			mA					
予 備 品 等				_____						
	音 響 装 置	設 置 場 所								
		構 造			_____					

②

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第十七を次のように改める。

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書					
試験実施日 年 月 日					
試験実施者					
住 所					
氏 名					
印					
用 途	() 項		延べ面積	m ²	
階 数	地上		階 地下	階	
器 具		設 置 個 数			
誘導灯	避難口誘導灯		A 級	個	
			B 級	個	
			C 級	個	
	通路誘導灯	通路に設けるもの	A 級	個	
			B 級	個	
			C 級	個	
		廊下に設けるもの	A 級	個	
			B 級	個	
			C 級	個	
		階段等に設けるもの		個	
客 席 誘 導 灯		個			
誘導標識	避難口に設けるもの		個		
	通路等に設けるもの		個		
試 験 項 目			種別・容量等の内容	結果	
外	誘導灯一般	設 置 場 所 等		—	
		構 造 ・ 性 能		—	
観	避難口誘導灯	設 置 場 所 等		—	
		外 形 寸 法		—	
		表 示 面		—	
試	通路誘導灯	通路又は廊下に設けるもの	設置場所等	—	
			外 形 寸 法	—	
			表 示 面	—	
		階段又は傾斜路に設けるもの	設置場所等	—	
			客席誘導灯	設置場所等	—
験					

試 験 項 目			種別・容量等の内容		結果
外 観 試 験	電 源	常 用 電 源		V	
		非 常 電 源 (電氣エネルギーにより光を発する誘導標識の電源であって、内蔵型のものを含む。)	種 別	蓄電池（内蔵型・別置型）・自家発電設備・燃料電池設備	
			設置状況（内蔵型に限る）	—	
	誘 導 標 識	避難口に設けるもの	設 置 場 所 等	—	
			外 形 寸 法	—	
			表 示 面	—	
			※☆表示面の平均輝度	mcd／m ²	
			※設置場所の照度	lux	
		通路等に設けるもの	設 置 場 所 等	—	
			外 形 寸 法	—	
			表 示 面	—	
			※☆表示面の平均輝度	mcd／m ²	
			※設置場所の照度	lux	
機 能 試 験	電 源 の 自 動 切 替 試 験		—		
	切 替 動 作 試 験	誘 導 灯 (消 灯 方 式)	消 灯 機 能	—	
		誘 導 灯 (点 滅 型)	点 滅 機 能	—	
		誘 導 灯 (内 照 点 滅 型)	点 滅 機 能	—	
		誘 導 灯 (誘導音装置付点滅型)	誘 導 音 機 能	—	
	連 動 停 止 試 験	誘 導 灯 (誘導音装置付点滅型)	自 動 火 災 報 知 設 備 との連動停止	—	
放 送 設 備 と の 連 動 停止			—		
備 考					

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

6 ※印の試験は、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 ☆印の試験は、「誘導灯及び誘導標識の基準」に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

別記様式第二十一を次のように改める。

印

用 途		() 項 ・															
延 べ 面 積		m ²						階 数									
送 水 口		設置位置															
		種 類										設 置 個 数		個			
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容												結 果	
外 																	

34

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果	
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ を 用 い る も の	圧力計・連成計	設 置 位 置	_____			
				性 能	_____ 級			
		起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等	_____			
				表 示	_____			
			遠隔操作部	設 置 場 所 等	_____			
		構 造		_____				
		表 示		_____				
	耐 震 措 置				有 ・ 無			
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況			専 用 ・ 兼 用			
		機 器	配 管		A			
			材 質		_____			
			バ ル ブ 類		_____			
			吸 水 管		_____			
		耐 震 措 置				_____		
	電 源	常 用 電 源			V			
		非 常 電 源 の 種 別			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池			
	高 架 ・ 中 間 水 槽	構 造			_____			
		水 量			ℓ			
		吸 水 障 害 防 止 措 置			_____			
		給 水 装 置			_____			
		耐 震 措 置			_____			
機 能 試 験	加 圧 送 水	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ		cm	
			自動給水装置作動状況		_____			
			呼水槽からの水の補給状況		_____			
	制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況		_____				
		電源切替時の運転状況		_____				
	起 動 装 置 試 験 ・ 始 動 表 示 試 験	ポンプの起動状況等		_____				
		始動表示の点灯状況		_____				
	ポ ン プ 試 験	運 転 状 況		_____				
		※締切り運転 時の状況	締切揚程		m			
			電 圧		V			

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成 9 年消防庁告示第 8 号）に適合している旨の表示が付されているもの又は設置前検査が行われたものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

附 則

1 この告示は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、第六号の改正規定並びに別記様式第五、別記様式第九、別記様式第十七及び別記様式第二十一の改正規定は公布の日から、別記様式第十三の改正規定は平成二十六年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後の消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件（以下「新告示」という。）別記様式第二及び別記様式第三に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。

3 新告示別記様式第五、別記様式第九、別記様式第十七及び別記様式第二十一に規定する様式は、第一項の規定にかかわらず、公布の日から起算して六月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。

4 新告示別記様式第十三に規定する様式は、第一項の規定にかかわらず、平成二十六年四月一日から起算して六月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。

消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件 新旧対照表

○ 消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平成元年消防庁告示第4号)

(傍線は改正部分)

改 正 後	現 行
消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第三十一条の三第四項の規定に基づき、消防用設備等試験結果報告書の様式を次のとおり定める。 消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等の種類及び非常電源の種別並びに配線及び操作盤の別に応じ次のとおりとする。 一～五 （略） 六 <u>不活性ガス</u> 消火設備試験結果報告書 別記様式第六 七～三十七 （略）	消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第三十一条の三第四項の規定に基づき、消防用設備等試験結果報告書の様式を次のとおり定める。 消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等の種類及び非常電源の種別並びに配線及び操作盤の別に応じ次のとおりとする。 一～五 （略） 六 <u>二酸化炭素</u> 消火設備試験結果報告書 別記様式第六 七～三十七 （略）

別記様式第2

①

屋内消火栓設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名 印										
用 途 () 項		構 造		A B C						
延べ面積		m ²		階 数		地上 階 地階		階		
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				結 果		
外 観 試 験 装 置	水	源	水源の種類・構造							
			水 量		m ³ (縦 m横 m有効深さ m)					
			吸水障害防止措置		有 ・ 無					
			給 水 装 置		—					
			耐 震 措 置		有 ・ 無					
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所								
			ポンプの仕様	製造者名		定格吐出量 ℓ/min				
		型式		製造番号						
		電動機の仕様		製造者名		種別 型電動機				
型式				定格電圧 V						
製造番号			定格電流 A							
			出力 kW							
ポンプ・電動機		設 置 状 況	—							
		接 地 工 事	種接地							
		配 線	—							
		潤 滑 油	—							
		水圧上昇防止のための逃し装置	配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び		A				
			オ リ フ ィ ス 等	流過口径		mm				

別記様式第2

①

屋内消火栓設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名 印										
用 途 () 項		構 造		A B C						
延べ面積		m ²		階 数		地上 階 地階		階		
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				結 果		
外 観 試 験 装 置	水	源	水源の種類・構造							
			水 量		m ³ (縦 m横 m有効深さ m)					
			吸水障害防止措置		有 ・ 無					
			給 水 装 置		—					
			耐 震 措 置		有 ・ 無					
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所								
			ポンプの仕様	製造者名		定格吐出量 ℓ/min				
		型式		製造番号						
		電動機の仕様		製造者名		種別 型電動機				
型式				定格電圧 V						
製造番号			定格電流 A							
			出力 kW							
ポンプ・電動機		設 置 状 況	—							
		接 地 工 事	種接地							
		配 線	—							
		潤 滑 油	—							
		水圧上昇防止のための逃し装置	配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び		A				
			オ リ フ ィ ス 等	流過口径		mm				

屋内消火栓消火設備

②

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結果
外 加 圧 を 用 い る 水 の 装 置	水温上昇防止のための逃し装置	ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m	
		逃し装置の設定圧力	MPa	
	性能試験装置の配管・バルブ類		——	
	呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製	
		水 量	ℓ	
		溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A
		呼 水 管	管の呼び	A
		補 給 水 管	管の呼び	A
		減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極	
		設 置 場 所		
	制 御 装 置	制 御 盤	——	
		予 備 品 等	——	
		接 地 工 事	種接地	
	圧力計・連成計	設 置 位 置	——	
		性 能	級	
	起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等 表 示	
		遠隔操作部	設 置 場 所 等 構 造 表 示	
		遠 隔 自 動 起 動 装 置 (最操作性1号・2号・ <u>広範囲型2号</u> 消火栓)	——	
		起動用圧力タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
	起動用圧力開閉装置	タンク の 容 量	ℓ	
		配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び	A
		構 造		
	高架水槽を用いるもの	内 容 積 ・ 落 差	m ³	m
		配 管 ・ バ ル ブ 類	——	
		水 位 計	——	
	圧力水槽を用いるもの	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
		内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³	MPa

屋内消火栓消火設備

②

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結果
外 加 圧 を 用 い る 水 の 装 置	水温上昇防止のための逃し装置	ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m	
		逃し装置の設定圧力	MPa	
	性能試験装置の配管・バルブ類		——	
	呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製	
		水 量	ℓ	
		溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A
		呼 水 管	管の呼び	A
		補 給 水 管	管の呼び	A
		減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極	
		設 置 場 所		
	制 御 装 置	制 御 盤	——	
		予 備 品 等	——	
		接 地 工 事	種接地	
	圧力計・連成計	設 置 位 置	——	
		性 能	級	
	起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等 表 示	
		遠隔操作部	設 置 場 所 等 構 造 表 示	
		遠 隔 自 動 起 動 装 置 (最操作性1号・2号・ <u>広範囲型2号</u> 消火栓)	——	
		起動用圧力タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
	起動用圧力開閉装置	タンク の 容 量	ℓ	
		配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び	A
		構 造		
	高架水槽を用いるもの	内 容 積 ・ 落 差	m ³	m
		配 管 ・ バ ル ブ 類	——	
		水 位 計	——	
	圧力水槽を用いるもの	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
		内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³	MPa

屋内消火栓消火設備

③

試験項目		種別・容量等の内容		結果
外 観	加圧送水装置	自動加圧装置	有 ・ 無	
		圧力水槽を用いるもの		
		配管・バルブ類	_____	
	耐震措置	水位計・圧力計	_____	
			有 ・ 無	
	配管・バルブ類	設置状況	_____	
		配管	_____	
		バルブ類	_____	
		吸水管	_____	
		フート弁	_____	
	電源	耐震措置	有 ・ 無	
		常用電源	V	
	非常電源の種類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
試 消 火 栓 等	消火栓	消火栓の設置個数	階	—
			1号消火栓	—
			2号消火栓	—
		設置場所		_____
		周囲の状況・操作性		_____
		開閉弁設置高さ		床面からの高さ m
	屋内消火栓箱	ホース接続口		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・2号消火栓・ <u>広</u> <u>第四型2号消火栓</u>
		消火栓開閉弁		<u>手動式</u> ・ <u>自動式</u>
		周囲の状況		_____
		設置状況		_____
		材質等		_____
		表示灯		_____
	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・2号消火栓・ <u>広</u> <u>第四型2号消火栓</u>
		ノズル		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・2号消火栓・ <u>広</u> <u>第四型2号消火栓</u>
		結合状態		_____

屋内消火栓消火設備

③

試験項目		種別・容量等の内容		結果
外 観	加圧送水装置	自動加圧装置	有 ・ 無	
		圧力水槽を用いるもの		
		配管・バルブ類	_____	
	耐震措置	水位計・圧力計	_____	
			有 ・ 無	
	配管・バルブ類	設置状況	_____	
		配管	_____	
		バルブ類	_____	
		吸水管	_____	
		フート弁	_____	
	電源	耐震措置	有 ・ 無	
		常用電源	V	
	非常電源の種類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
試 消 火 栓 等	消火栓	消火栓の設置個数	階	—
			1号消火栓	—
			2号消火栓	—
		設置場所		_____
		周囲の状況・操作性		_____
		開閉弁設置高さ		床面からの高さ m
	屋内消火栓箱	ホース接続口		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・2号消火栓・ <u>広</u>
		消火栓開閉弁		_____
		周囲の状況		_____
		設置状況		_____
		材質等		_____
		表示灯		_____
	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・2号消火栓・ <u>広</u>
		ノズル		1号消火栓・易操作性 1号消火栓・2号消火栓・ <u>広</u>
		結合状態		_____

屋内消火栓消火設備

④

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果	
外 観 試 験	消 火 栓 等	ホース・ノズル	収 納 状 態	ホースリール式・折畳等収納式・その他		
		降 下 装 置	設 置 高 さ		m	
			表 示 灯			
			減 圧 措 置	減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁		
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 の 試 験	ポ ン プ を 用 い る も の 試 験	呼水装置 作動試験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ	cm
				自動給水装置作動状況		
				呼水槽からの水の供給状況		
			制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況等		
				電源切替時の運転状況		
			起 動 装 置 試験・ポン プ 始 動 表 示 試 験	ポンプの起動状況等		
		始動表示の点灯状況		表示灯式・点滅式		
			起動用水圧閉閉装置の 作 動 圧 力	設定圧力	MPa	
				作動圧力	MPa	
		ポンプ試験	運 転 状 況			
				※締切り運転 時の状況	締切揚程	m
				電 圧	V	
				電 流	A	
			※定格負荷運 転時の状況	定格揚程	m	
				電 圧	V	
			電 流	A		
			※ 水 漏 上 昇 防 止 装 置 試 験	逃し水量	ℓ/min	
			※ ポンプ性能試験装置試験	表示値の差	ℓ	
		高 架 水 槽 を 用 い る も の	作動試験	給水装置作動状況		
	静 水 圧 測 定		最下位	m	最上位	m
圧 力 水 槽 を 用 い る も の	作動試験		給水装置作動状況			
			自動加圧装置作動状況			
	静 水 圧 測 定	最下位	MPa	最上位	MPa	
配 管 耐 圧 試 験			試験圧力	MPa		
空 降 下 装 置 試 験						
総 合 試 験	放 水 試 験	—	消火栓番号	放 水 圧 力	放 水 量	—
		同時放水試験		MPa		ℓ/min
				MPa		ℓ/min
		個 別		MPa		ℓ/min

屋内消火栓消火設備

④

試験項目			種別・容量等の内容			結果	
機能試験	減圧措置	ホースリール式・折畳等収納式・その他					
		減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁					
	ポンプ加压用	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ	cm	
			自動給水装置作動状況		_____		
			呼水槽からの水の補給状況		_____		
		制御装置試験	起動・停止操作時の状況等		_____		
			電源切替時の運転状況		_____		
		起動装置試験・ポンプ始動表示試験	ポンプの起動状況等		_____		
			始動表示の点灯状況		_____		
			起動用水圧開閉装置の作動圧力		設定圧力 作動圧力	MPa MPa	
		ポンプ試験	運 転 状 況		_____		
			※締切り運転時の状況	締切揚程		m	
				電 圧		V	
				電 流		A	
			※定格負荷運転時の状況	定格揚程		m	
	電 圧			V			
	電 流			A			
	※水漏上昇防止装置試験		逃し水量		ℓ/min		
	※ポンプ性能試験装置試験		表示値の差		ℓ		
	高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		_____		
静水圧測定			最下位	m 最上位 m			
圧力水槽を用いるもの		作動試験	給水装置作動状況		_____		
			自動加圧装置作動状況		_____		
静水圧測定		最下位	MPa 最上位 MPa				
配管耐圧試験			試験圧力 MPa				
総合試験	_____		消火栓番号	放水圧力	放水水量	—	
	同時放水試験			MPa	ℓ/min		
				MPa	ℓ/min		
	個別			MPa	ℓ/min		

屋内消火栓消火設備

⑤

試 験 項 目		種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
総合試験	<u>全</u> 操 作 性 試 験 (易操作性1号・2号・ <u>広範囲型2号消火栓</u>)	ホースリール式・折畳等収納式	
	非常電源切替装置	自家発電設備	
		蓄電池設備	
		燃料電池設備	
備			
考			

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したもの及びCはA及びB以外のものをいう。

4 1号消火栓は「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成25年消防庁告示第2号。以下「屋内消火栓等基準告示」という。)第2第1号(1)の規定に適合するもの、易操作性1号消火栓は同号(2)の規定に適合するもの、2号消火栓は同号(3)の規定に適合するもの及び広範囲型2号消火栓は同号(4)の規定に適合するものをいう。

5 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)又は屋内消火栓等基準告示に適合している旨の表示が付けられているものにあつては、省略することができる。

6 結果の欄には、良否を記入すること。

7 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

8 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

屋内消火栓消火設備

⑤

試 験 項 目		種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
総合試験	<u>操 作 性 試 験</u> (易操作性1号・2号消火栓)	ホースリール式・折畳等収納式	
	非常電源切替装置	自家発電設備	
		蓄電池設備	
		燃料電池設備	
備			
考			

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したもの及びCはA及びB以外のものをいう。

4

4 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)に適合している旨の表示が付けられているものにあつては、省略することができる。

5 結果の欄には、良否を記入すること。

6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

7 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第3

①

スプリンクラー設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名 印										
用 途 () 項				構 造						
延べ面積		m ²		階 数		地上 階		地階 階		
加圧送水装置の種別			方式							
流水検知装置の方式			湿式		乾式		予作動式			
スプリンクラーヘッド			種 別 設置個数							
試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				結果			
外 観 試 験	水 源 (水道の用に供する水管 を水源とするものを除く。)	水源の種類・構造		—						
		水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)						
		吸水障害防止措置		有 ・ 無						
		給 水 装 置		—						
		耐 震 措 置		有 ・ 無						
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所								
		ボ ン プ の 仕 様	製造者名		定格吐出量		ℓ/min			
					定格全揚程		m			
			型式		製造番号					
電 動 機 の 仕 様		製造者名		種別		型電動機				
				定格電圧		V				
		型式		定格電流		A				
		製造番号		出力		kW				
内 燃 機 関 の 仕 様		製造者名		燃料種別						
		型式		定格回転数		r/min				
		製造番号								

別記様式第3

①

スプリンクラー設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名 印										
用 途 () 項				構 造						
延べ面積		m ²		階 数		地上 階		地階 階		
加圧送水装置の種別			方式							
流水検知装置の方式			湿式		乾式		予作動式			
スプリンクラーヘッド			種 別 設置個数							
試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				結果			
外 観 試 験	水 源 (水道の用に供する水管 を水源とするものを除く。)	水源の種類・構造		—						
		水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)						
		吸水障害防止措置		有 ・ 無						
		給 水 装 置		—						
		耐 震 措 置		有 ・ 無						
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所								
		ボ ン プ の 仕 様	製造者名		定格吐出量		ℓ/min			
					定格全揚程		m			
			型式		製造番号					
電 動 機 の 仕 様		製造者名		種別		型電動機				
				定格電圧		V				
		型式		定格電流		A				
		製造番号		出力		kW				
内 燃 機 関 の 仕 様		製造者名		燃料種別						
		型式		定格回転数		r/min				
		製造番号								

スプリンクラー設備

②

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果
外 観 加 圧 送 水 装 置 の 試 験	ボ ン プ を 用 い る も の	ポンプ・電動機・ 内 燃 機 関	設 置 状 況	———	
			接 地 工 事	種接地	
			配 線	———	
			潤 滑 油	———	
			燃 料 タ ン ク	———	
			蓄 電 池	———	
		水温上昇防止 のための逃し 装 置	配 管 ・ バ ル ブ 類		
			オリフイス等	流過口径 mm	
			ブースターポンプに設ける 逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa	
		性能試験装置	配管・バルブ類	———	
			材 質	銅板製・合成樹脂製	
			水 量	ℓ	
			溢 水 用 排 水 管	管の呼び A	
			呼 水 管	管の呼び A	
			補 給 水 管	管の呼び A	
			減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極	
		制 御 装 置	設 置 場 所		
			制 御 盤	———	
			予 備 品 等	———	
		圧力計・連成計	接 地 工 事	種接地	
			設 置 位 置	———	
		起 動 装 置	性 能	級	
			直 接 操 作 部	———	
			起 動 用 圧 力 タ ン ク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
			タ ン ク の 容 量	ℓ	
			配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び A	
			閉鎖型スプリンクラーヘッド	———	
			自 動 式 起 動 装 置	自動火災感知装置	
			設 置 場 所 等	———	
			手 動 式 起 動 装 置	設 置 高 さ 床面からの高さ m	
			構 造	———	
			表 示	———	
			流 水 検 知 装 置		
			補 助 水 槽		

スプリンクラー設備

②

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果
外 観 加 圧 送 水 装 置 の 試 験	ボ ン プ を 用 い る も の	ポンプ・電動機・ 内 燃 機 関	設 置 状 況	———	
			接 地 工 事	種接地	
			配 線	———	
			潤 滑 油	———	
			燃 料 タ ン ク	———	
			蓄 電 池	———	
		水温上昇防止 のための逃し 装 置	配 管 ・ バ ル ブ 類		
			オリフイス等	流過口径 mm	
			ブースターポンプに設ける 逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa	
		性能試験装置	配管・バルブ類	———	
			材 質	銅板製・合成樹脂製	
			水 量	ℓ	
			□ 水 用 排 水 管	管の呼び A	
			呼 水 管	管の呼び A	
			補 給 水 管	管の呼び A	
			減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極	
		制 御 装 置	設 置 場 所		
			制 御 盤	———	
			予 備 品 等	———	
		圧力計・連成計	接 地 工 事	種接地	
			設 置 位 置	———	
		起 動 装 置	性 能	級	
			直 接 操 作 部	———	
			起 動 用 圧 力 タ ン ク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
			タ ン ク の 容 量	ℓ	
			配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び A	
			閉鎖型スプリンクラーヘッド	———	
			自 動 式 起 動 装 置	自動火災感知装置	
			設 置 場 所 等	———	
			手 動 式 起 動 装 置	設 置 高 さ 床面からの高さ m	
			構 造	———	
			表 示	———	
			流 水 検 知 装 置		
			補 助 水 槽		

スプリンクラー設備										③
試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結 果
外 加 圧 送 水 装 置	高 架 水 槽 を 用 い る も の	構 造								
		内 容 積 ・ 落 差	m ³ m							
		配 管 ・ バ ル ブ 類	—							
		水 位 計	—							
	圧 力 水 槽 を 用 い る も の	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器							
		内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³ MPa							
		自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無							
		配 管 ・ バ ル ブ 類	—							
		水 位 計 ・ 圧 力 計	—							
	耐 震 措 置		有 ・ 無							
	設 置 状 況		—							
	配 管 ・ バ ル ブ 類	配 管	—							
		バ ル ブ 類	—							
		吸 水 管	—							
		フ ー ト 弁	—							
試 電 源	防 食 措 置		有 ・ 無							
	排 水 措 置		有 ・ 無							
	耐 震 措 置		有 ・ 無							
	常 用 電 源		V							
	非 常 電 源 の 種 類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池							
観 配 管 ・ バ ル ブ 類	放 水 区 域 の 数 ・ 設 定 状 況 (開放型スプリン クラーヘッドに限 る。)	階								—
		放 水 区 域 の 数								—
		設 定 状 況								
	設 置 方 法	配 置 等	—							
		配 管 へ の 取 付	—							
		取 付 方 向	—							
	機 器	閉鎖型スプリンクラーヘッド	表示温度							
			構造・性能							
		開放型スプリンクラーヘッド	—							

スプリンクラー設備										③
試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結 果
外 加 圧 送 水 装 置	高 架 水 槽 を 用 い る も の	構 造								
		内 容 積 ・ 落 差	m ³ m							
		配 管 ・ バ ル ブ 類	—							
		水 位 計	—							
	圧 力 水 槽 を 用 い る も の	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器							
		内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³ MPa							
		自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無							
		配 管 ・ バ ル ブ 類	—							
		水 位 計 ・ 圧 力 計	—							
	耐 震 措 置		有 ・ 無							
	設 置 状 況		—							
	配 管 ・ バ ル ブ 類	配 管	—							
		バ ル ブ 類	—							
		吸 水 管	—							
		フ ー ト 弁	—							
試 電 源	防 食 措 置		有 ・ 無							
	排 水 措 置		有 ・ 無							
	耐 震 措 置		有 ・ 無							
	常 用 電 源		V							
	非 常 電 源 の 種 類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池							
観 配 管 ・ バ ル ブ 類	放 水 区 域 の 数 ・ 設 定 状 況 (開放型スプリン クラーヘッドに限 る。)	階								—
		放 水 区 域 の 数								—
		設 定 状 況								
	設 置 方 法	配 置 等	—							
		配 管 へ の 取 付	—							
		取 付 方 向	—							
	機 器	閉鎖型スプリンクラーヘッド	表示温度							
			構造・性能							
		開放型スプリンクラーヘッド	—							

スプリンクラー設備

④

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結果		
外 観 試 験	制 御 弁		設 置 場 所 等													
			設 置 高 さ		床面からの高さ										m	
			構 造		_____											
			表 示													
	灌 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置		設 置 場 所 等		_____											
			種 別 ・ 口 径		_____											
			減 圧 警 報		_____											
	一 斉 開 放 弁		起 動 操 作 部		設 置 場 所 等											
					設 置 高 さ		床面からの高さ								m	
			作 動 試 験 装 置													
			構 造 ・ 性 能													
	末 端 試 験 弁		設 置 場 所		_____											
			構 造		_____											
			表 示													
	自 動 警 報 装 置		音 響 警 報 装 置		_____											
			火 災 表 示 装 置		_____											
	試 験	送 水 口		設 置 場 所 等		設 置 高 さ		地盤面からの高さ								m
						表 示		_____								
				機 器		結 合 金 具		_____								
		逆 止 弁 等														
減 圧 措 置						減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁										
排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンク ラー設備に限る。）				_____												
補 助 散 水 栓 等		散 水 栓		散 水 栓 の 設 置 個 数		階										—
				設 置 個 数		設 置 個 数									—	
				設 置 場 所		_____										
				周 围 の 状 況 ・ 操 作 性												
	開 閉 弁 の 設 置 高 さ			床面からの高さ								m				
	ホ ー ス の 接 続 等			_____												

④

スプリンクラー設備				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果				
試 験 項 目										
外 観 試 験	制 御 弁	設 置 場 所 等								
		設 置 高 さ		床面からの高さ		m				
		構 造		—						
		表 示								
	灌 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置	設 置 場 所 等		—						
		種 別 ・ 口 径		—						
		減 圧 警 報		—						
		構 造 ・ 性 能								
	一 斉 開 放 弁	起 動 操 作 部	設置場所等							
			設 置 高 さ		床面からの高さ		m			
		作 動 試 験 装 置								
		構 造 ・ 性 能								
	末 端 試 験 弁	設 置 場 所								
		構 造		—						
		表 示								
	自 動 警 報 装 置	音 響 警 報 装 置		—						
		火 災 表 示 装 置		—						
	送 水 口	設置場所等	設 置 場 所 等							
			設 置 高 さ		地盤面からの高さ		m			
表 示			—							
機 器		結 合 金 具		—						
		逆 止 弁 等								
減 圧 措 置				減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁						
排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。）				—						
補 助 散 水 栓 等	散 水 栓	散 水 栓 の 設 置 個 数	階							—
			設 置 個 数							—
		設 置 場 所		—						
		周 围 の 状 況 ・ 操 作 性								
		開 閉 弁 の 設 置 高 さ		床面からの高さ		m				
		ホ ー ス の 接 続 等		—						

スプリンクラー設備

⑤

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観 試 験 等	補 助 散 水 栓	散 水 栓	消 火 栓 開 閉 弁	手動式 ・ 自動式		
		散 水 栓 箱	周 囲 の 状 況	――		
			設 置 状 況	――		
			材 質 等	――		
			赤 色 灯	――		
			表 示	――		
		ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）	――		
			ホ ー ス 接 続 口	――		
			ノ ズ ル	――		
			結 合 状 態	――		
	収 納 状 態	ホースリール式・折畳等収納式				
降 下 装 置	設 置 高 さ		m			
	表 示 灯	――				
機 能 試 験 等	加 圧 送 水 の 装 置	ポ ンプ	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ	cm
			自動給水装置作動状況	――		
		制 御 装 置 試 験	呼水槽からの水の補給状況	――		
			起 動 ・ 停 止 操 作 時 の 状 況 等	――		
		起 動 装 置 試 験	電 源 切 替 時 の 運 転 状 況	――		
			ポンプの起動状況等	――		
		ポ ンプ 試 験	起 動 表 示 の 点 灯 状 況	――		
			起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 の 作 動 圧 力	設定圧力 作動圧力	MPa MPa	
		運 転 状 況	運 転 状 況	――		
			※ 締切り運転時の状況	締切揚程 電 圧 電 流	m V A	
			※ 定格負荷運転時の状況	定格揚程 電 圧 電 流	m V A	
			※ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験	逃し水量	ℓ/min	
			※ ポ ンプ 性 能 試 験 装 置 試 験	表示値の差	ℓ/min	
			高 架 水 槽 を 用 いる も の	作 動 試 験	給水装置作動状況	――
			静 水 圧 測 定	最下位 MPa 最上位 MPa		

スプリンクラー設備

⑤

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果			
外 観 試 験	補 助 散 水 栓 等	散 水 栓	消 火 栓 開 閉 弁	――			
		散 水 栓 箱	周 围 の 状 況	――			
			設 置 状 況	――			
			材 質 等	――			
			赤 色 灯	――			
			表 示	――			
		ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）	――			
			ホ ー ス 接 続 口	――			
			ノ ズ ル	――			
			結 合 状 態	――			
収 納 状 態	ホースリール式・折畳等収納式						
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 の 試 験	ポ ン プ を 用 い る も の	呼水装置 作動試験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ	cm	
				自動給水装置作動状況	――		
				呼水槽からの水の補給状況	――		
			制御装置試験	起動・停止操作時の状況等	――		
				電源切替時の運転状況	――		
				起動装置試験	ポンプの起動状況等	――	
		起動表示の点灯状況	――				
		起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力	設定圧力 作動圧力		MPa MPa		
		ポンプ試験	運 転 状 況	――			
				※締切り運転 時の状況	締切揚程	m	
					電 圧	V	
			電 流		A		
			※定格負荷運 転時の状況	定格揚程	m		
				電 圧	V		
				電 流	A		
		※水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験		逃し水量	ℓ/min		
		※ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 試 験		表示値の差	ℓ/min		
		高 架 水 槽 を 用 いる も の	作 動 試 験	給水装置作動状況	――		
				静 水 圧 測 定	最下位 MPa 最上位 MPa		

スプリンクラー設備

⑥

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結 果		
機 能 試 験	加圧送水装置試験	圧力水槽を用いるもの	作 動 試 験	給水装置作動状況	――									
				自 動 加 圧 装 置 作 動 状 況	――									
			静 水 圧 測 定	最下位	MPa	最上位	MPa							
	配 管 耐 圧 試 験			試験圧力		MPa								
	手 動 式 起 動 装 置 試 験			――										
流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等			――											
<u>空 降 下 装 置 試 験</u>			<u>――</u>											
総 合 試 験	放 水 試 験	放 水 区 域											――	
		開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等	自動火災感知装置による 起 動										
				手動起動装置による 起 動										
		階											――	
	閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起 動 性 能 等												
		放 水 圧 力 (MPa)												
		放 水 量 (ℓ/min)												
		補助散水栓	放 水 圧 力		MPa									
	放 水 量		ℓ/min											
	<u>※ 補 助 散 水 栓 操 作 性 試 験</u>		ホースリール式・折畳等収納式											
	非常電源切替試験	自家発電設備		――										
		蓄電池設備		――										
燃料電池設備		――												
備 考														

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)又は「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成25年消防庁告示第2号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

スプリンクラー設備

⑥

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				結 果				
機 能 試 験	加圧送水装置試験	圧力水槽を用いるもの	作 動 試 験	給水装置作動状況	――							
			自 ^然 加圧装置作動状況	――								
		静 水 圧 測 定	最下位	MPa	最上位	MPa						
	配 管 耐 圧 試 験			試験圧力				MPa				
	手 動 式 起 動 装 置 試 験			――								
流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等			――									
総 合 試 験	放 水	放 水 区 域										――
		開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等	自動火災感知装置による 起 動								
				手動起動装置による 起 動								
	階										――	
	閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起 動 性 能 等										
		放 水 圧 力 (MPa)										
		放 水 量 (ℓ/min)										
		放 水 圧 力							MPa			
	放 水 量							ℓ/min				
	――補助散水栓操作性試験			ホースリール式・折畳等収納式								
非 常 電 源 切 替 試 験	自 家 発 電 設 備			――								
	蓄 電 池 設 備			――								
	燃 料 電 池 設 備			――								
備 考												

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)又は「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成25年消防庁告示第2号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第5

①

泡消火設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名 印										
用 途	()項				構 造					
延べ面積	m ²				階 数	地上	階	地階	階	
	固定式 (全域放出方式 局所放出方式)				移動式					
試 験 項 目					種別・容量等の内容			結果		
外 観 試 験	水	水源の種類・構造		—						
		水 量		m ³ (縦 m横 m有効深さ m)						
		吸水障害防止措置		有 ・ 無						
		給 水 装 置		—						
		耐 震 措 置		有 ・ 無						
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所								
		ポンプの仕様	製造者名		定格吐出量 ℓ/min					
			型式		製造番号					
			製造者名		種別 型電動機					
			型式		定格電圧 V					
電動機の仕様		型式		定格電流 A						
		製造番号		出力 kW						
		ポンプ・電動機	設 置 状 況		—					
			接 地 工 事		種接地					
配 線			—							
水漏上昇防止のための逃し装置	潤 滑 油		—							
	配 管 ・ バ ル ブ 類		管の呼び A							
	オ リ フ ィ ス 等		流漏口径 mm							
	性能試験装置の配管・バルブ類		—							

別記様式第5

①

泡消火設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名 印										
用 途	()項				構 造					
延べ面積	m ²				階 数	地上	階	地階	階	
	固定式 (全域放出方式 局所放出方式)				移動式					
試 験 項 目					種別・容量等の内容			結果		
外 観 試 験	水	水源の種類・構造		—						
		水 量		m ³ (縦 m横 m有効深さ m)						
		吸水障害防止措置		有 ・ 無						
		給 水 装 置		—						
		耐 震 措 置		有 ・ 無						
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所								
		ポンプの仕様	製造者名		定格吐出量 ℓ/min					
			型式		製造番号					
			製造者名		種別 型電動機					
			型式		定格電圧 V					
電動機の仕様		型式		定格電流 A						
		製造番号		出力 kW						
		ポンプ・電動機	設 置 状 況		—					
			接 地 工 事		種接地					
配 線			—							
水漏上昇防止のための逃し装置	潤 滑 油		—							
	配 管 ・ バ ル ブ 類		管の呼び A							
	オ リ フ ィ ス 等		流漏口径 mm							
	性能試験装置の配管・バルブ類		—							

泡消火設備

②

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 加 圧 用 送 水 装 置 の 耐 震 措 置	ボ ン プ を 用 い る 起 動 装 置	呼 水 装 置	材 質	銅板製・合成樹脂製	
			水 量	ℓ	
			溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A
			呼 水 管	管の呼び	A
			補 給 水 管	管の呼び	A
			減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極	
		制 御 装 置	設 置 場 所		
			制 御 盤	——	
			予 備 品 等	——	
			接 地 工 事	種接地	
		圧力計・連成計	設 置 位 置	——	
			性 能	級	
		減 圧 措 置		有 ・ 無	
		起 動 装 置	直 接 操 作 部		
			起動用圧力タンク 閉閉装置	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
				タンクの容量	ℓ
			配管・バルブ類		管の呼び
			自動式 起動装置	閉鎖型スプリンクラーヘッド	——
				自動火災感知装置	——
			設置場所等		——
			手動式 起動装置	設置高さ	床面からの高さ m
				構造	——
				表示	——
			流水検知装置		——
	高 架 水 槽 を 用 い る も の	構造			
		内容積・落差		m ³ m	
		配管・バルブ類		——	
		水位計		——	
		種類・構造		第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
		内容積・有効圧力		m ³ MPa	
	圧 力 水 槽 を 用 い る も の	自動加圧装置		有 ・ 無	
		配管・バルブ類		——	
		水位計・圧力計		——	
		耐 震 措 置		有 ・ 無	

泡消火設備

②

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 加 圧 用 送 水 装 置 の 耐 震 措 置	ボ ン プ を 用 い る 起 動 装 置	呼 水 装 置	材 質	銅板製・合成樹脂製	
			水 量	ℓ	
			溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A
			呼 水 管	管の呼び	A
			補 給 水 管	管の呼び	A
			減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極	
		制 御 装 置	設 置 場 所		
			制 御 盤	——	
			予 備 品 等	——	
			接 地 工 事	種接地	
		圧力計・連成計	設 置 位 置	——	
			性 能	級	
		減 圧 措 置		有 ・ 無	
		起 動 装 置	直 接 操 作 部		
			起動用圧力タンク 閉閉装置	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
				タンクの容量	ℓ
			配管・バルブ類		管の呼び
			自動式 起動装置	閉鎖型スプリンクラーヘッド	——
				自動火災感知装置	——
			設置場所等		——
			手動式 起動装置	設置高さ	床面からの高さ m
				構造	——
				表示	——
			流水検知装置		——
	高 架 水 槽 を 用 い る も の	構造			
		内容積・落差		m ³ m	
		配管・バルブ類		——	
		水位計		——	
		種類・構造		第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
		内容積・有効圧力		m ³ MPa	
	圧 力 水 槽 を 用 い る も の	自動加圧装置		有 ・ 無	
		配管・バルブ類		——	
		水位計・圧力計		——	
		耐 震 措 置		有 ・ 無	

泡消火設備

③

試 験 項 目			種 別・容量等 の 内 容										結果		
外	配管・バルブ類	設 置 状 況													
		機 器	配 管	――											
			バ ル ブ 類	――											
			吸 水 管	――											
			フ ー ト 弁	――											
		防 食 措 置		有 ・ 無											
	耐 震 措 置		有 ・ 無												
	電 源	常 用 電 源		V											
		非 常 電 源 の 種 類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池											
	観 試 験	放 射 区 域 又 は 防 護 区 域 及 び 設 定 状 況		階										―	
放 射 区 域 等 の 数													―		
発 泡 方 式 (高発泡・低発泡)															
設 定 状 況															
泡放出口		設置方法	配 置 等	――											
			配 管 へ の 取 付	――											
		機 器	取 付 方 向	――											
			泡 ヘ ッ ド	――											
制 御 弁			高発泡用泡放出口	――											
			設 置 場 所 等	――											
			設 置 高 さ	床面からの高さ										m	
			構 造	――											
流 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置			設 置 場 所 等	――											
			種 別 ・ 口 径	――											
			減 圧 警 報	――											
一斉開放弁			起動操作部	構 造 ・ 性 能	――										
				設 置 場 所 等	――										
			作 動 試 験 装 置	設 置 高 さ	床面からの高さ										m
	構 造 ・ 性 能			――											

泡消火設備

③

試 験 項 目			種 別・容量等 の 内 容										結果		
外 観 試 験	配管・バルブ類	設 置 状 況													
		機 器	配 管	—											
			バ ル ブ 類	—											
			吸 水 管	—											
			フ ー ト 弁	—											
		防 食 措 置		有 ・ 無											
	耐 震 措 置		有 ・ 無												
	電 源	常 用 電 源		V											
		非 常 電 源 の 種 類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池											
	観 測	放 射 区 域 又 は 防 護 区 域 及 び 設 定 状 況		階										—	
				放 射 区 域 等 の 数										—	
				発 泡 方 式 (高発泡・低発泡)											
				設 定 状 況											
	試 験	泡放出口	設置方法	配 置 等	—										
				配 管 へ の 取 付	—										
		機 器	取 付 方 向	—											
泡 へ ッ ド			—												
観 測	制 御 弁		高発泡用泡放出口	—											
			設 置 場 所 等	—											
			設 置 高 さ	床面からの高さ										m	
			構 造	—											
			表 示	—											
			設 置 場 所 等	—											
			種 別 ・ 口 径	—											
			減 圧 警 報	—											
一斉開放弁			構 造 ・ 性 能	—											
			設 置 場 所 等	—											
			設 置 高 さ	床面からの高さ										m	
			作 動 試 験 装 置	—											
			構 造 ・ 性 能	—											

泡消火設備

④

試 験 項 目		種 別・容量等の内容	結果
外 観 試 験	自 動 警 報 装 置	音 響 警 報 装 置	
		火 災 表 示 装 置	——
	防護区画の開口部 (高圧泡に限る。)	開 口 部 の 指 置	
		自動閉鎖装置を設け ない 開 口 部	——
		開 口 部 の 構 造	
	貯 蔵 槽 等	設 置 場 所	
		機器	
		貯 蔵 量	ℓ
		圧力計の指示	MPa
		設 置 場 所	
	混合装置	混 合 方 式	
		種 別	たん白・界面活性剤・水成膜
	泡消火薬剤	性 能	希釈容量濃度 %
		耐 震 措 置	
	泡 消 火 栓 等	泡消火栓の 設置個数	階
			設置個数
		設 置 場 所	
		周囲の状況・操作性	——
		開 閉 弁 設 置 高 さ	床面からの高さ m
		ホ ー ス 接 続 口	——
外 観 試 験	泡 消 火 栓 等	周 囲 の 状 況	——
			——
		設 置 状 況	
		材 質 等	
		表 示 灯	
		表 示	——
	ホース・ノ ズル	ホース（結合金具を含む。）	
		ホ ー ス 接 続 口	——
		ノ ズ ル	
		結 合 状 態	——
		収 納 状 態	

泡消火設備

④

試 験 項 目		種 別・容量等の内容	結果
外 観 試 験	自 動 警 報 装 置	音 響 警 報 装 置	
		火 災 表 示 装 置	——
	防護区画の開口部 (高圧泡に限る。)	開 口 部 の 指 置	
		自動閉鎖装置を設け ない 開 口 部	——
		開 口 部 の 構 造	
	貯 蔵 槽 等	設 置 場 所	
		機器	
		貯 蔵 量	ℓ
		圧力計の指示	MPa
		設 置 場 所	
	混合装置	混 合 方 式	
		種 別	たん白・界面活性剤・水成膜
	泡消火薬剤	性 能	希釈容量濃度 %
		耐 震 措 置	
	泡 消 火 栓 等	泡消火栓の 設置個数	階
			設置個数
		設 置 場 所	
		周囲の状況・操作性	——
		開 閉 弁 設 置 高 さ	床面からの高さ m
		ホ ー ス 接 続 口	——
外 観 試 験	泡 消 火 栓 等	周 囲 の 状 況	——
			——
		設 置 状 況	
		材 質 等	
		表 示 灯	
		表 示	——
	ホース・ノ ズル	ホース（結合金具を含む。）	
		ホ ー ス 接 続 口	——
		ノ ズ ル	
		結 合 状 態	——
		収 納 状 態	

泡消火設備

⑤

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容				結 果	
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	呼水装置 作動試験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ				cm	
			自動給水装置作動状況	―――					
			呼水槽からの水の補給状況	―――					
		制御装置 試験	起動・停止操作時の状況等						
			電源切替時の運転状況	―――					
		駆動装置 試験	ポンプの起動状況等						
			起動表示の点灯状況	―――					
			起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力	設定圧力	MPa				
				作動圧力	MPa				
		ポンプ試験	運 転 状 況						
			※縮切り運転 時の状況	縮切過程			m		
				電 圧			V		
				電 流			A		
			※定格負荷運 転時の状況	定格過程			m		
				電 圧			V		
				電 流			A		
			☆ 水温上昇防止装置試験	速し水量				ℓ/min	
		☆ ポンプ性能試験装置試験	表示値の差				ℓ		
	高架水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況						
			静 水 圧 測 定	最下位	MPa	最上位	MPa		
		圧力水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況				―――	
				自動給水装置作動状況	―――				
		静 水 圧 測 定	最下位	MPa	最上位	MPa			
	配 管 耐 圧 試 験				試験圧力				MPa
手 動 式 起 動 装 置 試 験				―――					
流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等									
総 合 試 験	泡放射試験 (低発泡に よるもの)	固 定 式	放 射 区 域						
			起 動 性能等	自動・手動感知装置による起動					
				手動起動装置による起動					
			ヘッダの放射状況						
		放射圧力 (MPa)	最 高						
			最 低						
		希 釈 容 量 濃 度 (%)							
			発 泡 倍 率 (倍)						

泡消火設備

⑤

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容				結 果		
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	呼水装置 作動試験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ			cm		
			自動給水装置作動状況							
			呼水槽からの水の補給状況							
		制御装置 試験	起動・停止操作時の状況等							
			電源切替時の運転状況		―――					
		駆動装置 試験	ポンプの起動状況等							
			起動表示の点灯状況		―――					
		ポンプ試験	起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力		設定圧力		MPa			
					作動圧力		MPa			
			運 転 状 況		―――					
			※縮切り運転 時の状況	縮切過程					m	
				電 圧					V	
				電 流					A	
			※定格負荷運 転時の状況	定格過程					m	
		電 圧					V			
		電 流					A			
		☆ 水温上昇防止装置試験		速し水量		ℓ/min				
	☆ ポンプ性能試験装置試験		表示値の差		ℓ					
	高架水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況							
			静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa		
		圧力水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況						
	自動給水装置作動状況									
	静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa				
	配 管 耐 圧 試 験				試験圧力				MPa	
手 動 式 起 動 装 置 試 験										
流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等										
総 合 試 験	泡放射試験 (低発泡に よるもの)	固 定 式	放 射 区 域							
			起 動 性能等	自動・手動感知装置による起動						
				手動起動装置による起動						
			ヘッダの放射状況							
			放射圧力 (MPa)	最 高						
				最 低						
			希釈容量濃度 (%)							
			発 泡 倍 率 (倍)							

泡消火設備

⑥

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容										結 果
総 合 試 験	泡放射試験 (低発泡によるもの)	移動式	25 % 還 元 時 間 (sec)											
			放 射 区 域										—	
			放 射 状 況											
			放射量の測定	放 射 圧 力	MPa				MPa					
				放 射 量	ℓ/min				ℓ/min					
			希 釈 容 量 濃 度		%				%					
			発 泡 倍 率		倍				倍					
			25% 還 元 時 間		sec				sec					
	泡 放 射 試 験 (高発泡によるもの)		放 出 区 域											—
			起動性能等	自然火災感知装置による起動										
				手動起動装置による起動										
			自動閉鎖装置の作動状況											
			放 射 状 況											
			放出停止措置による停止状況											
非常電源切替試験		自家発電設備		—										
		蓄電池設備		—										
		燃料電池設備		—										
備 考														

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 漏洩状のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成9年消防庁告示第8号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
- 4 結果の欄には、良否を記入すること。
- 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

泡消火設備

⑥

試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容										結 果
合 試 験	泡放射試験 (低発泡によるもの)	移動式	25 % 還 元 時 間 (sec)										
			放 射 区 域										—
			放 射 状 況										
			放射量の測定	放 射 圧 力	MPa				MPa				
				放 射 量	ℓ/min				ℓ/min				
			希 釈 容 量 濃 度		%				%				
			発 泡 倍 率		倍				倍				
			25% 還 元 時 間		sec				sec				
	泡 放 射 試 験 (高発泡によるもの)		放 出 区 域										—
			起動性能等	自熱火災感知装置による起動									
				手動起動装置による起動									
			自動閉鎖装置の作動状況										
			放 射 状 況										
			放出停止措置による停止状況										
非常電源切替試験		放 射 圧 力 の 測 定 (MPa)											
		自家発電設備		————									
		蓄電池設備		————									
備 考		燃料電池設備		————									

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 漏洩状のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成9年消防庁告示第8号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
- 4 結果の欄には、良否を記入すること。
- 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第9

①

屋外消火栓設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名 印										
用 途 () 項			構 造		A B C					
延べ面積			m ²		陸 数		地上 陸 地陸 陸			
試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容					結 果		
外 観 試 験	水	源	水源の種類・構造							
			水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)					
			吸水障害防止措置		有 ・ 無					
			給 水 装 置		—					
			耐 震 措 置		有 ・ 無					
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所								
		ポ ン プ の 仕 様	製造者名		定格吐出量		ℓ/min			
					定格全揚程		m			
			型式		製造番号					
		電 動 機 の 仕 様	製造者名		種別		型電動機			
					定格電圧		V			
			型式		定格電流		A			
			製造番号		出力		kW			
		ポンプ・電動機	設 置 状 況		—					
			接 地 工 事		種接地					
配 線			—							
潤 滑 油			—							
水漏上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類		管の呼び		A					
	オリフィス等		流過口径		mm					
ポンプの性能試験装置の配管・バルブ類		—								

別記様式第9

①

屋外消火栓設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名 印										
用 途 () 項			構 造		A B C					
延べ面積			m ²		陸 数		地上 陸 地陸 陸			
試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容					結 果		
外 観 試 験	水	源	水源の種類・構造							
			水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)					
			吸水障害防止措置		有 ・ 無					
			給 水 装 置		—					
			耐 震 措 置		有 ・ 無					
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所								
		ポ ン プ の 仕 様	製造者名		定格吐出量		ℓ/min			
					定格全揚程		m			
			型式		製造番号					
		電 動 機 の 仕 様	製造者名		種別		型電動機			
					定格電圧		V			
			型式		定格電流		A			
			製造番号		出力		kW			
		ポンプ・電動機	設 置 状 況		—					
			接 地 工 事		種接地					
配 線			—							
潤 滑 油			—							
水漏上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類		管の呼び		A					
	オリフィス等		流過口径		mm					
ポンプの性能試験装置の配管・バルブ類		—								

屋外消火栓消火設備

⑤

試 験 項 目				種 別・容量等の 内 容	結 果
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポンプを用いるもの	呼 水 装 置	材 質	銅板製・合成樹脂製
				水 量	ℓ
				溢 水 用 排 水 管	管の呼び
				呼 水 管	管の呼び
				補 給 水 管	管の呼び
				減 水 警 報 装 置	フオートスイッチ・電極
		制 御 装 置		設 置 場 所	
				制 御 盤	—
				予 備 品 等	
				接 地 工 事	種接地
		圧力計・連成計		設 置 位 置	
				性 能	級
		起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等	
				表 示	—
			遠隔操作部	設 置 場 所 等	
				構 造	
		始 動 装 置		表 示	—
				始 動 表 示 灯	—
		起動用水圧開閉装置		起動用水圧タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
				タンク の 容 量	ℓ
		高 架 水 槽 を 用 い る も の		配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び
				構 造	
		圧 力 水 槽 を 用 い る も の		内 容 積 ・ 落 差	m ³ m
				配 管 ・ バ ル ブ 類	—
				水 位 計	—
				備 細 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
				内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³ MPa
配 管 ・ バ ル ブ 類	耐 震 装 置	機 器		自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無
				配 管 ・ バ ル ブ 類	
				水 位 計 ・ 圧 力 計	
				耐 震 措 置	有 ・ 無
				配 管 ・ バ ル ブ 類	—
				吸 水 管	
				フ ー ト 弁	
	耐 震 装 置			耐 震 措 置	有 ・ 無

屋外消火栓消火設備

⑤

試 験 項 目				種 別・容量等の 内 容	結 果
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポンプを用いるもの	呼 水 装 置	材 質	銅板製・合成樹脂製
				水 量	ℓ
				溢 水 用 排 水 管	管の呼び
				呼 水 管	管の呼び
				補 給 水 管	管の呼び
				減 水 警 報 装 置	フオートスイッチ・電極
		制 御 装 置		設 置 場 所	
				制 御 盤	—
				予 備 品 等	
				接 地 工 事	種接地
		圧力計・連成計		設 置 位 置	
				性 能	級
		起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等	
				表 示	—
			遠隔操作部	設 置 場 所 等	
				構 造	
		始 動 装 置		表 示	—
				始 動 表 示 灯	—
		起動用水圧開閉装置		起動用水圧タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
				タンク の 容 量	ℓ
		高 架 水 槽 を 用 い る も の		配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び
				構 造	
		圧 力 水 槽 を 用 い る も の		内 容 積 ・ 落 差	m ³ m
				配 管 ・ バ ル ブ 類	—
				水 位 計	—
				備 細 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
				内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³ MPa
配 管 ・ バ ル ブ 類	耐 震 装 置	機 器		自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無
				配 管 ・ バ ル ブ 類	
				水 位 計 ・ 圧 力 計	
				耐 震 措 置	有 ・ 無
				配 管 ・ バ ル ブ 類	—
				吸 水 管	
				フ ー ト 弁	
	耐 震 装 置			耐 震 措 置	有 ・ 無

屋外消火栓消火設備

③

試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観 試 験	電 源	常 用 電 源	V			
		非 常 電 源 の 種 類	専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池設備			
	消 火 栓	消 火 栓	設 置 個 数			
			設 置 場 所	――		
			周囲の状況・操作性	――		
			開閉弁の設置位置	床面からの高さ	m	
			ホースの接続口等	――		
			消 火 栓 開 閉 弁			
		屋 外 消 火 栓 箱	表 示			
			設 置 場 所			
			設 置 状 況	――		
			周 囲 の 状 況	――		
			材 質 等	――		
	ホース・ノズル	表 示				
		ホース(結合金具を含む)	――			
		ホース接続口				
		ノズル	――			
		結 合 状 態	――			
		取 納 状 態	ホースリール式・折畳等収納式・その他			
	減 圧 措 置			減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁		
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験 の も の	ボ ン プ を 用 い る の	呼 水 装 置 層 作 動 試 験	滅水管部装置作動状況	底面からの高さ	cm
				自動給水装置作動状況		
				呼水槽からの水の供給状況	――	
		制 御 装 置 試 験	起動・停止・解除時の状況等			
			電源切替時の運転状況	――		
				――		
		起 動 装 置 試 験・ポンプ始 動 表 示 試 験	ポンプの起動状況等	――		
			始動表示の点灯状況等	――		
			起動用水圧開閉装置 の作動圧力	設定圧力 作動圧力	MPa MPa	
		ホ ン プ 試 験	運 転 状 況			
			☆締切り運 転時の状 況	締切措置	m	
				電 圧	V	
				電 流	A	

屋外消火栓消火設備

③

試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観 試 験 等	電 源	常 用 電 源	V			
		非 常 電 源 の 種 類	専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池設備			
	消 火 栓	設 置 個 数	設 置 場 所	――		
			周囲の状況・操作性	――		
			開閉弁の設置位置	床面からの高さ	m	
			ホースの接続口等	――		
			消 火 栓 開 閉 弁			
			表 示			
		屋 外 消 火 栓 箱	設 置 場 所			
			設 置 状 況	――		
			周 囲 の 状 況	――		
			材 質 等	――		
		ホース・ノズル	表 示	――		
	ホース(結合金具を含む)		――			
	ホース接続口					
	ノズル		――			
	結 合 状 態		――			
	取 納 状 態	ホースリール式・折畳等収納式・その他				
	減 圧 措 置			減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁		
	機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験 の も の	ボ ン プ を 用 い る の	呼 水 装 置 作 動 試 験	滅水警報装置作動状況	底面からの高さ
自動給水装置作動状況						
呼水槽からの水の供給状況					――	
制 御 装 置 試 験			起動・停止・解除時の状況等	――		
				電源切替時の運転状況	――	
				――		
起 動 装 置 試 験・ポンプ始 動表示試験			ポンプの起動状況等	――		
				始動表示の点灯状況等	――	
				起動用水圧開閉装置 の作動圧力	設定圧力 MPa 作動圧力 MPa	
ホ ン プ 試 験			運 転 状 況			
				☆締切り運 転時の状 況	締切措置	m
				電 圧	V	
				電 流	A	

屋外消火栓消火設備

④

試 験 項 目					種 別・容量等の 内 容				結 果
機 能 試 験	加 圧 機 送 水 装 置 試 験	ポンプを用いるもの	ポンプ試験	※定格負荷運転時の状況	定格揚程		m		
					電 圧		V		
					電 流		A		
		※水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験			逃し水量		ℓ/min		
		※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差		ℓ		
		高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	――				
			静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa	
		圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	――				
				自動加圧装置作動状況	――				
			静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa	
配 管 耐 圧 試 験					試験圧力		MPa		
総 合 試 験	放 水 試 験	――	消火栓番号	放 水 圧 力	放	水 量		――	
		同時放水試験		MPa		ℓ/min			
				MPa		ℓ/min			
		個 別		MPa		ℓ/min			
	非 常 電 源 切 替 装 置	自家発電設備		――					
		蓄電池設備		――					
		燃料電池設備		――					
備 考									

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は簡易耐火建築物で内装制限したもの及びCはA及びB以外のものをいう。

4 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成9年消防庁告示第8号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

5 結果の欄には、良否を記入すること。

6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

7 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

屋外消火栓消火設備

④

試 験 項 目					種 別・容量等 の 内 容				結 果
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	ポン プ を 用 い る も の	ポンプ試験	※定格負荷運 転時の状況	定格揚程		m		
					電 圧		V		
					電 流		A		
		※水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験			逃し水量		ℓ/min		
		※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差		ℓ		
		高架水槽 を用いる もの	作動試験	給水装置作動状況	——				
			静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa	
		圧力水槽 を用いる もの	作動試験	給水装置作動状況	——				
				自動加圧装置作動状況	——				
			静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa	
配 管 耐 圧 試 験					試験圧力		MPa		
総 合 試 験	放 水 試 験	——	消火栓番号	放 水 圧 力	放	水 量		—	
		同時放水 試験		MPa	ℓ/min				
				MPa	ℓ/min				
		個 別		MPa	ℓ/min				
	非 常 電 源 切 替 装 置	自家発電設備		——					
		蓄電池設備		——					
		燃料電池設備		——					
備 考									

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は簡易耐火建築物で内装制限したもの及びCはA及びB以外のものをいう。

4 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成9年消防庁告示第8号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

5 結果の欄には、良否を記入すること。

6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

7 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第13

①

漏電火災警報器試験結果報告書				
試験実施日 年 月 日				
試験実施者				
住 所				
氏 名 印				
用 途	() 項 ・			
延べ面積	m ²	階数	地上 階	地階 階
契約電流容量 (最大)	A			
変 流 器	型 式	屋内型・屋外型	構 造 分 割 型 ・ 貫 通 型	
	定格電流	A	定 格 電 圧	V
	製造者名			
受 信 機	種 別	屋内型・屋外型・集成型	定 格 電 圧	V
	公称動作電流	mA	製 造 者 名	
音響装置	種 別	ベル・ブザー	開 連 装 置	
	電 圧	AC・DC V		
漏電火災警報器の作動と連動して電流の遮断を行う装置 有 ・ 無				
試 験 項 目 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 結果				
外 観 試	変流器	設 置 場 所 等	屋外の引込線・B種接地線・屋内の電路	
		設 置 状 況	――	
		構 造 ・ 性 能	――	
	受信機	設 置 場 所 等		
		設 置 状 況	――	
		機 器	構造・性能	――
		検出漏洩電流設定値	mA	
予 備 品 等	――			
音 響 装 置	設 置 場 所			
	構 造	――		

別記様式第13

①

漏電火災警報器試験結果報告書					
試験実施日 年 月 日					
試験実施者					
住 所					
氏 名 印					
用 途	() 項 ・				
延べ面積	m ²	階数	地上 階	地階 階	
契約電流容量 (最大)	A				
変 流 器	型 式	屋内型・屋外型	構 造 分 割 型 ・ 貫 通 型		
	定格電流	A	定 格 電 圧	V	
	製造者名		互換性の有無	有 ・ 無	
受 信 機	型 式	1 級 ・ 2 級	遮断機構の有無	有 ・ 無	
	定格電圧	V	種 別	屋内型・屋外型・集成型	
	互換性の有無	有 ・ 無	公称動作電流値	mA	
	製造者名				
音響装置	種 別	ベル・ブザー	開 連 装 置		
	電 圧	AC・DC V			
試 験 項 目 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 結果					
外 観 試	変流器	設 置 場 所 等	屋外の引込線・第2種接地線・屋内の電路		
		設 置 状 況	――		
		構 造 ・ 性 能	――		
	受信機	設 置 場 所 等			
		設 置 状 況	――		
		機 器	構造・性能	――	
			検出漏洩電流設定値	mA	
		予 備 品 等		――	
	音 響 装 置	設 置 場 所			
		構 造	――		

漏電火災警報器 (2)

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
機 能 試 験	機 能 試 験	作 動 試 験	_____
		設定電流値	mA
	漏 洩 電 流 検 出 試 験		測定電流値 mA
音 響 装 置 試 験			dB
備 考			

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で示すこと。
3 結果の欄には、良否を記入すること。
4 試験についての試験結果報告書を添付すること。
5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

漏電火災警報器 (2)

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
機 能 試 験	機 能 試 験	作 動 試 験	_____
		設定電流値	mA
	漏 洩 電 流 検 出 試 験		測定電流値 mA
音 響 装 置 試 験			dB
備 考			

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で示すこと。
3 結果の欄には、良否を記入すること。
4 試験についての試験結果報告書を添付すること。
5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第17

①

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書					
試験実施日 年 月 日					
試験実施者 住 所 氏 名				印	
用 途	() 項		延べ面積	m ²	
階 数	地上	階	地下	階	
器 具		設 置 個 数			
誘導灯	避難口誘導灯	A 級	個		
		B 級	個		
		C 級	個		
	通路誘導灯	通路に設けるもの	A 級	個	
			B 級	個	
			C 級	個	
		廊下に設けるもの	A 級	個	
			B 級	個	
			C 級	個	
		階段等に設けるもの		個	
客 席 誘 導 灯		個			
誘導標識	避 難 口 に 設 け る も の		個		
	通 路 <u>等</u> に 設 け る も の		個		
試 験 項 目			種別・容量等の内容	結果	
外	誘導灯一般	設 置 場 所 等	—		
		構 造 ・ 性 能	—		
観	避難口誘導灯	設 置 場 所 等	—		
		外 形 寸 法	—		
		表 示 面	—		
試	通路誘導灯	通路又は廊下に設けるもの	設置場所等	—	
			外 形 寸 法	—	
			表 示 面	—	
		階段又は傾斜路に設けるもの	設置場所等	—	
	客席誘導灯	設置場所等	—		

別記様式第17

①

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書					
試験実施日 年 月 日					
試験実施者 住 所 氏 名				印	
用 途	() 項		延べ面積	m ²	
階 数	地上	階	地下	階	
器 具		設 置 個 数			
誘導灯	避難口誘導灯	A 級	個		
		B 級	個		
		C 級	個		
	通路誘導灯	通路に設けるもの	A 級	個	
			B 級	個	
			C 級	個	
		廊下に設けるもの	A 級	個	
			B 級	個	
			C 級	個	
		階段等に設けるもの		個	
客 席 誘 導 灯		個			
誘導標識	避 難 口 に 設 け る も の		個		
	通 路 <u>—</u> に 設 け る も の		個		
試 験 項 目			種別・容量等の内容	結果	
外	誘導灯一般	設 置 場 所 等	—		
		構 造 ・ 性 能	—		
観	避難口誘導灯	設 置 場 所 等	—		
		外 形 寸 法	—		
		表 示 面	—		
試	通路誘導灯	通路又は廊下に設けるもの	設置場所等	—	
			外 形 寸 法	—	
			表 示 面	—	
		階段又は傾斜路に設けるもの	設置場所等	—	
	客席誘導灯	設置場所等	—		

誘導灯及び誘導標識

②

試験項目		種別・容量等の内容		結果
外観試験	電源	常用電源	V	
		非常電源 (電気エネルギーにより光を発する誘導標識の電源であつて、内蔵型のものを含む。)	蓄電池(内蔵型・別置型)・自家発電設備・燃料電池設備	
		種別		
	避難口に設けるもの	設置状況(内蔵型に限る)	—	
		設置場所等	—	
		外形寸法	—	
		表示面	—	
		☆表示面の平均輝度	cd/m ²	
		※設置場所の照度	lux	
	通路等に設けるもの	設置場所等	—	
		外形寸法	—	
		表示面	—	
		☆表示面の平均輝度	cd/m ²	
		※設置場所の照度	lux	
機能試験	電源の自動切替試験		—	
	切替動作試験	誘導灯(消灯方式)	消灯機能	—
		誘導灯(点滅型)	点滅機能	—
		誘導灯(内照点滅型)	点滅機能	—
		誘導音装置付点滅型)	誘導音機能	—
	連動停止試験	誘導灯(誘導音装置付点滅型)	自動火災報知設備との連動停止 放送設備との連動停止	— —
備考				

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

備考3 結果の欄には、良否を記入すること。

備考4 非常電源(内蔵型以外のもの)及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

備考5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

備考6 ※印の試験は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第5号)第28条の2第1項第5号並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第5第2号⑤に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

備考7 ☆印の試験は、「誘導灯及び誘導標識の基準」に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

誘導灯及び誘導標識

②

試験項目		種別・容量等の内容		結果
外観試験	電源	常用電源	V	
		非常電源 (電気エネルギーにより光を発する誘導標識の電源であつて、内蔵型のものを含む。)	蓄電池(内蔵型・別置型)・自家発電設備・燃料電池設備	
		種別		
	避難口に設けるもの	設置状況(内蔵型に限る)	—	
		設置場所等	—	
		外形寸法	—	
		表示面	—	
		☆表示面の平均輝度	cd/m ²	
		※設置場所の照度	lux	
	通路等に設けるもの	設置場所等	—	
		外形寸法	—	
		表示面	—	
		☆表示面の平均輝度	cd/m ²	
		※設置場所の照度	lux	
機能試験	電源の自動切替試験		—	
	切替動作試験	誘導灯(消灯方式)	消灯機能	—
		誘導灯(点滅型)	点滅機能	—
		誘導灯(内照点滅型)	点滅機能	—
		誘導音装置付点滅型)	誘導音機能	—
	連動停止試験	誘導灯(誘導音装置付点滅型)	自動火災報知設備との連動停止 放送設備との連動停止	— —
備考				

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

備考3 結果の欄には、良否を記入すること。

備考4 非常電源(内蔵型以外のもの)及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

備考5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

備考6 ※印の試験は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第5号)第28条の2第1項第3号並びに第28条の3第3項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第5第2号⑤に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

備考7 ☆印の試験は、「誘導灯及び誘導標識の基準」に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

別記様式第21

①

連結送水管（共同住宅用連結送水管）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印																					
用 途		（ ）項 ・																			
延 べ 面 積		m ² 階 数																			
送 水 口		設置位置																			
		種 類																設置個数		個	
試 験 項 目										種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果	
外 観 試 験	送 水 口	設置場所等	設 置 場 所 等																		
			設 置 高 さ		地盤面からの高さ															m	
			表 示		_____																
	機 器	送 水 口 等																			
		逆 止 弁 等																			
	放 水 口	放水口の設置個数	階																	—	
			双口形																		
			単口形																		
		放水口	設 置 場 所		_____																
			周囲の状況・操作性																		
設 置 高 さ			床面からの高さ															m			
構 造			_____																		
表 示																					
格納箱		設 置 場 所																			
	設 置 状 況		_____																		
	周 囲 の 状 況																				
	材 質 等																				
表 示		_____																			

別記様式第21

①

連結送水管（共同住宅用連結送水管）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印																					
用 途		（ ）項 ・																			
延 べ 面 積		m ² 階 数																			
送 水 口		設置位置																			
		種 類																設置個数		個	
試 験 項 目										種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果	
外 観 試 験	送 水 口	設置場所等	設 置 場 所 等																		
			設 置 高 さ		地盤面からの高さ															m	
			表 示		_____																
	機 器	送 水 口 等																			
		逆 止 弁 等																			
	放 水 口	放水口の設置個数	階																	—	
			双口形																		
			単口形																		
		放水口	設 置 場 所		_____																
			周囲の状況・操作性																		
設 置 高 さ			床面からの高さ															m			
構 造			_____																		
表 示																					
格納箱		設 置 場 所																			
	設 置 状 況		_____																		
	周 囲 の 状 況																				
	材 質 等																				
表 示		_____																			

連結送水管

②

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
外	放水口等	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）	———
		ノズル	———	———
加	ポンプ	設置場所	———	———
		ポンプの仕様	製造者名 定格吐出量 ℓ/min 定格全揚程 m 型式 製造番号	———
圧	送	電動機の仕様	製造者名 種別 型電動機 定格電圧 V 型式 定格電流 A 製造番号 出力 kW	———
		ポンプ・電動機	設置状況 接地工事 配線 潤滑油	——— 種接地
水	用	水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類 オリフィス等 ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	管の呼び A 流過口径 mm 逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa
		性能試験装置の配管・バルブ類	———	———
装	置	呼水装置	材質 水量 溢水用排水管 呼水管 補給水管 減水警報装置	銅板製・合成樹脂製 ℓ 管の呼び A 管の呼び A 管の呼び A フロートスイッチ・電極
		制御装置	設置場所 制御盤 予備品等 接地工事	——— ——— ——— 種接地

連結送水管

②

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
外	放水口等	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）	———
		ノズル	———	———
加	ポンプ	設置場所	———	———
		ポンプの仕様	製造者名 定格吐出量 ℓ/min 定格全揚程 m 型式 製造番号	———
圧	送	電動機の仕様	製造者名 種別 型電動機 定格電圧 V 型式 定格電流 A 製造番号 出力 kW	———
		ポンプ・電動機	設置状況 接地工事 配線 潤滑油	——— 種接地
水	用	水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類 オリフィス等 ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	管の呼び A 流過口径 mm 逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa
		性能試験装置の配管・バルブ類	———	———
装	置	呼水装置	材質 水量 溢水用排水管 呼水管 補給水管 減水警報装置	銅板製・合成樹脂製 ℓ 管の呼び A 管の呼び A 管の呼び A フロートスイッチ・電極
		制御装置	設置場所 制御盤 予備品等 接地工事	——— ——— ——— 種接地

連結送水管

③

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容		結果	
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ	圧力計・連成計		設 置 位 置	_____	
					性 能	_____	級
		起 動 装 置	直接操作部	設置場所等		_____	
				表 示		_____	
			遠隔操作部	設置場所等		_____	
				構 造		_____	
				表 示		_____	
		耐 震 措 置		有 ・ 無			
	配 管 ・ パ ル プ 類	設 置 状 況				専 用・兼 用	
		機 器	配 管				A
			材 質				_____
			パ ル プ 類				_____
			吸 水 管				_____
		耐 震 措 置				_____	
		電 源	常 用 電 源				V
			非 常 電 源 の 種 別				専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池
架 設 ・ 中 間 水 槽	構 造				_____		
	水 量				<u>ℓ</u>		
	吸 水 障 害 防 止 措 置				_____		
	給 水 装 置				_____		
	耐 震 措 置				_____		
機 能 試 験	加 圧 送 水	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ	cm	
			自動給水装置作動状況		_____		
			呼水槽からの水の補給状況		_____		
		制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況		_____		
			電源切替時の運転状況		_____		
	装 置 試 験	起動装置試験・ 始動表示試験	ポンプの起動状況等		_____		
			始動表示の点灯状況		_____		
		ボ ン プ 試 験	運 転 状 況		_____		
			※締切り運転 時の状況	締切揚程	m		
				電 圧	V		

連結送水管

③

試 験 項 目					種 別・容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ	圧力計・連成計		設 置 位 置	—		
					性 能	級		
		起 動 装 置	直接操作部		設 置 場 所 等	—		
					表 示	—		
			遠隔操作部		設 置 場 所 等	—		
					構 造	—		
				表 示	—			
	耐 震 措 置					有 ・ 無		
	配 管 ・ パ ル プ 類	設 置 状 況				専 用・兼 用		
		機 器	配 管		A			
			材 質		—			
			パ ル プ 類		—			
			吸 水 管		—			
		耐 震 措 置					—	
		電 源	常 用 電 源				V	
	非 常 電 源 の 種 別				専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池			
高 架 ・ 中 間 水 槽	構 造							
	水 量			L				
	吸 水 障 害 防 止 措 置		—					
給 水 装 置		—						
耐 震 措 置					—			
機 能 試 験	加 圧 送 水	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ	cm		
			自動給水装置作動状況		—			
			呼水槽からの水の補給状況		—			
	制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況		—				
		電源切替時の運転状況		—				
		起動装置試験・始動表示試験		—				
	装 置 試 験	ポンプの起動状況等		—				
		始動表示の点灯状況		—				
		運 転 状 況		—				
		ボ ン プ 試 験	※締切り運転時の状況		締切揚程	m		
電 圧				V				

連結送水管

試験項目				種別・容量等の内容	結果	
機能試験	加圧送水装置試験 ポンプ試験	空締切り運転時の状況	電流		A	
			定格揚程		m	
		空定格負荷運転時の状況	電圧		V	
			電流		A	
		空水温上昇防止装置試験		逃し水量		ℓ/min
		空ポンプ性能試験装置試験		表示値の差		ℓ/min
	配管耐圧試験	加圧送水装置を用いない配管部分	試験圧力		MPa	
		加圧送水装置を用いる配管部分	試験圧力		MPa	
	総合試験	放水試験	送水圧力		MPa	
			放水圧力		MPa	
放水流量				ℓ/min		
非常電源切替試験		自家発電設備				
		蓄電池設備				
		燃料電池設備				
備考						

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある横は、該当するものを○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)に適合している旨の表示が付されているもの又は設置前検査が行われたものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

連結送水管

④

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	ポ ン プ 試 験	空 荷 切 り 運 転 時 の 状 況	電 流		A
			定 格 負 荷 運 転 時 の 状 況	定 格 揚 程		m
				電 圧		V
				電 流		A
		空 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験		速 し 水 量		ℓ/min
	空 ポンプ 性 能 試 験 装 置 試 験		表 示 値 の 差		ℓ/min	
	配 管 耐 圧 試 験	加 圧 送 水 装 置 を 用 い ない 配 管 部 分	試 験 圧 力		MPa	
		加 圧 送 水 装 置 を 用 い る 配 管 部 分	試 験 圧 力		MPa	
		送 水 圧 力			MPa	
		放 水 圧 力			MPa	
綜 合 試 験	放 水 試 験	放 水 量			ℓ/min	
		非 常 電 源 試 験	自 家 発 電 設 備	―――		
			蓄 電 池 設 備	―――		
	燃 料 電 池 設 備		―――			
備 考						

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)に適合している旨の表示が付されているもの又は設置前検査が行われたものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。