

加圧しないで貯蔵保管されている動植物油について

【照会】

規則第 20 条第 1 項第 2 号に規定する大気弁付通気管を設けたタンクで貯蔵保管されている動植物油も、規則第 1 条の 3 第 7 項第 1 号に規定する「加圧しないで貯蔵保管されているもの」に該当するのか。

【回答】

該当する。

(平成元年 7 月 4 日 消防危第 64 号 各都道府県消防主管部長あて 危険物規制課長通知)