

認知症高齢者グループホーム等に係る実態調査結果

(平成18年1月31日報告分)

調査対象施設数

7,963 施設

対象施設

面積	建物数	割合
ア. 150㎡未満	228	2.8%
イ. 150㎡以上～300㎡未満	2,112	25.6%
ウ. 300㎡以上～500㎡未満	2,313	28.0%
エ. 500㎡以上～700㎡未満	1,973	23.9%
オ. 700㎡以上～1,000㎡未満	1,004	12.2%
カ. 1,000㎡以上	629	7.6%

複数の建物を合わせて一つの施設としている場合は、各建物ごとに調査を実施(建物総数8,259件)。以下同じ。

用途	建物数	割合
ア. 消防法施行令別表第一(6)項口	7,863	95.2%
イ. 消防法施行令別表第一(5)項口	245	3.0%
ウ. その他	151	1.8%

建築構造	建物数	割合
ア. 耐火造	2,039	24.7%
イ. 準耐火造	1,686	20.4%
ウ. その他	4,534	54.9%

内装仕上げ材料	建物数	割合
ア. 不燃材料	1,475	17.9%
イ. 準不燃材料	4,626	56.0%
ウ. 難燃材料	632	7.7%
エ. なし	1,526	18.5%

出入口以外の直接屋外に通じる出口の有無	建物数	割合
ア. ある	2,105	25.5%
イ. ない	6,154	74.5%

各居室(就寝室)における出入口以外の開口部から直接屋外へ通じる出口(ベランダを通じて直接避難階へ通じる出口を含み、腰壁がないもの)

収容人員等

. 消防法施行令第2条適用の有無

	建物数	割合
ア. 適用あり	1,767	21.4%
イ. 適用なし	6,492	78.6%

. 収容人員

	建物数	割合
ア. 10人未満	2,923	35.4%
イ. 10人以上～20人未満	3,416	41.4%
ウ. 20人以上～30人未満	1,131	13.7%
エ. 30人以上	789	9.6%

. 従業員1人に対する入所者の数

	建物数	割合
ア. 3人未満	784	9.5%
イ. 3人以上～7人未満	934	11.3%
ウ. 7人以上～10人未満	5,632	68.2%
エ. 10人以上	909	11.0%

夜間など従業員が最も少ない時

. 収容人員区別の従業員1人に対する入所者の数

		建物数	割合
ア. 10人未満	3人未満	385	13.2%
	3人以上～7人未満	474	16.2%
	7人以上～10人未満	2,045	70.0%
	10人以上	19	0.7%
イ. 10人以上 ～20人未満	3人未満	311	9.1%
	3人以上～7人未満	284	8.3%
	7人以上～10人未満	2,373	69.5%
	10人以上	448	13.1%
ウ. 20人以上 ～30人未満	3人未満	65	5.7%
	3人以上～7人未満	94	8.3%
	7人以上～10人未満	778	68.8%
	10人以上	194	17.2%
エ. 30人以上	3人未満	23	2.9%
	3人以上～7人未満	82	10.4%
	7人以上～10人未満	436	55.3%
	10人以上	248	31.4%

消防法違反の有無

消防法違反の有無		義務ありの割合	義務なしの割合	違反率	義務なく設置しているものの割合
ア. 消防用設備等	誘導灯	94.7%	5.3%	4.0%	2.2%
	消火器具	97.6%	2.4%	1.9%	2.1%
	自動火災報知設備	73.6%	26.4%	2.9%	3.0%
	消防機関へ通報する火災報知設備	44.8%	55.2%	1.2%	7.5%
	屋内消火栓設備	5.5%	94.5%	0.4%	0.6%
	スプリンクラー設備	6.4%	93.6%	0.2%	2.1%
イ. 防災物品		96.5%	3.5%	24.3%	
ウ. 消防用設備等点検報告		97.1%	2.9%	24.4%	
エ. 防火管理		53.7%	46.3%	15.3%	
何らかの消防法違反があるもの				46.8%	

上記の割合は、建物総数に対する該当するものの割合を示す。